

Tiekėjams, dalyvaujantiems pirkime
Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis

2020-08-25

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

LITGRID AB Pirkimų komisija praneša, kad CVP IS elektroninėmis priemonėmis buvo gauti tiekėjų prašymai paaiškinti 330 kV viengrandės OL Jurbarkas-Bitėnai rekonstravimo į dvigrandę pirkimo (toliau - Pirkimas) dokumentus. Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjų prašymai buvo pateikti likus mažiau kaip 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo dienos ir teikiami atsakymai neturi esminės įtakos pasiūlymų parengimui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektu, įstatymo 53 str. 5 d., pasiūlymų pateikimo terminas nėra pratęsiamas.

1. Klausimas:

2020-08-21 dienos atsakyme į 2ą klausimą atsakėte, kad "Atramos turi būti sandėliuojamos ir saugomos vienoje vietoje. Papildomai pažymime, kad atramos turi būti pakeltos nuo grunto mažiausiai 200 mm. Aikštelė kur bus sandėliuojamos atramos privalo būti be augalinio grunto, kietu pagrindu - žvyro ar kita kieta danga. Tai pat privalo būti privažiavimas (tinkamas sunkiasvorių technikai)". Prašome paaiškinti, jeigu savininkas leis atramas saugoti ten kur jos demontuotos, ar irgi reikės įrengti saugojimo vietą pagal pateiktą atsakymą.

Atsakymas:

Prašome vadovautis pateiktu atsakymu ir pasiūlyme įvertinti atramų saugojimo vietos parengimą pagal pateiktą atsakymą.

2. Klausimas:

Pakartotinai prašome pateikti g/b atramų pamatų brėžinius iš kurių būtų galima spręsti apie pamato gabaritų bei svorį. Atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį, kad pamatų tipai (pvz. 3S-25-6-0; S-25-6-0; F1-PO; 3AP-2), nėra tipiniai gaminiai kurie būtų naudojami statant naujas 330kV oro linijas, todėl Rangovas negali žinoti ir neturi duomenų apie minėtus pamatus.

Atsakymas:

Atsižvelgiant į tai, kad 330 kV oro linija Jurbarkas-Bitėnai pradėta eksploatuoti dar 1965 m., todėl negalime pateikti g/b atramų pamatų brėžinių. Rangovas turi įvertinti visas galimas rizikas bei išlaidas susijusias su senų atramų pamatų demontavimu bei utilizavimu.

3. Klausimas:

Pakartotinai prašome pateikti geologinių tyrimų ataskaitą. Atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį, kad Užsakovo turima geologinių tyrimų ataskaita reikalinga kaip įmanoma tikslesniam pamatų paskaičiavimui konkurso metu o ne laimėjimo atveju esamo ataskaitos panaudojimui projektuojant pamatus.

Atsakymas:

Pasiūlymo parengimui prašome vadovautis viešai prieinamais Lietuvos geomorfologiniu ir hidrogeologiniu žemėlapiu, kuriuos galite rasti Lietuvos geologijos tarnybos internetiniame tinklalapyje.

4. Klausimas:

Kartu su 2020-08-21 dienos atsakymais į klausimus pateikėte ir esamų polinių pamatų brėžinius. Prašome paaiškinti iki kokio gylio turės būti demontuojami poliniai pamatai? Ar reikės demontuoti pilnai? Ar bus galima demontavus galvenas polinių pamatų kojas palikti nedemontuotas?

Atsakymas:

Visos pamatų konstrukcijos turi būti demontuojamos pilnai. Apie dalinį demontavimą pirkimo dokumentuose nėra užsiminta.

5. Klausimas:

2020-08-21 dienos 10-ame atsakyme nurodėte kada bus atliktas trasos valymas. Prašome patvirtinti, kad Rangovas į savo pasiūlymą turi nevertinti jokių trasos valymo darbų. Jeigu patvirtinti negalite, prašome konkrečiai nurodyti kokius darbus Rangovas turėtų įsivertinti.

Atsakymas:

Patvirtiname, kad Rangovas, vadovaudamasis 2020-08-21 dienos 10-tu atsakymu, neturi vertinti jokių trasos valymo darbų.

6. Klausimas:

Atsakant į 11 klausimą nurodote vadovautis PU 9 punktu, kuriame nėra pateikti reikalavimai proskynos pločiui. Pakartotinai prašome nurodyti tikslius reikalavimus proskynos pločiui po rekonstrukcijos, t. y. kiek metrų nuo kraštinio laido turės būti iškiršta/išvalyta proskyna.

Atsakymas:

Vadovaujantis PU, linija turi būti projektuojama esamoje apsaugos zonoje. Vadovaujantis 2020-08-21 dienos atsakymais, trasos valymo darbai neturi būti vertinami. Linijos rekonstrukcijos (įskaitant atramų pastatymo vietų) projektas perkamas šiuo pirkimu. Projekto rengimo etape kaip prioritetiniai turi būti parinkti sprendiniai neišplečiantys apsaugos zonos ribų. Specialiais atvejais, kai pirkimą laimėjusio Rangovo projekto rengimo etape pasiūlyti techniniai sprendiniai keičia esamas apsaugos zonų ribas, prašome vadovautis PU 9.3 p.