

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – 10 kV įtampos talpinio tipo indikatoriai.
- 1.5. **Užsakymas** – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

10 kV įtampos talpinio tipo indikatoriai.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Prekės pavadinimas	Preliminarus kiekis, vnt.*
10 kV įtampos talpinio tipo indikatoriai	95

* - Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Prekės turi būti pristatomos į Pirkėjo sandėlių adresu:

Martinavos g. 8, Martinavos kaimas, Karmėlavos sen., Kauno raj. sav., LT-54475.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1.1. Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 2.

- 5.1.2. Tiekėjo siūlomos Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 2 nurodytų standartų arba lygiavertį standartų reikalavimus.

Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai
1.	Įtampos indikatoriai turi atitikti LST EN 61243-1:2005 arba lygiavertį standartą.
2.	Indikatoriai turi būti pažymėti CE ženklu.
3.	Indikatoriai turi būti komplektuojamas su dėklu, pritaikytu transportavimui ir eksploatavimui. Indikatoriaus dėklo ilgis negali būti didesnis kaip 600 mm.
4.	Indikatoriai gali būti sudarytas iš kelių sujungiamų izoliacinių lazdy arba teleskopinis.
5.	Darbo aplinkos oro temperatūra ne šiauresnė ribose nei nuo -10 iki +30 °C.
6.	Indikatoriai turi būti skirti naudoti patalpose ir lauko sąlygomis esant krituliams.
7.	Indikatoriai skirtas kintamos įtampos buvimo ar nebuvimo nustatymui.
8.	Naudojimo įtampa (vardinė tinklo įtampa) 10 kV.
9.	Vardinis dažnis 50 Hz.
10.	Įtampos rodymas (indikacija) – vizualinis ir akustinis.
11.	Indikatoriai turi turėti darbingumo kontrolės įtaisą, įmontuotą indikatoriuje.
12.	Indikatoriaus izoliuojanti darbinė dalis ir rankenos atskirtos apsauginiu ribojančiu žiedu, kurio aukštis ≥ 10 mm.
13.	Indikatoriaus izoliacinės dalies ilgis ≥ 600 mm.
14.	Indikatoriaus rankenos ilgis ≥ 120 mm.
15.	Maitinimo šaltinis – ličio akumuliatorius arba galvaniniai elementai. Indikatoriai turi turėti automatinio išsijungimo funkciją.
16.	Teisė atlikti bandymus ir/ar patikras suteikiama Pirkėjui.
17.	Indikatoriaus naudojimo laikas ≥ 5 metai, garantinis laikas ≥ 2 metai.

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

6.2. Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu ar kitomis sutartomis kontaktinėmis priemonėmis, nurodytomis Sutartyje.

6.3. Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

6.4. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Tiekėjas.

6.5. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Prekių pristatymo vietos tenka Prekių tiekėjui.

6.6. Minimali vieno Užsakymo vertė – 350 (trys šimtai penkiasdešimt) Eur be PVM.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas), tačiau bet koku atveju ne trupesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas.

7.3. Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę ir (ar) tiekimą.

7.4. Už nustatytų prekių trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 40,00 eurų už visą vėlavimo laikotarpį).

8. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių naudojimosi instrukcijos ir Prekių pasai lietuvių kalba.