



Atestato nr. 3813
UAB „Eltalis“ ir Ko
Eigulių g. 8, 44136 Kaunas

Statytojas : Lietuvos policijos mokykla

Objektas : Mokslo paskirties pastato Mokslo g.2, Mastaičių k.,
Alšėnų sen., Kauno r.sav., paprastojo remonto,
pritaikant policijos mokyklai ir policijos komisariatui
projektas

Dalis : Procesų valdymas ir automatizacija (I etapas)

Stadija : Techninis projektas

PDVD.Santockis

Kaunas, 2015

PROCESŲ – VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS				
Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Pastabos	
1	KPRSI-1501-TP-PVA-BŽ	BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS	1 LAPAS	
2	KPRSI-1501-TP-PVA-AR	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	2 LAPAI	
PROCESŲ – VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS				
Lapo nr.	Laida	Pavadinimas	Pastabos	
1	O	3 AUKŠTO PLANAS SU VĖDINIMO ĮRANGA	1 LAPAS	
2	O	4 AUKŠTO PLANAS SU VĖDINIMO ĮRANGA	1 LAPAS	
3	O	STOGO PLANAS SU VĖDINIMO ĮRANGA	1 LAPAS	

Atesta- to Nr.					Statinsys: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MOKSLO G.2, MASTAIČIŲ K., ALŠENŲ SEN., KAUNO R. SAV. PAPRASTOJO REMONTO, PRITAIKANT POLICIJOS MOKYKLAI IR POLICIJOS KOMISARIATUI PROJEKTAS				
3813									
11397	Direkt.	V.Liutkevičius		2015 06	Teksto dokumentas: AIŠKINAMASIS RAŠTAS			Laida	
17144	PDV	D.Santockis		2015 06				O	
Etapas	Statytojas: LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLA				Teksto dokumento žymuo: KPRSI-1501-TP-AI-AR			Lapas	Lapų
TP								1	2

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektas paruoštas remiantis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis.

Šiame projektavimo etape rekonstruojamos vėdinimo kameros RK-7 ir RK-8.

Rekonstruojama esanti sistema RK-7. Trečio aukšto patalpos 302, 303, 310, 312, 317, 318.


Trečio aukšto keičiamos paskirties patalpoms aptarnauti rekonstruojama esanti mechaninė oro tiekimo – šalinimo sistema RK-7 su rotaciniu šilumokaičiu, vandeninio šildymo sekcija, oro valymo filtrais ir oro užsklandomis. Oras į patalpas tiekiamas per ortakių atšakose sumontuotas oro tiekimo groteles, o iš jų šalinamas per patalpų sienose sumontuotas ištraukimo groteles. Hidrauliniam sistemos suregulavimui ant ortakių atšakų (naujai montuojamų ir esamų) numatytos rankinio reguliavimo sklendės.

Rekonstruojama esanti sistema RK-8. Ketvirtą aukšto patalpos 401-408, 414-421, 424-426.


Ketvirtą aukšto keičiamos paskirties patalpoms aptarnauti rekonstruojama esanti mechaninė oro tiekimo – šalinimo sistema RK-8 su rotaciniu šilumokaičiu, vandeninio šildymo sekcija, oro valymo filtrais ir oro užsklandomis. Oras į patalpas tiekiamas per ortakių atšakose sumontuotas oro tiekimo groteles, o iš jų šalinamas per patalpų sienose sumontuotas ištraukimo groteles. Hidrauliniam sistemos suregulavimui ant ortakių atšakų (naujai montuojamų ir esamų) numatytos rankinio reguliavimo sklendės.

Vėdinimo sistemų RK-7, RK-8 valdymo automatizacijos skydai ir įranga paliekami esami. Būtina patikrinti esamos sistemų RK-7, RK-8 valdymo įrangos veikimą – variklių sukimosi kryptis, temperatūros ir slėgio daviklių veikimą, apsaugos nuo užšalimo veikimą.

Elektrotechnikos dalyje numatytas sistemų RK-7, RK-8 valdymo automatizacijos skydų elektros energijos tiekimo atjungimas gaisro metu.



Atesta- to Nr.					Statinsys: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MOKSLO G.2, MASTAIČIŲ K., ALŠĖNŲ SEN., KAUNO R. SAV. PAPRASTOJO REMONTO, PRITAIKANT POLICIJOS MOKYKLAI IR POLICIJOS KOMISARIATUI PROJEKTAS					
3813										
11397	Direkt.	V.Liutkevičius		2015 06	Brėžinys: 3 AUKŠTO PLANAS SU VĖDINIMO SISTEMOMIS				Laida	
17144	PDV	D.Santockis		2015 06					O	
Etapas	Statytojas: LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLA				Brėžinio žymuo: KPRSI-1501-TP-AI-01				Lapas	Lapy
TP									1	1



Atesta- to Nr.					Statinsys: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MOKSLO G.2, MASTAIČIŲ K., ALŠENŲ SEN., KAUNO R. SAV. PAPRASTOJO REMONTO, PRITAIKANT POLICIJOS MOKYKLAI IR POLICIJOS KOMISARIATUI PROJEKTAS					
3813										
11397	Direkt.	V.Liutkevičius		2015 06	Brėžinys: STOGO PLANAS SU VĖDINIMO SISTEMOMIS				Laida	
17144	PDV	D.Santockis		2015 06					O	
Etapas		Statytojas: LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLA			Brėžinio žymuo: KPRSI-1501-TP-AI-03				Lapas	Lapų
TP									1	1