

## ORO LINIJŲ IZOLIATORIŲ IR DISTANCINIŲ SPYRIŲ - VIBRACIJOS SLOPINTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. Informacija apie perkamas prekes:

- 1.1. U160BS tipo oro linijų stikliniai lėkštiniai izoliatoriai ir 3M-400-2 tipo distanciniai spyriai - vibracijos slopintuvai (toliau - Prekės);
- 1.2. Prekėms suteikiama ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantija, kuri skaičiuojama nuo Prekių perdavimo Perkančiajam subjektui dienos;
- 1.3. 1 lentelėje pateikiamas perkamų Prekių sąrašas ir kiekiai:

1 lentelė

Eil. Nr.	Medžiagų pavadinimas	Kiekis, vnt.	Brėžinio * Nr.	Techniniai reikalavimai
1.	Stiklinis lėkštinis izoliatorius U160BS (arba lygiavertis)	360	1.	Techniniai reikalavimai nurodyti 1 priede. Prekės lygiavertiškumas vertinamas pagal 1 priedo 3 punkte ir brėžinyje nurodytas charakteristikų tolerancijos ribas.
2.	Distancinis spyris-vibracijos slopintuvas trijų laidų 3M-400-2, (arba lygiavertis)	40	2.	Techniniai reikalavimai nurodyti 2 priede ir 2 brėžinyje. Lygiavertio tipo Prekės matmuo D1 turi atitikti brėžinyje nurodytą reikšmę, matmens D2 reikšmė gali būti didesnis tačiau siūloma Prekė turi būti tinkama 26-32 mm diametro laidams, masė negali viršyti 5,51 kg.

### 2. Prekių pristatymas:

- 2.1. Tiekėjas Prekes turi pristatyti ir iškrauti Perkančiojo subjekto nurodytose vietose adresu:
  - 2.1.1. 40 vnt. 3M-400-2, (arba lygiavertio) tipo distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų Alytaus r. sav., Butkūnų k., Kauno kel. 4; Alytaus 330 kV TP;
  - 2.1.2. 120 vnt. U160BS (arba lygiavertio) tipo stiklinių lėkštinių izoliatorių į Šiaulių m. sav., Pramonės g. 2E; Šiaulių 330 kV TP;
  - 2.1.3. 120 vnt. U160BS (arba lygiavertio) tipo stiklinių lėkštinių izoliatorių į Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Pastotės g. 9; Kauno 330 kV TP;
  - 2.1.4. 120 vnt. U160BS (arba lygiavertio) tipo stiklinių lėkštinių izoliatorių į Utenos r. sav., Sudeikių sen., Sirutėnų k., Santarvės g. 39; Utenos 330 kV TP.
- 2.2. Kiekvienu Techninės specifikacijos 2.1 punkte nurodytu adresu pristatomos Prekės turi būti supakuotos į atskiras pakuotes;
- 2.3. Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį;
- 2.4. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiami visi SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 priede nurodyti dokumentai, įrodantys Prekių atitikimą reikalavimams. Nepateikus atitikimą įrodančių dokumentų arba pateikus kitų Prekių dokumentus, Prekės nebus priimamos;
- 2.5. Prekės į Techninės specifikacijos 2.1. punkte nurodytus adresus turi būti pristatytos per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties sudarymo datos;

### 3. Priedai:

- 3.1. 1 priedas. Techniniai reikalavimai 330-110 kV OL stikliniams lėkštiniais izoliatoriams;
- 3.2. 2 priedas. Techniniai reikalavimai 400-330 kV OL distanciniams spyriams-vibracijos slopintuvams;
- 3.3. 3 priedas. Prekių brėžiniai.