

Parengta pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2021-04-09 protokolą Nr. 3

Tiekėjams

2021-04-09

DĖL SKELBIAMOS APKLAUSOS „KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS PASTATO SAVANORIŲ PR. 192, KAUNAS KABINETŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMAS“ ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMAS

Kauno rajono savivaldybės administracijos Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) pateikia paaiškinimus/patikslinimus į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS) pateiktus tiekėjų klausimus (Pirkimas: „Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus pastato Savanorių pr. 192, Kaunas kabinetų remonto darbų pirkimas“) (toliau – Pirkimas), bei patikslina Pirkimo dokumentus.

Pažymime, kad ši informacija yra neatskirama Pirkimo dokumentų dalis.

1 Klausimas:

„Koks numatomas plastikinių palangių lentų plotis?“

Atsakymas:

Palangių lentų plotis 0,60 cm. Ilgis apie 2 m.

2. Klausimas:

„Laiptinėje klijuojamos PVC dangos kvadratūra 30 m2. Ar čia įvertintos ir vertikaliosios pakopų plokštumos?“

Atsakymas:

Įvertintos ir vertikalios pakopų plokštumos.

3. Klausimas:

„Prašome pateikti vairuotojų patalpos stiklo-plastiko pertvaros ilgį, plotį bei suskirstymą.“

Atsakymas:

Stiklo-plastiko pertvaros plotis 2,85, aukštis 2,64. Suskirstymas virš durų stiklo paketas suskirstytas į 3 dalis be lango. Paketo aukštis 0,60 ir plotis 2,85.

Apatinė pertvaros dalis PVC šiltas užpilas padalinta į dvi dalis ir standartinės durys.

Pridedama vizualizacija.

4. Klausimas:

„Kabinetuose numatoma išardyti pakabinamų lubų plokštes ir vėl lubų karkasus aptaisyti plokštėmis. Kokios tai plokštės?“

Atsakymas:

Armstrong tipo plokštės.