

Visiems tiekėjams pagal sąrašą
CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO

Siunčiame atsakymą (-us) į iš tiekėjo gautą (-us) klausimą (-us), uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) vykdant „**Vandentiekio ir nuotekų tinklų tempimui atsparios jungtys**“ pirkimą (pirkimo numeris – 536457) (toliau – Pirkimas).

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

1 klausimas:

Prekių atitikties lentelėje rašote:

"Tvirtinimo varžtų, veržlių ir poveržlių, ir fiksavimo elementų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės arba lygiavertis." Ar galima naudoti fiksavimo elementus, kurie yra pagaminti ne iš nerūdijančio plieno, bet kito korozijai atsparaus metalo, kuris pasižymi geresnėmis atsparumo tempimui charakteristikomis.

Atsakymas į 1 klausimą:

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertis, t. y. jeigu siūloma prekė bus kito korozijai atsparaus metalo, kuris pasižymi geresnėmis atsparumo tempimui charakteristikomis, tokiu atveju tokia prekė bus tinkama.

2 klausimas:

Kokie yra reikalavimai produktų spalvai? Mūsų atstovaujamas gamintojas gamina įsprastos mėlynos epoksido spalvos adapterius ir movas geriamajam vandeniui bei ryškiai rudos spalvos adapterius ir movas skirtus išskirtinai nuotekoms, bei geltonos spalvos adapterius ir movas skirtus dujoms.

Ar galima bus tiekti rudus ir geltonus adapterius ir movas geriamojo vandens linijoms, ar jie būtinai privalo būti padengti mėlynu epoksidu?

Atsakymas į 2 klausimą:

Turi būti skirti geriamam vandeniui arba nuotekoms. Spalva pagal techninius reikalavimus neregamentuojama.

