

Visiems tiekėjams pagal sąrašą
CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKIMO (-Ų) PATEIKIMO

Siunčiame atsakymą (-us) į iš tiekėjo gautą (-us) klausimą (-us), uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) vykdant „**Vandentiekio ir nuotekų tinklų tempimui atsparios jungtys**“ pirkimą (pirkimo numeris – 536457) (toliau – Pirkimas).

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Klausimas:

Techninės specifikacijos 1 punkte "Gaminiui taikomi standartai" nurodyta, kad turi būti taikomas standartas LST EN 14525 arba lygiavertis. Ar užtenka pateikti tik gamintojo deklaraciją patvirtinamą gaminio atitikimą LST EN 14525 arba lygiavertiui standartui ir nepriklausomos sertifikavimo įstaigos sertifikatas nebūtinas.

Atsakymas į klausimą:

Gamintojas gali deklaruoti, kad jo produktas atitinka standartą EN 14525, tačiau gamintojas turi išbandyti savo produktą pagal standarto reikalavimus ir kartu su gamintojo deklaracija, patvirtinančia gaminio atitikimą LST EN 14525 standartui turi būti pateikti ir bandymo rezultatai arba kreiptis į notifikuojamą įstaigą, dėl atitikties standartui vertinimo.

Klausimas:

Techninės specifikacijos 4 punkto paveikslėliuose parodyta, kad jungtys turi galimybę kompensuoti ašinį nuokrypį, tačiau nenurodytas kiek laipsnių turi būti minimalus ašinio nuokrypio kampas. Prašome patikslinti šį TS reikalavimo punktą.

Atsakymas į klausimą:

Pagal standartą LST EN 14525 minimalus ašinio nuokrypio kampas 3° turi būti taikomas adapteriams ir movoms, kurių diametras yra DN32- DN300, 2° minimalus ašinio nuokrypio kampas taikomas adapteriams ir movoms DN350- DN600.

