

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Paaiškiname, kad nuo 2026.01.01 vadovaujantis „EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2024/573“ turi būti montuojamos ir įvedamos į eksploataciją hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos, todėl nuo 2026-01-01 negalima montuoti skirstyklų su SF6 dujomis. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti hermetizuoto oro arba kietos izoliacijos skirstyklas.