







0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. Nr.			Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
A1363	PV	K.Bakanauskas			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
KVAL. PATV DOK. Nr.					DOKUMENTO PAVADINIMAS Elektrotechnika GMPS-1 skydo schema		
22063	PDV	M.Gruodis					
-	Proj.	K.Ivašauskaitė					
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka				DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-02	Lapas 1	Lapų 1



0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. Nr.			Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363	PV	K.Bakanauskas			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
KVAL. PATV DOK. Nr.			DOKUMENTO PAVADINIMAS Avarinio ir evakuacinio apšvietimo, centrinių baterijų jungimo principinė schema			
22063	PDV	M.Gruodis				
-	Proj.	K.Ivašauskaitė				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-03		Lapas 1
						Lapų 1

PASKIRSTYMO SKYDAS, KOMUTACINIAI KOMPONENTAI
SWITCHBOARD, COMMUTATION COMPONENTS

NOMINALI APSAUGOS APARATO SROVĖ, A
NOMINAL CURRENT OF PROTECTIVE DEVICE, A

KABELO MARKĖ, SKERSPJŪVIS, ILGIS, m
CABLE TYPE, SIZE, LENGTH, m

SIMPOLIS
SYMBOL


APRKOVA
LOAD

GR. CIRC. P_i, kW I, A ENERGIJOS IMTUVO PAVADINIMAS
CONSUMER DESCRIPTION

AJS-R

Skydo korpusas paviršinio montažo metalinis, užrakinamomis durimis IP30, 12 MOD

P_{inst}= 40.0 kW
P_{sk}= 8.0 kW
I_{sk}= 13.6 A
k= 0.20
0.85



Tęsinį žr. kitame lape
See next page

			Ivadas iš PS-1.1 M-1.1
			Viršįtampių iškroviklis
01	3.0	5.1	JS-ŠP šilumos punkto jėgos skydas, Pat. nr. R-8A
02	6.0	10.2	Skydelis su kištukiniais lizdais, Pat. nr. R-6
03	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. R-3
04	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. R-3A
05	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. R-7
06	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. R-8
07	0.0	0.0	Rezervas
08	2.5	13.6	El. įvadas KS-VS; Pat. nr. R-3A
09	2.5	13.6	El. įvadas KS-1; Pat. nr. R-3A
10	2.5	13.6	El. įvadas KS-2; Pat. nr. R-3A
11	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. R-7
12	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. R-8
13	0.0	0.0	Rezervas
14	0.0	0.0	Rezervas
15	0.0	0.0	Rezervas
16	0.0	0.0	Rezervas
17	5.0	8.5	Dulkių siurblys
18	1.8	9.8	„Split“ kondicionieriaus inverterinė išorinė dalis su žiemos darbo režimu K2; K3


0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. Nr.			Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt	PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363	PV	K.Bakanauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
KVAL. PATV DOK. Nr.				DOKUMENTO PAVADINIMAS	
22063	PDV	M.Gruodis		Elektrotechnika AJS-R skydo schema	
-	Proj.	K.Ivašauskaitė			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-04	
				Lapas	Lapų
				1	2

PASKIRSTYMO SKYDAS, KOMUTACINIAI KOMPONENTAI SWITCHBOARD, COMMUTATION COMPONENTS
NOMINALI APSAUGOS APARATO SROVĖ, A NOMINAL CURRENT OF PROTECTIVE DEVICE, A


KABELIO MARKĖ, SKERSPJŪVIS, ILGIS, m CABLE TYPE, SIZE, LENGTH, m

SIMPOLIS SYMBOL

APRKOVA LOAD			
GR. CIRC.	Pi, kW	I, A	ENERGIJOS IMTUVO PAVADINIMAS CONSUMER DESCRIPTION
19	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. R-3; R-3A; R-5; R-6; R-4.
20	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. R-7; R-8
21	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. R-8
22	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. R-8
23	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. R-8B
24	0.5	2.7	Laiptinės apšvietimas
25	0.5	2.7	Laiptinės apšvietimas
26	0.0	0.0	Rezervas
27	0.0	0.0	Rezervas




DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-E.B-04	Laida	Lapas	Lapų
	0	2	2

PASKIRSTYMO SKYDAS, KOMUTACINIAI KOMPONENTAI SWITCHBOARD, COMMUTATION COMPONENTS		KABELIO MARKĖ, SKERSPJŪVIS, ILGIS, m CABLE TYPE, SIZE, LENGTH, m	SIMBOLIS SYMBOL	APRKOVA LOAD			
NOMINALI APSAUGOS APARATO SROVĖ, A NOMINAL CURRENT OF PROTECTIVE DEVICE, A				GR. CIRC.	Pi, kW	I, A	ENERGIJOS IMTUVO PAVADINIMAS CONSUMER DESCRIPTION
JS-ŠP Skydo korpusas paviršinio montažo metalinis, užrakinamomis durimis IP30, 36 MOD 		Pinst=5.6 kW Psk=2.8 kW Isk=4.8 A k=0.50 0.85					
						Ivadas iš AJS-R gr. 1	
						Viršįtampių iškroviklis	
				01	3.0	5.1	VAS-ŠP šilumos punkto aut. skydas, Pat. nr. R-8A
				02	2.5	4.3	1F 16A kištukinis lizdas
				03	0.1	0.5	Apšvietimas, Pat. nr. R-8A
				04	0.0	0.0	Rezervas
				05	0.0	0.0	Rezervas
				06	0.0	0.0	Rezervas

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. Nr.			Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt,		PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363	PV	K.Bakanauskas			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
KVAL. PATV DOK. Nr.					DOKUMENTO PAVADINIMAS	
22063	PDV	M.Gruodis			Elektrotechnika JS-ŠP skydo schema	
-	Proj.	K.Ivašauskaitė				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-05	Lapas 1	Lapų 1

PASKIRSTYMO SKYDAS, KOMUTACINIAI KOMPONENTAI SWITCHBOARD, COMMUTATION COMPONENTS	KABELIO MARKĖ, SKERSPJŪVIS, ILGIS, m CABLE TYPE, SIZE, LENGTH, m	SIMPOLIS SYMBOL	APRKOVA LOAD			
			GR. CIRC.	Pi, kW	I, A	ENERGIJOS IMTUVO PAVADINIMAS CONSUMER DESCRIPTION
JS-L1 Skydo korpusas paviršinio montazo metalinis, užrakinamomis durimis IP65, + 30% rezervinės vietos moduliniais prietaisams + 30% reserved spare space for modular devices	Plnst= 60.0 kW Psk= 15.0 kW Isk= 25.5 A k= 0.25 0.85 Cu 5x6 (Eca)					
						Ivadas iš PS-1 M-1
						Viršįtampių iškroviklis
			01	15.0	25.5	3F 32A kištukinis lizdas
			02	15.0	25.5	3F 32A kištukinis lizdas
			03	5.0	8.5	3F 16A kištukinis lizdas
			04	0.0	0.0	Rezervas
			05	2.5	13.6	1F 16A kištukinis lizdas
			06	2.5	13.6	1F 16A kištukinis lizdas
			07	2.5	13.6	1F 16A kištukinis lizdas
			08	0.0	0.0	Rezervas

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. Nr.			Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt	PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
A1363	PV	K.Bakanauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
KVAL. PATV DOK. Nr.				DOKUMENTO PAVADINIMAS Elektrotechnika JS-L1 skydo schema		
22063	PDV	M.Gruodis				
-	Proj.	K.Ivašauskaitė				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-06		
				Lapas	Lapų	
				1	1	

PASKIRSTYMO SKYDAS, KOMUTACINIAI KOMPONENTAI SWITCHBOARD, COMMUTATION COMPONENTS	KABELIO MARKĖ, SKERSPJŪVIS, ILGIS, m CABLE TYPE, SIZE, LENGTH, m	SIMPOLIS SYMBOL	APRKOVA LOAD			
			GR. CIRC.	Pi, kW	I, A	ENERGIJOS IMTUVO PAVADINIMAS CONSUMER DESCRIPTION
JS-L2 Skydo korpusas paviršinio montazo metalinis, užrakinamomis durimis IP65,	Plnst= 60.0 kW Psk= 15.0 kW Isk= 25.5 A k= 0.25 0.85					
						Ivadas iš PS-1 M-7
						Viršįtampių iškroviklis
			01	15.0	25.5	3F 32A kištukinis lizdas
			02	15.0	25.5	3F 32A kištukinis lizdas
			03	5.0	8.5	3F 16A kištukinis lizdas
			04	0.0	0.0	Rezervas
			05	2.5	13.6	1F 16A kištukinis lizdas
			06	2.5	13.6	1F 16A kištukinis lizdas
			07	2.5	13.6	1F 16A kištukinis lizdas
			08	0.0	0.0	Rezervas

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. Nr.	MASPRO Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt			PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
A1363	PV	K.Bakanauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
KVAL. PATV DOK. Nr.				DOKUMENTO PAVADINIMAS Elektrotechnika JS-L2 skydo schema		
22063	PDV	M.Gruodis				
-	Proj.	K.Ivašauskaitė				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-07		
				Lapas	Lapų	
				1	1	

PASKIRSTYMO SKYDAS, KOMUTACINIAI KOMPONENTAI
SWITCHBOARD, COMMUTATION COMPONENTS

NOMINALI APSAUGOS APARATO SROVĖ, A
NOMINAL CURRENT OF PROTECTIVE DEVICE, A

KABELO MARKĖ,
SKERSPJŪVIS, ILGIS, m
CABLE TYPE, SIZE,
LENGTH, m

SIMPOLIS
SYMBOL


APRKOVA
LOAD

GR. CIRC.	Pi, kW	I, A	ENERGIJOS IMTUVO PAVADINIMAS CONSUMER DESCRIPTION
			Jvadas iš PS-1.1 M-1.2
			Viršįtampių iškroviklis
01	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-21
02	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-19
03	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-18; 1-17
04	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-15; 1-14; 1-13; 1-11
05	0.0	0.0	Rezervas
06	0.0	0.0	Rezervas
07	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-21; 1-17;
08	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-18; 1-19; 1-11
09	0.0	0.0	Rezervas
10	0.5	2.7	El. įvadas išplėtimo mod.
11	0.5	2.7	El. įvadas durų kontr.
12	0.0	0.0	Rezervas
13	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-21; 1-17;
14	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-19
15	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-18; 1-17
16	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-15; 1-14; 1-13; 1-11
17	0.0	0.0	Rezervas
18	0.0	0.0	Rezervas
19	0.0	0.0	Rezervas

AJS-1.1

Skydo korpusas paviršinio montažo metalinis, užrakinamomis durimis IP30, 48 MOD

Pinst=	18.0 kW
Psk=	4.5 kW
Isk=	7.7 A
k=	0.25
	0.85



+ 30% rezervinės vietos moduliniais prietaisams
+ 30% reserved spare space for modular devices

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. Nr.	MASPRO		Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt	PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363	PV	K.Bakanauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
KVAL. PATV DOK. Nr.				DOKUMENTO PAVADINIMAS Elektrotechnika AJS-1.1 skydo schema	
22063	PDV	M.Gruodis			
-	Proj.	K.Ivašauskaitė			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-08	
				Lapas	Lapų
				1	1

PASKIRSTYMO SKYDAS, KOMUTACINIAI KOMPONENTAI
SWITCHBOARD, COMMUTATION COMPONENTS

NOMINALI APSAUGOS APARATO SROVĖ, A
NOMINAL CURRENT OF PROTECTIVE DEVICE, A

KABELO MARKĖ,
SKERSPJŪVIS, ILGIS, m
CABLE TYPE, SIZE,
LENGTH, m

SIMPOLIS
SYMBOL


APRKOVA
LOAD

GR.
CIRC. P_i ,
kW I ,
A ENERGIJOS IMTUVO PAVADINIMAS
CONSUMER DESCRIPTION

AJS-1.3


Skydo korpusas paviršinio montažo
metalinis, užrakinamomis durimis
IP30, 60 MOD


P_{inst}	32.0 kW
P_{sk}	8.0 kW
I_{sk}	13.6 A
k	0.25
	0.85




+ 30% rezervinės vietos moduliniais prietaisams
+ 30% reserved spare space for modular devices

			Ivadas iš PS-1.3 M-3.5
			Viršįtampių iškroviklis
01	6.0	10.2	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-5
02	6.0	10.2	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-4
03	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-10
04	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-9
05	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-8
06	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-5, 1-1
07	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-9
08	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-8
09	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-1
10	0.5	2.7	El. įvadas durų kontr.
11	0.5	2.7	El. įvadas aut. vartams
12	0.0	0.0	Rezervas
13	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-13
14	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-7
15	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-2, 1-4, 1-5
16	0.0	0.0	Rezervas
17	0.0	0.0	Rezervas
18	0.0	0.0	Rezervas

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. Nr.			Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363	PV	K.Bakanauskas			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
KVAL. PATV DOK. Nr.					DOKUMENTO PAVADINIMAS Elektrotechnika AJS-1.3 skydo schema	
22063	PDV	M.Gruodis				
-	Proj.	K.Ivašauskaitė				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka				DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-10	
					Lapas	Lapų
					1	1



0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui							
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)							
KVAL. PATV. Nr.			Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.				
A1363	PV	K.Bakanauskas			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.				
KVAL. PATV DOK. Nr.					DOKUMENTO PAVADINIMAS Elektrotechnika AJS-2.1 skydo schema				
22063	PDV	M.Gruodis							
-	Proj.	K.Ivašauskaitė							
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-11	<table><tr><td>Lapas</td><td>Lapų</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Lapas	Lapų	1	1
Lapas	Lapų								
1	1								

PASKIRSTYMO SKYDAS, KOMUTACINIAI KOMPONENTAI
SWITCHBOARD, COMMUTATION COMPONENTS

NOMINALI APSAUGOS APARATO SROVĖ, A
NOMINAL CURRENT OF PROTECTIVE DEVICE, A

KABELIO MARKĖ,
SKERSPJŪVIS, ILGIS, m
CABLE TYPE, SIZE,
LENGTH, m

SIMPOLIS
SYMBOL

APRKOVA
LOAD

GR.
CIRC.

Pi,
kW


I,
A

ENERGIJOS IMTUVO PAVADINIMAS
CONSUMER DESCRIPTION

AJS-2.2

Skydo korpusas paviršinio montažo
metalinis, užrakinamomis durimis
IP30, 48 MOD

Pinst= 25.5 kW
Psk= 6.4 kW
Isk= 10.8 A
k= 0.25
0.85



+ 30% rezervinės vietos moduliniais prietaisams
+ 30% reserved spare space for modular devices

			Ivadas iš PS-1.2 M-2.1
			Viršįtampių iškroviklis
01	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-56, 1-57, 1-58, 1-59, 1-60
02	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-66
03	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-67A, 1-67B, 1-67C
04	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-67
05	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-67D, 1-67E
06	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-68, 1-69
07	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-67A, 1-67B, 1-67C
08	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-69
09	0.0	0.0	Rezervas
10	2.5	13.6	El. įvadas komut. spintai KS-3 Pat. nr. 1-66
11	0.5	2.7	El. įvadas išplėtimo mod. Pat. nr. 1-66
12	0.5	2.7	El. įvadas durų kontr. Pat. nr. 1-66
13	0.5	2.7	El. įvadas ventiliatoriams Pat. nr. 1-67
14	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-56 - 1-60, 1-66
15	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-67A, 1-67B, 1-67C, 1-67
16	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-67D, 1-67E, 1-67F, 1-67G, 1-68
17	0.0	0.0	Rezervas
18	0.0	0.0	Rezervas
19	0.0	0.0	Rezervas

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. Nr.			Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt	PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363	PV	K.Bakanauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
KVAL. PATV DOK. Nr.			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
22063	PDV	M.Gruodis		Elektrotechnika AJS-2.2 skydo schema	
-	Proj.	K.Ivašauskaitė			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-12	
				Lapas	Lapų
				1	1

PASKIRSTYMO SKYDAS, KOMUTACINIAI KOMPONENTAI
SWITCHBOARD, COMMUTATION COMPONENTS

NOMINALI APSAUGOS APARATO SROVĖ, A
NOMINAL CURRENT OF PROTECTIVE DEVICE, A

KABELO MARKĖ,
SKERSPJŪVIS, ILGIS, m
CABLE TYPE, SIZE,
LENGTH, m

SIMPOLIS
SYMBOL


APRKOVA
LOAD

GR. CIRC.	Pi, kW	I, A	ENERGIJOS IMTUVO PAVADINIMAS CONSUMER DESCRIPTION
			Ivadas iš PS-1.3 M-3.2
			Viršįtampių iškroviklis
01	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 2-9, 2-13
02	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 2-11, 2-12
03	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 2-8, 2-10
04	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 2-2
05	0.0	0.0	Rezervas
06	0.0	0.0	Rezervas
07	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 2-11, 2-12
08	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 2-8, 2-10
09	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 2-2
10	0.5	2.7	El. įvadas išplėtimo mod. Pat. nr. 2-13
11	0.5	2.7	El. įvadas durų kontr. Pat. nr. 2-13
12	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 2-9, 2-13
13	0.0	0.0	Rezervas
14	0.0	0.0	Rezervas
15	0.0	0.0	Rezervas
16	0.0	0.0	Rezervas
17	0.0	0.0	Rezervas
18	0.0	0.0	Rezervas
19	0.0	0.0	Rezervas

AJS-2.3

Skydo korpusas paviršinio montažo metalinis, užrakinamomis durimis IP30, 48 MOD

Pinst=	19.0 kW
Psk=	4.8 kW
Isk=	8.1 A
k=	0.25
	0.85



+ 30% rezervinės vietos moduliniais prietaisams
+ 30% reserved spare space for modular devices

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. Nr.			Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363	PV	K.Bakanauskas			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
KVAL. PATV DOK. Nr.					DOKUMENTO PAVADINIMAS Elektrotechnika AJS-2.3 skydo schema	
22063	PDV	M.Gruodis				
-	Proj.	K.Ivašauskaitė				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-13	Lapas 1	
					Lapų 1	

PASKIRSTYMO SKYDAS, KOMUTACINIAI KOMPONENTAI
SWITCHBOARD, COMMUTATION COMPONENTS

NOMINALI APSAUGOS APARATO SROVĖ, A
NOMINAL CURRENT OF PROTECTIVE DEVICE, A

KABELO MARKĖ,
SKERSPJŪVIS, ILGIS, m
CABLE TYPE, SIZE,
LENGTH, m

SIMPOLIS
SYMBOL


APRKOVA
LOAD

GR. CIRC.	Pi, kW	I, A	ENERGIJOS IMTUVO PAVADINIMAS CONSUMER DESCRIPTION
			Ivadas iš PS-1.1 M-15
			Viršįtampių iškroviklis
01	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-78
02	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-78
03	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-79
04	0.0	0.0	Rezervas
05	0.0	0.0	Rezervas
06	0.0	0.0	Rezervas
07	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-78
08	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-78
09	0.0	0.0	Rezervas
10	2.5	13.6	Ivadas liftui.
11	0.5	2.4	K1-1.1 Vidinis blokas, kasetinis 3a.: 1-79
12	0.0	0.0	Rezervas
13	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-78
14	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-78
15	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-78
16	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-79, koridorius
17	0.0	0.0	Rezervas
18	0.0	0.0	Rezervas
19	0.0	0.0	Rezervas


AJS-3.1

Skydo korpusas paviršinio montažo
metalinis, užrakinamomis durimis
IP30, 48 MOD

Pinst=	14.5 kW
Psk=	3.6 kW
Isk=	6.2 A
k=	0.25
	0.85



+ 30% rezervinės vietos moduliniais prietaisams
+ 30% reserved spare space for modular devices

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. Nr.			Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363	PV	K.Bakanauskas			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
KVAL. PATV DOK. Nr.					DOKUMENTO PAVADINIMAS Elektrotechnika AJS-3.1 skydo schema	
22063	PDV	M.Gruodis				
-	Proj.	K.Ivašauskaitė				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka				DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-14	
					Lapas	Lapų
					1	1

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. Nr.			Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt	PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363	PV	K.Bakanauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
KVAL. PATV DOK. Nr.					DOKUMENTO PAVADINIMAS Elektrotechnika AJS-3.2 skydo schema
22063	PDV	M.Gruodis			
-	Proj.	K.Ivašauskaitė			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-15	
				Lapas	Lapų
				1	1

PASKIRSTYMO SKYDAS, KOMUTACINIAI KOMPONENTAI
SWITCHBOARD, COMMUTATION COMPONENTS

NOMINALI APSAUGOS APARATO SROVĖ, A
NOMINAL CURRENT OF PROTECTIVE DEVICE, A

KABELIO MARKĖ,
SKERSPJŪVIS, ILGIS, m
CABLE TYPE, SIZE,
LENGTH, m

SIMPOLIS
SYMBOL


APRKOVA
LOAD

GR. CIRC.	Pi, kW	I, A	ENERGIJOS IMTUVO PAVADINIMAS CONSUMER DESCRIPTION
			Ivadas iš PS-1.3 M-3.6
			Viršįtampių iškroviklis
01	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 2-21, 2-21A
02	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 2-18, 2-19, 2-20, 2-20A
03	0.0	0.0	Rezervas
04	0.0	0.0	Rezervas
05	0.0	0.0	Rezervas
06	0.0	0.0	Rezervas
07	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 2-21
08	0.0	0.0	Rezervas
09	0.0	0.0	Rezervas
10	0.5	2.7	K1-1.7; K1-1.8; K1-1.9 Vidinis blokas, kasetinis 3a: 2-21
11	0.0	0.0	Rezervas
12	0.0	0.0	Rezervas
13	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 2-21, 2-21A
14	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 2-18, 2-19, 2-20, 2-20A
15	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 2-16
16	0.0	0.0	Rezervas
17	0.0	0.0	Rezervas
18	0.0	0.0	Rezervas
19	0.0	0.0	Rezervas

AJS-3.3


Skydo korpusas paviršinio montažo metalinis, užrakinamomis durimis IP30, 48 MOD

Pinst=	9.0 kW
Psk=	2.3 kW
Isk=	3.8 A
k=	0.25
	0.85



+ 30% rezervinės vietos moduliniais prietaisams
+ 30% reserved spare space for modular devices

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. Nr.			Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt,		PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
A1363	PV	K.Bakanauskas			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
KVAL. PATV DOK. Nr.					DOKUMENTO PAVADINIMAS Elektrotechnika AJS-3.3 skydo schema		
22063	PDV	M.Gruodis					
-	Proj.	K.Ivašauskaitė					
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka				DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-16	Lapas 1	Lapų 1

PASKIRSTYMO SKYDAS, KOMUTACINIAI KOMPONENTAI SWITCHBOARD, COMMUTATION COMPONENTS		KABELIO MARKĖ, SKERSPJŪVIS, ILGIS, m CABLE TYPE, SIZE, LENGTH, m	SIMPOLIS SYMBOL	APRKOVA LOAD			
NOMINALI APSAUGOS APARATO SROVĖ, A NOMINAL CURRENT OF PROTECTIVE DEVICE, A				GR. CIRC.	Pi, kW	I, A	ENERGIJOS IMTUVO PAVADINIMAS CONSUMER DESCRIPTION
VSS-1 Skydo korpusas paviršinio montazo metalinis, užrakinamomis durimis IP30, 72 MOD 		Pinst=	32.7	kW			
		Psk=	19.6	kW			
		Isk=	33.4	A			
		k=	0.60				
			0.85				
		Cu 5x16 (Cca)				Ivadas iš PS-1.2 M-2.3	
						Viršįtampių iškroviklis	
		Cu 5x4 (Cca) L=100m				Vertikalus vėdinimo įrenginys PI-1	
		Cu 5x2,5 (Cca) L=100m				Vertikalus vėdinimo įrenginys PI-2	
		Cu 5x2,5 (Cca) L=100m				Vertikalus vėdinimo įrenginys PI-3	
		Cu 5x2,5 (Cca) L=100m				Vertikalus vėdinimo įrenginys PI-4	
		Cu 5x2,5 (Cca) L=100m				Vertikalus vėdinimo įrenginys PI-5	
		Cu 5x10 (Cca) L=100m				Oro vėsimo įrenginys K1	
		Cu 3x2,5 (Cca) L=100m				Oro vėsimo įrenginys K2	
		Cu 3x2,5 (Cca) L=100m				Oro vėsimo įrenginys K3	
						Rezervas	

PASKIRSTYMO SKYDAS, KOMUTACINIAI KOMPONENTAI
SWITCHBOARD, COMMUTATION COMPONENTS

NOMINALI APSAUGOS APARATO SROVĖ, A
NOMINAL CURRENT OF PROTECTIVE DEVICE, A

KABELO MARKĖ,
SKERSPJŪVIS, ILGIS, m
CABLE TYPE, SIZE, LENGTH, m

SIMPOLIS
SYMBOL


APRKOVA
LOAD

GR.
CIRC. P_i , kW I , A ENERGIJOS IMTUVO PAVADINIMAS
CONSUMER DESCRIPTION

AJS-4

Skydo korpusas paviršinio montažo
metalinis, užrakinamomis durimis
IP30, 48 MOD

$P_{inst} = 23.0$ kW
 $P_{sk} = 4.6$ kW
 $I_{sk} = 7.8$ A
 $k = 0.20$
 0.85



+ 30% rezervinės vietos moduliniais prietaisams
+ 30% reserved spare space for modular devices

			Ivadas iš PS-1.1 M-16
			Viršįtampių iškroviklis
01	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-85A, 1-85B, 1-85C
02	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-86A, 1-86B
03	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-86C, 1-86D
04	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-86E, 1-86F
05	2.5	13.6	Kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-86
06	0.0	0.0	Rezervas
07	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-86A, 1-86B
08	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-86C, 1-86D
09	2.5	13.6	Kompiuteriniai kištukiniai lizdai Pat. nr. 1-86E, 1-86F
10	0.5	2.7	K1-2.1; K1-2.2; K1-2.3; K1-2.4; K1-2.5; K1-2.6 Vidinis blokas, kasetinis 4a.: 1-86
11	0.0	0.0	Rezervas
12	0.0	0.0	Rezervas
13	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-85, 1-85A, 1-85B, 1-85C, laiptinė, holas
14	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-86
15	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-86A, 1-86B
16	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-86C, 1-86D
17	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-86E, 1-86F
18	0.5	2.7	Apšvietimas Pat. nr. 1-87, koridorius
19	0.0	0.0	Rezervas

0 2021-09 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
Nr.

MASPRO

Kranto g. 36, Vievis
LT-21377 Elektrėnai
Telefonas: +370 676 51299
El. paštas: info@maspro.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

A1363 PV K.Bakanauskas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

KVAL.
PATV
DOK. Nr.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

22063 PDV M.Gruodis

Elektrotechnika
AJS-4 skydo schema


- Proj. K.Ivašauskaitė

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka


DOKUMENTO ŽYMUO

21.537765(1)-TP-E.B-18


Lapas Lapų
1 1



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-38	KORIDORIUS	19,20
1-39	TUALETAS	4,12
1-40	TUALETAS	1,29
1-41	TUALETAS	1,42
1-42	KORIDORIUS	3,57
1-43	KORIDORIUS	2,24
1-44	TUALETAS	2,79
1-45	TUALETAS	2,79
1-46	PRAUSYKLA	2,79
1-47	SANITARINIS MAZGAS	2,12
1-48.1	EKSPOZICIJOS ERDVĖS ZONA	43,12
1-48.2	KORIDORIAUS ZONA	49,81
1-48.3	EKSPOZICIJOS ERDVĖS ZONA	18,64
1-48.4	SKAITYKLOS ZONA	67,18
1-48.5	SKAITYKLOS ZONA	82,48
SKAITYKLA:		261,2300
1-49	PAGALBINĖ PATALPA	20,27
1-50	POILSIO PATALPA - VIRTUVĖLĖ	17,08
Viso:		340,910000




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Elektros paskirstymo skydai
	Paviršinio montavimo skydelis su elektros kištukiniais lizdais, IP44
	Elektros kištukinis lizdas paviršinio montažo, mont. virš pakabinamų lubų multimedia projektoriaus prijungimui
	Elektros kištukinis lizdas hermetinis IP44
	Elektros kištukinis lizdo blokas (x- lizdų skaičius kompiuteriams, y - buitiniams reikiams), IP20
	Elektros kištukinis lizdas (x- lizdų skaičius), IP20
	Komutacinė dėžutė su gnybtais kokiame nors prietaisui prijungti
	Kabelinės kopėtėlės cinkuotos, plotis nurodomas brėžiniuose
	Plastikinis lovelis/kanalas kištukinių lizdų montavimui
	PP vamzdžio grindyse
	Grindinė dėžė
Pastabos: 1. Elektros instaliacijos prietaisai (kištukinių lizdų, instaliacinių kanalų, apšvietimo jungiklių) montavimo aukščiai nurodyti nuo grindų dangos iki prietaiso (kištukinio lizdo, instaliacinio kanalo, apšvietimo jungiklio) centro. Jei aukštis nenurodytas, kištukiniai lizdai montuojami 30 cm aukštyje. Visų instaliacijos prietaisų montavimo aukščius tikslinti DP etape.	
0	2021-09 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. Nr.	MASPRO Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt
A1363	PV K.Bakanauskas
KVAL. PATV. DOK. Nr.	
22063	PDV M.Gruodis
-	Proj. K.Ivašauskaitė
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
DOKUMENTO PAVADINIMAS Elektrotechnika Antro aukšto planas (A korpusas) su jėgos tinklais. M 1:100	
DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E-B-22	
Lapas	Lapų
1	1



- Pastabos:
- Visa esama instaliacija brėžinyje nevaizduojama, vaizduojama tik nauja ir papildoma įranga.
 - Visa esama instaliacija C korpuse (kištukiniai lizdai) instaliuota mūrinėse sienose, kurios nėra nenumatomos demontuoti, yra išsaugoma.
 - Demontuojamos instaliacijos laidai ir kabeliai atjungiami nuo tinklo, izoliuojami ir slepiami po tinku.
 - Visa esama instaliacija (kištukiniai lizdai) instaliuota esamuose kabeliniuose kanaluose, keičiama nauja - analogiško dizaino kaip nauja.


ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
B KORPUSAS		
1-55	KABINETAS	16,86
1-56	SAN. MAŽGAS	3,05
1-57	SAN. MAŽGAS	2,97
1-58	UNIVERSALUS ŽN SAN. MAŽGAS	5,38
1-59	KORIDORIUS	10,17
1-60	VALYTOJOS PATALPA	3,11
1-66	KABINETAS	20,20
1-67	KŪRYBINĖS LABORATORIJOS	93,11
1-67A	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA	6,14
1-67B	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA	6,30
1-67C	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA	6,23
1-67D	STUDIJUA	3,37
1-67E	STUDIJUA	18,74
1-67F	SKAITMENINIMO CENTRAS	25,65
1-67G	SKAITMENINIMO CENTRAS	16,85
1-68	KORIDORIUS	7,49
Viso:		245,6200
C KORPUSAS		
2-1	KORIDORIUS	15,03
2-2	PASITARIMŲ KAMBARYS	41,36
2-3	PAGALBINĖ PATALPA	1,80
2-4	TUALETAS	2,09
2-5	PAGALBINĖ PATALPA	1,71
2-6	TUALETAS	1,74
2-7	VALYTOJOS PATALPA	3,05
2-8	KABINETAS	28,03
2-9	HOLAS	41,95
2-10	KABINETAS	22,70
2-11	KABINETAS	10,76
2-12	BUHALTERIJUA	21,77
2-13	DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,47
Viso:		208,4600




- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Elektros paskirstymo skydai
 - Paviršiaus montavimo skydai su elektros kištukiniais lizdais, IP44
 - Elektros kištukiniai lizdai paviršiaus montavimo, mont. vieta pakabinamųjų lubų multimedia projektoriams prijungimui
 - Elektros kištukiniai lizdai hermetiniai IP44
 - Elektros kištukiniai lizdai beklaidūs (su lizdų skaitmeninio kompiuterio, y. beklaidumo reikiama), IP20
 - Elektros kištukiniai lizdai (su lizdų skaitmeninio), IP20
 - Komutacinė dėžutė su gnybtais kitiems norintys prijungti
 - Kabeliniai kopetėlis cinkuoti, plėšos nurodomas brėžiniuose
 - Plastikinės lovelės/karaliai kištukinių lizdų montavimui
 - PP vamzdžių grindyse
 - Grindinė danga

Pastabos:
1. Elektros instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų, instaliacinių kanalų, apšvietimo jungiklių) montavimo aukštai nurodyti nuo grindų dangos iki prietaiso (kištukinio lizdo, instaliacinio kanalo, apšvietimo jungiklio) centro. Jei aukštis nenurodytas, kištukiniai lizdai montuojami 30 cm aukštyje. Visų instaliacinių prietaisų montavimo aukštai fiksuoti DP metu.

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui
LAIIDA	DATA	LAIIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAKOMA)
KVAL. PATV. Nr.	MASPRO	
A1363	PV	K.Bakanauskas
KVAL. PATV. DOK. Nr.	22063	PDV M.Gruodis
-	Proj.	K.Ivašauskaitė
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAUJOVAS: Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka	
PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paveldo statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Kultūros paveldo statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
DOKUMENTO PAVADINIMAS: Elektrotechnika Antro aukšto planas (B ir C korpusas) su įėjimo tinklais. M 1:100		DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-E-B-23
Lapas		Lapy
1		1



NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-69	KORIDORIUS	28,74
1-70	SANITARINIS MAZGAS	1,31
1-71	KORIDORIUS	2,14
1-72	TUALETAS	1,37
1-73	TUALETAS	1,43
1-74	PRAUSYKLA	1,97
1-75	TUALETAS	1,48
1-76	KORIDORIUS	1,08
1-77	PRAUSYKLA	1,70
1-78	ATVIRI FONDAI	275,60
1-78A	KORIDORIUS	17,10
1-79	POILSIO PATALPA	17,31
VISO:		351,2300
PASTOGĖS AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


	Elektros paskirstymo skydai
	Paviršinio montavimo skydelis su elektros kištukiniais lizdais, IP44
	Elektros kištukinis lizdas paviršinio montavimo, mont. virš pakabinamųjų lubų multimedia projektoriams prijungimui
	Elektros kištukinis lizdas hermetinis IP44
	Elektros kištukinis lizdų blokas (x- lizdų skaičius kompiuteriams, y - buitiniams reikmėms), IP20
	Elektros kištukinis lizdas (x- lizdų skaičius), IP20
	Komutacinė dėžutė su gnybtais kokiame nors prietaisui prijungti
	Kabelinės kopėtės cinkuotos, plotis nurodomas brėžiniuose
	Plastikinės lovelės/kanalai kištukinių lizdų montavimui
	PP vamzdis grindyse
	Grindinė dėžė

Pastabos:
1. Elektros instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų, instaliacinių kanalų, apšvietimo jungiklių) montavimo aukščiai nurodyti nuo grindų dangos iki prietaiso (kištukinio lizdo, instaliacinio kanalo, apšvietimo jungiklio) centro. Jei aukštis nenurodytas, kištukiniai lizdai montuojami 30 cm aukštyje. Visų instaliacijos prietaisų montavimo aukščius tikslinti DP etape.

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. Nr.	MASPRO	Kranto g. 36, Vievė LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt
A1363	PV	K.Bakanauskas
KVAL. PATV. DOK. Nr.		
22063	PDV	M.Gruodis
-	Proj.	K.Ivašauskaitė
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:	DOKUMENTO ŽYMUO
	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka	21.537765(1)-TP-E.B-24
		Lapas 1
		Lapų 1



NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-1	KORIDORIUS	19,34
1-2	TUALETAS	3,44
1-3	TUALETAS	1,57
1-4	TUALETAS	1,41
1-5	KORIDORIUS	3,98
1-6	TUALETAS	2,59
1-7	TUALETAS	2,16
1-8	PRAUSYKLA	2,30
1-9	TUALETAS	2,13
1-10	SANITARINIS MAZGAS	1,56
1-11	KNYGŲ PASKIRSTYMO VIETA	36,90
1-12	TAMBŪRAS	15,95
1-13	PAGALBINĖ PATALPA	19,34
1-14	PAGALBINĖ PATALPA	17,84
1-15	KORIDORIUS	11,90
1-17	KABINETAS	16,53
1-18	KABINETAS	35,40
1-19	KABINETAS	28,70
1-20	KORIDORIUS	29,16
1-21	KABINETAS	51,44
1-22	KABINETAS	16,31
Viso:		319,9500




Simbolis	Galia	Vaizdas
SV-1	41.70W	
SV-5	16.30W	
SV-9	39.20W	
SV-10	33.60W	
SV-11	25.40W	
SV-12	15.50W	
SV-15	26.00W	
SV-3	51.00W	
SV-4	15.00W	
SV-14	40.10W	
SV-6	31.10W	

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Elektros paskirstymo skydai
	Elektros jungiklis paviršinio arba paslėpto montažo IP44
	Elektros perjungiklis (valdymui iš dviejų vietų) paviršinio arba paslėpto montažo IP44
	Elektros jungiklis paslėpto montažo IP20
	Elektros jungiklis dviejų klavišų paslėpto montažo IP20
	Elektros perjungiklis (valdymui iš dviejų vietų) paslėpto montažo IP20
	PIR judesio jutiklis 360° aprėpties
	PIR judesio jutiklis 180° aprėpties
	Evakuacinis ženklas 5,0W LED, šviečiantis pastoviai, su 1val. akumuliatoriumi, IP65.
	Šviesinis ženklas 5,0W LED, šviečiantis pastoviai, su 1 val. akumuliatoriumi, IP65 (gaisrinį šaltinį apšvietimui).
	Avarinis šviestuvas su 3,6W LED šviesos šaltiniu, šviesa visomis kryptimis (atviroms erdvėms) su 1val. akumuliatoriumi, IP65
	Avarinis šviestuvas su 3,6W LED šviesos šaltiniu, šviesa dviem kryptimis (koridoriui) su 1val. akumuliatoriumi, IP65

Pastabos:
1. Evakuacijos kelyje visi evakuacijos krypties šviestuvai numatomi šviečiantys, didesnis išmatavimų nei reikalauja teisės aktai (195x345 mm);

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. Nr.	MASPRO	Kranto g. 36, Vievė LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt
A1363	PV	K.Bakanauskas
KVAL. PATV. DOK. Nr.		
22063	PDV	M.Gruodis
-	Proj.	K.Ivašauskaitė
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
PROJEKTO PAVADINIMAS		Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
DOKUMENTO PAVADINIMAS		Elektrotechnika Pirmo aukšto planas (A korpusas) su apšvietimo tinklais. M 1:100
DOKUMENTO ŽYMUO		21.537765(1)-TP-E.B-28
Lapas	Lapų	1 1

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
B KORPUSAS		
1-24	KORIDORIUS	16,61
1-24A	KORIDORIUS	9,05
1-28	KORIDORIUS	10,34
1-29	SAN. MAŽGAS	3,05
1-30	SAN. MAŽGAS	2,97
1-31	UNIVERSALIS ŽN SAN. MAŽGAS	5,32
1-32	VALYTOJOS PATALPA	3,09
1-33	POILSIO PATALPA - VIRTUVĖLĖ	20,19
1-35	KN. SAUGYKLĄ	200,76
Viso:		271,3800
C KORPUSAS		
1-2	VAIRUOTOJŲ KAMBARYS	11,94
1-4	TUALETAS	1,68
1-5	DUŠAS	2,77
1-6	SANDĖLIS - DIRBTUVĖS	30,17
1-7	GARAŽAS	51,10
1-8	KORIDORIUS	2,57
1-9	KORIDORIUS	18,54
1-10	DARBO KAMBARYS	28,96
1-11	DARBO KAMBARYS	19,46
1-12	POILSIO PATALPA - VIRTUVĖLĖ	10,03
1-13	KORIDORIUS	33,16
Viso:		210,3800
BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):		801,7100
SUTARTINAI ŽENKLAI		




Simbolis	Galia	Vaidzas
SV-1	41,70W	
SV-2	16,30W	
SV-3	39,20W	
SV-4	33,60W	
SV-5	25,40W	
SV-6	15,50W	
SV-7	26,00W	
SV-8	51,00W	
SV-9	15,00W	
SV-10	40,10W	
SV-11	31,10W	


SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI

	Elektros paskirstymo skydai
	Elektros jungiklis paviršinio arba paslėpto montazo IP44
	Elektros jungiklis (valdymui iš dviejų vietų) paviršinio arba paslėpto montazo IP44
	Elektros jungiklis paslėpto montazo IP20
	Elektros jungiklis dviejų klavišų paslėpto montazo IP20
	Elektros jungiklis (valdymui iš dviejų vietų) paslėpto montazo IP20
	PIR judesio jutiklis 360° apšviestas
	PIR judesio jutiklis 180° apšviestas
	Evakuacinis ženklas 5,0W LED, šviečiantis pastoviai, su 1val. akumuliatoriumi, IP65.
	Šviesinis ženklas 5,0W LED, šviečiantis pastoviai, su 1 val. akumuliatoriumi, IP65 (gaisrinį išėjimą apšvietai).
	Avaninis šviesotaras su 3,6W LED šviesos šaltiniu; šviesa visomis kryptimis (avironams erdvėms) su 1val. akumuliatoriumi, IP65
	Avaninis šviesotaras su 3,6W LED šviesos šaltiniu, šviesa dviem kryptimis (koridoriui) su 1val. akumuliatoriumi, IP65


Pastabos:
1. Evakuacijos keliose visi evakuacijos krypties šviesotuvai numatomi šviečiantys, didesnių išmatavimų nei reikalauja teisės aktai (195x345 mm);

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui
LAIKA	DATA	LAIKOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAKOMA)
KVAL. PATV. Nr.	MASPRO Krašto g. 36, Vilnius LT-21377 Elektronai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt	
A1363	PV	K.Bakanauskas
KVAL. PATV. DOK. Nr.	PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paveldo statinių unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
22063	PDV	M.Gruodis
-	Proj.	K.Ivašauskaitė
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAUJOJAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka	
PROJEKTO PAVADINIMAS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Pirmo aukšto planas (B ir C korpusas) su apšvietimo tinklais. M 1:100
DOKUMENTO PAVADINIMAS		Elektrotechnika Pirmo aukšto planas (B ir C korpusas) su apšvietimo tinklais. M 1:100
DOKUMENTO ŽYMUO		21.537765(1)-TP-E-B-29
Lapas		1
Lapų		1





ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-38	KORIDORIUS	19,20
1-39	TUALETAS	4,12
1-40	TUALETAS	1,29
1-41	TUALETAS	1,42
1-42	KORIDORIUS	3,57
1-43	KORIDORIUS	2,24
1-44	TUALETAS	2,79
1-45	TUALETAS	2,79
1-46	PRAUSYKLA	2,79
1-47	SANITARINIS MAZGAS	2,12
1-48.1	EKSPOZICIJOS ERDVĖS ZONA	43,12
1-48.2	KORIDORIAUS ZONA	49,81
1-48.3	EKSPOZICIJOS ERDVĖS ZONA	18,64
1-48.4	SKAITYKLOS ZONA	67,18
1-48.5	SKAITYKLOS ZONA	82,48
SKAITYKLA:		261,2300
1-49	PAGALBINĖ PATALPA	20,27
1-50	POILSIO PATALPA - VIRTUVĖLĖ	17,08
Viso:		340,910000




Simbolis	Galia	Vaidas
SV-4	15.00W	
SV-3	51.00W	
SV-5	16.30W	
SV-19	33.60W	
SV-11	25.40W	
SV-12	15.50W	
SV-9	39.20W	
SV-21	24.70W	
SV-2	53.50W	
SV-16	26.50W	
SV-17	19.00W	
SV-18	19.00W	
SV-19	27.00W	
SV-14	40.10W	
SV-20	96.00W	
SV-20	48.00W	


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Elektros paskirstymo skydai
	Elektros jungiklis paviršinio arba paslėpto montazo IP44
	Elektros perjungiklis (valdymui iš dviejų vietų) paviršinio arba paslėpto montazo IP44
	Elektros jungiklis paslėpto montazo IP20
	Elektros perjungiklis (valdymui iš dviejų vietų) paslėpto montazo IP20
	PIR judesio jutiklis 360° apšvietimas
	PIR judesio jutiklis 180° apšvietimas
	Evakuacinis ženklas 5,0W LED, šviečiantis pastoviai, su 1 val. akumuliatoriumi, IP65.
	Šviesinis ženklas 5,0W LED, šviečiantis pastoviai, su 1 val. akumuliatoriumi, IP65 (gaisrinių išėjimų apšvietimui).
	Avarinis šviestuvas su 3,6W LED šviesos šaltiniu, šviesa visomis kryptimis (atviroms erdvėms) su 1 val. akumuliatoriumi, IP65
	Avarinis šviestuvas su 3,6W LED šviesos šaltiniu, šviesa dviem kryptimis (koridoriui) su 1 val. akumuliatoriumi, IP65

Pastabos:
1. Evakuacijos keliuose visi evakuacijos krypties šviestuvai numatomi šviečiantys, didesnių išmatavimų nei reikalauja teisės aktai (195x345 mm);

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. Nr.	MASPRO		Kranto g. 36, Vievys LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros pastatų statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363	PV	K.Bakanauskas			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros pastatų statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
KVAL. PATV DOK. Nr.					DOKUMENTO PAVADINIMAS Elektrotechnika Antro aukšto planas (A korpusas) su apšvietimo tinklais. M 1:100	
22063	PDV	M.Gruodis			DOKUMENTO ŽYMUO	
-	Proj.	K.Ivašauskaitė			Lapas 1 Lapų 1	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka				21.537765(1)-TP-E.B-30	



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
B KORPUSAS		
1-55	KABINETAS	16,86
1-56	SAN. MAŽGAS	3,05
1-57	SAN. MAŽGAS	2,97
1-58	UNIVERSALUS ŽN SAN. MAŽGAS	5,38
1-59	KORIDORIUS	10,17
1-60	VALYTOJOS PATALPA	3,11
1-66	KABINETAS	20,20
1-67	KŪRYBINIS LABORATORIJOS	93,11
1-67A	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA	6,14
1-67B	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA	6,30
1-67C	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA	6,23
1-67D	STUDIJŲ	3,37
1-67E	STUDIJŲ	18,74
1-67F	SKAITMENINIMO CENTRAS	25,65
1-67G	SKAITMENINIMO CENTRAS	16,85
1-68	KORIDORIUS	7,49
Viso:		245,6200
C KORPUSAS		
2-1	KORIDORIUS	15,03
2-2	PASITARIMŲ KAMBARYS	41,36
2-3	PAGALBINĖ PATALPA	1,80
2-4	TUALETAS	2,09
2-5	PAGALBINĖ PATALPA	1,71
2-6	TUALETAS	1,74
2-7	VALYTOJOS PATALPA	3,05
2-8	KABINETAS	28,03
2-9	HOLAS	41,95
2-10	KABINETAS	22,70
2-11	KABINETAS	10,76
2-12	BUHALTERIJŲ	21,77
2-13	DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,47
Viso:		208,4600




Simbolis	Galia	Vaidzas
[Symbol]	15.00W	[Symbol]
[Symbol]	51.00W	[Symbol]
[Symbol]	16.30W	[Symbol]
[Symbol]	33.60W	[Symbol]
[Symbol]	25.40W	[Symbol]
[Symbol]	15.50W	[Symbol]
[Symbol]	39.20W	[Symbol]
[Symbol]	24.70W	[Symbol]
[Symbol]	53.50W	[Symbol]
[Symbol]	26.50W	[Symbol]
[Symbol]	19.00W	[Symbol]
[Symbol]	19.00W	[Symbol]
[Symbol]	27.00W	[Symbol]
[Symbol]	40.10W	[Symbol]
[Symbol]	96.00W	[Symbol]
[Symbol]	48.00W	[Symbol]


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
[Symbol]	Elektros paskirstymo skydai
[Symbol]	Elektros jungiklis paviršinio arba paslėpto montazo IP44
[Symbol]	Elektros perjungiklis (valdymui iš dviejų vietų) paviršinio arba paslėpto montazo IP44
[Symbol]	Elektros jungiklis paslėpto montazo IP20
[Symbol]	Elektros jungiklis dviejų klavišų paslėpto montazo IP20
[Symbol]	Elektros perjungiklis (valdymui iš dviejų vietų) paslėpto montazo IP20
[Symbol]	PIR judesio jutiklis 360° apšviestas
[Symbol]	PIR judesio jutiklis 180° apšviestas
[Symbol]	Evakuacinis ženklas 5,0W LED, šviečiantis pastoviai, su 1 val. akumuliatoriumi, IP65
[Symbol]	Šviesinis ženklas 5,0W LED, šviečiantis pastoviai, su 1 val. akumuliatoriumi, IP65 (gaisrinį išėjimą apšviesti)
[Symbol]	Avarinis šviestuvas su 3,6W LED šviesos šaltiniu, šviesa visomis kryptimis (išvengiantis erdvės) su 1 val. akumuliatoriumi, IP65
[Symbol]	Avarinis šviestuvas su 3,6W LED šviesos šaltiniu, šviesa dviem kryptimis (koridoriui) su 1 val. akumuliatoriumi, IP65

Pastabos:
1. Evakuacijos kelyse visi evakuacijos krypties šviestuvai numatomi šviečiantys, didesnių šviesos srautų nei reikalauja teisės akto (195x345 mm).

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. Nr.	MASPRO	Kreito g. 36, Vėvis LT-21377 Ekeleivai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt
A1363	PV	K. Bakanauskas
KVAL. PATV. DOK. Nr.	22063	PDV M. Grudis
-	Proj.	K. Ivanauskaitė
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAUJO:	Vilniaus apskrities Adomo Mickačiaus viešoji biblioteka
DOKUMENTO ŽYMOJAS		21.537765(1)-TP-E-B-31
Lapas		1



NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-69	KORIDORIUS	28,74
1-70	SANITARINIS MAZGAS	1,31
1-71	KORIDORIUS	2,14
1-72	TUALETAS	1,37
1-73	TUALETAS	1,43
1-74	PRAUSYKLA	1,97
1-75	TUALETAS	1,48
1-76	KORIDORIUS	1,08
1-77	PRAUSYKLA	1,70
1-78	ATVIRI FONDAI	275,60
1-78A	KORIDORIUS	17,10
1-79	POILSIO PATALPA	17,31
VISO:		351,2300
PASTOGĖS AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		




Simbolis	Galia	Vaizdas
SV-23	20.00W	
SV-19	27.00W	
SV-18	19.00W	
SV-21	2.61W / 0.10m	
SV-22	38.00W	
SV-24	48.00W	
SV-10	33.60W	
SV-1	41.70W	
SV-6	16.30W	
SV-8	15.50W	
SV-4	15.00W	

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Elektros paskirstymo skydai
	Elektros jungiklis paviršinio arba paslėpto montazo IP44
	Elektros perjungiklis (valdymui iš dviejų vietų) paviršinio arba paslėpto montazo IP44
	Elektros jungiklis paslėpto montazo IP20
	Elektros jungiklis dviejų klavišų paslėpto montazo IP20
	Elektros perjungiklis (valdymui iš dviejų vietų) paslėpto montazo IP20
	PIR judesio jutiklis 360° aprėpties
	PIR judesio jutiklis 180° aprėpties
	Evakuacinis ženklas 5,0W LED, šviečiantis pastoviai, su 1val. akumuliatoriumi, IP65.
	Šviesinis ženklas 5,0W LED, šviečiantis pastoviai, su 1 val. akumuliatoriumi, IP65 (gaisrinių čiaupų apšvietimui).
	Avarinis šviestuvas su 3,6W LED šviesos šaltiniu, šviesa visomis kryptimis (atviroms erdvėms) su 1val. akumuliatoriumi, IP65
	Avarinis šviestuvas su 3,6W LED šviesos šaltiniu, šviesa dviem kryptimis (koridoriui) su 1val. akumuliatoriumi, IP65


Pastabos:
1. Evakuacijos kelyje visi evakuacijos krypties šviestuvai numatomi šviečiantys, didesnių išmatavimų nei reikalauja teisės aktai (195x345 mm);

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. Nr.	MASPRO Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt	
A1363	PV	K.Bakanauskas
KVAL. PATV. DOK. Nr.		
22063	PDV	M.Gruodis
-	Proj.	K.Ivašauskaitė
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka	
PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
DOKUMENTO PAVADINIMAS Elektrotechnika Trečio aukšto planas (A korpusas) su apšvietimo tinklais. M 1:100		DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-E.B-32
Lapas		Lapų
1		1



Projektavimo darbų riba
B korpusas
Projektavimo darbų riba
A korpusas

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
B KORPUSAS		
1-82	VENTILIATORINĖ	22,50
1-83	KORIDORIUS	57,50
1-83A	DARBO PATALPA	23,29
1-83B	DARBO PATALPA	22,80
1-83C	DARBO PATALPA	21,20
1-83D	DARBO PATALPA	18,34
VISO:		165,6300
C KORPUSAS		
2-16	VENTILIATORINĖ	13,73
2-18	SAN. MAZGAS	2,93
2-19	UNIVERSALUS ŽN SAN. MAZGAS	6,86
2-20	KORIDORIUS	15,28
2-20A	SAN. MAZGAS	8,37
2-21	SALĖ	107,20
2-21A	PAGALBINĖ PATALPA	3,68
VISO:		158,0500
BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):		674,9100



Simbolis	Galia	Vazdis
	20.00W	
	27.00W	
	19.00W	
	2.61W / 0.10m	
	38.00W	
	48.00W	
	33.60W	
	41.70W	
	16.30W	
	15.50W	
	15.00W	

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Elektros paskirstymo skydai
	Elektros jungiklis paviršinio arba paslėpto montazo IP44
	Elektros perjungiklis (valdymui iš dviejų vietų) paviršinio arba paslėpto montazo IP44
	Elektros jungiklis paslėpto montazo IP20
	Elektros jungiklis dviejų klavišų paslėpto montazo IP20
	Elektros perjungiklis (valdymui iš dviejų vietų) paslėpto montazo IP20
	PIR judesio jutiklis 360° aprėpties
	PIR judesio jutiklis 180° aprėpties
	Evakuacinis ženklas 5,0W LED, šviečiantis pastoviai, su 1 val. akumuliatoriumi, IP65
	Šviesinis ženklas 5,0W LED, šviečiantis pastoviai, su 1 val. akumuliatoriumi, IP65 (gaisrinių išuopų apšvietimui)
	Avarinis šviestuvas su 3,6W LED šviesos šaltiniu, šviesa vienos krypties (savirimo erdvėms) su 1 val. akumuliatoriumi, IP65
	Avarinis šviestuvas su 3,6W LED šviesos šaltiniu, šviesa dviem kryptimis (koridoriai) su 1 val. akumuliatoriumi, IP65

Pastabos:
1. Evakuacijos kelyse visi evakuacijos krypties šviestuvai numatomi šviečiantys, didesnių išmatavimų nei nurodytas atstai (195x345 mm).

0	2021-09	Statybos leidimui, konkursui
LAIIDA	DATA	LAIIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAKOMA)
KVAL. PATV. Nr.	MASPRO	Kranto g. 36, Vilnius LT-21377 Elektroniniai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt
A1363	PV	K. Bakanauskas
KVAL. PATV. DOK. Nr.		
22063	PDV	M. Grudis
-	Proj.	K. Ivšauskaitė
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAUJOVAS:	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
PROJEKTO PAVADINIMAS		Kultūros paveldo statinių unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		Statinio numeris ir pavadinimas: Kultūros paveldo statinių unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 104-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
DOKUMENTO PAVADINIMAS		Elektrotechnika Trakų aukšto planas (B ir C korpusas) su apšvietimo tinklais. M 1:100
DOKUMENTO ŽYMUO		21.537765(1)-TP-E-B-33
Lapas	Lapy	1 1

