

T32541

4-OS PIRKIMO DALIES VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

Ignalinos Programos projekto Nr.: ADA.PPR

Pirkimo numeris: 517974

Pirkimo dalies pavadinimas:

Įvairių oro filtrų pirkimas

Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis

2021-05-25

Nr. PSt-129(13.66E)

Perkančiosios organizacijos pavadinimas: VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Adresas: Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., LT-31152, Visagino sav.

Įmonės kodas: 255450080

PVM mokėtojo kodas: LT554500811

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT10 7300 0100 0261 4996

Toliau – pirkėjas

ir

Tiekėjo pavadinimas: UAB “Technogaja”

Adresas: Sėmenos g. 52A, Patamulšėlio k., LT-46164, Kauno raj.

Įmonės kodas: 300581327

PVM mokėtojo kodas LT 100002828318

Atsiskaitomosios numeris mokėjimams vykdyti: LT 45 7044 0600 0560 2978

Toliau – tiekėjas

sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

Specialiosios sąlygos

1. straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Šios sutarties dalykas yra Sutarties specialiųjų sąlygų 4 straipsnyje išvardintų prekių pristatymas (toliau vadinama – prekės)

2. straipsnis. Tiekimo sąlygos

2.1. Prekės turi būti pristatomos šiuo adresu: VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Centrinis sandėlis, Elektrinės g. 4 K47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav. Prekės turi būti pristatomos tik darbo dienomis iki 14 val. Informacija dėl prekių priėmimo teikiama tel. +37038628265 arba +37038629168. Dėl įvažiavimo kontrolės reikalavimų prekių priėmimas gali užtrukti, kadangi prekių priėmimo metu atliekama įvažiuojančio į VĮ Ignalinos atominės elektrinės teritoriją bei išvykstančio iš jos automobilio patikra.

2.2. Prekių pristatymo terminas: 60 kalendorinių dienų nuo raštiško užsakymo pateikimo dienos. Užsakymas gali būti pateikiamas ne dažniau kaip 1 kartą per kalendorinį mėnesį. Paskutinis užsakymas pateikiamas ne vėliau kaip likus 90 kalendorinių dienų iki prekių tiekimo termino pabaigos. Minimali vieno užsakymo suma - 200 eurų (be PVM).

2.3. Bendra prekių tiekimo trukmė: 1065 kalendorinės dienos nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.4. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti ne mažiau kaip 50% Sutartyje numatyto preliminarus maksimalaus prekių kiekio.

2.5. Tiekėjas supranta, kad COVID-19 viruso sukelta pandemija nėra laikytina nenugalimos jėgos aplinkybė (force majeure) ir atitinkami pandemijos padariniai jam nesutrukdys įvykdyti sutartį tinkamai.

3. straipsnis. Sutarties galiojimo terminas ir vykdymo pradžia

3.1. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1095 kalendorinių dienų.

3.2. Sutartis gali būti pradėta vykdyti tik po to, kai tiekėjas raštu pateikia pirkėjui informaciją apie pasitelktų ir/ar planuojamus pasitelkti subtiekėjus arba informuoja pirkėją, kad subtiekėjai nebus pasitelkiami Sutarties bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka.

4. straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

4.1. Ši Sutartis yra fiksuoto įkainio su peržiūra Sutartis. Vieneto įkainis, toliau vadinamas įkainiu, Sutarties vykdymo metu, išskyrus Sutarties specialiosiose sąlygose numatytą PVM tarifo perskaičiavimą ir kitus Sutartyje numatytus atvejus, negali būti keičiamas.

4.2. Tiekiamos šios prekės:

Valiuta: Eurai							
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės gamintojas	Prekės modelis	Mat o vnt.	Vienet o ikainis be PVM	Preliminaru s kiekis ⁴	Preliminar i suma be PVM ²
1	Kišeninis oro filtras Nr.1	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 287x287x600/3-F7-132- T2.3	vnt.	4,68	4	18,72
2	Kišeninis oro filtras Nr.2	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 287x592x500/3-F7-132- T2.3	vnt.	5,88	62	364,56
3	Kišeninis oro filtras Nr.3	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 287x592x600/3-F7-132- T2.3	vnt.	6,27	4	25,08
4	Kišeninis oro filtras Nr.4	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 428x287x600/4-F7-132- T2.3	vnt.	5,40	27	145,80
5	Kišeninis oro filtras Nr.5	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 428x428x600/4-F7-132- T2.3	vnt.	6,31	20	126,20
6	Kišeninis oro filtras Nr.6	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 490x490x600/4-F7-132- T2.3	vnt.	6,80	16	108,80
7	Kišeninis oro filtras Nr.7	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 592x287x360/6-F7-132- T2.3	vnt.	5,59	31	173,29
8	Kišeninis oro filtras Nr.8	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 592x287x500/8-F7-132- T2.3	vnt.	7,07	26	183,82
9	Kišeninis oro filtras Nr.9	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 592x287x600/6-F7-132- T2.3	vnt.	6,66	16	106,56
10	Kišeninis oro filtras Nr.10	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 592x592x360/6-F7-132- T2.3	vnt.	7,52	16	120,32
11	Kišeninis oro filtras Nr.11	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 592x592x500/8-F7-132- T2.3	vnt.	10,12	138	1396,56
12	Kišeninis oro filtras Nr.12	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 592x592x600/6-F7-132- T2.3	vnt.	9,39	16	150,24
13	Kišeninis oro filtras Nr.13	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 287x287x600/3-M5-78- T2.3	vnt.	4,01	4	16,04
14	Kišeninis oro filtras Nr.14	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 287x592x500/3-M5-78- T2.3	vnt.	4,90	66	323,40

15	Kišėnėnė oro filtras Nr.15	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 287x592x600/3-M5-78- T2.3	vnt.	5,11	4	20,44
16	Kišėnėnė oro filtras Nr.16	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 428x287x300/4-M5-78- T2.3	vnt.	4,03	20	80,60
17	Kišėnėnė oro filtras Nr.17	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 428x428x300/5-M5-78- T2.3	vnt.	4,68	35	163,80
18	Kišėnėnė oro filtras Nr.18	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 490x392x500/5-M5-78- T2.3	vnt.	5,17	16	82,72
19	Kišėnėnė oro filtras Nr.19	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 490x490x300/4-M5-78- T2.3	vnt.	4,75	70	332,50
20	Kišėnėnė oro filtras Nr.20	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 490x592x500/5-M5-78- T2.3	vnt.	6,07	4	24,82
21	Kišėnėnė oro filtras Nr.21	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 592x287x300/6-M5-78- T2.3	vnt.	4,60	43	197,80
22	Kišėnėnė oro filtras Nr.22	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 592x287x500/6-M5-78- T2.3	vnt.	5,08	29	147,32
23	Kišėnėnė oro filtras Nr.23	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 592x287x600/6-M5-78- T2.3	vnt.	5,32	4	21,28
24	Kišėnėnė oro filtras Nr.24	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 592x592x300/6-M5-78- T2.3	vnt.	5,80	27	156,60
25	Kišėnėnė oro filtras Nr.25	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 592x592x500/6-M5-78- T2.3	vnt.	6,64	140	929,60
26	Kišėnėnė oro filtras Nr.26	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 592x592x600/6-M5-78- T2.3	vnt.	7,06	4	28,24
27	Kišėnėnė oro filtras Nr.27	UAB „Technogaja“	KIS-M25- 740x370x500/7-M5-78- T2.3	vnt.	6,13	8	49,04
28	Kasetėnėnė oro filtras Nr. 1	UAB „Technogaja“	MPLZ-M-375x375x45- G4-43-6310/180-R0-L1- T2.3	vnt.	5,47	16	87,52
29	Kasetėnėnė oro filtras Nr. 2	UAB „Technogaja“	MPLZ-M-620x440x48- G4-43-6310/180-R0-L1- T2.3	vnt.	7,47	12	89,64
30	Kasetėnėnė oro filtras Nr. 3	UAB „Technogaja“	MPLZ-M-610x610x98- M5-88-6329/220-R0-L1- T5.3-GT	vnt.	12,00	1080	12960,00

31	Kasetinis oro filtras Nr. 5	UAB „Technogaja“	MPL-M-610x610x78-F7-43-R0-L1-T0-T2.3	vnt.	18,00	62	1116,00
32	Kompaktinis oro filtras Nr.1	UAB „Technogaja“	V3-KOM-P-592x287x292-M5-ST-T5.3	vnt.	19,38	8	155,04
33	Kompaktinis oro filtras Nr.2	UAB „Technogaja“	V3-KOM-P-592x592x292-M5-ST-T5.3	vnt.	33,19	8	265,52
34	Kompaktinis oro filtras Nr.4	UAB „Technogaja“	V3-KOM-P-592x287x292-F7-ST-T5.3	vnt.	19,52	20	390,40
35	Kompaktinis oro filtras Nr.5	UAB „Technogaja“	V3-KOM-P-592x592x292-F7-ST-T5.3	vnt.	33,50	20	670,00
36	Kompaktinis oro filtras Nr.6	UAB „Technogaja“	MPL-MDF-610x610x292-F9/88-R5.1-L1-T5.6-TN0	vnt.	62.64	62	3883,68
37	Panelinis oro filtras	UAB „Technogaja“	MPL-K1-345x287x46-M5-43-R0-L1-T0	vnt.	6,48	5	32,40
38	Cilindrinė oro kasetė Nr.1	UAB „Technogaja“	CAR325/OO/660/350/8020-NANO/SV/RE/BH/FR	vnt.	151,00	3	453,00
39	Cilindrinė oro kasetė Nr.2	UAB „Technogaja“	CAR325/OF/660/350/8020-NANO/SV/RE/BH/FR	vnt.	151,00	3	453,00
Bendra preliminarini kaina be PVM²:							26049,81
PVM (21%) kaina³:							5470,46
Bendra preliminarini kaina su PVM²:							31520,27
Bendra preliminarini kaina su PVM žodžiais: Trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai dvidešimt eurų 27 centai.							

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- ¹ - prekės (-ių) pavadinimas turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytą prekę (-ių) pavadinimą.
- ² - kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- ³ - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- ⁴ - kiekvienoje pozicijoje nurodytas prekių kiekis yra maksimalus.

4.3. Į kiekvieną įkainį yra įskaityti visi mokesčiai ir visos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

4.4. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, Sutarties bendra preliminarini kaina su PVM atitinkamai didinama arba mažinama, jei pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui reikia mokėti PVM. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_n = A + S_s - A \times (1 + T_n)$$

$$1 + \frac{T_s}{100} \quad 100$$

S_n - perskaičiuota Sutarties bendra preliminarinė kaina su PVM;

S_s - Sutarties bendra preliminarinė kaina su PVM iki perskaičiavimo;

A - įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (pristatytų prekių, suteiktų paslaugų ir kt.) kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

T_s - senas PVM tarifas (procentais);

T_n - naujas PVM tarifas (procentais).

4.5. Sutarties bendros preliminarinės kainos perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuojant kainą, jei reikalinga, šalių rašytiniu sutarimu yra koreguojama ir mokėjimų tvarka.

4.6. Apmokėjimas vykdomas tokia tvarka:

4.6.1. Avansinis mokėjimas tiekėjui nemokamas.

4.6.2. Tarpiniai ir galutinis mokėjimai atliekami tik po to, kai abi šalys pasirašo perdavimo - priėmimo aktą, kaip nustatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose.

4.6.3. Mokėjimas atliekamas remiantis tiekėjo pateikta elektronine sąskaita-faktūra/PVM sąskaita-faktūra (toliau – elektroninė sąskaita) už faktiškai įvykdytus tiekėjo įsipareigojimus. Elektroninė sąskaita turi atitikti perdavimo-priėmimo aktą pagal turinį.

4.6.4. Tarpiniai mokėjimai atliekami ne dažniau kaip du kartus per kalendorinį mėnesį.

4.7. Apmokėjimo tvarka gali būti keičiama Sutartyje numatytais sąlygoms. Kai Sutartyje numatytais atvejais tarp tiekėjo, pirkėjo ir subtiektėjo yra sudaroma trišalė sutartis:

4.7.1. atliekant tiesioginius mokėjimus subtiektėjui, turi būti vadovaujama trišalėje sutartyje nustatyta apmokėjimo tvarka;

4.7.2. atliekant mokėjimus tiekėjui turi būti nustatyta nauja apmokėjimo su tiekėju tvarka, įforminta šalių rašytiniu susitarimu, atsižvelgiant į subtiektėjui pagal trišalę sutartį mokamą dalį;

4.7.3. negali būti keičiami Sutartyje nurodyti įkainiai.

4.8. Mokėjimus Pirkėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šalių pasirašytame perdavimo-priėmimo akte nuodotos dienos, kai tiekėjas tinkamai pristatė prekes, suteikė paslaugas, įvykdė kitus numatytus tiekėjo įsipareigojimus (jei buvo numatyta) bei pateikė pirkėjui visus tinkamus dokumentus.

5. straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimas ir delspinigiai

5.1. Jeigu tiekėjas neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartį, jis moka Pirkėjui 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties bendros preliminarinės kainos eurai su PVM dydžio baudą.

5.2. Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus (patiekti prekes ar jų dalį, suteikti paslaugas ar jų dalį, įvykdyti kitus numatytus įsipareigojimus) pirkėjas skaičiuoja 0,03 procento dydžio delspinigius Sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

6. straipsnis. Susirašinėjimas

6.1. Tiekėjas visus su Sutarties įvykdymu susijusius pranešimus turi teikti raštu už Sutarties vykdymą, ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingam asmeniui.

6.2. Susirašinėjimas tarp Sutarties šalių vykdomas lietuvių kalba.

6.3. Pirkėjo ir tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė		
Pareigos	PSS Sutarčių administravimo grupės vadovė	Projektų vadovė
Adresas	Elektrinės g. 4K 47, Drūkšinių k. Visagino sav. 31152, Visaginas	Sėmenos g. 52A, Patamulšėlio k., LT-46164, Kauno raj.
Telefonas	+370 386 24182	+370 657 65200
Faksas	+370 386 24189	-
El. paštas		

7. straipsnis. Kitos nuostatos

7.1. Sutarties vykdymo metu pirkėjas turi užtikrinti viešinimo reikalavimų vykdymą, vadovaujantis Ignalinos programos viešinimo gairėmis, kurios pateikiamos VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje adresu https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/ignalinos-programa/dokumentai_15.html.

7.2. Tiekėjas, teikdamas visuomenei bet kokią informaciją apie šią Sutartį, privalo vadovautis Ignalinos programos viešinimo gairėmis.

7.3. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

7.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Sutarties lapai su priedais turi būti sunumeruoti vientisa numeracija, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į Sutartį įdėti naujų lapų arba juos pakeisti. Sutarties paskutinio lapo antroje pusėje turi būti patvirtinimas tiekėjo ir pirkėjo arba jų įgaliotųjų asmenų parašais, nurodyta pasirašiusiojo asmens vardas, pavardė ir Sutartį sudarančių lapų skaičius. Šie reikalavimai netaikomi, jei Sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Sutarties bendruosiuose sąlygose nustatytus reikalavimus.

8. straipsnis. Sutarties dokumentų pirmumas

8.1. Sutartį sudaro specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

1 priedas. Filtrų Techninės specifikacijos (39 vnt, 78 lapai);

2 priedas. Tiekėjo pasiūlymas su priedais, perkančiosios organizacijos prašymai paaiškinti pasiūlymą bei tiekėjo paaiškinimai;

2.1 Tiekėjo pasiūlymo su priedais kopija, 75 lapai;

2.2 VĮ Ignalinos AE 2021-03-04 rašto UAB “Technogaja” Nr. ĮS-1021(13.66E) kopioja, 2 lapai;

2.3 UAB “Technogaja” 2021-03-09 rašto CVP IS priemonėmis (CVP IS pranešimo Nr. 9260204) su priedais kopija, 8 lapai;

3 priedas. Prekių perdavimo – priėmimo akto (-ų) forma (-os).

4 priedas. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto forma.

5 priedas. Trišalės atsiskaitymo sutarties forma.

8.2. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju jais vadovaujama šiame straipsnyje nurodyta eilės tvarka.

9. straipsnis. Baigiamosios nuostatos

9.1. Sutarties įsigaliojimo data laikoma Sutarties pasirašymo diena, jei šalys pasirašo skirtingu metu, Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios šalies parašo data.

9.2. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė žemiau nurodyta data.

Tiekėjas		Pirkėjas	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:	Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovas	Pareigos:	Direktorius
Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:	

Bendrosios sąlygos

1. straipsnis. Sutarties aiškinimas

- 1.1. Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami jai aiškinti.
- 1.2. Priklausomai nuo konteksto žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.

2. straipsnis. Taikytina teisė ir Sutarties kalba

- 2.1. Šiai Sutartčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 2.2. Sutarties kalba apibrėžiama Sutarties specialiosiose sąlygose.

3. straipsnis. Susirašinėjimas

- 3.1. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Sutarties šalys susirašinėja Sutarties specialiosiose sąlygose numatyta kalba bei nurodytais adresais.
- 3.2. Sutarties šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, šalims pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai. Pasikeitus Sutarties šalių adresams, telefonų numeriams ar kitiems rekvizitams, Šalys ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pakeitimų dienos raštu informuoja viena kitą apie pakeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.
- 3.3. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.
- 3.4. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiami išsiųsti.

4. straipsnis. Pirkėjo teisės ir pareigos

- 4.1. Pirkėjas bendradarbiauja su tiekėju ir suteikia jam informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties įvykdymui.
- 4.2. Jei reikia, per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo pirkėjas tiekėjui nemokamai pateikia brėžinių, reikalingų Sutarties vykdymui, kopijas, taip pat specifikacijų ir kitų Sutarties vykdymui reikalingų dokumentų kopijas.
- 4.3. Pirkėjas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui.
- 4.4. Pirkėjas privalo Sutartyje nustatytais sąlygomis laiku apmokėti tiekėjo pateiktas ir patvirtintas sąskaitas.
- 4.5. Pirkėjas gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jei jos numatytos Sutartyje ir jos prieduose.

5. straipsnis. Tiekėjo teisės ir pareigos

- 5.1. Tiekėjas visą Sutarties vykdymo laikotarpį turi užtikrinti pirkimo, kurį įvykdžius buvo sudaryta ši Sutartis, dokumentuose nustatytų jo pašalinimo pagrindų nebuvimą.
- 5.2. Tiekėjas visą Sutarties vykdymo laikotarpį turi užtikrinti atitikimą pirkimo, kurį įvykdžius buvo sudaryta ši Sutartis, dokumentuose nustatytiems reikalavimams dėl vadybos sistemų ir teisės verstis atitinkama veikla. Tiekėjas neatitinkantis šių reikalavimų, privalo apie tai pranešti pirkėjui ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų, pašalinti šiuos trūkumus. Sutartyje nustatyti terminai dėl šios priežasties negali būti keičiami.

5.3. Tiekėjas įsipareigoja laiku ir tinkamai vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, tiekėjas turi pasirūpinti visa Sutarties vykdymui būtina įranga, įrankiais, priemonėmis, medžiagomis, darbų priežiūra ir darbo jėga.

5.4. Tiekėjas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei trečiosios šalys pateiktų reikalavimus dėl jų patirtos žalos turtui ar asmeniui, padarytos tiekėjo ir/ar subtiekiejų. Tiekėjas garantuoja dėl tokių reikalavimų galimų nuostolių atlyginimą pirkėjui.

5.5. Tiekėjas turi vykdyti pirkėjo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu.

5.6. Tiekėjas įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų nuostatų ir garantuoja pirkėjui nuostolių atlyginimą, jei tiekėjas nesilaikytų minėtųjų įstatymų, kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

5.7. Jei tiekėjas yra tiekėjų grupė, visi tokios grupės nariai yra solidariai atsakingi pirkėjui už Sutarties vykdymą. Tiekėjas privalo paskirti vieną iš grupės atsakinguoju atstovu atstovauti santykiuose su pirkėju.

5.8. Tiekėjas atsako už pateiktų įmonės rekvizitų, įskaitant banko sąskaitą, teisingumą.

5.9. Tiekėjas gali turėti ir kitų teisių bei pareigų, jei jos numatytos Sutartyje ir jos prieduose.

6. straipsnis. Subtiekimas

6.1. Susitarimas, pagal kurį tiekėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiąjį asmenį, yra laikomas subtiekimu.

6.2. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų bet ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti įsipareigoja pirkėjui pranešti visus subtiekiejų pavadinimus, pateikti subtiekiejų ir jų atstovų kontaktinius duomenis. Tiekėjas privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti pirkėjui apie esamų subtiekiejų arba jų kontaktinių duomenų pasikėtimą, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos tiekėjas ketina pasitelkti Sutarties vykdymo metu.

6.3. Pirkėjas, gavęs informaciją apie subtiekiejus, juos informuoja apie tiesioginio apmokėjimo už jų pristatytas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus galimybę.

6.4. Jei subtiekiejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tiekėjas įsipareigoja sudaryti trišalę sutartį tarp jo, pirkėjo ir subtiekiejo, kurioje bus nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekieju tvarka, atsižvelgiant į šios Sutarties ir subtiekimą sutartyje nustatytus reikalavimus.

6.5. Tiekėjas atsako už subtiekiejų, jų atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats ar jo atstovai ar darbuotojai. Tai, kad kuri nors Sutarties dalis bus vykdoma pagal subtiekimą sutartį bei kad pirkėjas su subtiekiejais atsiskaito tiesiogiai, neatleidžia tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tiekėjas lieka atsakingas už Sutarties įvykdymą.

6.6. Pirkėjas, turėdamas duomenų, kad tiekėjo subtiekiejas nesilaiko aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytose tarptautinėse konvencijose, gali patikrinti ar nėra tokio subtiekiejo pašalinimo pagrindų, kurie buvo nustatyti pirkimo, kurį įvykdžius buvo sudaryta ši Sutartis, dokumentuose net ir tais atvejais, kai tiekėjas nesiremia subtiekiejo, su kuriuo sudaroma subtiekimą sutartis pagal šią Sutartį numatytų įsipareigojimų daliai vykdyti, pajėgumais.

6.7. Jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, kuris buvo nustatytas pirkimo, kurį įvykdžius buvo sudaryta ši Sutartis, ir/ar jei pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekiejas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis turi teisę reikalauti tiekėjo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti subtiekieją arba reikalauti, kad tiekėjas pats vykdytų subtiekiejui perduotus sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjui paprašius, tiekėjas privalo pateikti visų subtiekiejų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.

6.8. Visi tiekėjo pasitelkti subtiekiejai, kurie faktiškai vykdo Sutartį, turi atitikti pirkimo, kurį įvykdžius buvo sudaryta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl vadybos sistemų ir teisės verstis atitinkama veikla. Jei subtiekiejas neatitinka šių reikalavimų, pirkėjas turi teisę reikalauti tiekėjo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti subtiekieją arba reikalauti, kad tiekėjas pats vykdytų subtiekiejui perduotus sutartinius įsipareigojimus, jei tiekėjas atitinka

reikalavimus dėl vadybos sistemų ir teisės verstis atitinkama veikla. Pirkėjui paprašius, tiekėjas privalo pateikti visų subtiekiejų atitikimą reikalavimams dėl vadybos sistemų ir teisės verstis atitinkama veikla patvirtinančius dokumentus.

6.9. Tiekėjas gali pasitelkti tik tuos subtiekiejus, kuriuos nurodė savo pasiūlyme, pateiktame šios Sutarties 2 priede. Tiekėjas, gavęs pirkėjo rašytinį pritarimą, gali pakeisti subtiekieją arba pasitelkti naują subtiekieją šiais atvejais:

6.9.1. kai pirkėjas Sutartyje nustatytais atvejais paprašo tiekėjo pakeisti subtiekieją;

6.9.2. kai Sutarties vykdymo metu subtiekiejas netinkamai vykdo įsipareigojimus tiekėjui;

6.9.3. kai subtiekiejas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų tiekėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio likvidavimo procedūros arba vykdomų analogiškų procedūrų;

6.9.4. esant kitoms nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių atsakingas ir apdairus tiekėjas negalėjo numatyti iki Sutarties sudarymo.

6.10. Pirkėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie keičiamą subtiekieją gavimo dienos turi raštu pranešti tiekėjui apie savo pritarimą arba nepritaringą subtiekiejo keitimui, nurodydamas nepritaringą priežastis.

6.11. Jei tiekėjas be raštiško pirkėjo sutikimo sudaro subtiekimą sutartį su subtiekieju, kurio tiekėjas nenurodė savo pasiūlyme, pateiktame Sutarties 2 priede, pirkėjas turi teisę be jokio oficialaus įspėjimo taikyti Sutartyje numatytas sankcijas dėl Sutarties pažeidimo.

7. Straipsnis. Ekspertai

7.1. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų bet ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti pateikia pirkėjui visų ekspertų, kurių paslaugomis ketina naudotis vykdydamas Sutartį, sąrašus kartu su gyvenimo aprašymais, jei Sutarties sąlygose reikalaujama pateikti ekspertų gyvenimo aprašymus, išskyrus ekspertus, kurių gyvenimo aprašymai pateikiami kartu su pasiūlymu, pateiktu Sutarties 2 priede. Privalomas ekspertų pasirengimo lygis, kvalifikacija, patirtis, ir reikalinga specializacija turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Pirkėjas gali nepritarti tiekėjo pasirinktomis ekspertų kandidatūroms nurodydamas nepritaringą priežastis.

7.2. Tiekėjas negali keisti ekspertų, kuriuos jis nurodė savo pasiūlyme, pateiktame Sutarties 2 priede, išskyrus šiuos atvejus:

7.2.1. eksperto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;

7.2.2. jei ekspertą būtina keisti nuo tiekėjo nepriklausančių priežasčių, pavyzdžiui, kai ekspertas vienašališkai nutraukia sutartį (darbo) su tiekėju, kai ekspertas ne dėl tiekėjo kaltės praranda teisę vykdyti jam paskirtas užduotis ir panašiai.

7.3. Tiekėjas apie aplinkybes, dėl kurių reikia keisti ekspertus, nurodytus tiekėjo pasiūlyme, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, privalo informuoti pirkėją raštu ir gauti jo pritarimą.

7.4. Jei tenka keisti ekspertą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį nei keičiamo eksperto kvalifikacija ir patirtis. Jei tiekėjas neranda naujo eksperto su analogiška kvalifikacija ir (arba) patirtimi, pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

7.5. Papildomas išlaidas, patirtas dėl ekspertų keitimo, atlygina tiekėjas. Jei ekspertas pakeičiamas ne iš karto, pirkėjas gali paprašyti tiekėjo paskirti laikiną ekspertą, arba imtis kitų priemonių kompensuoti laikiną naujo eksperto nebuvimą.

8. straipsnis. Sutarties kaina

8.1. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visus su Sutarties vykdymu susijusius kaštus, įskaitant bet neapsiribojant:

8.1.1. projektinės ir konstravimo techninės dokumentacijos parengimo išlaidas;

8.1.2. reikalingų prekių tiekimo, jų pristatymo, montavimo, įdiegimo, derinimo, išbandymų, paslaugų teikimo ir/ar darbų atlikimo išlaidas;

- 8.1.3. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas susijusias administracines išlaidas, įskaitant vidaus fiskalinius mokesčius, muito, importo ir/ar kitus mokesčius;
- 8.1.4. visas su dokumentų, kurių reikalauja pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
- 8.1.5. aprūpinimo medžiagomis, priemonėmis, įrankiais ir įrenginiais, reikalingais Sutarties vykdymui, išlaidas;
- 8.1.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, jei tokios numatomos, pateikimo išlaidas;
- 8.1.7. garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui;
- 8.1.8. pirkėjo darbuotojų apmokymo tiekėjo įmonėje ir/ar kitoje vietoje, jei tai nustatyta Sutartyje, išlaidas;
- 8.1.9. kitas susijusias išlaidas.
- 8.2. Mokesčiai ar išlaidos, kurių tiekėjas neįtraukė į pasiūlymo, kuris pateikiamas Sutarties 2 priede, kainą nebus atlyginami.

9. straipsnis. Mokėjimų atlikimas

- 9.1. Mokėjimai atliekami eurais.
- 9.2. Pirkėjas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutarties specialiuųjų sąlygų preambulėje nurodytą (-as) atsiskaitomąją (-ąsias) banko sąskaitą (-as). Tiekėjas raštu privalo informuoti pirkėją apie atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) pasikeitimą. Tiekėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.
- 9.3. Mokėjimai atliekami Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.
- 9.4. Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo, jei mokėjimo dokumentai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
- 9.5. Elektroninės sąskaitos teikiamos per sistemą „E. Sąskaita“ adresu <https://www.esaskaita.eu/>. Jei tiekėjas pateikia popierinę sąskaitą arba sąskaitą pateikia kitomis priemonėmis, laikoma, kad sąskaita tiekėjui nepateikta ir pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.
- 9.6. Elektroninė sąskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.
- 9.7. Mokėtinios lėšos pervedamos į tiekėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per nustatytą terminą nuo tos dienos, kai pirkėjas gavo visus reikalavimus atitinkančius dokumentus. Sumokėjimo diena – tai diena, kai lėšos pervedamos iš pirkėjo sąskaitos.
- 9.8. Be pateisinamų priežasčių pirkėjui nesumokėjus iki Sutartyje nustatyto termino, tiekėjas gali pareikalauti sumokėti 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.
- 9.9. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo pirkėjo sąskaitos (ši diena neįskaitoma).
- 9.10. Jei ne dėl tiekėjo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos, tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka.
- 9.11. Jei pirkėjas tiekėjui sumokėjo daugiau nei jam priklauso pagal Sutartį, tiekėjas permokėtą sumą privalo grąžinti pirkėjui per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo reikalavimo grąžinti permoką gavimo.
- 9.12. Pirkėjui grąžintinos sumos gali būti išskaičiuojamos iš bet kokių mokėjimų, kuriuos pirkėjas turi sumokėti tiekėjui. Šiuo atveju tiekėjas ir pirkėjas gali pasinaudoti savo teise susitarti dėl grąžinimo dalimis.

10. straipsnis. Sutarties vykdymas

- 10.1. Pirkėjui raštu pareikalavus, tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų (jei Sutarties ir jos priedų sąlygose nenustatyta kitaip) nuo reikalavimo gavimo dienos turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

10.2. Tiekėjas gali paprašyti pratęsti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas:

10.2.1. kai pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

10.2.2. kai ne dėl tiekėjo kaltės Sutartis yra sustabdyta;

10.2.3. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

10.2.4. dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl tiekėjo kaltės.

10.3. Jei atsirado priežastys, dėl kurių Sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas, tiekėjas nedelsdamas kreipiasi į pirkėją, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl nustatyto termino pratęsimo.

10.4. Pirkėjas raštu išreiškia sutikimą pratęsti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą arba informuoja tiekėją, kad šis terminas nebus pratęstas.

10.5. Pirkėjas, esant svarbioms aplinkybėms, turi teisę pareikalauti sustabdyti Sutarties vykdymą ir/ar atidėti bet kokių Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymą, įskaitant:

10.5.1. prekių pristatymą į priėmimo vietą, jų įdiegimą, išbandymą;

10.5.2. paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą;

10.5.3. darbų ar bet kurio jų etapo atlikimą.

10.6. Svarbiomis aplinkybėmis visais atvejais gali būti laikoma:

10.6.1. teisinio reglamentavimo pasikeitimas ir/ar valstybės lygmens sprendimai turintys įtakos tinkamam Sutarties vykdymui (pvz. karantino, nepaprastosios padėties ar kt. paskelbimo atvejai);

10.6.2. Sutarties vykdymui įtaką turinčių trečiųjų šalių nepriklausančių nuo tiekėjo ir/ar pirkėjo valios, sprendimai, veikimas ir/ar neveikimas;

10.6.3. kitos objektyvios, abiejų Sutarties šalių vienodai pripažįstamos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo Sutarties šalių valios ir, kurioms esant, tinkamas Sutarties vykdymas nėra įmanomas.

10.7. Tiekėjas gali reikalauti atlyginti jo nuostolius, patirtus dėl pirkėjo inicijuoto Sutarties sustabdymo išskyrus, jei sustabdymas:

10.7.1. būtinas dėl kurios nors tiekėjo prievolės nevykdymo;

10.7.2. būtinas dėl svarbių aplinkybių, saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kurios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl pirkėjo veiksmų ar neveikimo.

10.8. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo pirkėjo reikalavimo sustabdyti Sutartį ir/ar atidėti bet kokių Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymą gavimo tiekėjas neįspėja pirkėjo apie ketinimą pareikalauti dėl Sutarties sustabdymo patirtų nuostolių atlyginimo, jis šios teisės netenka.

10.9. Tiekėjo reikalavimai atlyginti nuostolius dėl Sutarties sustabdymo turi būti pagrįsti atitinkamais nuostolius patvirtinančiais dokumentais.

10.10. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 180 kalendorinių dienų, ir tai daroma ne dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas gali pranešimu pirkėjui pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 kalendorinių dienų arba nutraukti Sutartį.

10.11. Įtarus pažeidimą, pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Pažeidimas – Lietuvos Respublikos ir/arba Europos Sąjungos teisės aktų bei Sutarties nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu. Sutarties vykdymas stabdomas, siekiant atlikti pažeidimo tyrimą. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Jei pažeidimas nustatytas, pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

11. straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimas ir delspinigių apskaičiavimas

11.1. Tiekėjas viso Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą.

11.2. Jeigu tiekėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija.

11.3. Pratęsus Sutarties galiojimo laikotarpį, atitinkamai turi būti pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Tiekėjas turi pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą taip pat ir tuo atveju, jeigu pasibaigia tiekėjo pateikto užtikrinimo galiojimo terminas, tačiau Sutartis dar nėra įvykdyta.

11.4. Perskaičiavus Sutarties kainą, atitinkamai padidinama ar sumažinama Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

11.5. Jei tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, pirkėjas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias užtikrinimą išdavęs asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, pirkėjas įspėja apie tai tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

11.6. Tiekėjui pateikus raštišką prašymą, Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas tiekėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo prašymo gavimo dienos, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus arba jei užtikrinimo galiojimo terminas pasibaigė.

11.7. Jei Sutarties įvykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, pirkėjas raštu pareikalauja tiekėjo per 14 kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

11.8. Tuo atveju, jeigu Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

11.9. Jei tiekėjas ne dėl pirkėjo kaltės nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies Sutartyje nustatytais terminais, pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neapribodamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio delspinigius nuo neįvykdytų ir/ar netinkamai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos.

11.10. Jei pagal Sutartį ir jos priedus nėra galimybės nustatyti neįvykdytų ir/ar netinkamai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies kainos, arba Sutarties objektas yra nedalomas, tai yra objekto dalis ar įvykdytų įsipareigojimų dalis negali atlikti pirkėjui reikalingų funkcijų, delspinigiai skaičiuojami nuo bendros Sutarties kainos.

11.11. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos, pirkėjas gali prieš tai raštu įspėjęs tiekėją ir be atskiro tiekėjo sutikimo:

11.11.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš tiekėjui mokėtinų sumų ir/arba;

11.11.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba;

11.11.3. nutraukti Sutartį.

11.12. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia tiekėjo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

12. straipsnis. Sutarties vykdymo grafikas (programa)

12.1. Pirkėjui raštu pareikalavus, tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos (jei Sutarties ir jos priedų sąlygose nenustatyta kitaip) turi pateikti ir su pirkėju suderinti Sutarties vykdymo grafiką (programą). Grafike (programoje) turi būti numatyta tvarka ir terminai, kuriais tiekėjas siūlo vykdyti Sutartį, įskaitant šias dalis:

12.1.1. veiksmų plano sudarymas, svarbiausių etapų identifikavimas ir laiko sąnaudų, būtinų Sutarties vykdymui, nustatymas;

12.1.2. trumpas metodų, kuriais tiekėjas siūlo vykdyti Sutartį, aprašymas (jei taikoma);

12.1.3. pagrindinių ekspertų ir kitų ekspertų darbo organizavimo grafikas;

12.1.4. kiti duomenys ir informacija, kurios pirkėjas gali pagrįstai pareikalauti, ir/ar kurios yra nustatytos kitose Sutarties ir jos priedų sąlygose.

12.2. Be pirkėjo raštiško sutikimo negalimas joks Sutarties vykdymo grafiko (programos) keitimas.

12.3. Pirkėjas, gavus iš tiekėjo derinimui Sutarties vykdymo grafiką (programą), gali nustatyti kitokią jo derinimo terminą, nei nustatytas šiame straipsnyje, tačiau ne didesnę negu 20 (dvidešimt) darbo dienų.

13. straipsnis. Pristatymas

13.1. Jeigu Sutarties sąlygose numatoma pristatyti prekes, jų pristatymo vietos adresas, pristatymo terminai ir pristatymo tvarka nustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose ir/ar Sutarties prieduose.

13.2. Prekių pristatymo data laikoma data, kada prekės su visais Sutartyje nurodytais tinkamais dokumentais pristatytos į pirkėjo Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą vietą ir įvykdyti kiti sutartyje numatyti įsipareigojimai (jei tokių buvo).

13.3. Jei Sutartyje ir jos prieduose nenustatyta kitaip, tiekėjas pristato Sutarties sąlygose numatytas prekes pagal tarptautinių prekybos rūmų taisyklių „Incoterms 2020“ pristatymo sąlygas DDP (pristatyta, muitas sumokėtas).

13.4. Apie tikslią prekių pristatymo datą tiekėjas pirkėjui praneša Sutarties Specialiųjų sąlygų 6 straipsnyje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu.

13.5. Visa atsakomybė iki pirkėjas priims prekes dėl jų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka tiekėjui.

13.6. Tiekėjas pasirūpina, kad prekės būtų pristatytos į priėmimo vietą, suderinęs su pirkėju, kad šis galėtų įforminti prekių priėmimą. Daroma prielaida, kad apskaičiuodamas pristatymo laiką tiekėjas įvertino visas galimas kliūtis, todėl nebus pateisinami jokie vėlavimai, atsiradę kitais, nei šioje Sutartyje numatytais pagrindais.

13.7. Jei Sutartyje ir jos prieduose nenustatyta kitaip, pristatydamas prekes, tiekėjas privalo pateikti prekių gamintojo atitikties sertifikatą ir kitus dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą Sutarties reikalavimams.

13.8. Tiekėjas pasirūpina, kad prekės būtų supakuotos taip, kad jas gabenant į Sutartyje nurodytą vietą jos nebūtų apgadintos ir nepablogėtų jų kokybė. Planuojant pakuotės dydį ir svorį turi būti atsižvelgta, kai reikia, į atstumą iki paskirties vietos ir į tai, kad perkrovimo vietose gali nebūti tinkamos perkrovimo įrangos ir pastatų, į kuriuos reikės pristatyti prekes. Taip pat turi būti atsižvelgta į pastatų, į kuriuos bus kraunamos prekės konstrukcinius ypatumus (praėjimo vietos laiptinėse, koridoriuose, liftų keliamoji galia, jei jie įrengti tame pastate, matmenys, pastato aukštas).

13.9. Ant kiekvienos pakuotės turi būti aiškiai nurodytas pristatymo vietos adresas ir pakuotės turinys. Be šių duomenų ant kiekvienos pakuotės turi būti užrašyta:

Finansuojama iš Ignalinos programos lėšų	
Sutarties Nr.:	-----
Sutarties pavadinimas:	-----
Prekių dalis:	Prekės Nr.: -----
Pristatymo vietos adresas:	

13.10. Po prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo pakuotė tampa pirkėjo nuosavybe.

13.11. Pirkėjui raštu pareikalavus, tiekėjas turi suderinti prekių pristatymo kiekius, datą ir laiką. Nesutarimo atveju, sprendimo teisė priklauso pirkėjui. Tiekėjas atsako už visų prekių bei tiekėjo įrangos, reikalingos Sutarčiai vykdyti, pristatymą nurodytu laiku į priėmimo vietą.

14. Straipsnis. Priėmimas

14.1. Kai prekės ar paslaugos parengtos priėmimui bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai (jei tokių numatyta), tiekėjas gali kreiptis į pirkėją dėl perdavimo - priėmimo akto pasirašymo.

14.2. Prieš pasirašydamas perdavimo-priėmimo aktą, pirkėjas patikrina pristatytas prekes, suteiktas paslaugas ir/ar įvykdytus kitus numatytus tiekėjo įsipareigojimus.

14.3. Jei prekės ar paslaugos atitinka Sutarties reikalavimus, prekės yra tinkamai pristatytos, paslaugos yra tinkamai suteiktos bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai (jei tokių numatyta), pirkėjas pasirašo perdavimo - priėmimo aktą.

14.4. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, pirkėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo kreipimosi privalo:

14.4.1. dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (jei pasirašoma elektroniniu parašu – vienu) pasirašyti perdavimo - priėmimo aktą ir vieną akto egzempliorių pateikti tiekėjui, arba
 14.4.2. atmesti prašymą, nurodydamas tokio sprendimo priežastis ir priemones, kurių, tiekėjas privalo imtis, kad aktas būtų pasirašytas.

14.5. Jei dėl ypatingų aplinkybių per nustatytą laikotarpį prekių priimti neįmanoma, pirkėjas, suderinęs su tiekėju, surašo tai patvirtinantį aktą. Jei pirkėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ar per kitą Sutartyje nustatytą laikotarpį nepasirašo perdavimo - priėmimo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo priimti prekes, laikoma, kad jis pasirašė perdavimo - priėmimo aktą paskutiniąją šio laikotarpio dieną.

14.6. Jei Sutarties vykdymo grafike (programoje) numatytas Sutarties įsipareigojimų vykdymas etapais, pirkėjas pasirašo perdavimo - priėmimo aktą po kiekvieno įvykdyto etapo.

14.7. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos išmontuoja ir išveža laikinąsias konstrukcijas ar kitas priemones, kurių reikėjo tinkamam Sutarties įvykdymui, taip pat medžiagas, kurių nebereikia Sutarties vykdymui.

14.8. Pirkėjas iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti:

14.8.1. iki nurodyto termino iš priėmimo vietos išgabenti prekes, kurios neatitinka Sutarties reikalavimų;

14.8.2. pakeisti Sutarties reikalavimų neatitinkančias prekes tinkamomis prekėmis ir/ar įdiegti jas pagal Sutarties reikalavimus;

14.8.3. tiekėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus ar neatitikimus.

15. straipsnis. Garantiniai įsipareigojimai

15.1. Jei Sutartyje nenumatyta kitaip, tiekėjas privalo garantuoti, kad pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos.

15.2. Tiekėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra be defektų, sąlygotų projekto, darbo, medžiagų ar pristatymo kokybės, išskyrus atvejį, kai konkretus projektas ar medžiagos yra privalomos pagal specifikacijas arba kai defektus sąlygojo koks nors veiksmas ar neveikimas, naudojant prekes pirkėjo šalies sąlygomis.

15.3. Prekių garantija galioja tiek, kiek numatyta Sutartyje.

15.4. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie:

15.4.1. atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos tiekėjo darbo kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų;

15.4.2. atsirado dėl kokių nors tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu;

15.4.3. buvo pastebėti pirkėjui tikrinant ar eksploatuojant prekes.

15.5. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytomis dalimis vėl įsigalioja nuo dienos, kai buvo atliktas pirkėjo priimtinas pakeitimas ar remontas. Jei Sutartyje numatytas dalinis prekių priėmimas, garantinis laikotarpis pratęsiamas tik toms prekėms, kurios buvo keičiamos ar taisomos.

15.6. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, pirkėjas raštu įspėja apie tai tiekėją. Jei tiekėjas nepašalina defekto ar gedimo per įspėjime nurodytą laikotarpį, pirkėjas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šias paslaugas tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita. Tokiu atveju tiekėjas privalo atlyginti pirkėjo patirtas išlaidas, ir/arba pirkėjo patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš tiekėjui mokėtinų sumų ir/arba iš tiekėjo garantijų.

15.7. Jei garantijos trukmė Sutartyje nenurodoma, o prekei pagal jos savybes turi būti taikoma garantija, tuomet ji yra 365 kalendorinės dienos. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai pasirašomas prekių perdavimo - priėmimo aktas.

15.8. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui arba, jei yra daugiau nei vienas garantinis laikotarpis, pasibaigus paskutiniam jų, bei pašalinus visus defektus ar gedimus, jei tokių yra, pirkėjas išrašo tiekėjui garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą pagal Sutarties priede pateiktą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto formą. Jame nurodoma diena, kai tiekėjas pirkėjui priimtinu būdu įvykdė savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

15.9. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą pirkėjas privalo išrašyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo garantinio laikotarpio pabaigos. Jei pirkėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nepasirašo garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo tokį aktą pasirašyti, laikoma, kad jis pasirašė garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą paskutiniąją šio laikotarpio dieną.

15.10. Kol pirkėjas nepatvirtina garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto arba kol nėra laikoma, kad jis yra pirkėjo pasirašytas, garantiniai įsipareigojimai nėra tinkamai įvykdyti.

16. straipsnis. Autorinės teisės

16.1. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti pirkėjo nuostolius, atsiradusius dėl trečiųjų šalių reikalavimų, susijusių su autorių teisių pažeidimu, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų neteisėtu naudojimu ir panašiais pažeidimais, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl pirkėjo kaltės.

16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant turtines autoriaus ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises (tačiau išskyrus neturtines intelektinės nuosavybės teises), yra pirkėjo nuosavybė, kurią pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti kaip mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų.

17. straipsnis. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

17.1.1. Sutarties keitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto yra aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas Sutarties sąlygose, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, taip pat įskaitant Sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą;

17.1.2. Sutarties sąlygose turi būti nurodyta galimų pakeitimų arba pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų Sutarties pobūdis;

17.1.3. kai būtina iš tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra visos šios sąlygos kartu:

- tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal Sutartį įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikos reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad pirkėjui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
- atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė – 100 (šimtas) procentų pradinės Sutarties vertės;

17.1.4. kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus pirkėjas negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

- pakeitimas iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio;
- atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė – 100 (šimtas) procentų pradinės Sutarties vertės;

17.1.5. kai tiekėjas ir/ar tiekėjų grupės narys keičiamas kitu, dėl bent vienos iš šių priežasčių:

- Sutartyje nedviprasmiškai, laikantis šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, suformuluotą Sutarties peržiūros sąlygą ar pasirinkimo galimybę;
- dėl tiekėjo ir/ar tiekėjų grupės nario (narių) reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros, tiekėjo ir/ar tiekėjų grupės nario (narių) teises ir pareigas visškai ar iš dalies perima kitas tiekėjas, atitinkantis pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta ši

Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus. Toks tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų;

- kai pats pirkėjas prisiima tiekėjo įsipareigojimus dėl tiesioginio apmokėjimo subtiekejui. Toks Sutarties pakeitimas galimas, jeigu subtiekęjas išreiškė norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

17.1.6. kai pakeitimas nėra esminis.

17.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai yra visos šios sąlygos kartu:

17.2.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

17.2.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 (dešimt) procentų pradinės Sutarties vertės;

17.2.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

17.3. Jeigu Sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, Sutarties keitimo atveju, atsižvelgiama į patikslintą Sutarties vertę.

17.4. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

17.4.1. pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

17.4.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje, ją sudarant;

17.4.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis;

17.4.4. kai tiekėją, su kuriuo sudaryta ši Sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šiame straipsnyje nurodytos priežastys.

17.5. Bet kuriuo atveju, Sutarties pakeitimu neturi būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo.

17.6. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso pirkėjui.

17.7. Visi Sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu šalių sutarimu, išskyrus specialiuosius Sutartyje nustatytus atvejus.

18. straipsnis. Prekių keitimas

18.1. Jei pagal Sutartį yra numatoma pristatyti prekes ir dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių tiekėjas negali pristatyti Sutartyje nurodytos prekės, pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties fiksuotos kainos, tiekėjas gali pristatyti kitą prekę, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

18.1.1. prekė yra ne blogesnių, nei pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų, kurioms reikalavimai buvo nustatyti techninėje specifikacijoje pateiktoje Sutarties 1 priede; ir

18.1.2. prekė yra to paties gamintojo, kaip ir keičiama Sutartyje nurodyta prekė.

18.2. Jei tiekėjas, vadovaujantis šiuo straipsniu, negali pristatyti to paties gamintojo kitos prekės, tiekėjas gali pristatyti kito gamintojo prekę. Kito gamintojo prekė gali būti pristatyta tik tuo atveju, jei bus pateiktas keičiamos prekės gamintojo patvirtinimas ar kitas dokumentas, įrodantis, kad gamintojas negamina prekių, kurios yra ne blogesnių, nei tiekėjo pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų, ir kurioms reikalavimai buvo nustatyti techninėje specifikacijoje (užduotyje) pateiktoje Sutarties 1 priede.

18.3. Nuo tiekėjo nepriklausančiomis aplinkybėmis visais atvejais gali būti laikoma:

18.3.1. kai prekių gamintojas laikinai arba visam laikui sumažina, sustabdo ar nutraukia prekės gamybą, jei tiekėjas pats nėra prekių gamintojas;

18.3.2. kai ne dėl tiekėjo kaltės prekės pristatymas vėluoja daugiau nei 60 kalendorinių dienų.

19. straipsnis. Sutarties pažeidimas

19.1. Jei tiekėjas ar pirkėjas nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jis pažeidžia Sutartį.

19.2. Tiekėjui ar pirkėjui pažeidus Sutartį, kita šalis turi teisę:

19.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir/arba

19.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius ir/arba

19.2.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba

19.2.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir/arba

19.2.5. nutraukti Sutartį.

19.3. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma:

19.3.1. jei tiekėjas pirkėjo reikalavimu nepakeičia ar atsisako pakeisti subtiekėją Sutartyje nustatytais atvejais;

19.3.2. jei tiekėjas, subtiekėjui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, atsisako arba be pateisinamų priežasčių delsia sudaryti trišalę sutartį, kaip nustatyta Sutarties sąlygose;

19.3.3. jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų) ir/arba dėl įsipareigojimų įvykdymo vėlavimo mokėtinų delspinigių suma viršija 10 (procentų) Sutarties kainos;

19.3.4. jei tiekėjas dėl savo kaltės negali ir/arba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus ar bet kokią jų dalį, nepriklausomai nuo tokios dalies vertės;

19.3.5. jei tiekėjas iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo per pirkėjo pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

19.3.6. jei tiekėjas negrąžina ar atsisako grąžinti pirkėjo tiekėjui ir/arba subtiekėjui sumokėtas permokas;

19.3.7. jei pirkėjas sustabdė Sutarties vykdymą ilgiau nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt dienų) kalendorinių dienų, ir tai daroma ne dėl tiekėjo kaltės, ir tiekėjo reikalavimu jo neatnaujinama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

19.3.8. jei pirkėjas ne dėl tiekėjo kaltės vėluoja sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

19.3.9. dėl kitų tiekėjo ir/ar pirkėjo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties vykdymas tampa neįmanomas.

20. straipsnis. Sutarties nutraukimas

20.1. Pirkėjas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs tiekėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei:

20.1.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą pirkimo sutarties keitimo jos galiojimo laikotarpį tvarką;

20.1.2. paaiškėjo, kad tiekėjas ar jo atsakingas asmuo turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros dėl:

- dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, jo organizavimo ar vadovavimo jam;
- kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo;
- sukčiavimo, turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, apgaulingo pareiškimo apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimo ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinio sukčiavimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo ar piktnaudžiavimo, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
- nusikalstamo bankroto;
- teroristinio ir su teroristine veikla susijusio nusikaltimo;

- nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo;
- prekybos žmonėmis, vaiko pirkimo arba pardavimo;
- kitos valstybės tiekėjo atlikto nusikaltimo, apibrėžto Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

20.1.3. paaiškėjo, kad Sutartis su tiekėju neturėjo būti sudaryta dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

20.2. Taip pat pirkėjas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs tiekėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

20.2.1. kai tiekėjas dėl savo kaltės negali ir/arba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus ar bet kokią jų dalį, nepriklausomai nuo tokios dalies vertės;

20.2.2. kai tiekėjas per Sutartyje nustatytą terminą nepašalina trūkumų dėl atitikties reikalavimams dėl vadybos sistemų ir teisės verstis atitinkama veikla;

20.2.3. kai tiekėjas iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

20.2.4. kai tiekėjas, eksperto keitimo atveju, negali rasti kito eksperto su analogiška kvalifikacija ir ar patirtimi;

20.2.5. kai tiekėjas pakeičia subtiekęją ar sudaro naują subtiekimą sutartį nesilaikant Sutartyje nustatytos tvarkos;

20.2.6. kai tiekėjas pirkėjo reikalavimu nepakeičia ar atsisako pakeisti subtiekęją Sutartyje nustatytais atvejais;

20.2.7. kai tiekėjas, subtiekeiui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, atsisako arba be pateisinamų priežasčių delsia sudaryti trišalę sutartį, kaip nustatyta Sutarties sąlygose;

20.2.8. kai tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

20.2.9. kai keičiasi tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

20.2.10. jei Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir pirkėjui raštu pareikalavus tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nepateikia naujo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

20.2.11. kai pratęsus Sutarties galiojimo laikotarpį, tiekėjas nepateikia atitinkamai pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

20.2.12. jei tiekėjo mokėtinų delspinigių suma viršija 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos;

20.2.13. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

20.2.14. dėl kitų tiekėjo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties vykdymas tampa neįmanomas.

20.3. Tiekėjas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs pirkėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

20.3.1. jei pirkėjas sustabdė Sutarties vykdymą ilgiau nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt dienų) kalendorinių dienų, ir tai daroma ne dėl tiekėjo kaltės, ir tiekėjo reikalavimu jo neatnaujinama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

20.3.2. jei pirkėjas ne dėl tiekėjo kaltės vėluoja sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

20.3.3. dėl kitų pirkėjo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties vykdymas tampa neįmanomas.

20.4. Prieš vienašališkai nutraukdamas Sutartį, pirkėjas ar tiekėjas išsiunčia registruotą laišką su jo gavimo patvirtinimu, kuriame nustato naują terminą sutartiniais įsipareigojimams įvykdyti, ne trumpesnį kaip 10 kalendorinių dienų nuo laiško pristatymo dienos.

20.5. Nutraukęs Sutartį pirkėjas teisės aktų nustatyta tvarka gali sudaryti Sutartį su trečiaja šalimi. Pirkėjas turi teisę reikalauti iš tiekėjo padengti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl naujos Sutarties sudarymo su trečiaja šalimi, jei Sutartis buvo nutrukta dėl tiekėjo kaltės.

20.6. Sutartį nutraukus dėl tiekėjo kaltės tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

20.7. Tiekėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo padengti dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, jei Sutartis yra nutrakta dėl pirkėjo kaltės ir tokie nuostoliai pagrįsti atitinkamais dokumentais. Šios žalos ar nuostolių atlyginimo dydis negali viršyti Sutarties kainos.

20.8. Sutartis gali būti nutraukiama pirkėjo ir tiekėjo sutarimu. Viena Sutarties šalis, atsižvelgdama į susidariusias aplinkybes, dėl kurių Sutarties neįmanoma įvykdyti, gali inicijuoti Sutarties nutraukimą, pateikdama kitai Sutarties šaliai Sutarties nutraukimo būtinybę pagrindžiantį raštą.

20.9. Sutarties nutraukimas atleidžia tiekėją ir pirkėją nuo sutarties vykdymo.

20.10. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

20.11. Sutarties nutraukimo atveju, tiekėjas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs pirkėjui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina pirkėjui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

21. straipsnis. Nenugalima jėga (force majeure)

21.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

21.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.

21.3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie šiame straipsnyje nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

21.4. Šio straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas.

21.5. Atleidžiant šalį nuo atsakomybės pagal Sutartį, turi būti vadovaujamasi Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

21.6. Tiekėjas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei pirkėjas nenurodo jam to daryti. Jei, vykdydamas pirkėjo nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus, tiekėjas patiria papildomų išlaidų, jas turi atlyginti pirkėjas.

22. straipsnis. Ginčų sprendimo tvarka

22.1. Ginčai tarp Sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis arba teisme.

22.2. Sutarties šalys visus ginčus siekia išspręsti derybomis. Kilus ginčui viena Sutarties šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.

22.3. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, nepavykus jų išspręsti derybomis, sprendžiami teisme pagal pirkėjo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismo.

22.4. Tiekėjas, manydamas, kad pirkėjas nepagrįstai nutraukė Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo.

23. straipsnis. Asmens duomenų apsauga

23.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (GDPR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

23.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai sudaryti ar vykdyti duomenys tvarkomi Sutarties sudarymo ir vykdymo, teisėto intereso siekiant pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis, pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

23.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

23.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.

23.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdančios buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir priežiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija bei kiti asmenys, kuriems teikti asmens duomenis Šalis įsipareigoja teisės aktai; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

23.6. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekeju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis sudaryti ir vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties 2 punkte nurodytais tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti.

24. straipsnis. Dokumentų saugojimas ir jų tikrinimas

24.1. Visi sąnaudas ir pajamas pagal šią Sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį.

24.2. Tiekėjas privalo suteikti sąlygas pirkėjui bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms ši teisė yra suteikta įstatymais ar kitais teisės aktais, tikrinti projekto įgyvendinimą ir, jei reikės, atlikti išsamų auditą tikrinant apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su projekto finansavimu susijusius dokumentus. Ši teisė tikrinti galioja 10 (dešimt) metų nuo Sutarties įvykdymo.

24.3. Šiuo tikslu tiekėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų darbuotojams atvykti į Sutarties vykdymo vietas, o taip pat prieiti prie informacinių sistemų, duomenų bazių ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir stengtis jiems padėti.

25. straipsnis. Elektroninis parašas

25.1. Jei Sutartis ar Sutarties vykdomieji dokumentai pasirašomi elektroniniu būdu, jie turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) (toliau – Reglamentas Nr. 910/2014).

25.2. Kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

25.2.1. dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu dokumentai pateikiami kitoku elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi galima būtų internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

25.2.2. jeigu dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

25.3. Kvalifikuotu elektroniniu parašu turi būti pasirašyta visa Sutartį sudarančių dalių (dokumentų) elektroninė byla.

26. straipsnis. Konfidencialumas

26.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, kurią atskleidžia viena Sutarties šalis kitai Sutarties šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat informaciją, reikalingą Ignalinos programos projekto viešinimui užtikrinti ar informaciją, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti laikoma konfidencialia.

26.2. Sutarties šalys įsipareigoja saugoti ir neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio kitos Sutarties šalies sutikimo, išskyrus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

1 Priedas

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 1 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. Spc-141 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

34, 72

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM _{2,5} (≥65%) arba ePM ₁ (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	287±1 mm
	- aukštis	287±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 600 mm iki 640 mm
	- kišenių skaičius	3 arba 4
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 800 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 120 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 220 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 2 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11d. Nr. Spc-174(13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5 ($\geq 65\%$) arba ePM1 ($\geq 50\%$)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	287 $\pm$ 1 mm
	- aukštis	592 $\pm$ 1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 500 mm iki 560 mm
	- kišenių skaičius	3 arba 4, arba 5
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 120 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 3 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-160 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VI Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM _{2,5} (≥65%) arba ePM ₁ (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	287±1 mm
	- aukštis	592±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 600 mm iki 640 mm
	- kišenių skaičius	3 arba 4
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45°C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1500 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 130 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 230 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 4 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. Spc-152 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5 (≥65%) arba ePM1 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	428±1 mm
	- aukštis	287±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 600 mm iki 640 mm
	- kišenių skaičius	4 arba 5
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 850 m³/val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 110 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 170 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 5 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-161 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM _{2,5} (≥65%) arba ePM ₁ (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	428±1 mm
	- aukštis	428±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 600 mm iki 640 mm
	- kišenių skaičius	4 arba 5
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 110 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 190 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 6 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. Spc-144(13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM _{2,5} (≥65%) arba ePM ₁ (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	490±1 mm
	- aukštis	490±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 600 mm iki 640 mm
	- kišenių skaičius	4 arba 5
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1000 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 110 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ Nr. 7 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-173 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VI Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5 (≥65%) arba ePM1 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592±1 mm
	- aukštis	287±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 360 mm iki 380 mm
	- kišenių skaičius	6 arba 7, arba 8
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1500 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 150 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 8 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-172 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM _{2,5} (≥65%) arba ePM ₁ (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592±1 mm
	- aukštis	287±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 500 mm iki 540 mm
	- kišenių skaičius	8 arba 10
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 105 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 9 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-162 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5 ($\geq 65\%$) arba ePM1 ($\geq 50\%$)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592 $\pm$ 1 mm
	- aukštis	287 $\pm$ 1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 600 mm iki 640 mm
	- kišenių skaičius	6 arba 8
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 120 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 10 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 21 d. Nr. Spc-187(13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5 (≥65%) arba ePM1 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592±1 mm
	- aukštis	592±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 360 mm iki 380 mm
	- kišenių skaičius	6 arba 8
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3400 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 120 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 11 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. Spc-145(13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM _{2,5} (≥65%) arba ePM ₁ (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592±1 mm
	- aukštis	592±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 500 mm iki 540 mm
	- kišenių skaičius	8 arba 10
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3400 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 110 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 12 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-163 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5 ($\geq 65\%$) arba ePM1 ($\geq 50\%$)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592 $\pm$ 1 mm
	- aukštis	592 $\pm$ 1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 600 mm iki 640 mm
	- kišenių skaičius	6 arba 8
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3000 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 100 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 13 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-164 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	287±1 mm
	- aukštis	287±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 600 mm iki 640 mm
	- kišenių skaičius	3 arba 4
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 850 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 70 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 170 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 14 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-171 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 ($\geq 50\%$)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	287 $\pm$ 1 mm
	- aukštis	592 $\pm$ 1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 500 mm iki 540 mm
	- kišenių skaičius	3 arba 4
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 70 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 15 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-166 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 ($\geq 50\%$)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	287±1 mm
	- aukštis	592±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 600 mm iki 640 mm
	- kišenių skaičius	3 arba 4
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 70 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įjeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 16 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. Spc-153 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 ($\geq 50\%$)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	428 $\pm$ 1 mm
	- aukštis	287 $\pm$ 1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 300 mm iki 320 mm
	- kišenių skaičius	4 arba 5
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1000 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 80 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 180 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 17 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-182 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VI Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	428±1 mm
	- aukštis	428±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 300 mm iki 340 mm
	- kišenių skaičius	5 arba 6
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m³/val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 100 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 18 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. Spc-143(13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	490±1 mm
	- aukštis	392±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 500 mm iki 540 mm
	- kišenių skaičius	5 arba 6
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m³/val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 75 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 175 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 19 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-179 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 ($\geq 50\%$)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	490±1 mm
	- aukštis	490±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 300 mm iki 340 mm
	- kišenių skaičius	4
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1000 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 95 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 195 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 20 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. Spc-146 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 ($\geq 50\%$)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	490±1 mm
	- aukštis	592±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 500 mm iki 540 mm
	- kišenių skaičius	5 arba 6
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 2800 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 70 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 170 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 21 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-177 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592±1 mm
	- aukštis	287±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 300 mm iki 370 mm
	- kišenių skaičius	6 arba 8
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45°C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1500 m³/val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 85 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 185 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 22 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-175 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 ($\geq 50\%$)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592 $\pm$ 1 mm
	- aukštis	287 $\pm$ 1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 500 mm iki 540 mm
	- kišenių skaičius	6 arba 8, arba 10
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45°C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 80 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 180 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 23 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-158 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 ($\geq 50\%$)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592 $\pm$ 1 mm
	- aukštis	287 $\pm$ 1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 600 mm iki 640 mm
	- kišenių skaičius	6
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 70 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 170 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 24 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-180 (13.66E)

Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592±1 mm
	- aukštis	592±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 300 mm iki 370 mm
	- kišenių skaičius	5 arba 6
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3000 m³/val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 85 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 185 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ NR. 25 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-168 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 ($\geq 50\%$)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592±1 mm
	- aukštis	592±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 500 mm iki 540 mm
	- kišenių skaičius	6 arba 8
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45°C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3400 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 70 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 170 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ Nr. 26 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-157 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592±1 mm
	- aukštis	592±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 600 mm iki 640 mm
	- kišenių skaičius	6
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3000 m³/val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 70 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 170 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būt pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KIŠENINIŲ ORO FILTRŲ Nr. 27 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. Spc-147 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kišeniniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	740±1 mm
	- aukštis	370±1 mm
	- gylis	Tinka bet kuri reikšmė nurodytame diapazone nuo 500 mm iki 520 mm
	- kišenių skaičius	7 arba 8
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1000 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 60 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 160 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KASETINIŲ ORO FILTRŲ NR. 1 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. Spc-148 (13.66E)

Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kasetiniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose / įrenginiuose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip Coarse ($\geq 60\%$)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	375 $\pm$ 1 mm
	- aukštis	375 $\pm$ 1 mm
	- gylis	45 $\pm$ 2 mm
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1000 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 65 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 165 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas arba plastikas
8.	Sandariklis ant rėmelio:	Turi būti išeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo bei saugojimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki prekių įstatymo į sistemą/įrangą momento.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KASETINIŲ ORO FILTRŲ NR. 2 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. Spc-149 (13.66E)

Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kasetiniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose / įrenginiuose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip Coarse ($\geq 60\%$)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	440 ± 1 mm
	- aukštis	620 ± 1 mm
	- gylis	48 ± 2 mm
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip $+45^{\circ}\text{C}$
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip $2000 \text{ m}^3/\text{val.}$
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 65 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 165 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas arba plastikas
8.	Sandariklis ant rėmelio:	Turi būti išeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo bei saugojimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki prekių įstatymo į sistemą/įrangą momento.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KASETINIŲ ORO FILTRŲ NR. 3 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. Spc-151 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kasetiniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose / įrenginiuose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	610±2 mm
	- aukštis	610±2 mm
	- gylis	98±2 mm
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3400 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 50 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 450 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas
8.	Sandariklis ant rėmelio:	Turi būti išeinančio oro pusėje
	- medžiaga	Guma arba lygiavertė
	- plotis	Nuo 10 mm iki 12 mm
	- storis	Nuo 4 mm iki 6 mm

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo bei saugojimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki prekių įstatymo į sistemą/įrangą momento.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMO DEPARTAMENTO
REMONTO TARNYBOS
PASIRUOŠIMO REMONTUI IR UŽTIKRINIMO SKYRIUS**

TVIRTINU
END direktorius
*Patvirtinta nekvalifikuotu
elektroniniu parašu*
Sergej Krutovcov

**KASETINIŲ ORO FILTRŲ NR. 5 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. Spc-154 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kasetiniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose / įrenginiuose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5 (≥65%) arba ePM1 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	610±1 mm
	- aukštis	610±1 mm
	- gylis	78±2 mm
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 2000 m³/val.
5.	Pradinis slėgio perkritis	Ne daugiau kaip 110 Pa
6.	Galutinis slėgio perkritis	Ne mažiau kaip 350 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas arba MDP
8.	Sandariklis ant rėmelio:	Turi būti išeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

IV SKYRIUS DOKUMENTAI

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo bei saugojimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki prekių įstatymo į sistemą/įrangą momento.

Vadovas

Pasirašyta ne kvalifikuotu elektroniniu parašu

Arūnas Janavičius

RT vadovas

Pavizuota ne kvalifikuotu elektroniniu parašu

Arūnas Garūbis

20__-__-__

BKTS vadovas

Pavizuota ne kvalifikuotu elektroniniu parašu

Nikolaj Sobačkin

20__-__-__

PSS grupės vadovas

Pavizuota ne kvalifikuotu elektroniniu parašu

Saulius Zabolevičius

20__-__-__

Violeta Janavičienė, tel. 28158

V. J., 1, 2020-12-02

TS_Kaset-filtrs-NR-5_B1_F7

25

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KOMPAKTTINIŲ ORO FILTRŲ NR. 1 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

20 ____ m. ____ d. Nr. ____
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kompaktiniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose / įrenginiuose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592±1 mm
	- aukštis	287±1 mm
	- gylis	294±2 mm
3.	Darbinė temperatūra	N mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1500 m³/val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 90 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 190 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas arba plastikas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti išeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo bei saugojimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki prekių įstatymo į sistemą/įrangą momento.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KOMPAKTINIŲ ORO FILTRŲ NR. 2 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-165 (13.66E)

Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kompaktiniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose / įrenginiuose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592±1 mm
	- aukštis	592±1 mm
	- gylis	294±2 mm
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3000 m³/val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 90 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 190 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas arba plastikas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti išeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo bei saugojimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki prekių įstatymo į sistemą/įrangą momento.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KOMPAKTINIŲ ORO FILTRŲ NR. 4 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. Spc-156 (13.66E)

Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kompaktiniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose / įrenginiuose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM _{2,5} (≥65%) arba ePM ₁ (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592±1 mm
	- aukštis	287±1 mm
	- gylis	294±2 mm
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1500 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 100 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas arba plastikas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti išeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo bei saugojimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki prekių įstatymo į sistemą/įrangą momento.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KOMPAKTINIŲ ORO FILTRŲ NR. 5 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-159 (13.66E)

Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kompaktiniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose / įrenginiuose galimai užteršto aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM _{2,5} (≥65%) arba ePM ₁ (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	592±1 mm
	- aukštis	592±1 mm
	- gylis	294±2 mm
3.	Darbinė temperatūra	Ne mažesnė kaip +45° C
4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3000 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 110 Pa
6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 300 Pa
7.	Rėmelio medžiaga	Metalas arba plastikas
8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti išeinančio oro pusėje
9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo bei saugojimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki prekių įstatymo į sistemą/įrangą momento.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**KOMPAKTINIŲ ORO FILTRŲ NR. 6 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 09 d. Nr. Spc-150 (13.66E)

Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami kompaktiniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami MultiSafe EKBB įrenginyje.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM1 ($\geq 80\%$)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	610 $\pm$ 1 mm
	- aukštis	610 $\pm$ 1 mm
	- gylis	292 $\pm$ 1 mm
3.	Darbinė temperatūra	Ne žemesnė kaip +45° C
4.	Nominalus praleidžiamo oro srautas	Ne mažiau kaip 3000 m ³ /val.
5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 180 Pa
6.	Rėmelio medžiaga	MDP
7.	Sandariklis ant rėmelio:	Turi būti įeinančio oro pusėje
	- medžiaga	Guma arba silikonas, arba lygiavertė
	- forma	U formos
	- aukštis	7 $\pm$ 1 mm
	- pagrindo plotis	17 $\pm$ 1 mm
8.	Rankena filtro keitimui	Turi būti

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir/arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo bei saugojimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki prekių įstatymo į sistemą/įrangą momento.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**PANELINIŲ ORO FILTRŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-181 (13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkami paneliniai oro filtrai (toliau – prekės) bus naudojami VĮ Ignalinos atominės elektrinės pastatų ventiliacijos sistemose aplinkos oro valymui.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Filtravimo efektyvumas pagal LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnė kaip ePM10 (≥50%)
2.	Filtro matmenys:	
	- plotis	287±2 mm
	- aukštis	345±2 mm
	- gylis	48±2 mm
3.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1000 m ³ /val.
4.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 75 Pa
5.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 175 Pa
6.	Didžiausia darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +40°C
7.	Rėmelio medžiaga	Plastikas arba vandeniui atsparus kartonas

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus ir/arba gamintojo parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas ir / arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo bei saugojimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki prekių įstatymo į sistemą/įrangą momento.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**CILINDRINIŲ ORO FILTRAVIMO KASEČIŲ NR. 1 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 21 d. Nr. Spc-188(13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkamos cilindrinės oro filtravimo kasetės (toliau – prekės) bus naudojamos oro filtravimo įrenginyje (gamintojas Filtrotecnica Italiana Srl).

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Kasetės konstrukcija	Cilindras
2.	Filtravimo medžiaga	Sintetinis pluoštas arba stiklo pluoštas, arba nanopluoštas, arba poliesteris, arba lygiavertė
3.	Filtravimo medžiagos kiekis	Ne mažiau kaip 20 m ²
4.	Išorinis cilindro skersmuo	324 ± 2 mm
5.	Vidinis cilindro skersmuo	213 ± 2 mm
6.	Cilindro aukštis (ilgis)	665 ± 5 mm
7.	Tinklelis	Išorėje ir viduje
8.	Tinkelio medžiaga	Metalas
9.	Cilindro galai	Atviras/atviras
10.	Tarpinė ant vieno cilindro galo	Turi būti

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus techninius aprašus ir/arba analogiškus gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis Tiekėjas privalo pateikti prekių atitikties deklaracijas ir /arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būt pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo bei saugojimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki prekių įstatymo į įrangą momento.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**CILINDRINIŲ ORO FILTRAVIMO KASEČIŲ NR. 2 PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. Spc-178 (13,66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkamos cilindrinės oro filtravimo kasetės (toliau – prekės) bus naudojamos oro filtravimo įrenginyje (gamintojas Filtrotecnica Italiana Srl).

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Kasetės konstrukcija	Cilindras
2.	Filtravimo medžiaga	Sintetinis pluoštas arba stiklo pluoštas, arba nanopluoštas, arba poliesteris, arba lygiavertė
3.	Filtravimo medžiagos plotas	Ne mažiau kaip 20 m ²
4.	Išorinis cilindro skersmuo	324 ± 2 mm
5.	Vidinis cilindro skersmuo	213 ± 2 mm
6.	Cilindro aukštis (ilgis)	665 ± 5 mm
7.	Tinklelis	Išorėje ir viduje
8.	Tinklelio medžiaga	Metalas
9.	Cilindro galai	Atviras/uždaras
10.	Uždaro galo angos skersmuo	12,5± 0,5 mm
11.	Tarpinė ant atviro cilindro galo	Turi būti

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus techninius aprašus ir/arba analogiškus gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su prekėmis Tiekėjas privalo pateikti prekių atitikties deklaracijas ir /arba gamintojo parengtus prekių technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

6. Visi kartu su prekėmis pateikiami dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei pateikiami dokumentai išduoti kita kalba, tuomet prie jų turi būti pridedamas visų pateikiamų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, apsaugančiose prekes nuo mechaninių pažeidimų ir užteršimo transportavimo bei saugojimo metu.

8. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

9. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki prekių įstatymo į įrangą momento.

C. TIEKĖJO PASIŪLYMAS 4-AI PIRKIMO DALIAI

Įvairių oro filtrų pirkimas

2021-02-09

(Data)

Kauno raj.

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB „Technogaja“
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Sėmenos g. 52A, Patamulšėlio k., LT-46164 Kauno raj.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	-----
Telefonas, faksas, el. pašto adresas	-----

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Siūlomos šios prekės ir

išvardintų prekių pristatymas (toliau vadinama – prekės)

Valiuta: Eurai							
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ¹	Prekės gamintojas	Prekės modelis	Mato vnt.	Vieneto įkainis be PVM	Preliminarus kiekis ⁴	Preliminar suma be PVM ²
1	Kišeninis oro filtras Nr.1	UAB „Technogaja“	Filtrai KIS-M25-287*287*600/3-F7-132-T2.3	vnt.	4,68	4	18,72
2	Kišeninis oro filtras Nr.2	UAB „Technogaja“	Filtrai KIS-M25-287*592*500/3-F7-132-T2.3	vnt.	5,88	62	364,56
3	Kišeninis oro filtras Nr.3	UAB „Technogaja“	Filtrai KIS-M25-287*592*600/3-F7-132-T2.3	vnt.	6,27	4	25,08
4	Kišeninis oro filtras Nr.4	UAB „Technogaja“	Filtrai KIS-M25-428*287*600/4-F7-132-T2.3	vnt.	5,40	27	145,80
5	Kišeninis oro	UAB	Filtrai KIS-M25-	vnt.	6,31	20	126,20

	filtras Nr.5	„Technogaja“	428*428*600/4-F7-132-T2.3				
6	Kišeninis oro filtras Nr.6	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-490*490*600/4-F7-132-T2.3	vnt.	6,80	16	108,80
7	Kišeninis oro filtras Nr.7	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-592*287*360/6-F7-132-T2.3	vnt.	5,59	31	173,29
8	Kišeninis oro filtras Nr.8	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-592*287*500/8-F7-132-T2.3	vnt.	7,07	26	183,82
9	Kišeninis oro filtras Nr.9	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-592*287*600/6-F7-132-T2.3	vnt.	6,66	16	106,56
10	Kišeninis oro filtras Nr.10	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-592*592*360/6-F7-132-T2.3	vnt.	7,52	16	120,32
11	Kišeninis oro filtras Nr.11	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-592*592*500/8-F7-132-T2.3	vnt.	10,12	138	1396,56
12	Kišeninis oro filtras Nr.12	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-592*592*600/6-F7-132-T2.3	vnt.	9,39	16	150,24
13	Kišeninis oro filtras Nr.13	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-287*287*600/3-M5-78-T2.3	vnt.	4,01	4	16,04
14	Kišeninis oro filtras Nr.14	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-287*592*500/3-M5-78-T2.3	vnt.	4,90	66	323,40
15	Kišeninis oro filtras Nr.15	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-287*592*600/3-M5-78-T2.3	vnt.	5,11	4	20,44
16	Kišeninis oro filtras Nr.16	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-428*287*300/4-M5-78-T2.3	vnt.	4,03	20	80,60
17	Kišeninis oro filtras Nr.17	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-428*428*300/5-M5-78-T2.3	vnt.	4,68	35	163,80
18	Kišeninis oro filtras Nr.18	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-490*392*500/5-M5-78-T2.3	vnt.	5,17	16	82,72
19	Kišeninis oro filtras Nr.19	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-490*490*300/4-M5-78-T2.3	vnt.	4,75	70	332,50
20	Kišeninis oro filtras Nr.20	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-490*592*500/5-M5-78-T2.3	vnt.	6,07	4	24,28
21	Kišeninis oro filtras Nr.21	UAB „Technogaja“	Filtras KIS-M25-592*287*300/6-M5-78-	vnt.	4,60	43	197,80

			T2.3				
22	Kišėnėnė oro filtras Nr.22	UAB „Technogaja“	Filtru KIS-M25-592*287*500/6-M5-78-T2.3	vnt.	5,08	29	147,32
23	Kišėnėnė oro filtras Nr.23	UAB „Technogaja“	Filtru KIS-M25-592*287*600/6-M5-78-T2.3	vnt.	5,32	4	21,28
24	Kišėnėnė oro filtras Nr.24	UAB „Technogaja“	Filtru KIS-M25-592*592*300/6-M5-78-T2.3	vnt.	5,80	27	156,60
25	Kišėnėnė oro filtras Nr.25	UAB „Technogaja“	Filtru KIS-M25-592*592*500/6-M5-78-T2.3	vnt.	6,64	140	929,60
26	Kišėnėnė oro filtras Nr.26	UAB „Technogaja“	Filtru KIS-M25-592*592*600/6-M5-78-T2.3	vnt.	7,06	4	28,24
27	Kišėnėnė oro filtras Nr.27	UAB „Technogaja“	Filtru KIS-M25-740*370*500/7-M5-78-T2.3	vnt.	6,13	8	49,04
28	Kasetinis oro filtras Nr. 1	UAB „Technogaja“	Filtru MPLZ-M-375*375*45-G4-43-6310/180-R0-L1-T2.3	vnt.	5,47	16	87,52
29	Kasetinis oro filtras Nr. 2	UAB „Technogaja“	Filtru MPLZ-M-620*440*48-G4-43-6310/180-R0-L1-T2.3	vnt.	7,47	12	89,64
30	Kasetinis oro filtras Nr. 3	UAB „Technogaja“	Filtru MPLZ-M-610*610*98-M5-88-6329/220-R0-L1-T5.3-GT	vnt.	12,00	1080	12960,00
31	Kasetinis oro filtras Nr. 5	UAB „Technogaja“	Filtru MPL-M-610*610*78-F7-43-R0-L1-T0-T2.3	vnt.	18,00	62	1116,00
32	Kompaktinis oro filtras Nr.1	UAB „Technogaja“	Filtru V3-KOM-P-592*287*292-M5-ST-T5.3	vnt.	19,38	8	155,04
33	Kompaktinis oro filtras Nr.2	UAB „Technogaja“	Filtru V3-KOM-P-592*592*292-M5-ST-T5.3	vnt.	33,19	8	265,52
34	Kompaktinis oro filtras Nr.4	UAB „Technogaja“	Filtru V3-KOM-P-592*287*292-F7-ST-T5.3	vnt.	19,52	20	390,40
35	Kompaktinis oro filtras Nr.5	UAB „Technogaja“	Filtru V3-KOM-P-592*592*292-F7-ST-T5.3	vnt.	33,50	20	670,00
36	Kompaktinis oro filtras Nr.6	UAB „Technogaja“	Filtru MPL-MDF-610*610*292-F9/88-R5.1-L1-T5.6-TN0	vnt.	62,64	62	3883,68
37	Panelinis oro filtras	UAB „Technogaja“	Filtru MPL-K1-345*287*46-M5-43-R0-L1-T0	vnt.	6,48	5	32,40

38	Cilindrinė oro kasetė Nr.1	UAB „Technogaja“	Filtras CAR325/OO/660/350/8020-NANO/SV/RE/BH/FR	vnt.	151,00	3	453,00
39	Cilindrinė oro kasetė Nr.2	UAB „Technogaja“	Filtras CAR325/OF/660/350/8020-NANO/SV/RE/BH	vnt.	151,00	3	453,00
Bendra preliminarini kaina be PVM²:							26049,81
PVM (21%) kaina³:							5470,46
Bendra preliminarini kaina su PVM³:							31520,27
Bendra preliminarini kaina su PVM žodžiais: Trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai dvidešimt eurų ir 27 centai							

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

¹ - prekės (-ių) pavadinimas turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytą prekės (-ių) pavadinimą.

² - kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

³ - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

⁴ - kiekvienoje pozicijoje nurodytas kiekis yra maksimalus.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų charakteristikos pateikiamos pasiūlymo priede Nr. 1.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subteikėjus ar specialistus ir ekspertus: *(Pildoma, jei tiekėjas ketina sutarties vykdymui pasitelkti subteikėją ar specialistus ir ekspertus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subteikėjo (-ų), darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti):*

Eil.Nr.	Subteikėjo pavadinimas, specialistų ir/ar ekspertų vardas, pavardė	Įsipareigojimų dalis, nurodant konkrečius pagal sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją, ir/ar kvalifikacijos reikalavimas (-ai), kuriam (-iems) pagrįsti bus remiamasi nurodytu subteikėju, specialistu ir/ar ekspertu

Kartu su pasiūlymu pateikiami pasiūlymo 1 priedas ir šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	Technogaja ISO sertifikatas	3
3.	IV_dalis_Techniniai_duomenys_1-12_poziciju	1
4.	IV_dalis_Techniniai_duomenys_13-27_poziciju	1

5.	IV_dalis_Techniniai_duomenys_28-31_poziciju	1
6.	IV_dalis_Techniniai_MPL-K1-287x345x46-M5	1
7.	IV_dalis_Techniniai_MPL-MDF-610x610x292-F9-R5.1-L1-T5.6-TN0	1
8.	IV_dalis_Techniniai_V3-KOM-P-592x287x292-F7-ST	1
9.	IV_dalis_Techniniai_V3-KOM-P-592x287x292-M5-ST	1
10.	IV_dalis_Techniniai_V3-KOM-P-592x592x292-F7-ST	1
11.	IV_dalis_Techniniai_V3-KOM-P-592x592x292-M5-ST	1
12.	IV_dalis_cilindrinio_tehniniu_aprasymai	2

Pasiūlymas galioja 180 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Nurodome, kad šiose pasiūlymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Konfidencialios pasiūlymo dalies (konfidencialaus dokumento) pavadinimas
1.	IV_dalis_Techniniai_duomenys_1-12_poziciju
2.	IV_dalis_Techniniai_duomenys_13-27_poziciju
3.	IV_dalis_Techniniai_duomenys_28-31_poziciju
4.	IV_dalis_Techniniai_MPL-K1-287x345x46-M5
5.	IV_dalis_Techniniai_MPL-MDF-610x610x292-F9-R5.1-L1-T5.6-TN0
6.	IV_dalis_Techniniai_V3-KOM-P-592x287x292-F7-ST
7.	IV_dalis_Techniniai_V3-KOM-P-592x287x292-M5-ST
8.	IV_dalis_Techniniai_V3-KOM-P-592x592x292-F7-ST
9.	IV_dalis_Techniniai_V3-KOM-P-592x592x292-M5-ST
10.	IV_dalis_cilindrinio_tehniniu_aprasymai

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas ir/ar bet kuris siūlomas ekspertas bei kiti su ūkio subjektu susiję asmenys nesiekė ir nesieks, kad nešališką ir objektyvų šio pirkimo vykdymą įtakotų priežastys, susijusios su šeima, emociniu gyvenimu, politine arba pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais arba kitais su perkančiąja organizacija turimais bendrais interesais, galinčiais sukelti interesų konfliktą.



4-os pirkimo dalies pasiūlymo priedas Nr. 1

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas (Nurodyti gamintoją ir modelį)	Eil. Nr.	Reikalavimas	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos	Siūlomų prekių techninės charakteristikos (pildo tiekėjas)
1.	Kišeninis oro filtras Nr. 1. (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-287*287*600/3-F7-132-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5 (ne mažiau 65%) arba ePM1 (ne mažiau 50%)	ePM2.5 70%
		2.	Filtro matmenys	Plotis- 287±1 mm Aukštis- 287±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 600 mm iki 640 mm. Kišenių skaičius- 3 arba 4	Plotis- 287 mm Aukštis- 287 mm Gylis- 600 mm Kišenių skaičius- 3
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 800 m kub./val	800 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkritis	Ne daugiau kaip 120 Pa	120 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkritis	Ne mažiau kaip 220 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro	24 mėn.
2.	Kišeninis oro filtras Nr.2 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-287*592*500/3-F7-132-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5 (ne mažiau 65%) arba ePM1 (ne mažiau 50%)	ePM2.5 70%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 287±1 mm Aukštis- 592±1 mm Gylis- tinka bet kuri	Plotis- 287 mm Aukštis- 592 mm Gylis- 500 mm

				reikšmė nurodyta diapazone nuo 500 mm iki 560 mm. Kišenių skaičius- 3 arba 4 arba 5	Kišenių skaičius- 3
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m. kub./val;	1700 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 120 Pa	120 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
3.	Kišeninis oro filtras Nr.3 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-287*592*600/3-F7-132-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5(ne mažiau 65%) arba ePM1(ne mažiau 50%)	ePM2.5 70%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 287±1 mm Aukštis- 592±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 600 mm iki 640 mm. Kišenių skaičius- 3 arba 4	Plotis- 287 mm Aukštis- 592 mm Gylis- 600 mm Kišenių skaičius- 3
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1500 m kub./val;	1700 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 130 Pa	120 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 230 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma

		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
4.	Kišeninis oro filtras Nr.4 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-428*287*600/4-F7-132-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5 (ne mažiau 65%) arba ePM1 (ne mažiau 50%)	ePM2.5 70%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 428±1 mm Aukštis- 287±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 600 mm iki 640 mm. Kišenių skaičius- 4 arba 5	Plotis- 428 mm Aukštis- 287 mm Gylis- 600 mm Kišenių skaičius- 4
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 850 m kub./val;	1200 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 110 Pa	110 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 170 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
5.	Kišeninis oro filtras Nr.5 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-428*428*600/4-F7-132-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5 (ne mažiau 65%) arba ePM1 (ne mažiau 50%)	ePM2.5 70%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 428±1 mm Aukštis- 428±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 600 mm iki 640 mm. Kišenių skaičius- 4 arba 5	Plotis- 428 mm Aukštis- 428 mm Gylis- 600 mm Kišenių skaičius- 4
		3.	Darbinė	Ne mažiau kaip +45	+70 C

			temperatūra	C	
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m kub./val;	1800 m ³ /h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 110 Pa	110 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 190 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
6.	Kišeninis oro filtras Nr.6 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-490*490*600/4-F7-132-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5(ne mažiau 65%) arba ePM1(ne mažiau 50%)	ePM2.5 70%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 490±1 mm Aukštis- 490±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 600 mm iki 640 mm. Kišenių skaičius- 4 arba 5	Plotis- 490 mm Aukštis- 490 mm Gylis- 600 mm Kišenių skaičius- 4
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1000 m kub./val;	2300 m ³ /h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 110 Pa	110 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
7.	Kišeninis oro filtras Nr.7	1.	Filtro efektyvumas	Ne žemesnis kaip	ePM2.5 70%

	(Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-592*287*360/6-F7-132-T2.3)		pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	ePM2,5(ne mažiau 65%) arba ePM1(ne mažiau 50%)	
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 287±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 360 mm iki 380 mm. Kišenių skaičius- 6 arba 7 arba 8	Plotis- 592 mm Aukštis- 287 mm Gylis- 360 mm Kišenių skaičius- 6
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1500 m kub./val;	1600 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 150 Pa	150 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
8.	Kišeninis oro filtras Nr.8 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-592*287*500/8-F7-132-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5(ne mažiau 65%) arba ePM1(ne mažiau 50%)	ePM2.5 70%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 287±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 500 mm iki 540 mm. Kišenių skaičius- 8 arba 10	Plotis- 592 mm Aukštis- 287 mm Gylis- 500 mm Kišenių skaičius- 8
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m kub. /val;	1700 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 105 Pa	105 Pa

		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
9.	Kišeninis oro filtras Nr.9 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-592*287*600/6-F7-132-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5(ne mažiau 65%) arba ePM1(ne mažiau 50%)	ePM2.5 70%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 287±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 600 mm iki 640 mm. Kišenių skaičius- 6 arba 8	Plotis- 592 mm Aukštis- 287 mm Gylis- 600 mm Kišenių skaičius- 6
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m kub. /val;	1700 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 120 Pa	120 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
10.	Kišeninis oro filtras Nr.10 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-592*592*360/6-F7-132-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5(ne mažiau 65%) arba ePM1(ne mažiau 50%)	ePM2.5 70%
		2.	Filtro korpuso	Plotis- 592±1 mm	Plotis- 592 mm

			matmenys	Aukštis- 592±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 360 mm iki 380 mm. Kišenių skaičius- 6 arba 8	Aukštis- 592 mm Gylis- 360 mm Kišenių skaičius- 6
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3400 m kub. /val;	3400 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkritis	Ne daugiau kaip 120 Pa	120 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkritis	Ne mažiau kaip 200 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įjeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įjeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
11.	Kišeninis oro filtras Nr.11 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS- M25-592*592*500/8-F7- 132-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890- 1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5(ne mažiau 65%) arba ePM1(ne mažiau 50%)	ePM2.5 70%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 592±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 500 mm iki 540 mm. Kišenių skaičius- 8 arba 10	Plotis- 592 mm Aukštis- 592 mm Gylis- 500 mm Kišenių skaičius- 6
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3400 m kub./val;	3400 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkritis	Ne daugiau kaip 110 Pa	110 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkritis	Ne mažiau kaip 200 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įjeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įjeinančio) oro pusėje

		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
12.	Kišeninis oro filtras Nr.12 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-592*592*600/6-F7-132-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5(ne mažiau 65%) arba ePM1(ne mažiau 50%)	ePM2.5 70%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 592±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 600 mm iki 640 mm. Kišenių skaičius- 6 arba 8	Plotis- 592 mm Aukštis- 592 mm Gylis- 600 mm Kišenių skaičius- 6
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3000 m kub./val;	3400 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 100 Pa	100 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
13.	Kišeninis oro filtras Nr.13 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-287*287*600/3-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 287±1 mm Aukštis- 287±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 600 mm iki 640 mm. Kišenių skaičius-	Plotis- 287 mm Aukštis- 287 mm Gylis- 600 mm Kišenių skaičius- 3

				3 arba 4	
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 850 m kub./val;	850 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkritis	Ne daugiau kaip 70 Pa	50 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkritis	Ne mažiau kaip 170 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
14.	Kišeninis oro filtras Nr.14 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-287*592*500/3-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 287±1 mm Aukštis- 592±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 500 mm iki 540 mm. Kišenių skaičius- 3 arba 4	Plotis- 287 mm Aukštis- 592 mm Gylis- 500 mm Kišenių skaičius- 3
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m kub./val;	1700 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkritis	Ne daugiau kaip 70 Pa	55 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkritis	Ne mažiau kaip 200 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro	24 mėn.

				istatymo į įrangą.	
15.	Kišeninis oro filtras Nr.15 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-287*592*600/3-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 287±1 mm Aukštis- 592±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 600 mm iki 640 mm. Kišenių skaičius- 3 arba 4	Plotis- 287 mm Aukštis- 592 mm Gylis- 600 mm Kišenių skaičius- 3
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m kub./val;	1700 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkritis	Ne daugiau kaip 70 Pa	50 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkritis	Ne mažiau kaip 200 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
16.	Kišeninis oro filtras Nr.16 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-428*287*300/4-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 428±1 mm Aukštis- 287±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 300 mm iki 320 mm. Kišenių skaičius- 4 arba 5	Plotis- 428 mm Aukštis- 287 mm Gylis- 300 mm Kišenių skaičius- 4
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1000 m kub./val;	1200 m3/h
		5.	Pradinis slėgio	Ne daugiau kaip 80	70 Pa

			perkrytis	Pa	
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 180 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
17.	Kišeninis oro filtras Nr.7 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-428*428*300/5-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 428±1 mm Aukštis- 428±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 300 mm iki 340 mm. Kišenių skaičius- 5 arba 6	Plotis- 428 mm Aukštis- 428 mm Gylis- 300 mm Kišenių skaičius- 5
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m kub./val;	1800 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 100 Pa	70 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
18.	Kišeninis oro filtras Nr.8 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-490*392*500/5-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%

		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 490±1 mm Aukštis- 392±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 500 mm iki 540 mm. Kišenių skaičius- 5 arba 6	Plotis- 490 mm Aukštis- 392 mm Gylis- 500 mm Kišenių skaičius- 5
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m kub./val;	1900 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 75 Pa	55 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 175 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
19.	Kišeninis oro filtras Nr.19 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-490*490*300/4-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 490±1 mm Aukštis- 490±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 300 mm iki 340 mm. Kišenių skaičius- 4	Plotis- 490 mm Aukštis- 490 mm Gylis- 300 mm Kišenių skaičius- 4
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1000 m kub./val;	2300 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 95 Pa	70 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 195 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje

		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
20.	Kišeninis oro filtras Nr.20 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-490*592*500/5-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 490±1 mm Aukštis- 592±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 500 mm iki 540 mm. Kišenių skaičius- 5 arba 6	Plotis- 490 mm Aukštis- 592 mm Gylis- 500 mm Kišenių skaičius- 5
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 2800 m kub./val;	2800 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 70 Pa	55 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 170 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įjeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įjeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
21.	Kišeninis oro filtras Nr.21 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-592*287*300/6-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 287±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 300 mm iki 370 mm. Kišenių skaičius-	Plotis- 592 mm Aukštis- 287 mm Gylis- 300 mm Kišenių skaičius- 6

				6 arba 8	
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1500 m kub./val;	1600 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 85 Pa	70 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 185 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įjeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įjeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
22.	Kišeninis oro filtras Nr.22 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-592*287*500/6-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 287±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 500 mm iki 540 mm. Kišenių skaičius- 6 arba 8 arba 10	Plotis- 592 mm Aukštis- 287 mm Gylis- 500 mm Kišenių skaičius- 6
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m kub./val;	1700 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 80 Pa	55 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 180 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įjeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įjeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto	24 mėn.

				dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	
23.	Kišeninis oro filtras Nr.23 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-592*287*600/6-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 287±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 600 mm iki 640 mm. Kišenių skaičius- 6	Plotis- 592 mm Aukštis- 287 mm Gylis- 600 mm Kišenių skaičius- 6
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1700 m kub./val;	1700 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkritis	Ne daugiau kaip 70 Pa	50 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkritis	Ne mažiau kaip 170 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įjeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įjeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
24.	Kišeninis oro filtras Nr.24 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-592*592*300/6-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 592±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 300 mm iki 370 mm. Kišenių skaičius- 5 arba 6	Plotis- 592 mm Aukštis- 592 mm Gylis- 300 mm Kišenių skaičius- 5
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3000 m kub./val;	3400 m3/h
		5.	Pradinis slėgio	Ne daugiau kaip 85	70 Pa

			perkrytis	Pa	
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 185 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
25.	Kišeninis oro filtras Nr.25 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-592*592*500/6-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 592±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 500 mm iki 540 mm. Kišenių skaičius- 6 arba 8	Plotis- 592 mm Aukštis- 592 mm Gylis- 500 mm Kišenių skaičius- 6
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3400 m kub./val;	3400 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 70 Pa	55 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 170 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
26.	Kišeninis oro filtras Nr.26 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-592*592*600/6-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%

		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 592±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 600 mm iki 640 mm. Kišenių skaičius- 6	Plotis- 592 mm Aukštis- 592 mm Gylis- 600 mm Kišenių skaičius- 6
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3000 m kub./val;	3400 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 70 Pa	50 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 170 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įjeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įjeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
27.	Kišeninis oro filtras Nr.27 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras KIS-M25-740*370*500/7-M5-78-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 65%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 740±1 mm Aukštis- 370±1 mm Gylis- tinka bet kuri reikšmė nurodyta diapazone nuo 500 mm iki 520 mm. Kišenių skaičius- 7 arba 8	Plotis- 740 mm Aukštis- 370 mm Gylis- 500 mm Kišenių skaičius- 7
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1000 m kub./val;	2600 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 60 Pa	55 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 160 Pa	250 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti įjeinančio oro pusėje	Tarpinė nešvaraus (įjeinančio oro pusėje)

		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
28.	Kasetinis oro filtras Nr.1 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras MPLZ-M-375*375*45-G4-43-6310/180-R0-L1-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip Coarse (ne mažiau 60%)	Coarse 75%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 375±1 mm Aukštis- 375±1 mm Gylis- 45±2 mm	Plotis- 375 mm Aukštis- 375 mm Gylis- 45 mm
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1000 m kub./val;	1000 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 65 Pa	40 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 165 Pa	200 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas arba plastikas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti išeinančio oro pusėje	Tarpinė švaraus (išeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
29.	Kasetinis oro filtras Nr.2 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras MPLZ-M-620*440*48-G4-43-6310/180-R0-L1-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip Coarse (ne mažiau 60%)	Coarse 75%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 440±1 mm Aukštis- 620±1 mm Gylis- 48±2 mm	Plotis- 440 mm Aukštis- 620 mm Gylis- 48 mm
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 2000 m kub./val;	2000 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 65 Pa	40 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 165 Pa	200 Pa

		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas arba plastikas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti išeinančio oro pusėje	Tarpinė švaraus (išeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
30.	Kasetinis oro filtras Nr.3 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras MPLZ-M-610*610*98-M5-88-6329/220-R0-L1-T5.3-GT)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 60%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 610±1 mm Aukštis- 610±1 mm Gylis- 98±2 mm	Plotis- 610 mm Aukštis- 610 mm Gylis- 98 mm
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3400 m kub./val;	3600 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkritis	Ne daugiau kaip 50 Pa	50 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkritis	Ne mažiau kaip 450 Pa	450 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti išeinančio oro pusėje	Tarpinė švaraus (išeinančio) oro pusėje
				Medžiaga – guma arba lygiavertė	Guma (dvikomponentė, užliejama)
				Plotis – nuo 10 mm iki 12 mm	12 mm
				Storis – nuo 4 mm iki 6 mm	5 mm
		9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
31.	Kasetinis oro filtras Nr.5 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras MPL-M-610*610*78-F7-43-R0-L1-T0-T2.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5(ne mažiau 65%) arba ePM1(ne mažiau 50%)	ePM1 70%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 610±1 mm Aukštis- 610±1 mm	Plotis- 610 mm Aukštis- 610 mm

				Gylis- 78±2 mm	Gylis- 78 mm
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 2000 m kub./val;	2400 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 110 Pa	100 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 350 Pa	350 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas arba MDP	Cinkuotas metalas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti išeinančio oro pusėje	Tarpinė švaraus (išeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklis ant rėmelio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
32.	Kompaktinis oro filtras Nr.1 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras V3-KOM-P-592*287*292-M5-ST-T5.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 55%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 287±1 mm Gylis- 294±2 mm	Plotis- 592 mm Aukštis- 287 mm Gylis- 292 mm
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1500 m kub./val;	m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 90 Pa	55 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 190 Pa	450 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas arba plastikas	Plastikas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti išeinančio oro pusėje	Tarpinė švaraus (išeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklis ant rėmelio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma (dvikomponentė, užliejama)
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
33.	Kompaktinis oro filtras Nr.2 (Gamintojas UAB	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau	ePM10 55%

	„Technogaja“ Filtras V3-KOM-P-592*592*292-M5-ST-T5.3)		LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	50%)	
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 592±1 mm Gylis- 294±2 mm	Plotis- 592 mm Aukštis- 592 mm Gylis- 292 mm
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3000 m kub./val;	3400m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 90 Pa	55 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 190 Pa	450 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas arba plastikas	Plastikas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti išeinančio oro pusėje	Tarpinė švaraus (išeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklis ant rėmelio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma (dvikomponentė, užliejama)
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
34.	Kompaktinis oro filtras Nr.4 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras V3-KOM-P-592*287*292-F7-ST-T5.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5(ne mažiau 65%) arba ePM1(≥50%)	ePM1 70%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 287±1 mm Gylis- 294±2 mm	Plotis- 592 mm Aukštis- 287 mm Gylis- 292 mm
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1500 m kub./val;	2100 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 100 Pa	70 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 200 Pa	450 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas arba plastikas	Plastikas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti išeinančio oro pusėje	Tarpinė švaraus (išeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklis ant rėmelio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma (dvikomponentė, užliejama)

		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
35.	Kompaktinis oro filtras Nr.5 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras V3- KOM-P-592*592*292-F7- ST-T5.3)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890- 1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM2,5(ne mažiau 65%) arba ePM1(ne mažiau 50%)	ePM1 70%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 592±1 mm Aukštis- 592±1 mm Gylis- 294±2 mm	Plotis- 592 mm Aukštis- 592 mm Gylis- 292 mm
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3000 m kub./val;	3400 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 110 Pa	90 Pa
		6.	Galutinis slėgio perkrytis	Ne mažiau kaip 300 Pa	450 Pa
		7.	Rėmelio medžiaga	Metalas arba plastikas	Plastikas
		8.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti išeinančio oro pusėje	Tarpinė švaraus (išeinančio) oro pusėje
		9.	Sandariklis ant rėmelio medžiaga	Guma arba lygiavertė	Guma (dvikomponentė, užliejama)
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
36.	Kompaktinis oro filtras Nr.6 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras MPL- MDF-610*610*292-F9/88- R5.1-L1-T5.6-TN0)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890- 1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM1(ne mažiau 80%)	ePM1 85%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 610±1 mm Aukštis- 610±1 mm Gylis- 292±2 mm	Plotis- 610 mm Aukštis- 610 mm Gylis- 292 mm
		3.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +45 C	+70 C
		4.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 3000 m kub./val;	3400 m3/h
		5.	Pradinis slėgio perkrytis	Ne daugiau kaip 180 Pa	120 Pa
		6.	Rėmelio medžiaga	MDP	MDF
		7.	Sandariklis ant rėmelio	Turi būti išeinančio oro pusėje	Tarpinė švaraus (išeinančio) oro

					pusėje
			Medžiaga	Guma arba silikonas arba lygiavertė	Guma (dvikomponentė, užliejama)
			forma	U formos	Guma (dvikomponentė, užliejama)
			aukštis	7±1 mm	7 mm
			Pagrindo plotis	17±1 mm	16 mm
		8.	Rankena filtro keitimui	Turi būti	Yra
		10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
37.	Panelinis oro filtras (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras MPL-K1-345*287*46-M5-43-R0-L1-T0)	1.	Filtro efektyvumas pagal standarto LST EN 16890-1:2017 arba lygiavertį standartą	Ne žemesnis kaip ePM10(ne mažiau 50%)	ePM10 55%
		2.	Filtro korpuso matmenys	Plotis- 287±2 mm Aukštis- 345±2 mm Gylis- 48±2 mm	Plotis- 287 mm Aukštis- 345 mm Gylis- 46 mm
		3.	Oro srauto praleidžiamumas	Ne mažiau kaip 1000 m kub./val;	1000 m3/h
		4.	Pradinis slėgio perkritis	Ne daugiau kaip 75 Pa	60 Pa
		5.	Galutinis slėgio perkritis	Ne mažiau kaip 175 Pa	300 Pa
		6.	Didžiausia darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip +40 C	+70 C
		7.	Rėmelio medžiaga	Plastikas arba vandeniui atsparus kartonas	Vandeniui atsparus kartonas
		8.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn
38.	Cilindrinė oro filtravimo kasetė Nr.1 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras CAR325/OO/660/350/8020-NANO/SV/RE/BH/FR)	1.	Kasetės konstrukcija	Cilindras	Cilindras
		2.	Filtravimo medžiaga	Sintetinis pluoštas arba stiklo pluoštas, arba nanopluoštas, arba poliesteris arba lygiavertė	8020-NANO 80% Celiuliozė + 20% Polyesteris + NANOFIBER
		3.	Filtravimo medžiagos kiekis	Ne mažiau kaip 20m kv.²	22,70 m2
		4.	Išorinis cilindro	324±2 mm	325

			skersmuo		
		5.	Vidinis cilindro skersmuo	213±2 mm	215
		6.	Cilindro aukštis (ilgis)	665±5 mm	660
		7.	Tinklelis	Išorėje ir viduje	Išorėje ir viduje
		8.	Tinklelio medžiaga	Metalas	Metalas
		9.	Cilindro galai	Atviras/atviras	Atviras / atviras
		10.	Tarpinė ant vieno cilindro galo	Turi būti	Tarpinė yra
		11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.
39.	Cilindrinė oro filtravimo kasetė Nr.2 (Gamintojas UAB „Technogaja“ Filtras CAR325/OF/660/350/8020-NANO/SV/RE/BH)	1.	Kasetės konstrukcija	Cilindras	Cilindras
		2.	Filtravimo medžiaga	Sintetinis pluoštas arba stiklo pluoštas, arba nanopluoštas, arba poliesteris arba lygiavertė	8020-NANO 80% Celiuliozė + 20% Polyesteris + NANOFIBER
		3.	Filtravimo medžiagos kiekis	Ne mažiau kaip 20m kv.	21 m2
		4.	Išorinis cilindro skersmuo	324±2 mm	325mm
		5.	Vidinis cilindro skersmuo	213±2 mm	215mm
		6.	Cilindro aukštis (ilgis)	665±5 mm	660mm
		7.	Tinklelis	Išorėje ir viduje	Išorėje ir viduje
		8.	Tinklelio medžiaga	Metalas	Metalas
		9.	Cilindro galai	Atviras/uždaras	Atviras / uždaras
		10.	Uždaro galo angos skersmuo	12,5±0,5 mm	13mm
		11.	Tarpinė ant vieno cilindro galo	Turi būti	Tarpinė yra
		11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn. Nuo priėmimo - perdavimo akto dienos iki filtro įstatymo į įrangą.	24 mėn.



VADYBOS SISTEMOS SERTIFIKATAS

Sertifikato numeris:
166130-2014-AE-LTU-FINAS

Pirminio sertifikavimo data:
2014 Spalio 29

Galioja:
2020 Spalio 30 - 2023 Spalio 29

Šiuo sertifikatu pažymima, kad vadybos sistema organizacijoje

UAB Technogaja

Sėmenos g. 52A, Patamulšėlio km., 46164, Kauno raj., Lietuva

pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą:

ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktai taikymo sričiai:

**Oro filtrų gamyba. Vėdinimo sistemų ir dažymo kamerų projektavimas,
montavimas ir aptarnavimas. Vėdinimo įrenginių gamyba.**

Vieta ir data:
Espoo, 2020 Spalio 05



FINAS
Finnish Accreditation Service
S001 (EN ISO/IEC 17021)

Išdavusio padalinio vardu:
DNV GL - Business Assurance
Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland

Kimmo Haarala
Vadovybės atstovas



VADYBOS SISTEMOS SERTIFIKATAS

Sertifikato numeris:
166131-2014-AHSO-LTU-FINAS

Pirminio sertifikavimo data:
2014 Spalio 29

Galioja:
2020 Spalio 30 - 2023 Spalio 29

Šiuo sertifikatu pažymima, kad vadybos sistema organizacijoje

UAB Technogaja

Sėmenos g. 52A, Patamulšėlio km., 46164, Kauno raj., Lietuva

pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą:

ISO 45001:2018

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktai taikymo sričiai:

**Oro filtrų gamyba. Vėdinimo sistemų ir dažymo kamerų projektavimas,
montavimas ir aptarnavimas. Vėdinimo įrenginių gamyba.**

Vieta ir data:
Espoo, 2020 Spalio 05

Išdavusio padalinio vardu:
DNV GL - Business Assurance
Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland




Kimmo Haarala
Vadovybės atstovas

VADYBOS SISTEMOS SERTIFIKATAS

Sertifikato numeris:
166129-2014-AQ-LTU-FINAS

Pirminio sertifikavimo data:
2014 Spalio 29

Galioja:
2020 Spalio 30 - 2023 Spalio 29

Šiuo sertifikatu pažymima, kad vadybos sistema organizacijoje

UAB Technogaja

Sėmenos g. 52A, Patamulšėlio km., 46164, Kauno raj., Lietuva

pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą:

ISO 9001:2015

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktai taikymo sričiai:

**Oro filtrų gamyba. Vėdinimo sistemų ir dažymo kamerų projektavimas,
montavimas ir aptarnavimas. Vėdinimo įrenginių gamyba.**

Vieta ir data:
Espoo, 2020 Spalio 05



FINAS
Finnish Accreditation Service
S001 (EN ISO/IEC 17021)

Išdavusio padalinio vardu:
DNV GL - Business Assurance
Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland

Kimmo Haarala
Vadovybės atstovas

VADYBOS SISTEMOS SERTIFIKATAS

Sertifikato numeris:
166130-2014-AE-LTU-FINAS

Pirminio sertifikavimo data:
2014 Spalio 29

Galioja:
2020 Spalio 30 - 2023 Spalio 29

Šiuo sertifikatu pažymima, kad vadybos sistema organizacijoje

UAB Technogaja

Sėmenos g. 52A, Patamulšėlio km., 46164, Kauno raj., Lietuva

pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą:
ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktai taikymo sričiai:
**Oro filtrų gamyba. Vėdinimo sistemų ir dažymo kamerų projektavimas,
montavimas ir aptarnavimas. Vėdinimo įrenginių gamyba.**

Vieta ir data:
Espoo, 2020 Spalio 05



FINAS
Finnish Accreditation Service
S001 (EN ISO/IEC 17021)

Išdavusio padalinio vardu:
DNV GL - Business Assurance
Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland

Kimmo Haarala
Vadovybės atstovas



VADYBOS SISTEMOS SERTIFIKATAS

Sertifikato numeris:
166131-2014-AHSO-LTU-FINAS

Pirminio sertifikavimo data:
2014 Spalio 29

Galioja:
2020 Spalio 30 - 2023 Spalio 29

Šiuo sertifikatu pažymima, kad vadybos sistema organizacijoje

UAB Technogaja

Sėmenos g. 52A, Patamulšėlio km., 46164, Kauno raj., Lietuva

pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą:

ISO 45001:2018

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktai taikymo sričiai:

Oro filtrų gamyba. Vėdinimo sistemų ir dažymo kamerų projektavimas, montavimas ir aptarnavimas. Vėdinimo įrenginių gamyba.

Vieta ir data:
Espoo, 2020 Spalio 05

Išdavusio padalinio vardu:
DNV GL - Business Assurance
Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland




Kimmo Haarala
Vadovybės atstovas

D. KITA INFORMACIJA

PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTO FORMA

PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR.

(data) -----

Tiekėjas:	
Sutarties Nr.:	
Sutarties pavadinimas:	

Visos tiekiamos prekės, nurodytos prekių sąraše, buvo pristatytos, pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos ir panašiai).

Visos su prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu susijusios paslaugos buvo suteiktos (jei numatyta sutartyje): [įrašyti suteiktas paslaugas].

Pirkėjas pristatytas prekes priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti.

Prekių sąrašas:

Valiuta:									Eur
Eil. Nr.	Užsakymo data	Pristatymo data	Vietos adresas	Garantinis terminas	Prekės pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8×9
Iš viso be PVM:									
PVM [tarifas]*:									
Iš viso su PVM:									

Perdavė Tiekėjas		Priėmė Pirkėjas	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:	

A.V.

A.V.

* - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys nepildomos ir nurodomos priežastis, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka.

GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO AKTO FORMA

GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO AKTAS NR.

(data)

Tiekėjas:	
Sutarties Nr.:	
Sutarties pavadinimas:	

(metai, mėnuo, diena) buvo pasirašytas Prekių perdavimo - priėmimo aktas.

Šiuo aktu Pirkėjas patvirtina, kad Tiekėjas ----- įvykdė Sutartyje numatytus
garantinius įsipareigojimus. (metai, mėnuo, diena)

Tiekėjas		Pirkėjas	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:	

A.V.

A.V.

Trišalės atsiskaitymo sutarties forma**TRIŠALĖ ATSISKAITYMO SUTARTIS**

20__ m. _____ d. Nr. _____

Vilnius

Perkančiosios organizacijos pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris:

toliau – Pirkėjas,

Tiekėjo pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti:

toliau – Tiekėjas,

(Jeigu tai jungtinės sutarties veiklos pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodyti, iš kokių ūkio subjektų sudaryta, visų šių subjektų pavadinimus, įmonės ir PVM kodus, adresus, atsakingojo partnerio pavadinimą bei šį partnerį atstovaujančio asmens pareigas, vardą ir pavardę)

ir

Subtiekėjo pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti:

toliau – Subtiekėjas,

toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o visos kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad [Pirkėjas ir Tiekėjas] [įrašyti datą] sudarė viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. [įrašyti numerį] (toliau – Pirkimo sutartis), siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarką pagal Pirkimo sutarties specialiujų sąlygų [įrašyti punkto numerį] punktą, sudarė šią trišalę atsiskaitymo sutartį (toliau – Trišalė sutartis).

1. straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Šios Trišalės sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarka ir sąlygos.

1.2. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka

1.3. Avansinis mokėjimas nemokamas.

1.4. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai [suteiktų paslaugų kiekį bei jų vertę ir/arba [pristatytų prekių kiekį bei jų vertę].

1.5. Subtiekėjas prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Pirkėjui pateikia Tiekėjo pasirašymui ir patvirtinimui tinkamai įformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius): [Paslaugų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą ir Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma).

1.6. Sutarties Šalys susitaria, jog Subtiekėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekėjo [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] bei dokumentų įforminimas atitinka Pirkimo sutarties sąlygas;

1.7. Tiekėjas gavęs iš Subtiekėjo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekėjo [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos:

1.7.1. pasirašo ir patvirtina [Paslaugų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą;

1.7.2. Pasirašo ir patvirtina Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma);

1.7.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkėjui.

1.8. Jeigu Tiekėjas nustato, kad Subtiekėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai įforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] yra neteisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti apie tai Subtiekėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

1.9. Per Tiekėjo nustatytą terminą Subtiekėjui pašalinus trūkumus, Tiekėjas nustatyta tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus Pirkėjui.

1.10. Pirkėjas ne vėliau kaip per *[nurodyti terminą]* nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentų gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, dokumentuose pateikta informacija apie *[suteiktas paslaugas]* *[pristatytas prekes]* yra teisinga, *[suteiktos paslaugos]* *[pristatytos prekės]* atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pasirašo *[Paslaugų]* *[Prekių]* perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Tiekėjui ir Subtiekėjui.

1.11. Jeigu Pirkėjas nustato, kad Tiekėjo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie *[suteiktas paslaugas]* *[pristatytas prekes]* yra neteisinga, *[suteiktos paslaugos]* *[pristatytos prekės]* neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja Tiekėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

1.12. Per Pirkėjo nustatytą terminą Tiekėjui pašalinus trūkumus ir pakoregavus dokumentus, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos, pasirašo *[Paslaugų]* *[Prekių]* perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir pateikia pasirašytus dokumentus Tiekėjui ir Subtiekėjui.

1.13. Subtiekėjas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą *[Paslaugų]* *[Prekių]* perdavimo-priėmimo aktą, suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą/PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – Elektroninė sąskaita) ir per sistemą „E. Sąskaita“ pateikia ją Pirkėjui.

1.14. Jei Subtiekėjas pateikia sąskaitą kitomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.

1.15. Pirkėjas ne vėliau kaip per *[nurodyti terminą, kuris turi būti ne ilgesnis, už Pirkimo sutartyje nurodytą atsiskaitymo terminą]* nuo Elektroninės sąskaitos gavimo dienos, patikrina Elektroninę sąskaitą ir, jeigu pateikta Elektroninė sąskaita yra tinkamai įforminta perveda lėšas į Subtiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

1.16. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos Pirkėjas raštu teikia informaciją Tiekėjui apie per ataskaitinį mėnesį atliktus mokėjimus Subtiekėjui..

2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

2.1. Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis.

2.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.

2.3. Trišalė sutartis keičiama šiais atvejais:

2.3.1. kai keičiamos Pirkimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui;

2.3.2. kai keičiamos Subtiekimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui;

2.3.3. kitais atvejais.

2.4. Trišalė sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu šiais atvejais:

2.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo būdo;

2.4.2. kai nutraukiama Subtiekinio sutartis;

2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis.

3. straipsnis. Šalių atsakomybė

3.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Trišalę sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

3.2. Tiekėjas atsako Pirkėjui už Subtiekinio prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o Subtiekinis – už Pirkėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

3.3. Pirkėjas ir Subtiekinis neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Tiekėju, pažeidimu.

4. Straipsnis. Baigiamosios nuostatos

4.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Trišalę sutartį.

4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Trišalės sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

4.3. Trišalės sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti registruotu ar elektroniniu paštu preambulėje nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

4.4. Sutarties įsigaliojimo data laikoma sutarties pasirašymo diena, jei Šalys pasirašo skirtingu metu, Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Šalies parašo data.

4.5. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių.

4.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

Tiekėjo atstovas		Subtiekinio atstovas		Pirkėjo atstovas	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:		Data:	

TRIŠALĖS ATSISKAITYMO SUTARTIES PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTO FORMA

PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR.

(data)

Pirkimo sutarties Nr.:	
Pirkimo sutarties pavadinimas:	
Pirkimo sutarties pasirašymo data:	
Trišalės sutarties Nr.:	
Trišalės sutarties pasirašymo data:	
Tiekėjas:	
Subtiekėjas:	
Pirkėjas:	

Visos [tiekiamos prekės] [suteiktos paslaugos] nurodytos [prekių] [paslaugų] sąraše, buvo [pristatytos] [suteiktos], pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos ir panašiai).

Pirkėjas [pristatytas prekes] [suteiktas paslaugas] priėmė ir patvirtina, kad [pristatytos prekės] [suteiktos paslaugos] atitinka sutarties sąlygas.

[Prekių] [Paslaugų] sąrašas:

Valiuta:									Eur
Eil. Nr.	[Užsakymo data]	[Pristatymo] [Suteikimo] data	Vietos adresas	[Garantinis terminas]	[Prekės] [Paslaugos] pavadinimas (įvardinant tikslus gamintojų ir modelių pavadinimus)	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8×9
Iš viso be PVM:									
PVM [tarifas]*:									
Iš viso su PVM:									

Šis aktas neatleidžia Tiekėjo bei Pirkėjo nuo likusių jų sutartinių įsipareigojimų pagal nurodytą Pirkimo sutartį vykdymo.

Perdavė Subtiekėjo atstovas		Patvirtino Tiekėjo atstovas		Priėmė Pirkėjo atstovas	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:		Data:	

A.V.

A.V.

* - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys nepildomos ir nurodomos priežastis, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka.

168

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika Technogaja UAB 300581327, Sėmenos g. 52A, Patamulšėlio k., LT-46164 Kauno r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ĮVAIRIŲ ORO FILTRŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-25 Nr. PSt-129(13.66E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, PSS vadovas, Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-24 09:34:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-24 09:35:48 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-11-14 14:33:39 – 2024-11-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	atstovas, Technogaja UAB
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-25 14:08:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-25 14:10:02 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-20 09:15:37 – 2023-05-20 09:15:37
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, į.k. 255450080 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:26:52 iki 2021-12-26 13:26:52
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-05-25 14:19:22)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-05-25 14:19:25 Dokumentų valdymo sistema Avilys