

Perkantysis subjektas UAB „Ignalinos vanduo“, vykdydamas pirkimo „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Ignalinos mieste (II etapas)“ (Nr. 539658) atsako į tiekėjų klausimus ir paaiškina pirkimo dokumentus:

1. KLAUSIMAS. Prašome paaiškinimo/patikslinimo:

- **Dėl Konkurso sąlygų 25.4.1 punkto:** „<...> 1) **Statybos vadovas (-ai)**, turintis teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai) bei inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo) statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje ir turintis ne mažesnę kaip 3 metų patirtį** dirbant statinio statybos vadovu vandentvarkos (**vandentiekio ir/ar nuotekų šalinimo tinklų statybos**) objektuose.“

Prašome patikslinti ar Tiekėjas tenkins kvalifikacijos reikalavimą, teikdamas statybos vadovo turimą patirtį, dirbant statinio statybos vadovu vandentvarkos (**vandentiekio ir/ar nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimo**) objektuose?

ATSAKYMAS. Taip. Atkreipiame dėmesį į Konkurso sąlygų 25 p. 4) pastabą (po lentelę), kuri nurodo: „Sąvoka – statyba, suprantama taip, kaip ji nurodyta Statybos įstatyme: t.y. „veikla, kurios tikslas – pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, suremontuoti ar nugriauti esamą statinį. Ši sąvoka taip pat apima kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus ar statinių statybą kultūros paveldo objektų teritorijose.“

2 KLAUSIMAS. Prašome paaiškinimo/patikslinimo:

- **Dėl Konkurso sąlygų 32 punkto:** „<...> 32. *Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiems darbams (užduotims) ketina pasitelkti subtiekėjus, subteikėjus ir/ar subrangovus (toliau bendrai – subrangovai) sutarties vykdymo metu, net jei subtiekėjai, subteikėjai ir/ar subrangovai pasiūlymo pateikimo metu nėra tiksliai žinomi. Sutarties vykdymo metu subtiekėjus, subteikėjus ir/ar subrangovus bus leidžiama pasitelkti tik tiekėjo pasiūlyme įvardintiems darbams (užduotims).*“

Prašome patikslinti ar Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subrangovų EBVPD, o laimėjimo atveju pateikti subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus? Atkreipiame dėmesį, kad Konkurso sąlygų 38 punkte nurodyta, kad Tiekėjas, pasitelkdamas naujus subrangovus, privalės pateikti **subrangovo** pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus: „<...> *Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.*“

Taip pat, prašome patikslinti ar Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti papildomus dokumentus, įrodančius, kad vykdant pirkimo sutartį, **subrangovų ištekčiai jam bus prieinami?**

ATSAKYMAS. Taip. Atkreipiame dėmesį į Konkurso sąlygų 33 p. kuriame nurodoma „Tiekėjo pasitelkiami ir pasiūlyme nurodyti kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, turi užpildyti ir pateikti EBVPD, ir visi tokie ūkio subjektai turi neatitikti EBVPD nurodytų pašalinimo pagrindų.“ Paaiškiname, kad EBVPD turi pateikti ir pašalinimo pagrindų neatitikti turi tik tie tiekėjo kiti ūkio subjektai (subrangovai) kurių pajėgumais tiekėjas remiasi siekdamas atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Taip, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad vykdant pirkimo sutartį, subrangovų ištekčiai jam bus prieinami, tačiau tik tų subrangovų (kitų ūkio subjektų) kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (siekdamas įrodyti atitiktą kvalifikacijos reikalavimas). Atkreipiame dėmesį į Konkurso sąlygų 31 p., kuris nurodo „Tiekėjas gali remtis tik tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo

sutarties vykdymo metu. Jei tiekėjas numato remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajam subjektui pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektu, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami.“

Perkantysis subjektas UAB „Ignalinos vanduo“, vykdydamas pirkimo „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Ignalinos mieste (II etapas)“ (Nr. 539658) atsako į tiekėjų klausimus ir paaiškina pirkimo dokumentus:

1 klausimas. Ar yra kadastrinės bylos? Jeigu yra, prašome pateikti.

ATSAKYMAS. Pateikiame tinklų kadastrinių matavimų bylas. Taip pat patiksliname pirkimo dokumentų III skyriaus 2.1 p. „Esama ir projektuojama padėtis“ (pridedama nauja III skyriaus redakcija).

2 klausimas. Prašome pateikti vandentiekio šulinių detalizacijas.

ATSAKYMAS. Perkantysis subjektas neturi todėl negali pateikti šulinių detalizacijų.

3. klausimas. Pirkimo dokumentų III skyriuje. Užsakovo reikalavimai 2.1 punkte yra teigiama, kad tinklų rekonstravimo būdą pasirenka Rangovas. Ar Rangovas gali uždaru būdu įrengti vandentiekio tinklą šalia esamų tinklų? Taip sumažinant vandens tiekimo apribojimus vartotojams.

ATSAKYMAS. Taip, gali.

4. klausimas. Pirkimo dokumentų III skyriuje. Užsakovo reikalavimai 2.1 punkte yra teigiama, jog reikės užaklinti nenaudojamą buitinių nuotekų tinklą. Prašome patikslinti kiek metrų tinklo, kokio diametro vamzdį reikės užaklinti bei koks aklinimo būdas yra priimtinas? Ar užteks užaklinti vamzdyno galus ar reikės injektuoti visą vamzdyną?

ATSAKYMAS. Užteks užaklinti tik vamzdyno galus.

5. klausimas Pirkimo dokumentų III skyriuje. Užsakovo reikalavimai 2.1 punkte yra reikalaujama pakeisti vandentiekio tinklų armatūrą taip pat pakeisti vandentiekio šulinius naujais. Prašome Užsakovo pateikti šulinių, kamerų korteles bei patikslinti planuojamų pakeisti vandentiekio šulinių kiekį bei diametrą.

ATSAKYMAS. Patiksliname Pirkimo dokumentų III skyriaus 2.1 p. (pridedama nauja III skyriaus redakcija). Perkantysis subjektas neturi todėl negali pateikti šulinių detalizacijų (šulinių kortelių).

_____ -