

OPT.KODAS  
E1110

JUNGIAMASIS SKYDAS PS-19

## SAVYBĖS:

- Iki 144 skaidulų galinis įrenginys
- Montavimas 19“ lentynose, kurių minimalus gylis 300 mm, pvz., STP-19
- Montavimas 21“ ir (arba) 23“ lentynose naudojant AD-19 adapterius
- Sujungtų kabelių apsauga naudojant PO-1 ir (arba) PO-2 kabelinių jungių rankoves
- Ištraukimo mechanizmas su guoliu
- 70 mm atstumas tarp durelių paviršiaus ir adapterio skydo
- Naudojant papildomą kabelių riebokšlį galima nukreipti išorinį kabelį (10-14 mm išorinio skersmens) arba įvesti kelias kabelines jungtis (papildoma įranga)
- Rakinama spyna skydo priekyje (papildoma įranga)
- Galimybė padvigubinti galią naudojant dvigubus LC adapterius



19“ jungiamasis skydas PS-19 su PO-2

## PRIEDAI:

- Adapterio skydas, sudurtiniai padėklai KS-3E
- Kabelių organizavimo priemonės ir kabelių raiščiai
- Montavimo ir tvarkymo instrukcija
- Montavimo komplektas

## PAPILDOMI PRIEDAI:

- Raktu rakinama spyna
- Kabelio riebokšlis
- Dvigubo adapterio skydas

## TECHNINIAI DUOMENYS:

	PS-19/12 1U	PS-19/24 1U	PS-19/48 1U	PS-19/48 2U	PS-19/72 3U	PS-19/96 3U	PS-19/144 4U
Sudurtinių padėklų skaičius	1 x KS-24		2 x KS-24		3 x KS-24		6x KS-24
Maks. sandūrų skaičius	24		48		72	96	144
Adapterio galia	12	24	48		72	96	144
Jungties standartas	E-2000, SC, FC, ST, LC		Dvigubas SC		E-2000, SC, FC, ST, LC		E-2000, SC
LC dvigubo adapterio galia	24	48*	-	96*	144*	-	-
Rekomenduojamas lankstaus laido ilgis [m], 0,9 mm buferinė skaidula	2,5						
Išorinės kabelių įvesčių skaičius	2						
Matmenys: plotis / aukštis / gylis [mm]	483/44/200			483/88/200	483/132/200		483/176/200
Svoris [kg]	2,5			2,9	3,3		4
Modulių skaičius	-	-	-	-	-	-	-
Modulio tipas	-	-	-	-	-	-	-
Montavimo laikiklio padėtis	Priekyje						
Korpuso medžiaga / spalva	Metalo lakštas / RAL 7035						

\*naudojant dvigubus adapterius reikia atitinkamai padidinti sudurtinių padėklų skaičių



19“ jungiamasis skydas PS-19/72/3U

## UŽSAKYMAS:

PS-19/24/K/24E2A - 19“ jungiamasis skydas su 24 lanksčiais laidais ir 24 adapteriais E2000/APC

Aš, Jurgita Ziabkinaitė, vertėjos ind. veiklos pažymos Nr. 695030 patvirtinu, kad vertimas yra teisingas ir kad man yra žinoma atsakomybė už žinomai neteisingą vertimą.

Kaunas, du tūkstančiai dvidešimt pirmųjų metų vasario mėnesio 10 diena