



**AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
GAMYBOS IR EKOLOGIJOS TARNYBA**

**NARTIEKIŲ KATILINĖS REZERVUARO VALYMO IR KURO PERVEŽIMO
PASLAUGOS PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2021 m. birželio mėn. 10 d.

Panevėžys

1. Darbų atlikimo vieta: Nartiekių katilinė (Pasvalio raj., Narteikiai, Darželio g. 2.)
 - 1.1. Kuro išsiurbimas ir pervežimas.
 - 1.1.1. kuro likutis talpoje apie 9 t.
 - 1.1.2. Nusiurbti apie 7 t. kuro ir išvežti į Pasvalio rajoninę katilinę adresu Mūšos g. 16, Pasvalys
 - 1.2. 25 m³ talpos kuro rezervuaro ištuštinimas ir išvalymas. Rezervuaras metalinis, horizontalus, antžeminis, laikyta skalūnų alyva.
 - 1.2.1. Rezervuare susikaupusios atliekos – skalūnų alyva ir jos liekanos rezervuaro dugne. Atliekos kodas 13 07 03.
 - 1.2.2. Rezervuare orientacinis susikaupusių atliekų kiekis apie 2 t.
 - 1.2.3. Rezervuaras turi būti ištuštintas ir išvalytas taip, kad būtų paruoštas demontavimui supjaustant deguonies/propano dujomis.
2. Visos atliekos turi būti nugabentos į atliekų utilizavimo vietas ir pridutos atliekų tvarkytojams.
3. Reikalavimai paslaugos teikėjui.
 - 3.1. Darbo vietoje už gamtos saugą ir darbų saugą atsakingas paslaugos teikėjas.
 - 3.2. Paslaugos teikėjas turi būti registruotas atliekų tvarkančių įmonių registre (nurodytų atliekų surinkimas, vežimas).
 - 3.3. Paslaugų teikėjas turi būti atsakingas už tinkamą atliekų transportavimą nuo darbų atlikimo vietų iki atliekų utilizavimo vietų.
 - 3.4. Paslaugos teikėjas, išvežęs atliekas, turi pateikti užsakovui patvirtinančius dokumentus (krovinio važtaraštį, atliekų perdavimo-priėmimo aktą (pažymą), kur nurodyta atliekų rūšis, kodas, svoris, perdavimo data).