



**AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
GAMYBOS IR EKOLOGIJOS TARNYBA**

**VILAINIŲ KATILINĖS REZERVUARŲ VALYMO PASLAUGOS PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2021 m. birželio mėn. 10 d.

Panevėžys

1. Darbų atlikimo vieta: Vilainių katilinė (Kėdainių raj., Vilainiai, Nevėžio g. 14.)
 - 1.1. 10 m³ talpos rezervuaro ištuštinimas ir išvalymas. Rezervuaras metalinis dvigubų sienelių, horizontalus, antžeminis, laikyta skalūnų alyva.
 - 1.1.1. Rezervuare susikaupusios atliekos – skalūnų alyva ir jos liekanos rezervuaro dugne. Atliekos kodas 13 07 03.
 - 1.1.2. Rezervuare orientacinis susikaupusių atliekų kiekis apie 0,2 t.
 - 1.1.3. Rezervuaras turi būti ištuštintas ir išvalytas taip, kad būtų paruoštas demontavimui supjaustant deguonies/propano dujomis.
 - 1.2. 1,0 m³ talpos ištuštinimas ir išvalymas. Talpa metalinė, kilnojama, talpoje yra apie 0,5 m³ skalūnų alyvos;
 - 1.2.1. Talpoje susikaupusios atliekos - skysta skalūnų alyva.
 - 1.2.2. Talpa turi būti ištuštinta ir išvalyta.
 - 1.3. 0,8 m³ talpos ištuštinimas ir išvalymas. Talpa metalinė, kilnojama, talpoje yra apie 0,8 m³ medžio pjuvenų, sumaišytų su skalūnų alyva.
 - 1.3.1. Talpoje susikaupusios atliekos – medžio pjuvenos sumaišytos su skalūnų alyva.
 - 1.3.2. Talpa turi būti ištuštinta ir išvalyta.
2. Visos atliekos turi būti nugabentos į atliekų utilizavimo vietas ir pridutos atliekų tvarkytojams.
3. Reikalavimai paslaugos teikėjui.
 - 3.1. Darbo vietoje už gamtos saugą ir darbų saugą atsakingas paslaugos teikėjas.
 - 3.2. Paslaugos teikėjas turi būti registruotas atliekas tvarkančių įmonių registre (nurodytų atliekų surinkimas, vežimas).
 - 3.3. Paslaugų teikėjas turi būti atsakingas už tinkamą atliekų transportavimą nuo darbų atlikimo vietų iki atliekų utilizavimo vietų.
 - 3.4. Paslaugos teikėjas, išvežęs atliekas, turi pateikti užsakovui patvirtinančius dokumentus (krovinio važtaraštį, atliekų perdavimo-priėmimo aktą (pažymą), kur nurodyta atliekų rūšis, kodas, svoris, perdavimo data).