

AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. spalio 21 d.

Sutarties Nr. 42000/551590

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 109.
- 1.2. **Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Elmova“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 234007320, PVM mokėtojo kodas LT340073219, registruotos buveinės adresas Goštautų g. 3, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Andriaus Lingės, veikiančio pagal įmonės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2015 m. rugpjūčio 27 d.).
- 2.2.2. Rangovo 2015 m. rugsėjo 15 d. d. pasiūlymu Nr. 135 bei 2015 m. rugsėjo 25 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 135/1.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: 1N4203047855.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Medžiagas, nurodytas Sutarties Priede Nr. 7), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.): atlikti **(Nr. 9025) Gamybos ir pramonės paskirties pastato TR-3 Maironio g. 40, Kaune griovimo ir naujos statybos darbus:**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:	nurodytas Sutarties Priede Nr.7
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.4.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	-
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2:	TAIP
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr.6

3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties pasirašymo , ir privalo pabaigti nevėliau kaip:	Per 80 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendrą maksimalią Darbų kainą, įskaitant PVM, sudaro 202.724,61 EUR (du šimtai du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt keturi eurai 61 ct) :
 - 4.1.1. Darbų kaina – 167.541,00 EUR (šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt vienas euras 00 ct);
 - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 35.183,61 EUR (trisdešimt penki tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt trys eurai 61 ct).
- 4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **2 etapai**
- 4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
 - 5.1.1. Užsakovo atstovas – ;
 - 5.1.2. Rangovo atstovas – .
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui: Arnoldui Jakuboniui, tel.(8 37) 309 576, mob. (8 659) 17622, adresu: T. Masiulio g.16 D, Kaunas
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: T. Masiulio g. 16 D, Kaunas (AB LESTO Kauno regionas) priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu saskaitos.kaunas@lesto.lt (AB LESTO Kauno regionas).
- 5.5. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu T. Masiulio g. 16 D, Kaunas (AB LESTO Kauno regionas).
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma **1 500,00 EUR** bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;

- 6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 4 lapai;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresas, 1 lapas.
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas.
- 6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 4 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Direktorius Andrius Lingė

Užsakovo vardu:

Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Žukauskas

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Vilniaus	V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius	8 698 01380

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Architektų g. 1, Šiauliai	8 682 59 765
2	Panevėžio	Pušaloto g. 108B, Panevėžys	8 652 02 740
3	Utenos	Molėtų g. 64, Utena	8 657 22 712

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Kauno	R. Kalantos g. 49, Kaunas	8 685 13457

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Klaipėdos	Minijos g. 180, Klaipėda	8 699 99393

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Alytaus	Pramonės g. 12, Alytus	8 656 86655
2	Alytaus*	Stoties g. 49, Marijampolė	8 698 20078

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

tel. 1802 arba internete www.lesto.lt

Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga	vnt.	2
2.	1000 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius	vnt.	2
3.	10 kV I klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvas	vnt.	12

AEEAS įrangos atsiėmimo adresas

Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas	Arnoldas Jakubonis, tel.(8 37) 309 576, mob. 8 659 17622
---------------------------------	---

1000 kVA 10/0,4 kV trifazio galios transformatorių atsiėmimo adresas

160-1600 kVA	UAB "EKOBAŅA"	UAB "EKOBAŅA"	Pramonės g. 97, Vilnius
		Uždaroji akcinė bendrovė "MECHANIKA"	Liejyklos g. 1a., Šiauliai

10 kV I klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvių atsiėmimo adresas

Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas	Arnoldas Jakubonis, tel.(8 37) 309 576, mob. 8 659 17622
---------------------------------	---

Projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/ _____ */*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */* _____ */*, PVM mokėtojo kodas */* _____ */*, registruotos buveinės adresas */* _____ */*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */* _____ */* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

2015-09-07

**DĖL (9025) GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO TR-3 MAIRONIO G. 40,
KAUNE GRIOVIMO IR NAUJOS STATYBOS DARBŲ PIRKIMO**

2015 m. rugsėjo 3 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjo klausimų dėl 2015 m. rugpjūčio 8 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto **(9025) Gamybos ir pramonės paskirties pastato TR-3 Maironio g. 40, Kaune griovimo ir naujos statybos darbų pirkimo** (toliau – Pirkimas) techninės specifikacijos projekto. Siunčiame atsakymą į gautus klausimus.

Pateikiame atsakymus į gautas pastabas/klausimus.

1. Klausimas:

Prašome patikslinti, kokia turi būti 10 kV SF₆ dujų skirstyklos transformatoriaus narvelyje esančių srovės transformatorių pirminė srovė (100 A, kaip nurodyta selektyvumo skaičiavimuose 2015/5-TP-RAV-AR 4 lapas ar 150 A – techninėje specifikacijoje ir scheme?).

1. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą, nurodome, kad 10 kV SF₆ dujų skirstyklos transformatoriaus narvelyje esančių srovės transformatorių pirminė srovė turi būti 150 A, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje ir scheme.

2. Klausimas:

Reikalavimuose niekur nėra numatytas 10 kV SF₆ dujų skirstyklos transformatoriaus narvelio jungtuvo atjungimas nuo technologinių apsaugų (numatytas tik impulsinis). Prašome patikslinti ar reikalingas atjungimas nuo technologinių apsaugų (230 VAC).

2. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą, nurodome, kad reikalingas 10 kV SF₆ dujų skirstyklos transformatoriaus narvelio jungtuvo atjungimas nuo technologinių apsaugų 230 VAC.

DĖL (9025) GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO TR-3 MAIRONIO G. 40, KAUNE GRIOVIMO IR NAUJOS STATYBOS DARBŲ PIRKIMO

2015 m. rugpjūčio 11 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjo klausimų dėl 2015 m. rugpjūčio 6 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto (9025) Gamybos ir pramonės paskirties pastato TR-3 Maironio g. 40, Kaune griovimo ir naujos statybos darbų pirkimo (toliau – Pirkimas) techninės specifikacijos projekto. Siunčiame atsakymą į gautus klausimus.

1. Klausimas:

Ar 10 kV skirstomieji įrenginiai turi būti su išplėtimo galimybe (schemoje nurodytas rezervas)?

1. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą, nurodome, kad 10kV skirstomieji įrenginiai turi būti su išplėtimo galimybe.

2. Klausimas:

Prašome patikslinti ar 10 kV skirstomųjų įrenginių „C tipo“ movos ir izoliatoriai turi būti visuose narveliuose su kabeliais – linijiniuose ir transformatoriaus narvelyje su jungtuvu.

2. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą, nurodome, kad 10kV skirstomųjų įrenginių „C tipo“ movos ir izoliatoriai turi būti visuose narveliuose su kabeliais – linijiniuose ir transformatoriaus narvelyje su jungtuvu.

3. Klausimas:

Prašome patikslinti ar rekonstruotoje TR-3 0,4 kV skyde sekcijiniame narvelyje bus montuojami saugikliai, o ne ištraukiami orinio tipo automatiniai jungikliai?

3. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą, nurodome, kad TR-3 0,4kV skyde sekcijiniame narvelyje bus montuojami saugikliai.

DĖL (9025) GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO TR-3 MAIRONIO G. 40, KAUNE GRIOVIMO IR NAUJOS STATYBOS DARBŲ PIRKIMO

2015 m. rugsėjo 3 d. rugsėjo 7 d. ir rugsėjo 9 d. UAB Versio aptarnavimo centras gavo tiekėjo klausimų dėl 2015 m. rugpjūčio 6 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto (9025) Gamybos ir pramonės paskirties pastato TR-3 Maironio g. 40, Kaune griovimo ir naujos statybos darbų pirkimo (toliau – Pirkimas). Patelkiame atsakymus į gautas pastabas/klausimus.

1. Klausimas:

Prašome patikslinti, kokia turi būti 10 kV SF6 dujų skirstyklos transformatoriaus narvelyje esančių srovės transformatorių pildinė srovė (100 A, kaip nurodyta selektyvumo skalavimuose 2015/5-TP-RAV-AR 4lape ar 150 A – techninėje specifikacijoje ir scheme?).

1. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą, nurodome, kad 10 kV SF6 dujų skirstyklos transformatoriaus narvelyje esančių srovės transformatorių pildinė srovė turi būti 150 A, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje ir scheme.

2. Klausimas:

Reikalavimuose niekur nėra numatytas 10 kV SF6 dujų skirstyklos transformatoriaus narvelio jungtuvo atjungimas nuo technologinių apsaugų (numatytas tik impulsinis). Prašome patikslinti ar reikalingas atjungimas nuo technologinių apsaugų (230 VAC).

2. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą, nurodome, kad reikalingas 10 kV SF6 dujų skirstyklos transformatoriaus narvelio jungtuvo atjungimas nuo technologinių apsaugų 230 VAC.

3. Klausimas:

Ar galima siūlyti 10 kV narvelius, kurių relės montuojamos narvelio fasade, nišoje?

3. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą nurodome, kad siūlyti 10 kV narvelių, kurių relės montuojamos narvelio fasade, nišoje, negalima. Prašome vadovautis techniniais reikalavimais (RAA įtaisų įrengimo vieta – narvelio žemos įtampos skyriuje).

4. Klausimas:

Ar galima siūlyti 10 kV narvelius, kurių jungtuvai be pagalbinių kontaktų?

4. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą nurodome, kad galima siūlyti jungtuvus be pagalbinių kontaktų.

5. Klausimas:

Ar galima siūlyti 10 kV narvelius, kurių srovės transformatoriai montuojami ant kabelio, skirti tik reikinei apsaugai (be komercinės apvijos kontaktų, neįtraukiami į matavimo priemonių registrą ir metrologiškai netikrinami) ir visais parametrais (apkrova, tikslumo klase, transformacijos koeficientu) yra suderinti su rele?

5. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą nurodome, kad galima sūdyti 10 kV narvelius, kurių srovės transformatoriai montuojami ant kabelio, skirti tik relinei apsaugai (be komercinės apvijos kontaktų, neltraukiami į matavimo priemonių registrą ir metrologiškai netikrinami) Ir visais parametrais (apkrova, tikslumo klase, transformacijos koeficientu) yra suderinti su rele.

6. Klausimas:

Ar galima sūdyti 10 kv narvelius, kurių trj. j. optiniai indikatoriai montuojami ant kabelio?

6. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą nurodome, kad galima sūdyti 10 kV narvelius, kurių trj. j. optiniai indikatoriai montuojami ant kabelio.

7. Klausimas:

Sustambintų darbų kiekų žiniaraštyje yra pateikta Mūrinės transformatorinės pastato statyba 1 kompl. Prašome patikrinti, kurioje eilutėje reikia įsivertinti laikinos MTT statybos montavimo darbus?

7. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą nurodome, kad laikinos MTT statybos darbus vertinti mūrinės transformatorinės pastato statybos eilutėje.

8. Klausimas:

Ar laikina MTT, kurią reikia sumontuoti kol bus demontuojama ir statoma mūrinė TR, lieka rangovui?

8. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą nurodome, kad laikina MTT lieka Rangovui, perkama laikino el. įrenginių montavimo paslauga.

9. Klausimas:

Pirkimo sąlygose nurodyta, kad darbus reikia atlikti per 80 k.d. vien 10 kv narvelių su sf6 dujomis gamyba trunka 12-16 savaičių. Manome, kad darbų atlikimo terminas, nurodytas pirkimo sąlygose yra fiziškai neįmanomas. Prašome darbų atlikimo terminą nurodyti 130 k.d.

9. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą nurodome, kad darbų atlikimo termino nekeisime.

10. Klausimas:

2015-08-27 dienos patikslinimo atsakyme į 3 klausimą nurodyta, kad rangovas turi sumontuoti TR-3 0,4kv skyde sekondiniame narvelyje saugiklių saugiklius, todėl prašome patikslinti nes nėra tokių kirtiklių-saugiklių blokų – 2500A. Didžiausias gaminamas yra 1600A.

10. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą nurodome, kad teikiant pasiūlymą, TR-3 0,4kv skyde sekondiniame narvelyje galima sūdyti automatinį jungiklį kirtiklio tipo (galios jungiklį) 2500A.