

Gaisrų gesinimo žarnų su STORZ B75
galvutėmis pirkimo skelbiamos
apklausos būdu sąlygų 1 priedas

UAB Sileta

(Uždaroji akcinė bendrovė Sileta, Savanorių 129, LT-03150 Vilnius, juridinio asmens kodas
302920630, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100007635113)

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTUI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

PASIŪLYMAS DĖL GAISRŲ GESINIMO ŽARNŲ SU STORZ B75 GALVUTĖMIS PIRKIMO

____ 2021-09-28 Nr.21/09-1 _____

(Data)

____ Vilnius _____

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Sileta
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių 129, LT-03150 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Marius Petrulionis
Telefono numeris	866515151
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@sileta.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)/

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo neskelbiamos apklausos būdu sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis Vnt.	Vnt. kaina be PVM	Viso: be PVM

1.	Gaisrų gesinimo žarnos su STORZ B75 galvutėmis GH PROGRESS ø 75mm - 20m, Gollmer & Hummel GmbH (Vokietija)	vnt.	50	115	5750
3.	Tarpinė suma:			5750	
4.	PVM:			1207,50	
5.	PASIŪLYMO KAINA Eur (SU PVM):			6957,50	

Pasiūlymo kaina Eur (su PVM): šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni Eur ir 50 ct.

(kaina žodžiais)

Jeigu pasiūlymo kaina išreikšta skaičiais neatitiks pasiūlymo kainos išreikštos žodžiais, teisinga bus laikoma pasiūlymo kaina išreikšta žodžiais.

Su pasiūlymu pateikiama užpildyta „**Techninių specifikacijų reikalavimai gaisrų gesinimo žarnoms su STORZ B75 galvutėmis**“ lentelė.

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Žarnos aprašymas ir techninės charakteristikos „Progress“	2

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija/

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

1. Pasiūlymas galioja /*tiektėjas turi nurodyti, kad pasiūlymas galioja iki 2021 gruodžio 31 d. arba tiekėjas turi nurodyti, kad pasiūlymas galioja tiek kiek nurodyta pirkimo dokumentuose/.*

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Marius Petrulionis

(Vardas ir pavardė)

Gaisrų gesinimo žarnų su STORZ B75 galvutėmis pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygų 2 priedas

Techninių specifikacijų reikalavimai gaisrų gesinimo žarnoms su STORZ B75 galvutėmis

Eil. Nr.	Reikalavimai Prekei	Tiekėjo siūloma <i>/Kur reikalaujama nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą – įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini/.</i>
I. TECHNINIAI REIKALAVIMAI		
1.	Gaisrų gesinimo žarnos su STORZ B75 galvutėmis (toliau – žarnos) turi būti slėginės, kurių vidinis skersmuo 75 mm, skirtos naudoti gaisrų gesinimui tiek nuo priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų gaisrinių automobilių tiek nuo kitų įrenginių naudojamų ugniagesių gelbėtojų. Žarnų kiekis 50 (penkiasdešimt) vnt.	Profesionalios gaisrinės slėginės žarnos, 3 klasės. Naudojamos gaisrų gesinimui
2.	Žarnos turi būti naujos, neeksploatuotos, ne senesnės kaip 2020 m. gamybos.	<i>Ne senesnės nei 2020 m</i>
3.	Žarnos turi būti įrištos su sujungimo galvutėmis (movomis), žarnų dydis B75.	Antgaliai DIN 14811 standarto B75
4.	Siūlomos žarnos turi atitikti DIN 14811 standarte ir jo DIN 14811 A1 bei DIN 14811 A2 papildymuose (toliau – standartas su papildymais) ir GTC/TS 01:2018 techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.	Žarna atitinka nurodytus reikalavimus pagal gaisrinių tyrimo centro techninę specifikaciją GTC/TS 01:2018 3 klasės reikalavimus. Antgaliai DIN 14811 standarto B75
5.	Pagal dizainą ir pagaminimą slėginės žarnos turi būti priskiriamos 3 klasei (padengta žarna).	Atitinka 3 klasės reikalavimus.
6.	Siūlomų B75 dydžių pačių žarnų ir jų komplektų su įrištomis sujungimo galvutėmis (movomis) techninės charakteristikos turi atitikti standarte su papildymais nurodytus reikalavimus pagal žarnų konstrukcijos klases ir dydį.	Žarna atitinka nurodytus reikalavimus pagal gaisrinių tyrimo centro techninę specifikaciją GTC/TS 01:2018 3 klasės reikalavimus. Antgaliai DIN 14811 standarto B75
7.	Žarnos turi atitikti privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 „Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos	<i>Dokumentai bus pateikti su žarnomis</i>

	ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo-pardavimo sutartį, privalės perduodant žarnas pateikti atitikties privalomiesiems saugos reikalavimams, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, įvertinimo dokumentus.	
8.	Žarnos ir jų sujungimo galvutės (movos) turi būti darbingos prie nemažesnio temperatūros diapazono kaip nuo -30°C iki + 75°C.	nuo -30°C iki + 80°C;
9.	Žarnos turi būti pilnai gumuotos (iš vidaus ir išorės), armuotos poliesteriu ar atsparesniu austiniu sluoksniu.	Gumuota iš abiejų pusių
10.	Žarnos turi būti įrištos su STORZ tipo sujungimo galvutėmis (movomis), žarnoms B75 – atitinkančiomis DIN 14303 standartą ir GTC/TS 04:2018 techninės specifikacijos reikalavimus.	STORZ B75 – atitinka DIN 14303 standartą
11.	Visos gaisrinės žarnos turės būti tiekiamos atkarpomis po 20 m ilgio su santykinė -0,5 ÷ +1,5% tolerancija.	Žarnos ilgis 20m
12.	Pilnai gumuotų žarnų išorinis paviršius turi turėti briaunas, padidinančias žarnų atsparumą abrazyviniam nusidėvėjimui.	<i>Išorinis paviršius turi briaunas</i>
II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI		
13.	Pasiūlyme turi būti pateikiami:	
13.1.	siūlomų žarnų ir žarnų su įrištomis sujungimo galvutėmis (movomis) komplektų atitikimo standarto su papildymais reikalavimams sertifikatai, ar kiti pirkėjui priimtini visų reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai (nepriklausomų įstaigų ar laboratorijų bandymų ataskaitos ir protokolai, atliktų tyrimų išvados ir kt.).	<i>Žarnos techninė specifikacija, kurią gamintojas patvirtina</i>
13.2.	žarnų gamintojų techniniai duomenys (gamybai naudojamos medžiagos, konstrukcinės ypatybės, darbiniai, bandyminiai ir plyšimo slėgiai, kitos žarnų atsparumo savybės, svorio duomenys, hidraulinio pasipriešinimo rodikliai ir t. t.);	<i>Techniniai duomenys pridedami</i>
14.	Žarnoms ir žarnų įrištomis sujungimo galvutėms (movoms) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo žarnų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos be žarnų darbo valandų ribojimo.	<i>Žarnoms ir jų sujungimams bus taikoma 24 mėn garantija.</i>