

ELEKTROS GENERATORIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS.

2 p.o.d. Dyzelinis elektros generatorius.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS.

Dyzelinis elektros generatorius bėgių išmagnetinimui.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS.

Dyzelinis elektros generatorius:

3.1. Generatorius turi būti pritaikytas eksploatuoti lauke;

3.1.1 generatoriaus saugojimo aplinkos temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo -30° iki $+35^{\circ}$;

3.1.2 generatoriaus darbo aplinkos temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo -10° iki $+35^{\circ}$;

3.1.3 generatoriaus korpusas atsparus UV spinduliams ir krituliams;

3.2. Variklio tipas – dyzelinis;

3.3. Atiduodama galia ne mažesnė negu 50000 W;

3.4. Išėjimas trijų fazių, įtampa $400V \pm 10\%$;

3.5. Automatinis įtampos reguliavimas;

3.6. Išduodama įtampa 50/60 Hz;

3.7. Montuojamas prie grindų;

3.8. Nepertraukiamo darbo krūvio laikas ne trumpiau negu 8 valandos;

3.9. Kuro bako talpa ne mažesnė negu 100 L;

3.10. Garantinis laikotarpis 2 metai;

3.11. Instrukcija lietuvių kalba pristatoma su prekėmis;

3.12. Detalių sąrašas lietuvių kalba;

3.13. Elektros generatorius turi turėti privalomos atitikties CE ženklą (Conformité Européenne).

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

4.1.1 Pateikti dokumentus (aprašymą), įrodančius pirkimo objekto atitikimą techninėms sąlygoms ir užpildytą palyginamąją lentelę (1 priedas).

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS

4.2.1. Pirkėjui pareikalavus, pateikti gamintojų patvirtinimą (deklaraciją, kokybės sertifikatą), kad siūlomas produktas atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

4.2.2. Pirkėjui pareikalavus, pateikti kitus dokumentus, būtinus prekių savybėms ir kokybei patvirtinti (brėžinius arba techninių parametrų aprašymus).