

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO IR PIRKIMO SĄLYGŲ TIKSLINIMO

Uždarnosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama **Vilniaus miesto nuotekų valyklos, dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimą** (pirkimo numeris CVP IS - 561633) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us) ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą:

(Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas)).

Klausimai:

1. Siekiant išvengti nesusipratimų prašome patikslinti techninės specifikacijos priede nr. 8 nurodyto biodujų analizatoriaus „Ados, Biogas 401“ (eil. nr. 9) komplektaciją. Tinkamam „Ados Biogas 401“ modulio veikimui papildomai reikia ventiliatoriaus, nuolatinio matavimo sistemos (kuri susideda iš solenoidinių vožtuvų, tėkmės daviklių su reguliatoriais, diafragminio siurblio), kondensato kolektoriaus, sprogimo vožtuvo, elektrinio dujų vėsintuvo. Prašome atsakyti, ar reikia į analizatoriaus „Ados Biogas 401“ įkainį įvertinti išvardintus prietaisus ?
2. Prašome patikslinti techninės specifikacijos priede nr. 8 nurodyto dažnio keitiklio ACS355-03E-31A0-4 komplektaciją. Šis dažnio keitiklis tiekiamas be valdymo pultelio kuris užsakomas atskirai. Prašome atsakyti, ar reikia į šio dažnio keitiklio įkainį įvertinti valdymo pultelį ?

Atsakymai:

1. Taip, biodujų analizatoriaus komplekte yra ir ventiliatorius, nuolatinio matavimo sistema (kuri susideda iš solenoidinių vožtuvų, tėkmės daviklių su reguliatoriais, diafragminio siurblio), kondensato kolektorius, sprogimo vožtuvas, elektrinis dujų vėsintuvas.
2. Specifikacijos priede Nr. 8 nurodytam dažnio keitikliui ACS355-03E-31A0-4 pultelio pateikti nereikia.

