



Data: 2020.03.20
Dok.Nr.: D/20/2

EKSPLOATACINI SAVYBI PASTOVUMO VERTINIMO SERTIFIKATAS

Radiatori tipas: (PTV, PHO, PTV, PKO tipai 10, 20 ir 30) higieniniai be lamelių (RAL 9016) radiatoriai su antibakterine danga (sidabro pagrindu), sertifikuoti „Institut Peldner“, GmbH ir patvirtintas, Nr. 56767, 2005.08.11, į tinkamumas medicinos ir slaugos staigoms (klinikos, poliklinikos, ligoninės, slaugos namai, lopšeliai ir pan.).

Gamintojas: Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D-94447 Plattling, Vokietija

Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar .

Maksimalus bandomasis slėgis: 13 bar .

Maksimali darbinė temperatūra: 110 °C

Garantis eksploatacijos laikotarpis 10 metų . (galioja laikantis eksploataavimo sąlygų)

Šiuo raštu deklaruojame, kad „Kermi“ radiatorių gamybos kontrolės sistema sertifikuota pagal (DIN) EN ISO 9001: 2008 ir 14001:2004 standartus .

Žaliavos, jos paruošimo ir technologinis procesas atitinka RAL kokybės reikalavimus (prietaisai dažomi laikantis DIN 55900-1 reikalavimų) .

Visi radiatoriai šiluminiai galingumai nustatyti ir pateikiami pagal (DIN) EN 442 standartus .

Tvirtinimo elementai ir laikikliai atitinka VDI 6036 kokybės ir saugumo reikalavimus.

Atstumui nuo sienos 60 – 100mm išlaikyti naudojami Kermi tvirtinimo elementai ZB0278 (patvirtinta Kermi raštu 2015.11.18).

Galutinis vertinimas „CE“ ženklas EN 442:

Kermi GmbH

Pankofen-Bahnhof 1

D-94447 Plattling

Vokietija

Pagarbiai,

Projekt vadovas

Linas Radzevičius

Tel.: +370 611 19005

Kermi GmbH atstovas Baltijos šalyse UAB „Sprendimai namams“, Raudondvario pl.78, Kaunas LT-47182
Tel./faks. +370 37 261 000, www.kermi.lt.

Kermi GmbH · Pankofen-Bahnhof 1 · 94447 Plattling · GERMANY · Tel. +49 9931 501-0 · Fax +49 9931 3075 · www.kermi.de
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Daniel Frutig
Geschäftsführer: Knut Bartsch (Sprecher) · Dr. Roger Schönborn · Peter Krayner · Dr. Klaus-Dieter Gloe
Sitz der Gesellschaft: Pankofen-Plattling · Handelsregister Deggendorf HRB-Nr. 0127 · UstID DE 811129898

Zertifikat

INSTITUT PIELDNER · Dienstleistungsinstitut für Lebensmittelqualität GmbH
Julius-Hölder-Straße 20 · 70597 Stuttgart
Tel.: +49 711 722094-0 · Fax: +49 711 722094-15
www.ipdp.de · email: info@ipdp.de

über die

Hygieneunbedenklichkeit des Heizkörpers

„Plan-Flachheizkörper ohne Lamellen der
Typen 10, 20 und 30
in den Baureihen PTM, PTV, PHO und PKO“

der Firma

**Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1, D-94447 Plattling**

Die Heizkörper der oben genannten Modellreihen sind nach hygienetechnischer Begutachtung und mikrobiologischer Prüfung (Gutachten 56767 v. 11.08.2005) uneingeschränkt in den Bereichen der folgenden Einrichtungen einsetzbar:

* Krankenhäuser * Pflegeheime * Altenheime * Schulen *
Kindergärten/-heimen * u.ä.

Stuttgart, 16.07.2010

INSTITUT PIELDNER GmbH


Horst U. Pieldner
Lebensmittelchemiker



Certificate

INSTITUT PIELDNER · Dienstleistungsinstitut für Lebensmittelqualität GmbH
Julius-Hoelder-Straße 20 · 70597 Stuttgart
Tel.: +49 711 722094-0 · Fax: +49 711 722094-15
www.ipdp.de · email: info@ipdp.de

Clearance of hygiene suitability for the radiators/heaters

**„Plan-Flachheizkörper ohne Lamellen der
Typen 10, 20 und 30
in den Baureihen PTM, PTV, PHO und PKO“**

of the company

**Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1, D-94447 Plattling**

Due to our expert assessment (Report No. 56767 - 11th. August 2005) we confirm,
that the above mentioned radiators can be used in environments with a high
hygiene requirement as it is necessary in

* hospitals * nursing homes * retirement homes
* schools * kindergardens etc.

Stuttgart, 16.07.2010

INSTITUT PIELDNER GmbH

A blue ink signature of Horst U. Pieldner, written in a cursive style.

Horst U. Pieldner
Managing Director, Analyst



Ihr Zeichen: --
Ihre Nachricht vom: --

Heigl Hans-Jürgen
Produktmanagement
Tel.: +49 9931 501-714
Fax: +49 9931 501-94714
Heigl.hans-juergen@kermi.de

18.11.2015

Bestätigung

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

gerne bestätigen wir Ihnen, dass die Montage von Kermi Hygiene-Flachheizkörpern mit den Wandkonsolen variabel mit Tiefenverstellung (Art.-Nr. ZB0278) uneingeschränkt möglich ist. Es handelt sich hierbei um ein zwischen Heizkörper und Befestigung optimal aufeinander abgestimmtes System.

Wir hoffen Ihnen hiermit weiterhelfen zu können.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Heigl gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kermi GmbH
Produktmanagement

i.V.

i.A.

Hans-Jürgen Heigl
Senior-Produktmanager

Sandra Dellkamm
Assistenz Produktmanagement