

Atitikties Dokumentas

Nr. D 18 04 41829 03137



Product Service

Sertifikato turėtojas: Huawei Technologies Co., Ltd.

Administracijos pastatas
„Huawei Technologies Co., Ltd.“ būstinė
Bantianas, Longgango rajonas
518129 Šendženas
KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

Produktas:

**Konverteris
SAULĖS INVERTERIS**

Šis atitikties dokumentas savanoriškai patvirtina atitiktį išvardintiems standartams. Jame nurodomas tik bandymui ir sertifikavimui pateiktas pavyzdys ir jis nepatvirtina serijinių gaminių kokybės ar saugos. Taip pat žr. pastabas kitoje pusėje.

Tyrimų ataskaitos Nr.:

704091805118-00



Data, 2018-04-12

(Zhengdong Ma)

Lapas 1 iš 2



Product Service

Atitikties dokumentas

Nr. D 18 04 41829 03137

Modelis (-iai):

**SUN2000-50KTL-M0, SUN2000-60KTL-M0,
SUN2000-65KTL-M0, SUN2000-70KTL-
INM0**

Parametrai:

Maks. nuolatinės srovės įvesties įtampa:	1100 Vd.c.
Nuolatinės srovės MGT diapazonas:	200-1000 Vd.c.
Maks. nuolatinės srovės įvesties srovė:	22 A/22 A/22 A/22 A/ 22 A/22 A
Liuminescencinių saulės koncentratorių fotoelektra:	30 A/30 A/30 A/30 A/ 30 A/30 A
Nominali kintamosios srovės išvesties įtampa:	SUN2000-50KTL-M0 modeliui: 3/ N/PE~ 400V SUN2000-60KTL-M0 modeliui: 3/ N/PE ~100V 3~ 480V (neprivaloma) SUN2000-65KTL-M0 modeliui: 3~ 480V SUN2000-70KTL-INM0 modeliui: 3~ 500V
Nominalus kintamosios srovės darbinis dažnis:	50/60 Hz (SUN2000-50KTL-M0, SUN2000-60KTL-M0, SUN2000-65KTL-M0) 50 Hz (SUN2000-70KTL-INM0)
Maks. kintamosios srovės išvesties srovė:	SUN2000-50KTL-M0 modeliui: 79,4 A (esant 400V vardinei įtampai) SUN2000-60KTL-M0 modeliui: 95,3 A (esant 400V vardinei įtampai) 79,4 A (esant 480V vardinei įtampai) SUN2000-65KTL-M0 modeliui: 87,6 A SUN2000-70KTL-INM0 modeliui: 83,2 A
Vardinė kintamosios srovės išvesties galia:	50 kW (SUN2000-50KTL-M0) 60 kW (SUN2000-60KTL-M0) 65 kW (SUN2000-65KTL-M0, SUN2000-70KTL-INM0) 55 kVA(SUN2000-50KTL-M0) 66 kVA(SUN2000-60KTL-M0) 72 kVA (SUN2000-65KTL-M0, SUN2000-70KTL-INM0)
Maks. kintamosios srovės išvesties galia:	0,8(atsilieikanti)...0,8(pirmaujanti) -25°C... + 60°C
Galios koeficientas (pritaikytas):	I
Darbo temperatūros diapazonas: Apsaugos klasė:	IP65
Apsaugos lygis:	

**Išbandyta,
remiantis:**

IEC 61727:2004
IEC 62116:2014

Lapas 2 iš 2



2020-11-24

Kaunas, Lietuva

Aš, vertėjas Lukas Vilkočinskas, vertimo biuro MB „Greitas vertimas“ direktorius, įmonės kodas 304233154, adresas Europos pr. 34-47, Kaunas, Lietuva, pareiškiu, kad vertimas iš anglų į lietuvių kalbą visiškai atitinka originalą.

Vertėjas,
Lukas Vilkočinskas

