

SAUGOS SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO IR PATIKROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. 1140/2021
Trakai

Trakų istorijos muziejus, įmonės kodas 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav., atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. IV-655 (toliau – PIRKĖJAS), ir UAB „Samperna“, įmonės kodas 135080861, Kaunakiemio g. 5, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Artūro Artūras Pacepavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – TIEKĖJAS), vadovaudamiesi skelbiamos apklausos CVPIS Nr. 578744 rezultatais, sudarėme šią Saugos sistemų techninės priežiūros, remonto ir patikros paslaugų sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja atlikti UŽSAKOVO objektuose: Kęstučio g. 4, Trakų m., Karaimų g. 22, Trakų m., Karaimų g. 43C, Trakų m., Šv. Kazimiero g. 2, Medininkų k., Vilniaus r. sav., įrengtų gaisro aptikimo ir signalizavimo, apsaugos įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo visų sistemų (toliau – apsaugos sistemų) techninę priežiūrą, šių sistemų patikrą ir techninę priežiūrą pagal Sutarties technines specifikacijas Nr. 1 ir Nr. 2.
- 1.2. Sistemų remontas ir įrengimas atliekamas tik pagal poreikį iš anksto suderinus su Užsakovo 6.8 punkte paskirtais asmenimis.
- 1.3. Šia sutartimi UŽSAKOVAS įsipareigoja sumokėti TIEKĖJUI už tinkamai ir laiku atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

2. SUTARTIES KAINA, KAINODARA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

- 2.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika“ taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. Paslaugų kaina sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama. Mėnesio paslaugų kaina – **242,00** su PVM.
- 2.2. Sutarties nuolatinio pobūdžio paslaugų fiksuota kaina:

Kaina be PVM	4800,00 Eur.
	Keturi tūkstančiai aštuoni šimtai eurų, 00 ct.
PVM sudaro (21 %)	1008,00 Eur.
	Vienas tūkstantis aštuoni eurai, 00 ct.
Bendra sutarties kaina	5808,00 Eur.
	Penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni eurai, 00 ct.

- 2.3. Į nurodytą 2.1 punkte nuolatinių paslaugų kainą neįskaitoma: įrangos detalių, dalių, medžiagų sąnaudos keičiant remontuojamą įrangą ar detales, remonto metu keičiamų detalių, medžiagų sąnaudos, visą tai derinama su Užsakovu iki darbų atlikimo pagal iš anksto pateiktas sąmatas arba su UŽSAKOVO įgaliotu atstovu, kuris įgaliotas pagal šią Sutartį. Užsakovas šią sutartimi **neįsipareigoja** pirkti visų remonto paslaugų. Bendra maksimali sutarties vertė su nuolatinės paslaugomis, nei nenuolatinėmis negali viršyti pirkimo biudžeto – 30 000,00 Eur be PVM.

- 2.4. Sąskaitos-faktūros pagal atliktas paslaugas pateikiamos kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 10 d.

2.5. UŽSAKOVAS už paslaugas pagal šią sutartį atsiskaito su TIEKĖJU ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą per informacinę sistemą „E.saskaita“ (<https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/>).

2.6. TIEKĖJAS sąskaitą-faktūrą pateikia per informacinę sistemą „E.saskaita“ (<https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/>).

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. TIEKĖJAS įsipareigoja atlikti paslaugas pagal apimtyms nurodytas Techninėse specifikacijose (Nr. 1 ir Nr.2), kurie yra neatskiriami pirkimo sutarties priedai.

3.2. TIEKĖJAS įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys. Tiekėjas įsipareigoja, kad Užsakovo patalpose paslaugas teiks tik instruktuoti, su darbų saugos reikalavimais bei sveikatos saugos reikalavimais supažindinti darbuotojai, taip pat bus aprūpinti visomis saugumui reikalingomis priemonėmis, bei atsakys už darbuotojų darbų kokybę, taip užtikrins kokybiškas paslaugas.

3.3. TIEKĖJAS įsipareigoja, kad esant pavojingoms ar kenksmingoms darbo sąlygoms, atliks savo darbuotojų instruktavimą, užtikrins savo darbuotojų specialių leidimų ar rašytinių nurodymų pavojingiems darbams (su elektra, ar aukštyje ir pan.) atlikti gavimų organizavimą.

3.4. TIEKĖJAS įsipareigoja, kad Užsakovui atlygins turtinę (materialinę) žalą, atsiradusią aptarnaujamose statiniuose, patalpose bei jų juose esančiam turtui dėl tiekėjo darbuotojų kaltės: aplaidaus darbo, arba piktavališkų (tyčinių) veiksmų, arba nekokybiškai atliktų darbų, arba ne laiku atliktų darbų, dėl kurių atsirado materialinė žala Užsakovui.

3.5. TIEKĖJAS įsipareigoja, kad įvykus įrangos gedimui, darbo dienomis atvyks ne vėliau kaip per 12 val., o nedarbo ir švenčių dienomis ne vėliau kaip 24 val. gavęs Trakų istorijos muziejaus iškvietimą telefonu..+370 68754432, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas suremontuos (pašalins gedimus). Įrangos detalių, dalių, medžiagų sąnaudos keičiant remontuojamą įrangą ar detales neįskaičiuotos, remonto metu detalių, medžiagų sąnaudos derinamos su Užsakovu.

3.6. TIEKĖJAS įsipareigoja, kad statinių aktyviųjų apsaugos (įskaitant įeigos kontrolės bei vaizdo stebėjimo) bei aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Pirminė sistemų apžiūra apima objekte įrengtų sistemų techninės būklės ir veikimo patikrinimą. Techninė priežiūra pradedama vykdyti tik techninėse specifikacijoje nurodytos įrangos (įrenginių) pirminę apžiūrą ir jeigu nenustatoma sistemos defektų (gedimų) techninės priežiūros pradžia įforminama atskiru įrašu apžiūros akte, kuri pasirašo atsakingi asmenys.

3.7. TIEKĖJAS įsipareigoja, kad neatskleis informacijos apie apsaugos įrangos ir įrenginių duomenis (apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės įrangos specifiką, išdėstymą, ypatumus ir visą kitą), kuri yra konfidenciali ir jos atskleidimas gali sukelti tiesioginį ir netiesioginį pavojų Trakų istorijos muziejaus turtui ir jo saugumui. Tiekėjas privalo visus darbuotojus, kurie disponuos apsaugos, vaizdo stebėjimo sistemų duomenimis, informuoti apie tokio susitarimo laikymąsi ir privalomumą.

3.8. Jei gedimo neįmanoma pašalinti iškart arba reikia specifinės įrangos, TIEKĖJAS įsipareigoja imtis laikinųjų priemonių, kad sistema funkcionuotų. Gedimas ir laikinosios priemonės turi būti pašalintos per įmanomai trumpiausią laiką.

3.9. Techninės priežiūros bei remonto darbų metu griežtai laikytis įmonės vidaus taisyklių bei darbų saugos instrukcijų reikalavimų.

3.10. TIEKĖJAS įsipareigoja, kad kiekvienas TIEKĖJO darbuotojas pateiks pažymėjimą (ar kitą galiojantį dokumentą), patvirtinanti, kad jis yra TIEKĖJO teisėtas atstovas (darbuotojas).

3.11. Laikyti paslaptįje UŽSAKOVO saugos sistemų išdėstymo planus, kodus ir kitą konfidencialią informaciją. O už tokios informacijos atskleidimą ir atsiradusią visų rūšių žalą dėl jos atskleidimo įsipareigoja atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka.

3.12. UŽSAKOVAS įsipareigoja užtikrinti, kad TIEKĖJO darbuotoją objekte lydėtų atsakingas UŽSAKOVO asmuo.

3.13. Sudaryti sąlygas netrukdomai VYKDYTOJO darbuotojams užėti į reikiamas patalpas savo vykdomų funkcijų atlikimui.

3.14. Suteikti visą reikalingą TIEKĖJO darbuotojams informaciją apie veikiančią įrangą ir esančias saugos sistemas.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

4.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 24 mėn. Paslaugos teikiamos nuo sutarties pasirašymo 24 mėn. (dvidešimt keturis mėnesius), arba iki bus pasiekta pirkimo sutarties vertės riba, nurodyta 2.3. punkte. Jeigu Sutartis Šalių pasirašoma ne tą pačią dieną, bus laikoma, kad ji įsigalioja tą pačią dieną, kai ją pasirašo antroji Šalis. Sutarties pratęsimų nenumatoma.

4.2. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu prieš pasibaigiant sutarties terminui, raštiškai pranešus prieš 30 kalendorinių dienų apie ketinimą nutraukti Sutartį kitai šaliai.

4.3. Sutartis gali būti nutraukta TIEKĖJUI nevykdant Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įspėjus TIEKĖJĄ prieš 5 darbo dienas iki numatomo Sutarties nutraukimo datos nurodant priežastį.

4.4. Sutartis gali būti kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo numatytais atvejais.

4.5. Sutarties terminui pasibaigus Sutartis pasibaigia visa apimtimi, jokių pratęsimu šia Sutartimi nenumatoma.

5. GINČŲ SPRENDIMAS

5.1. Visus ginčus, galinčius kilti dėl šios Sutarties, šalys sieks išspręsti derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, o nepavykus taikiai išspręsti - teisme.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. TIEKĖJAS sutarties vykdymui paskiria atsakingą asmenį (kontaktinį), kuri Sutarties vykdymo atstovaus įstaigai sutarties vykdymo laikotarpiu ir bus atsakingas už sutarties vykdymą.

6.2. Šalys susitaria, kad pirkimo sutarties vykdymo metu bus užtikrinta, jog už sutarties vykdymą atsakingas asmuo bus nešališkas nuo sutartį vykdančio TIEKĖJO,

6.3. Šalys susitaria, kad Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka bus viešinama sutartis ir jos pakeitimai, jei toki bus, išskyrus konfidencialią informaciją.

6.4. Įvykus nepaprastoms aplinkybėms (force majeure), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant tokioms aplinkybėms TIEKĖJAS nėra atsakingas už fizinius bei gamtos stichijų pažeidimus.

6.5. Atliktiems techninės priežiūros ar remonto darbams suteikiama 3 mėn. garantija nuo saugos sistemų techninės priežiūros ir remonto darbų akto arba nuo sąskaitos-faktūros pateikimo per „e.sąskaitą“ sistemą dienos. Naujai instaliuotai (įrengtai) įrangai, detalėms suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija.

6.6. Bet kokie šios Sutarties ir/ar jos priedų pakeitimai ar papildymai galios tik tada, jeigu bus sudaryti raštu ir tinkamai pasirašyti šalių įgaliotų atstovų.

6.7. Visi pranešimai pagal šią Sutartį gali būti teikiami, raštu, per kurjerį arba siunčiami registruotu paštu ar faksu.

6.8. Iš Paslaugų teikėjo pusės atsakingas asmuo UAB „Samperna“ direktorius Artūras Pacėvičius, mob. 8 687 54432, el. p. arturas@samperna.lt. Iš Užsakovo pusės atsakingas asmuo darius Deinarovičius, ekspozicijų priežiūros ir apsaugos skyriaus vedėjas, tel. +37069070703, el.paštas: darius.deinarovicius@trakaimuziejus.lt

6.9. Kontaktinis asmuo atsiskaitymo pagal Sutartį klausimais iš Užsakovo pusės - Trakų istorijos muziejaus l.e.p. vyr. buhalterė Dijana Stefanovičienė, mob. 8 677 83284, el. p. d.stefanoviciene@trakaimuziejus.lt.

6.10. Šalys nedelsiant praneša raštu viena kitai apie bet kokį įvykį, kuris galėtų turėti įtakos šiai Sutarčiai, jos galiojimui, šalių teisėms ir/ar įsipareigojimams, kylantiems dėl šios Sutarties, ar šalių prisiimtų pagal šią sutartį įsipareigojimų įvykdymui.

- 6.11. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.
- 6.12. Sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki visiško jos sąlygų įvykdymo. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta raštišku šalių susitarimu.
- 6.13. Šios Sutarties priedai Nr. 1 ir Nr. 2 ir jų priedai laikomi neatsiejamomis Sutarties dalimis.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Trakų muziejus
Kęstučio g. 4, Trakai,
Įmonės kodas 190757189
A.s. LT 704010042700010030
Bankas LUMINOR, kodas 40100
Tel. (8 528) 55297
El. p. info@trakaimuziejus.lt

UAB „Samperna“
Kaunakiemio g. 5, Kaunas
Įmonės kodas 135080861
PVM kodas LT350808610
A/s LT81 7044 0600 0831 2607
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. 8 687 54432

Direktorė
Alvyga Zmejevskienė

A.V.

Direktorius
Artūras Pacepavičius

A.

**PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS,
PATIKROS IR REMONTO, ĮRENGIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Trakų istorijos muziejaus objektų priešgaisrinės signalizacijos įrangos (įrenginių) techninės priežiūros, patikros ir remonto ir įrengimo paslaugos

Paskirtis. Gaisrinės signalizacijos skirtos gaisrui aptikti bei pranešti apie jį, siekiant sumažinti grėsmę žmonėms ir turtui.

Techninė būklė. Paslaugas atlikti vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 (aktualia jo redakcija) su pakeitimais, reikalavimais. Taip pat Tiekėjas turi užtikrinti Tiekėjo darbuotojų kvalifikaciją, kad paslaugas tiektų tik instruktuoti darbo saugos ir sveikatos darbo vietose klausimais ir paslaugoms tiekti būtinomis specialiosiomis žiniomis darbuotojai.

Paslaugų teikimo sutarties terminas – 24 mėn.

2. Eksploatacijos ypatumai

Eksploatavimo statinių, kuriuose yra įranga, vietos:

1. Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.
2. Karaimų g. 43C, Trakų m., Trakų r. sav.
3. Karaimų g. 22, Trakų m., Trakų r. sav.
4. Šv. Kazimiero g. 2, Medininkų k., Vilniaus r. sav.

3. Paslaugų struktūra. Trakų istorijos muziejaus objektų priešgaisrinės signalizacijos techninės priežiūros, patikros ir remonto paslauga (įrangos detalių, dalių, medžiagų sąnaudos keičiant remontuojamą įrangą ar detales neįskaičiuotos, remonto metu detalių, medžiagų sąnaudos derinamos su užsakovu). Paslaugos teikiamos pagal struktūrinių padalinių adresus (2).

4. Techniniai reikalavimai

4.1. Statinių aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių bandymai privalomai turi būti atliekami ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Pirminė sistemos apžiūra apima objekte įrengtos sistemos techninės būklės ir veikimo patikrinimą. Techninė priežiūra pradedama vykdyti tik atlikus jos pirminę apžiūrą ir jeigu nenustatoma sistemos defektų (gedimų) Techninės priežiūros pradžia įforminama atskiru įrašu apžiūros akte, kuri pasirašo atsakingi asmenys.

4.2. Priešgaisrinės signalizacijos remontas atliekamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nuo užsakymo pateikimo dienos.

4.3. Jei gedimų neįmanoma pašalinti per nustatytą terminą, tai neveikiantį įrenginį paslaugos Tiekėjas privalo laikinai pakeisti kitu, taip užtikrinti nenutrūkstamą (stabilų) priežiūros įrangos funkcionalumą (darbą).

4.4. Aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai turi būti atliekami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.

4.5. Visi statinių aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninės priežiūros ir bandymų rezultatai turi būti įrašomi į žurnalą, kuriame pažymima, kad patikrinimo metu trūkumų nenustatyta ir signalizacija veikia tinkamai arba nurodomi patikrinimo metu nustatyti trūkumai. Tikrinimo metu išaiškinus trūkumus, surašomas aktas. Žurnalas saugomas Trakų istorijos muziejuje.

4.6. Įvykus įrangos gedimui, darbo dienomis atvykti ne vėliau kaip per 12 val., o nedarbo ir švenčių dienomis per 24 val. gavus Trakų istorijos muziejaus iškviatimą.

- 4.7. Objektai ir apimtys, kokiomis apimtimis ir kuriuose objektuose turi būti atliekamos paslaugos (prieduose).
- 4.7.1. Priešgaisrinių dūminių jutiklių, dūmų barjerų skaičius sutarties vykdymo laikotarpiu gali iki 50 proc. pasikeisti į didesnę pusę.
- 4.8. Paslaugas atlikti savo jėgomis.
- 4.9. Patikrinti gaisro signalizacijos sistemos veikimą dalyvaujant Trakų istorijos muziejaus atstovui.
- 4.10. Paslaugas atlikti vadovaujantis Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija) reikalavimais, pagal iš anksto numatytą ir suderintą paslaugų atlikimo grafiką, atlikti patikrą, vykdant šiuos darbus:
- 4.10.1. patikrinti analoginius-adresinius, konvencinius-spindulinius priešgaisrinės signalizacijos pultus (tikrinami 4 kartus per metus);
- 4.10.2. patikrinti ar tinkamai veikia pultas;
- 4.10.3. vizualiai patikrinti ar į pulto vidų nepateko drėgmė, ar nėra mechaninių pažeidimų;
- 4.10.4. patikrinama pulto gaisro pavojaus, gedimo signalų generavimas ir pagalbinių funkcijų veikimas;
- 4.10.5. patikrinama akumuliatorių būklė;
- 4.10.6. patikrinamas atitinkamų sujungimų patikimumas;
- 4.10.7. kompleksinis patikrinimas (kartą metuose – visi ankščiau minėti darbai).
- 4.11. Patikrinti daugkartinio veikimo temperatūrinius jutiklius (tikrinami ne rečiau kaip kartą per metus):
- 4.11.1. vizualiai apžiūrint ar nėra mechaninių pažeidimų;
- 4.11.2. ar švarūs ir neapdulkėję, nepadengti dažų sluoksniu;
- 4.11.3. patikrinti ar generuojamas gaisro pavojaus signalas;
- 4.11.4. patikrinti ar generuojamas gedimo signalas.
- 4.12. Patikrinti garso ir šviesos signalizatorius, rankiniu gaisro pavojaus signalizatorius (tikrinami kiekvieno patikrinimo metu).
- 4.13. Atlikti kartą metuose šleifo ir izoliacijos varžų matavimą.

5. Kvalifikaciniai reikalavimai

- 5.1. Tiekėjas (tiekėjai) turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
- 5.2. Tiekėjas turi turėti gaisrinės signalizacijos gedimui šalinti reikalingas atsargines dalis.
- 5.3. Tiekėjas turi pateikti standartinių gaisrinių signalizacijų sudedamųjų dalių (reikalingų gaisrinių signalizacijų remontui) kainoraštį.

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS (ĮSKAITANT ĮEIGOS KONTROLĖS BEI VAIZDO STEBĖJIMO) PRIEŽIŪROS, REMONTO IR ĮRENGIMO PASLAUGOS

1. Trakų istorijos muziejaus objektų techninės apsaugos signalizacijos (įskaitant įeigos kontrolės bei vaizdo stebėjimo) įrangos (įrenginių) techninės priežiūros ir remonto priežiūros, patikros ir remonto, įrengimo paslaugos.

Paskirtis. Apsaugos (įskaitant vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės) signalizacijos skirtos apsaugoti nuo įsilaužimo, užpuolimo, vagysčių ir pan., bei pranešti apie pavojų ji, siekiant apsaugoti statinius ir turtą, esantį statinių patalpose, įrangos techninės priežiūros, patikros, remonto ir įrengimo paslaugos.

Techninė būklė. Paslaugas atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais šią sritį, techniniais reikalavimais taikomais tokiems įrenginiams bei užtikrinti jų funkcionalumą. Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėn.

2. Eksploatacijos ypatumai

Eksploatavimo statinių, kuriose yra įrenginiai, vietos:

Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

Karaimų g. 43C, Trakų m., Trakų r. sav.

Karaimų g. 22, Trakų m., Trakų r. sav.

Šv. Kazimiero g. 2, Medininkų k. Vilniaus r. sav.

3. Paslaugų struktūra. Trakų istorijos muziejaus objektų apsaugos signalizacijos techninės priežiūros, patikros ir remonto, įrengimo paslauga (įrangos detalių, dalių, medžiagų sąnaudos keičiant remontuojamą įrangą ar detales neįskaičiuotos, remonto metu detalių, medžiagų sąnaudos derinamos su užsakovu).

4. Techniniai reikalavimai

4.1. Statinių aktyviųjų apsaugos (įskaitant įeigos kontrolės bei vaizdo stebėjimo) priemonių bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Pirminė sistemos apžiūra apima objekte įrengtos sistemos techninės būklės ir veikimo patikrinimą. Techninė priežiūra pradedama vykdyti tik atlikus apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės įrangos ir signalizacijos pirminę apžiūrą ir jeigu nenustatoma sistemos defektų (gedimų) techninės priežiūros pradžia įforminama atskiru įrašu apžiūros akte, kuri pasirašo atsakingi asmenys.

4.2. Apsaugos signalizacijos ir vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės įrangos remontas atliekamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nuo užsakymo pateikimo dienos, jei patvirtinama sąmata.

4.3. Aktyviųjų apsaugos signalizacijos priemonių techninė priežiūra ir bandymai turi būti atliekami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija bei tokiai įrangai taikomais reikalavimais.

4.4. Visi statinių aktyviųjų apsaugos įrenginių (priemonių) techninės priežiūros ir bandymų rezultatai turi būti įrašomi į žurnalą, kuriame pažymima, kad patikrinimo metu trūkumų nenustatyta ir signalizacija veikia tinkamai arba nurodomi patikrinimo metu nustatyti trūkumai. Tikrinimo metu išaiškinus trūkumus, surašomas aktas. Patikrinimų žurnalas saugomas Trakų istorijos muziejuje.

4.5. Įvykus įrangos gedimui, darbo dienomis atvykti ne vėliau kaip per 12 val., o nedarbo ir švenčių dienomis ne vėliau kaip 24 val. gavus Trakų istorijos muziejaus iškvietimą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas suremontuoti (pašalinti gedimus).

4.6. Jei gedimų neįmanoma pašalinti per nustatytą terminą, tai neveikiantį įrenginį paslaugos Tiekėjas privalo laikinai pakeisti kitu, taip užtikrinti nenutrūkstamą (stabilų) priežiūros įrangos funkcionalumą (darbą).

4.7. Objektai ir apimtys, kokiomis apimtimis ir kuriuose objektuose turi būti atliekamos paslaugos (prieduose).

4.6.4. Detektorių, jutiklių, daviklių, vaizdo stebėjimo kamerų skaičius sutarties vykdymo laikotarpiu gali padidėti iki 50 proc.

4.7. Paslaugas atlikti savo jėgomis.

4.8. Patikrinti apsaugos signalizacijos įrenginius, sistemos veikimą dalyvaujant Trakų istorijos muziejaus atstovui.

4.9. Paslaugas atlikti vadovaujantis įrangai taikomais reikalavimais ir saugos užtikrinimo reikalavimus, pagal iš anksto numatytą ir suderintą paslaugų atlikimo grafiką, atlikti patikrą, vykdant šiuos darbus:

4.9.1. patikrinti apsaugos įrangos (įrenginių) sistemos funkcionalumą, signalizacijos pultus (tikrinami ne rečiau nei 4 (keturis) kartus per metus);

4.9.2. patikrinti ar tinkamai veikia pultas, centralė, įrašymo aparatūra;

4.9.3. vizualiai patikrinti ar į pulto vidų nepateko drėgmė, ar nėra mechaninių pažeidimų;

4.9.4. patikrinama įsilaužimo, stiklo dūžių ir kiti apsaugos pavojai, gedimo signalų generavimas ir pagalbinių funkcijų veikimas;

4.9.5. patikrinama akumuliatorių būklė;

4.9.6. patikrinamas atitinkamų sujungimų patikimumas;

4.9.7. kompleksinis patikrinimas (kartą metuose – visi anksčiau minėti darbai).

4.8. Patikrinti judesio daviklius ir įsilaužimo daviklius (tikrinami ne rečiau kaip kartą per metus):

4.8.1. vizualiai apžiūrinti ar nėra mechaninių pažeidimų;

4.8.2. ar švarūs ir neapdulkėję, nepadengti dažų sluoksniu;

4.8.3. patikrinti ar generuojamas gaisro pavojaus signalas;

4.8.4. patikrinti ar generuojamas gedimo signalas;

4.8.5. išvalyti vaizdo stebėjimo kameras;

4.8.6. patikrinti, ar visa informacija iš vaizdo stebėjimo kamerų įrašoma į kietąjį diską.

4.9. Patikrinti garso ir kiti signalizatoriai, rankiniu apsaugos (jei yra) pavojaus signalizatorius (tikrinami kiekvieno patikrinimo metu).

4.10. Atlikti kartą metuose apsaugai naudojamų laidų izoliaciją.

5. Kvalifikaciniai reikalavimai

5.1. Tiekėjas (tiekėjai) turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

5.2. Tiekėjas turi turėti apsaugos (įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo) signalizacijos gedimui šalinti reikalingas atsargines dalis.

5.3. Tiekėjas turi pateikti standartinių apsaugos (įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo) signalizacijų sudedamųjų dalių (reikalingų apsaugos signalizacijų remontui) kainoraštį.