

TVIRTINU  
AB „Kauno energija“  
Prevencijos ir kontrolės  
skyriaus vadovas

2022 m. sausio 13 d.

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų plombavimo paslauga.

### I. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

1. AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas), planuoja įsigyti šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų (toliau – Skaitikliai) plombavimo paslaugą daugiabučių gyvenamųjų namų butuose, kitose bendros paskirties ir negyvenamose patalpose (toliau – Paslaugos).
2. Paslaugų teikėjas (toliau – Tiekėjas) Skaitiklius privalės kokybiškai užplombuoti (kaip pavaizduota Priede) ir parengti suteiktos paslaugos nustatytos formos aktą.
3. Maksimalus Skaitiklių plombavimo kiekis – 3800 (penki tūkstančiai) vienetų:
  - 3.1. 2600 (du tūkstančiai šeši šimtai) vienetų, taikant  $\leq 9,42$  Eur (devyni eurai 42 ct) be PVM mokestį už atliktas Paslaugas, kai Paslaugos vienu metu name atliekamos 1 (vienam) asmeniui, kuris pateikė prašymą dėl plombavimo (toliau – Vartotojas), nepriklausomai nuo Skaitiklių skaičiaus patalpoje (bute);
  - 3.2. 1200 (vienas tūkstantis du šimtai) vienetų taikant  $\leq 4,71$  Eur (keturi eurai 71 ct) be PVM mokestį už atliktas Paslaugas, kai Paslaugos vienu metu name atliekamos 2 (dviem) ir daugiau Vartotojų, t. y. 2 (dviem) ir daugiau patalpų (butų).
4. Perkantysis subjektas Paslaugas pirsks pagal poreikį ir neįsipareigoja išnaudoti 3 punkte numatytų kiekių.
5. Paslaugų teikimo vieta – Kauno miestas, Kauno rajonas, Jurbarko miestas.

### II. KOKYBINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

6. Tiekėjas Paslaugas privalo atlikti kokybiškai, vadovaudamasis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais teikiamas Paslaugas, bei Perkančiojo subjekto pateiktomis šilumos ir karšto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemomis (Priedas).
7. Tiekėjas Paslaugas privalo teikti darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. arba kitu Tiekėjo su Vartotoju suderintu laiku.
8. Tiekėjo darbuotojai privalo būti apsirengę tvarkingais darbo rūbais.
9. Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos institucijų rekomendacijų pandemijos atveju.
10. Tiekėjo darbuotojai Paslaugų teikimo metu Vartotojo patalpose negali vykdyti kitų, su teikiamomis Paslaugomis nesusijusių, darbų ar paslaugų.

## IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

11. Tiekėjas Skaitiklių plombavimo darbus pradeda, kai įsitikina, kad:
  - 11.1. šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisas ir kiti apskaitos schemos elementai yra įrengti pagal jų įrengimui keliamus reikalavimus;
  - 11.2. šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisas yra sumontuotas reikiamoje padėtyje ir pagal vandens srauto tekėjimo kryptį;
  - 11.3. šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisas turi nustatytos formos galiojančius metrologinio patikrinimo (patikros) žymenis, lipdukus ir (arba) plombas;
  - 11.4. šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisas ir kiti apskaitos schemos elementai yra patikrinti sandarumui ir veiksniumui.
12. Skaitiklių plombavimui yra naudojamos tokios medžiagos:
  - 12.1. užspaudžiamosios vienkartinės plombos, pagamintos iš minkšto metalo arba plastiko;
  - 12.2. užspaudžiami arba užsukami vienkartiniai plastikiniai užraktai;
  - 12.3. apsauginiai vienkartiniai arba žyminiai lipdukai;
  - 12.4. plombavimo viela (vienagyslė arba daugiagyslė supinta viela, valas apipintas viela).
13. Turi būti užplombuoti tokie Skaitiklių elementai:
  - 13.1. karšto vandens apskaitos prietaiso korpuso ir skaičiavimo mechanizmo sujungimo užraktas, kurį sumontuoja ir užplombuoja karšto vandens apskaitos prietaiso gamintojas arba specializuota organizacija, galinti atlikti tokio tipo karšto vandens apskaitos prietaiso remonto ir (arba) metrologinio patikrinimo (patikros) darbus;
  - 13.2. karšto vandens apskaitos prietaiso montavimo išardomų jungčių veržlės;
  - 13.3. karšto vandens apskaitos prietaiso ir duomenų nuskaitymo bei perdavimo įrenginio sujungimo vieta;
  - 13.4. karšto vandens apskaitos prietaiso ir duomenų nuskaitymo bei perdavimo įrenginio vietoje sumontuojamo apsauginio dangtelio sujungimo vieta;
  - 13.5. šilumos apskaitos prietaiso montavimo išardomų jungčių veržlės;
  - 13.6. šilumos apskaitos prietaiso temperatūrinių jutiklių gilzės;
  - 13.7. šilumos apskaitos prietaiso skaičiuoklio dangtelio sujungimo vietas.
14. Plombos ir (arba) apsauginiai lipdukai turi būti sumontuoti taip, kad plombuotų Skaitiklių nebūtų galima išmontuoti, atsukti, išardyti, nepažeidus pačių plombų ir (arba) apsauginių lipdukų.
15. Tiekėjas, užplombavęs Skaitiklį, privalo surašyti (užpildyti) elektroninį dokumentą Perkančiojo subjekto pateiktoje mobilioje aplikacijoje, tiksliai fiksuojant užplombuoto Skaitiklio rodmenis, užfiksuoti rastus Skaitiklio ar eksploatacinius pažeidimus, nuimtų ir sumontuotų plombų duomenis, padaryti Skaitiklio foto nuotraukas, kuriose aiškiai matytųsi Skaitiklio rodmenys, patikslinti arba naujai fiksuoti Vartotojo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, pateikiant šilumos ar karšto vandens apskaitos prietaiso aktą pasirašyti Vartotojui. Šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaiso aktas pildomas tik mobilioje aplikacijoje ir nedelsiant ryšio pagalba turi būti perduodamas į Bendrovės duomenų bazes.
16. Šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaiso aktas turi būti pildomas Skaitiklio plombavimo metu, Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą ir labai tikslų duomenų suvedimą ir pateikimą. Šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaiso akto informacija yra konfidenciali.
17. Tiekėjas, Perkančiajam subjektui pastebėjus netikslumus surašytame šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaiso akte dėl Tiekėjo kaltės, per 3 (tris) darbo dienas privalo atlikti surašytų duomenų patikrinimą arba šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaiso akto perrašymą.

18. Tiekėjas privalo Perkančiajam subjektui pranešti apie Tiekėjo paskirtus asmenis, kurie teiks Paslaugas ir kurie bus atsakingi už teikiamų Paslaugų kokybę ir suteiktų Paslaugų ataskaitinę dokumentaciją.
19. Tiekėjas privalo užtikrinti asmens duomenų tvarkymą ir naudojimą pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ir kitų norminių teisės aktų nuostatas.
20. Konkrečius adresus, kuriuose turi būti užplombuoti Skaitikliai, nurodys Perkantysis subjektas.
21. Užtikrinant kiekvieno mėnesio savalaikį dokumentacijos pateikimą buhalterinės apskaitos skyriui, Tiekėjas dokumentaciją (Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, PVM sąskaitą–faktūrą), privalės pateikti iki kito mėnesio 3 (trečios) darbo dienos.
22. Perkantysis subjektas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu:
  - 22.1. kviešti Tiekėją dalyvauti susirinkime. Susirinkimo metu priimti sprendimai dėl Sutarties vykdymo bus privalomi tiek Tiekėjui, tiek Perkančiajam subjektui;
  - 22.2. bet kada tikrinti ir reikšti Tiekėjui pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės ir savalaikio atlikimo;
  - 22.3. reikalauti iš Tiekėjo ištaisyti nustatytus teikiamų Paslaugų neatitikimus (toliau – Defektai), taip pat stabdyti Paslaugų teikimą, kol nustatyti Defektai bus pašalinti. Nustatęs Defektus, Perkantysis subjektas privalo surašyti Defektinį aktą, pateikti jį Tiekėjui ir suderinti su Tiekėju Defektų pašalinimo terminus. Tiekėjas Defektus privalo pašalinti savo lėšomis;
  - 22.4. nemokėti Tiekėjui už nesuteiktas, ne laiku suteiktas arba nekokybiškai suteiktas Paslaugas;
  - 22.5. inicijuoti Sutarties nutraukimą, kai Tiekėjas nesilaiko Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

**PRIDEDAMA:**

1. Priedas. Šilumos ir karšto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemas, 2 lapai.