

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Pardavėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtai pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

1.6. Važtaraštis - teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatęs kurjeris elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. Užsakymas - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Viršuliškių VS3-0011, Tempimui atsparių Flanšinių adapterių pirkimas.

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

Kiekiai/Apimtys: Perkamas Prekių kiekis yra konkretus.

2.3. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.4. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas

3.1. Trečio kėlimo vandentiekio stotys yra visą parą veikiantis objektai.

3.2 Keičiant apskaitos prietaisus reikalingi kartu pakeisti ir tempimui atsparius flanšinius adapterius.

3.1. Pirkimo objekto aprašymas

3.1.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.1.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertėmis. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar. pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiavertės reikalaujamoms.

3.1.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.1.4. Prekėms turi būti taikoma **ne mažiau kaip 12 mėn.** nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento.

3.1.5. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

3.1.6. Prekių tiekėjas turės:

Pateikti pilnai sukomplektuotus tempimui atsparius flanšinius adapterius

3.1.7. **Tempimui atsparių flanšinių adapterių pirkimas:**

Tempimui atsparus Flanšinis adapteris DN 700 3 vienetai.

Tempimui atsparus Flanšinis adapteris DN 800 1 vienetas.

Prekių komplektacijos, sudėtis ir galimi tipai nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr.1.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. **Prekių pristatymo vieta-** *Vilnius, Savanorių 212 centrinis sandėlis. Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.)*

4.1.2. Sutartis galioja iki visų sutartų įsipareigojimų įvykdymo.

4.2. **Prekių tiekimo terminas – 6 (šeši) mėn.** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Prekių pristatymo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms ir (ar) esant objektyvioms priežastims Sutarties šalims raštu (el. paštu) suderinus, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip **90 k. d.**

4. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota (neatitinka aprašo), Pardavėjas turi jas nemokamai pataisyti ar pakeisti naujomis. Gedimai atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų turi būti šalinami nemokamai per **60 kalendorinių dienų**, o nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos naujomis per **60 kalendorinių dienų** nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1.1 Prekių tiekėjas, įvykdęs visus įsipareigojimus, surašo Pardavėjui prekių Važtaraštį ir pateikia Perkančiajam subjektui.

6.1.2. Prekių tiekėjas pateikia prekių naudojimo instrukcijas ir sertifikatus Pirkėjui lietuvių kalba.

Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas.

6.1.3 Prekių tiekėjas kartu su pristatoma Preke turi pateikti Prekės garantiją įrodančius dokumentus.

7. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

7.1.3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Įrašyti Atitinka/Taip arba Neatitinka/Ne, arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
Tempimui atsparių flanšinių adapterių techniniai reikalavimai				
1.	Darbinė terpė	Geriamas vanduo		
2.	Nominalus slėgis	PN 16		
3.	Panaudojimas	PE, PVC, asbestocementiniai, plieniniai, pilkojo ir kaliojo ketaus, betoniniai vamzdžiai		
4.	Montavimas	Turi tikti montuoti grunte, šuliniuose, patalpose		
5.	Pajungimo būdas	Universalių adapterių flanšai pagal EN 1092-2, pragręžti pagal PN10/16		
6.	Jungties medžiaga	Anglinis plienas arba kalusis ketus. Varžtai, veržlės ir poveržlės - nerūdijantis plienas AISI 304 arba AISI 316		
7.	Sandarinimo medžiaga	EPDM pagal EN 681-1 tinkama šaltam geriamajam vandeniui		
8.	Fiksavimo elementai	Plienas su apsauginių padengimu arba nerūdijantis plienas		
9.	Padengimas	Epoksidinis. Padengimas turi turėti geriamojo vandens higienos sertifikatą.		
10.	Ženklimas	Gamintojas Pagaminimo metai Medžiaga		

		Diametras Sandarinimo tolerancija. Kartu su preke turi būti pateikta eksploatacijos savybių deklaracija.								
11.	Tolerancija	Apatinė riba: ne daugiau, viršutinė riba: ne mažiau, mm DN 700 vamzdžio skersmuo 720 mm DN 800 vamzdžio skersmuo 815mm <table><tr><td>DN mm</td><td>Tolerancija mm</td></tr><tr><td>700</td><td>(705-735mm)</td></tr><tr><td>800</td><td>(800-830mm)</td></tr></table>	DN mm	Tolerancija mm	700	(705-735mm)	800	(800-830mm)		
DN mm	Tolerancija mm									
700	(705-735mm)									
800	(800-830mm)									

