

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO

Uždarnosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama **Flanšinių adapterių Naujakiemio 47A prekių** pirkimą (pirkimo numeris CVP IS -578463) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us):

(Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas)).

1. Klausimas:

Ketinate pirkti tempimui atsparius flanšinius adapterius konkrečiam objektui "Naujakiemio 47A".

Techninėje specifikacijoje nenurodote konkrečios vamzdžių rūšies, kuriems skirti adapteriai.

Kadangi montavimo vieta yra žinoma, turi būti žinomas ir vamzdžių tipas ant kurių bus montuojami adapteriai. Ar tai yra seni jau esami vamzdžiai ar jie bus naujai klojami?

1. Atsakymas:

Taip bus montuojama ant esamų senų vamzdžių.

2. Klausimas:

Prašome jūsų tiksliai nurodyti vamzdžių rūšį/tipą, ant kurių montuosite adapterius: t. y. vamzdžių medžiagą iš ko jie yra pagaminti, išorinius diametrus mm, bei, jei įmanoma, pateikite vamzdžių nuotrauką.

3. Atsakymas:

Vamzdžiai plieniniai. Išoriniai diametrai DN700- 720mm, DN800-815mm.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 53 straipsnio 5 dalies nuostatomis bei atsižvelgiant į tai, kad atsakymo pateikimas neturi esminės įtakos Pasiūlymų pateikimui, Pirkėjas Pasiūlymų pateikimo termino nepratęsia. Tiekėjai Pasiūlymu turi pateikti iki CVP IS nurodyto termino imtinai (Lietuvos Respublikos laiku).

PRIDEDAMA. Vamzdžio nuotrauka, 1 lapas

