

DĖL ATSAKIMO (-Ų) PATEIKIMO

Uždarnosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama **Flanšinių adapterių Naujakiemio 47A prekių** pirkimą (pirkimo numeris CVP IS -578463) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us):

(Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas)).

1. Klausimas

UAB „Vilniaus Vandenys“ dažniausia reikalauja, kad flanšiniai adapteriai, naudojami įmonės ūkyje, įskaitant prieš tai vykusius viešiuosius pirkimus, turėtų RAL GZ 662 sertifikatą produktams, o fiksatoriai būtų pagaminti tik iš nerūdijančio plieno. Šio pirkimo techniniuose reikalavimuose šio sertifikato nereikalaujate. Kodėl? Ar toks sertifikatas reikalingas ar šiam pirkimui daroma išimtis ir jo nereikia? Kodėl nereikalaujate, kad fiksatoriai būtų pagaminti tik iš nerūdijančio plieno?

1. Atsakymas

Dėl didelio diametro ir vienkartinio pirkimo šiam pirkimui daroma išimtis. Reikalavimas yra nerūdijančio plieno arba padengtas apsauginiu padengimu.

2. Klausimas

Kokie turi būti flanšai šiems adapteriams PN10 ar PN16 pagal EN1092-2? Prie kokio flanšo bus jungiami adapteriai PN10 ar PN16 juk situacija žinoma? Reikalaujate kad produkto nominalus slėgis būtų PN16, tačiau jei flanšai bus pragręžti PN10 slėgio klasei pagal EN1092-2, techniškai toks produktas garantuoja tik mažesnį PN10 slėgį dėl flanšo, kaip silpnosios grandies.

2. Atsakymas

Pageidaujama, kad pragręžimas būtų ir PN 10, ir PN 16.

3. Klausimas

Koki yra reikalavimai spalvai? Ar adapteriai gali būti kitokios spalvos nei mėlyna?

3. Atsakymas

Taip adapteriai gali būti ir kitokios spalvos.

4. Klausimas

Jūsų reikalaujamą tolerancijų intervalą 705-735 ir 800-830 kombinacijoje su kitais reikalavimais, gali pasiūlyti tik vienas gamintojas. Ar galima siūlyti adapterius, kurie specialiai pritaikyti tokiems vamzdžiams, kokius matome jūsų siūstoje nuotraukoje, bet jų apatinės ir viršutinės ribos intervalas min/max yra 14mm. Viena iš svarbiausių priemonių padidinti viešųjų pirkimų lėšų naudojimo skaidrumą ir racionalumą yra konkurencijos viešuosiuose pirkimuose skatinimas. Siekiant skatinti konkurenciją, prašome jūsų leisti siūlyti gamintojo, kurio min/maks. tolerancija yra 14mm adapterius. Esant reikalui mūsų inžinierius galėtų atvykti permatuoti vamzdžius, ir užtikrinti kad mūsų adapteriai tiks jūsų turimiems vamzdžiams.

4. Atsakymas

Pasiūlytos Prekės turi atitikti nurodytus TS reikalavimus. Informuojame, jog Perkantysis subjektas, suteikia galimybę tiekėjams apžiūrėti Prekių montavimo vietą (toliau – Prekių montavimo vieta). **Prekių montavimo vietos apžiūra bus vykdoma dalyvaujant Perkančiojo subjekto atstovui 2021 m. gruodžio 28 d. nuo 10 val.**

Informuojame, kad Prekių montavimo vietos apžiūros metu nebus atsakoma į klausimus. Visus klausimus tiekėjai turės pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis skiltyje "Pranešimų siuntimas".



Tiekėjas, norintis susipažinti su Prekių montavimo vieta, ne vėliau kaip likus **1 darbo dienai** iki Prekių montavimo vietos apžiūros termino pabaigos CVP IS priemonėmis turi pateikti prašymą Perkančiajam subjektui, nurodydamas, jog pageidauja 2021 m. gruodžio 28 d. apžiūrėti Prekių montavimo vietą. Perkantysis subjektas tokiam tiekėjui pateiks kontaktinio asmens duomenis dėl Prekių montavimo vietos apžiūros.

Primename, jog visi Jūsų atstovai, dalyvaujantys Prekių montavimo vietos apžiūros susitikimuose, privalo turėti raštiškus įgaliojimus ar kitus, atstovavimo pagrindą, patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę dalyvauti apžiūrose. Visi Prekių montavimo vietos apžiūrų susitikimuose dalyvaujantys asmenys taip pat privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad Prekių montavimo vietos apžiūrų susitikimuose dalyvaujantys asmenys privalo turėti šalmus ir avėti darbo avalynę. Asmenys nesilaikantys šių saugumo reikalavimų į Prekių montavimo vietos apžiūras nebus įleidžiami.

5. Klausimas

Jūsų siūstoje nuotraukoje matomas plieninis vamzdis. Patikrinome plieno vamzdžių standartą, pagal kurį DN700 išorinis vamzdžio skersmuo turi būti 711mm, o DN800 išorinis vamzdžio skersmuo turi būti 813mm. Prašome tai patvirtinti arba paneigti.

5. Atsakymas

Perkantysis subjektas atliko matavimus DN 700-720mm, DN 800-815.

6. Klausimas

Pirkimo TS-e nurodyta, kad Flanšinis adapteris turi būti tinkamas PE, PVC, asbestocementiniams, plieniniams, pilkojo ir kaliojo ketaus, betoniniams vamzdžiams. Kadangi yra žinoma konkreti vieta, norėčiau sužinoti, kokios konkrečiai medžiagos ir diametro tie vamzdžiai ten yra, nes ši informacija labai svarbi teikiant pasiūlymą.

6. Atsakymas

Vamzdžiai plieniniai. Išoriniai diametrai DN 700-720mm, DN 800-815mm.

Atsižvelgiant į tai, kad atsakymas (-ai) į gautą (-us) klausimą (-us) teikiami likus mažiau nei 4 (keturioms) dienoms iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 15.5 punkto nuostatomis, pratęsiamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Pasiūlymus reikia pateikti CVP IS priemonėmis į elektroninių pasiūlymų dėžutę ne vėliau kaip iki **2022 m. sausio 3 d. 10.00** val. imtinai (Lietuvos Respublikos laiku)

