

KEZGVYTIS

Gedimino g.32 LT-82174 Radviliškis. Tel.(8-422) 52472
 Įmonės kodas 271404940 PVM mok.kodas LT714049416
 Įmonės registrac.Nr. AB 95-3, Radviliškio raj.Savivaldybė
 AB "SEB" bankas „a/s LT597044060006274839

*Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
 Radviliškio seniūnijai*

**PASIŪLYMAS
 DĖL GRANULINIO KIETO KURO KATILO PIRKIMO**

2022-04-08 _____ Nr. 220408 _____
 (data)
 _____ Radviliškis _____
 (vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB "KEZGVYTIS"
Teikėjo adresas	Gedimino g.32, Radviliškis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Vadybininkė-- Ima Mikalkėnienė
Telefono numeris	8 614 97965
El. pašto adresas	vadyba@kesgvytis.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nurodytose kvietime ir kituose dokumentuose.

Mes siūlome šią prekę:

Eil. Nr.	Granulinio katilo ir granulių (bunkerio) talpos modelis	Kiekis (vnt.)	Kaina eurais be PVM	PVM (suma eurais)	Kaina eurais su PVM
1.	PELEMAX 70KW su 700LBUNKERIU	1	6528,92	1371,08	7900,00
2.					

Kaina pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina: __Septyni tūkstančiai devyni šimtai _____

(skaičiais ir žodžiais)

Eurai su PVM

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Teikiamas techninis pasiūlymas, parengtas pagal techninėje specifikacijoje (1 priede) pateiktus techninius reikalavimus.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktas dokumentas ir/ar informacija	Dokumento lapų skaičius	Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija (komercinė paslaptis)**** Taip/Ne
1.	Atitikties deklaracija	2	
2.	Techniniai duomenys	4	

Pasiūlymas galioja 30 dienų.

Vadybiniukė

(Tiekėjo arba jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

amr

(Parašas)

Jonas Mikalkevičius

(Vardas ir pavardė)



GRANULINIO KATILO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto apimtys:

1. Granulinis katilas 1 vnt;
2. Granulių (bunkerio) talpa 1 vnt.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomos charakteristikos
1.	Granulinis kieto kuro katilas (šildomas plotas iki 700 m ²)		Pildo tiekėjas, nurodydamas <i>Taip</i> arba <i>Ne</i> , o punktuose, kur to reikalaujama, <i>įrašydamas tikslias charakteristikas (reikšmes)</i>
1.1.	Nominali galia	Ne mažiau 60 kW ir ne daugiau 70 kW	Siūlomas parametras – nominali galia: 70 ____ kW
1.2.	Minimali galia	Ne mažiau 15 kW ir ne daugiau 70 kW	Siūlomas parametras – minimali galia: 15- 70 ____ kW
1.3.	Naudingumo koeficientas	Ne žemesnis kaip 89%	Siūlomas parametras – naudingumo koeficientas: 90 ____ %
1.4.	Vandens temperatūros reguliavimo diapazonas katile	Iki 90°C	Siūlomas parametras – vandens temperatūros reguliavimo diapazonas katile: iki ____ 90 ____ °C
1.5.	Degiklio įmontavimo vieta	Iš katilo priekio	Siūlomas atsakymas: Taip/
1.6.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	Siūloma garantija – 24 ____ mėn.
2.	Degiklis		Siūlomas - KIPi ROT POWER ____ (tikslus įrangos modelis)
2.1.	Galios reguliavimas	Moduliuotas (kuro padavimo didinimas ar mažinimas proporcingai šiluminiam apkrovimui) katilo našumo reguliavimas, priklausomai nuo užsiduotos vandens temperatūros už katilo	Siūlomas atsakymas: Taip
2.2.	Kuras	Medienos granulės ne mažiau 6 mm	Siūlomas atsakymas: ____ Taip ____
2.3.	Degimo efektyvumas	Ne mažiau 90%	Siūlomas parametras – degimo efektyvumas: 90 ____ %

2.4.	Automatinis degiklio užkūrimas iš šaltos būsenos	Turi būti	Siūlomas atsakymas: <u>yra</u>
2.5.	Degiklio tipas	Automatinis nuvalymas	Siūlomas atsakymas: Taip
2.6.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	Siūloma garantija – <u>24</u> mėn.
3.	Automatinis valdymas		
3.1.	Reikalavimai granulių padavimui iš granulių tarpinės talpos į katilo degiklį	Granulių padavimo iš tarpinės talpos į katilo degiklį sistemos našumas turi būti automatiškai keičiamas priklausomai nuo katilo degiklio faktinio apkrovimo	Siūlomas atsakymas: Taip
4.	Granulių (bunkerio) talpa		
4.1.	Tūris	Ne mažiau 700 l	Siūlomas parametras: tūris <u>700</u> (l)
4.2.	Konstrukcija	Metalinė (cinkuota arba dažyta)	Siūlomas atsakymas: metalinė,, (dažyta) _____
4.3.	Sraigtinis granulių konvejeris	Komplekte turi būti sraigtinis lankstus plieninis granulių konvejeris automatiniam granulių padavimui iš granulių tarpinės talpos į degiklį	Siūlomas atsakymas: Taip/
4.4.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	Siūloma garantija – <u>24</u> mėn.



Užduoties Tiesioginis Mikėlisėni
am