

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriui
Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas,
Tel. (8 37) 42 36 77,
Faks. (8 37) 42 42 51,
rokas.radvilavicius@kaunas.lt

2021-11-06 Nr. 11-06

DĖL VYKDOMŲ DARBŲ PAGAL PROJEKTĄ „RAUDONDVARIO PLENTO KAUNO MIESTE PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS“

Informuojame, kad rangovui AB „Kauno tiltai“ pradėjus vykdyti žemės kasimo darbus Raudondvario plento platinimo darbams pagal projektą „Raudondvario plento Kauno mieste paprastojo remonto aprašas“ pastebėjome, kad esamo asfaltuoto kelkraščio konstrukcija neatitinka „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“ KPT SDK 19 keliamų reikalavimų. Todėl siūlome šią gatvės dalį nukasti ir įrengti gatvės dangos konstrukciją pagal KPT SDK 19 keliamus reikalavimus projektuojamos gatvės kategorijai. Užtikrinant platinamos gatvės dalies stabilumą dėl vyraujančių gruntų ir kokybišką sujungimą su esama gatvės dangos konstrukcija siūlome naudoti neaustinę geotekstilę ir armavimo geotinklą.

Direktoriaus pav.



Valdas Vyšniauskas

audrius@rusne.lt