

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DĖL DVIEJŲ KILNOJAMŲJŲ KONTEINERINIŲ 0,9 MW GALIOS DYZELINIŲ KATILINIŲ

I SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTAS

1. Pilnai sukomplektuotos 2 (dvi) kilnojamosios 0,9 MW galios dyzelinės katilinės jūriniuose konteineriuose.

II SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

2. Akcinė bendrovė „Kauno energija“ (toliau – **Perkantysis subjektas**) planuoja įsigyti pilnai sukomplektuotas 2(dvi) kilnojamasias 0,9 MW galios dyzelines katilines su visa komplektuojančia įranga jūriniuose konteineriuose (toliau – **Katilinės**).

3. Katilinės reikalingos užtikrinti Kauno miesto integruotame, izoliuotame ir buitiniame tinkluose nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą esant avarijoms šilumos ir/ar karšto vandens tiekimo tinklų trasose, sugedus pagrindinių katilinių šilumos gamybos įrenginiams ar iškilus nenumatytam poreikiui.

4. Katilinės yra identiškos ir turi atitikti parengtame projekte (Techninės specifikacijos Priedai Nr. 1; Nr. 2, Nr. 3 toliau jų visuma – **Projektas**) nurodytus reikalavimus.

5. Katilinių pagrindiniai elementai: jūriniai konteineriai, plieniniai vandens šildymo katilai, skysto kuro degikliai, skysto kuro talpos, šilumokaičiai, vandens siurbiai, termofikato papildymo–numetimo mazgai, cirkuliaciniai ir tinklo siurbiai, dūmtraukiai, įvadinės jėgos spintos, automatikos spintos, ventiliacijos, apsauginės ir priešgaisrinės sistemos bei kitos komplektuojančios dalys būtinos Katilinių veikimui. Pagrindinių elementų charakteristikos numatytos Projekte.

6. Katilinių pagrindiniai elementai turi būti nauji, sertifikuoti ir turėti CE ženklą.

7. Katilinės turės užtikrinti garantinius parametrus dirbant visais režimais, numatytais Projekte.

8. Katilinėms bus naudojamas dyzelinas (žymėtas krosnių kuras), kuris atitinka standarto ASTM D 3244; IP367; ISO 4259 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010–12–22 įsakyme Nr. 1–348/D1–1014/3–742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002–06–03 įsakyme Nr. 193 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

9. Katilinės turi būti patogiai transportuojamos, kilnojamos, turėti numatytus užkabinimo ir tvirtinimo taškus saugiam transportavimui.

III SKYRIUS BENDRI REIKALAVIMAI

10. Tiekėjas kartu su Katilinėmis turi perduoti Perkančiajam subjektui Katilinių pasą, atitikties deklaracijas (CE ženklą), eksploatavimo instrukcijas, režimines korteles, elektros ir valdymo sistemas įskaitant ir programinę įrangą (su reikiamaisiais kodais), sertifikatus, aptarnavimo instrukcijas, gamyklines instrukcijas ir kitą dokumentaciją.

11. Tiekėjas turės apmokyti Perkančiojo subjekto personalą darbui su Katilinėmis.

IV SKYRIUS ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

12. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo datos, turi pateikti Perkančiajam subjektui pagrindinių pirkimo sutarties (toliau – **Sutartis**) vykdymo etapų (Katilinių pristatymas, Katilinės paleidimas–derinimas, dokumentų sutvarkymas ir pateikimas, personalo apmokymas ir kt.) grafiką ir jį suderinti su Perkančiuoju subjektu.

13. Tiekėjas turi pristatyti Katilines į Perkančiajam subjektui priklausančią Petrašiūnų elektrinę adresu – Jėgainės g. 12C, Kaunas, ne vėliau kaip per 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos.

14. Tiekėjas turės apmokyti Perkančiojo subjekto personalą darbui su Katilinėmis ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo Katilinių pristatymo datos (Prekės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos).

PRIEDAI

1. Techninio darbo projekto Šilumos gamybos dalis, 100 psl.
2. Techninio darbo projekto Procesų valdymo ir automatizacijos dalis, 55 psl.
3. Techninio darbo projekto Elektrotechnikos dalis, 21 psl.