

AB Vilniaus šilumos tinklai

**PASIŪLYMAS
DĖL PANARDINAMO VANDENS SIURBLIO SU PAPILDOMU DARBO RATU PIRKIMO**

2022.03.17 Nr. 131

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Wilo Lietuva“
---	--------------------

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ¹	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM
1.			

Kartu su Pasiūlymu pateikiame užpildytas subtiekėjų deklaracijas „Dėl sutikimo būti subtiekėju“ (Pasiūlymo priedas Nr. 1).

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, techninė charakteristika	Tiekėjo siūlomo siurblio tipas, tech. parametrai (Pildo Tiekėjas)	Kiekis	Mato vieneto įkainis EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (3 x 4 stulpelių sandauga)
	1	2	3	4	5
1.	Panardinamas vandens siurblys (Techninė specifikacija – Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedas).	Panardinamas FA15.77Z T30-4/55K, Q = 153,3 m³/h H = 41,8 m³/h	1 kompl.	17545	17545
2.	Papildomas darbo ratas siurbliui (Techninė specifikacija – Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedas).	Darbo ratas D402mm, siūlomo siurblio parametrams Q = 470 m³/h H = 40 m³/h	1 vnt.	2355	2355
Viso pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					19900
PVM* 21 %:					4179
Viso pasiūlymo kaina, Eur su PVM:					24079

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

¹ Tiekėjas privalo nurodyti, kokias pirkimo sutarties dalis ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

Pateikiame užpildytą techninių reikalavimų Lentelę Nr.1

Eil. Nr.	Reikalavimai siurbliui	Tiekėjo pateikti duomenys, pridedamų dokumentų pavadinimai
1.	Siurblio tipas – panardinamas;	Gamintojas: WILO SE, Vokietija Markė: FA15.77Z T30-4/55K Tipas: panardinamas
2.	Terpė – upės vanduo;	Atitinka
3.	Terpės temperatūra – +5 iki +25 °C;	Max. 40°C; tinkamas
4.	Našumas darbo taške – 152 m ³ /h iki 154 m ³ /h;	Q = 153,3 m ³ /h;
5.	Terpės pakėlimo aukštis darbo taške – 41,5 m iki 42,0 m;	H = 41,8 m;
6.	Siurblio NPSH – ne daugiau 1,55m;	NPSH = 1,5 m.
7.	Įsiurbimo anga – DN200;	DN 200
8.	Išpylimo anga – DN150, PN10;	DN 150 PN 10
9.	Siurblio korpuso medžiaga – EN-GJS-500-7 arba lygiavertė;	EN-GJS-500-7
10.	Siurblio korpusas – turi būti padengtas korozijai atsparia danga;	Padengtas korozijai atsparia danga
11.	Siurblio darbo rato medžiaga – EN-GJS-500-7 arba lygiavertė;	EN-GJS-500-7
12.	Siurblio darbo rato danga – speciali ilgalaikė apsauginė padidinto atsparumo dilimui, korozijai ir atmosferos poveikiui polimerinė danga;	Padengtas specialia Ceram polimerine danga
13.	Siurblys turi būti tinkamas montuoti esamai nuleidimo sistemai į šachtą – DN150S/2RK;	Tinkamas
14.	Siurblys turi turėti galimybę dirbti 470 m ³ /h našumu prie 40m kėlimo aukščio pakeitus darbo ratą kitu.	Turi galimybę
	Reikalavimai papildomam darbo ratui	Tiekėjo pateikti duomenys
15.	Turi būti tinkamas sumontuoti siūlomam siurbliui;	Tinkamas
16.	Našumas darbo taške – 470 m ³ /h;	Q = 470 m ³ /h;
17.	Terpės pakėlimo aukštis darbo taške – 40 m;	H = 40 m;
18.	Darbo rato medžiaga – EN-GJS-500-7 arba lygiavertė;	EN-GJS-500-7
19.	Darbo rato danga – speciali ilgalaikė apsauginė padidinto atsparumo dilimui, korozijai ir atmosferos poveikiui polimerinė danga;	Padengtas specialia Ceram polimerinė danga
	Reikalavimai elektros varikliui	Tiekėjo pateikti duomenys
20.	Elektros variklis standartinis vieno greičio trifazis asinchroninis su trumpai jungtu rotoriumi;	Atitinka
21.	Elektros variklio galia – 77kW iki 78kW;	78 kW
22.	Variklio statoriaus įtampa – 400V;	400 V
23.	Polių skaičius – 4 poliai;	4 poliai
24.	Dažnis – 50Hz;	50 Hz
25.	Elektros variklio apsaugos laipsnis – ne mažesnis kaip IP68;	IP 68
26.	Elektros variklis turi būti tinkamas darbui su dažnio keitikliu;	Tinkamas
27.	Komplektuojamas kartu su 18m ilgio kabeliu;	18 m kabelio ilgis
	Bendri reikalavimai įrenginiui	Tiekėjo pateikti duomenys
28.	Siurblys su el. varikliu turi turėti CE ženklimą;	Turi CE ženklimą
29.	Siurblio gamintojas privalo turėti oficialią įgaliotą atstovybę Lietuvoje;	Turi atstovybę, UAB „Wilo Lietuva“
30.	Siurblio gamintojas turi atitikti ISO 9001 kokybės vadybos ir ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartus;	Atitinka šiuos standartus

Patvirtiname, kad, mūsų pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali
	1	2	3	4
1.	Siurblio techninių duomenų lapai 153,3m3h-41,8m	Siurblio techninių duomenų lapai 153,3m3h-41,8m	Ne	
2.	Siurblio techninių duomenų lapai 470m3h-40m (su didesniu darbo ratu)	Siurblio techninių duomenų lapai 470m3h-40m (su didesniu darbo ratu)	Ne	
3.	Montavimo ir naudojimo instrukcija	Montavimo ir naudojimo instrukcija	Ne	
4.	CE atitikties deklaracija	CE atitikties deklaracija	Ne	
5.	A.Petkevičienės įgaliojimas	A.Petkevičienės įgaliojimas	Ne	
6.	A.Skirgailos įgaliojimas	A.Skirgailos įgaliojimas	Ne	
7.	WILO ISO9001 sertifikatas	WILO ISO9001 sertifikatas	Ne	
8.	WILO ISO14001 sertifikatas	WILO ISO14001 sertifikatas	Ne	

Vadovaudamiesi Bendrųjų sąlygų 7.13.2 punktu neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančių dokumentų. Su jais AB Vilniaus šilumos tinklai gali susipažinti**:

Eil.Nr.	Pirkimo pavadinimas ir numeris	Dokumento pavadinimas
	1	2
1.		
2.		
...		

**Pildoma, jei AB Vilniaus šilumos tinklai jau turi atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)