

Esamų Dvarčionių katilinės signalų sąrašas

Gaisras
Įtampa prieš UPS
Katilas Nr. 1 Gedimas
Katilas Nr. 2 Gedimas
Katilas Nr. 3 Gedimas
Kintamos sr. grandinės K1
Kintamos sr. grandinės K2
Kintamos sr. grandinės K3
Ryšys su objektu
Gedimas trasoje
Uždujinimas - 20%
Uždujinimas - 40%
Katilas Nr.1: Dirba/Rezerve
Katilas Nr.2: Dirba/Rezerve
Katilas Nr.3: Dirba/Rezerve
Papildymo siurblys PS1: Dirba/Rezerve
Papildymo siurblys PS2: Dirba/Rezerve
Dujų slėgis
Dujų slėgis: aukšta avarinė riba
Dujų slėgis: žema avarinė riba
Lauko oro temperatūra
Set Point pagal kreivę
Set Point Trieigiui vožtuvui
Grįžtamo vandens temperatūra T2
Užduota temperatūra trieigiui vožtuvui
Vandens temp. pr. trieigį vožt Tpr
Vidaus temperatūra
Vidaus temperatūra: aukšta avarinė riba
Vidaus temperatūra: žema avarinė riba
Normalizuotų dujų kiekis 1
Normalizuotų dujų srautas 1
Pamaitinimo vandens kiekis 1
Šiluminės energijos kiekis 1
Šiluminės energijos srautas 1
Paduodamas slėgis P1
Paduodamas slėgis P1: aukšta avarinė riba
Paduodamas slėgis P1: žema avarinė riba
Grįžtamas slėgis P2
Grįžtamas slėgis P2: aukšta avarinė riba
Grįžtamas slėgis P2: žema avarinė riba
Vandens slėgis vandentiekio įvade
Vandens slėgis vandentiekio įvade: aukšta avarinė riba
Vandens slėgis vandentiekio įvade: žema avarinė riba

Paduodamo vandens temperatūra T1

Paduodamo vandens temperatūra T1: aukšta avarinė riba

Paduodamo vandens temperatūra T1: žema avarinė riba

Grįžtamo vandens temperatūra T2

Grįžtamo vandens temperatūra T2: aukšta avarinė riba

Grįžtamo vandens temperatūra T2: žema avarinė riba

Termofikacinio vandens kiekis 1

Termofikacinio vandens srautas 1

Vandens lygis maitinimo vandens bake

Vandens lygis maitinimo vandens bake: aukšta avarinė riba

Vandens lygis maitinimo vandens bake: žema avarinė riba

K1 išėjimo temperatūra

K2 išėjimo temperatūra

K3 išėjimo temperatūra