

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „DU GAIDELIAI“ IR LOPŠELIO-DARŽELIO
„ČIAUŠKUTĖ“ IŠORINIŲ LAIPTŲ EVAKUACINIJOSE IŠĖJIMUOSE REMONTO
DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (SU PRIEDAIS)**

Visus darbus atlikti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių reikalavimų statybos reglamento STR reikalavimais, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo reikalavimais, Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Laiptai privalo užtikrinti saugumą. Būti neslidūs, sušiurkštintu paviršiumi, su turėklais.

Plytelių klojimas	<p>Plytelės turi būti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Trinkelės betoninės;• 5 cm storio;• Siūlių glaistas – padidinto elastingumo;• Klojimo tarpeliai – ne mažiau 5 mm;• Klijuojama šalčiui atspariais klijais (C2 klasė);• Naudoti dvigubo klijų sluoksnio dengimo metodą.
Metalinės konstrukcijos (turėklai)	<ul style="list-style-type: none">• Užtikrinti saugumą. Sumontuoti griežtai laikantis statybos normų ir taisyklių reikalavimų;• Mažiausias leistinas aukštis 120 cm;• Dalijimo elementai – vertikalūs;• Atstumas tarp užpildymo elementų ne daugiau kaip 10 cm tarp dviejų gretimų elementų;• Pagaminti iš nerūdijančio plieno. Konstrukcija tvirta.• Porankis gaminamas 40-50 mm diametro, nerūdijančio plieno, tvirtinamas ne aukščiau kaip 700 mm nuo laiptų pakopos.
Betonavimo darbai	<ul style="list-style-type: none">• Betonavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Betono pasluoksnio įrengimui naudoti C12/15 betoną. Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206–1:2000 reikalavimus. Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai, vanduo ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki.• Monolitinio betono klojumas turi būti pagal LST ISO 4109 – masyvioms konstrukcijoms – 50 mm, kitoms konstrukcijoms – iki 90 mm.• Vandens – cemento santykis turi būti 0,35 – 0,70 ribose. Betono mišinyje neturi būti žalingų elementų, kurie pakenktų betono ilgaamžiškumui ir sukeltų armatūros koroziją. Betono komponentai dozuojami pagal masę. Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Vietiniai betono paviršiaus nelygumai ± 5 mm.

Papildoma informacija:

Montavimo procese naudoti nerūdijančio plieno furnitūrą. Pagrindinei turėklų konstrukcijai suteikiama 5 metų garantija.

Už darbų vykdymo metu susidariusias komunalines išlaidas (už elektrą, vandenį ir kt.) apmoka įstaiga, kurioje atliekami remonto darbai.

Esamos situacijos vizualizacija:

1. Lopšelis –darželis „Du gaideliai“, adresu Laukininkų g. 56, Klaipėda:



2. Lopšelis-darželis „Čiauškutė“ (buv. lopšelis-darželis „Šermukšnelė“), adresu Baltijos pr. 63, Klaipėda:



PRIDEDAMA:

- 1 priedas – Darbų kiekio žiniaraštis Nr. 1 (Klaipėdos lopšelis-darželis „Du gaideliai“).
- 2 priedas – Darbų kiekio žiniaraštis Nr. 2 (Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“).