

UAB "Viada LT"
KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS Nr. 2-12

Išdavimo data 2022-03-18

Įmonė pardavėja: UAB "Viada LT", Ožiarūčių g. 1A, Avižienių k., Vilniaus raj.

Įmonės kodas: 178715423

Produkto pavadinimas: DYZELINAS su RRME, E klasė

Standarto pavadinimas: LST EN 590:2013+A1:2017

Ėminio paėmimo data: 2022-03-03

Ėminio paėmimo vieta: Kaltanėnų g. 58, Švenčionėliai Talpykla Nr. 6

Kokybės rodikliai		Norma	Faktiškai
1.**	Tankis, esant 15 °C, kg/m ³	820.0-845.0	833.9
2.*	Cetatinis skaičius, ne mažesnis	51.0	51.4
3.*	Cetatinis indeksas, ne mažesnis	46.0	52,9
4.*	Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, %(masės), ne didesnis	8.0	3
5.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10.0	8,4
6.	Pliūpsnio temperatūra, °C, aukštesnė kaip		59.5
7.*	Koksingumas (produkto distiliavimo 10% likučio), %(masės), ne did.		0.02
8.*	Pelenų kiekis, %(masės), ne didesnis	0.01	0.001
9.	Vandens kiekis, %(masės), ne didesnis	0.02	0.004
10.	Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	4
11.*	Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis	1 klasė	1a
12.*	Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m ³ , ne didesnis	25	4
	Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė	20	20
1	Tepumo savybės, nusidėvėjimo skersmuo, WSD, esant 60 °C, ?m, ne daugiau	460	400
	Klampa, esant 40 °C, mm ² /s	2,000-4,500	2,243
14.*	Distiliacijos charakteristikos:		
	distiliato kiekis esant 250 °C, % tūrio, ne didesnis	65	47,7
	distiliato kiekis esant 350 °C, % tūrio, ne mažesnis	85	94,3
	95 % distiliato kiekis esant temperatūrai, °C, ne aukštesnei	360	353,5
15.	Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 15	minus 16
16.**	Riebalų rūgščių metilesterio kiekis, %(tūrio), ne didesnis	7.0	6.98
17.*	Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2.0	< 0.5
18.	Alkilnitratų kiekis, % tūrio	Nustatoma**	0.064
19.	Drumstimosi temperatūra, C, ne aukštesnė	nustatoma	Minus 6
20.	Įvesto RRME tankis, esant 15 C, pagal dozuojamo RRME tankio tyrimų duomenis, kg/m	Nurodomas	877,1
21.	I-os generacijos RRME energetinė vertė, %	nurodoma	6.29
22.	II-os generacijos RRME energetinė vertė, %	nurodoma	0.0

Produktas atitinka standarto LST EN 590:2013+A1:2017 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 "Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" reikalavimus.

Pastaba: * pažymėti rodikliai iš gamintojo AB „ORLEN Lietuva“ kokybės pažymėjimo Nr. 154883R 4236849

** pažymėti rodikliai iš auto užpildymo valdymo programos ir automatizuotų matavimų sistemų.

Gabenimo dokumento Nr. SKV0041697