

UAB „Elektros serviso grupė“

Viešajai įstaigai Šeškinės poliklinikai

PASIŪLYMAS
DĖL ORO KONDICIONIERIŲ, ĮSKAITANT JŲ PRISTATYMĄ, SUMONTAVIMĄ IR
PALEIDIMĄ PIRKIMO
 2022 06 03 Nr. 1
 Vilnius

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Elektros serviso grupė“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Verkių g. 42, Vilnius
Telefono numeris	8640-42
Fakso numeris	
El. pašto adresas	giedrius@esg.lt
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Giedrius Petrauskas
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:	
Įmonės kodas	300003608
PVM kodas	LT140486917
Bankas ir sąskaitos numeris	AB SWEDBANK, banko kodas: 73000
Pardavėjo kontaktinis asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)	Direktorius Giedrius Petrauskas 8640-42 giedrius@esg.lt
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne direktorius, prašome pridėti įgaliojimą)	

Pastaba. Pildoma, jei eikėjas ketina pasitelkti subteikėją (-ų)

2 lentelė

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subteikėją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) šiuose pirkimo dokumentuose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mes siūlome šias paslaugas, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pateikiama užpildyta lentelė su kaina (užpildyti tik siūlomas pirkimo dalis).

3 lentelė

Pirkimo dalies Nr.	Paslaugos pavadinimas/reikalavimai	Mato vnt.	Perkamas kiekis	Vieneto kainis Eur, be PVM	Bendra perkamo kiekio kaina Eur, be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Oro kondicionieriai su pristatymu, sumontavimu ir paleidimu:				
1.1.	patalpose, kurių inventoriniai Nr. 3-69, 3-68	kompl.	1	1918,00	1918,00
1 pirkimo dalies bendra siūloma kaina su PVM:					2320,78
2.	Oro kondicionieriai su pristatymu, sumontavimu ir paleidimu:				
1.2.	patalpose, kurių inventoriniai Nr.2-180, 2-45, 1-4	kompl.	3	950,00	2850,00
2 pirkimo dalies bendra siūloma kaina su PVM:					3448,50
3.	Oro kondicionieriai su pristatymu, sumontavimu ir paleidimu:				
1.3.	patalpose, kurių inventoriniai Nr. 2-9, 2-8, 2-7, 2-6, 2-5	kompl.	1	3900,00	3900,00
3 pirkimo dalies bendra siūloma kaina su PVM:					4719,00
4.	Oro kondicionieriai su pristatymu, sumontavimu ir paleidimu:				
4.1.	patalpose, kurių inventoriniai Nr. 2-122, 2-121, 2-120, 2-119, 2-118, 2-110, 2-111, 2-112, 2-113, 2-117 (kolidorius 2-117 2 vnt.)	kompl.	1	9976,00	9976,00
4 pirkimo dalies bendra siūloma kaina su PVM:					12070,96
5.	Oro kondicionieriai su pristatymu, sumontavimu ir paleidimu:				
5.1.	patalpose, kurių inventoriniai Nr. 2-84, 2-202, 2-77, 2-76, 1-122, 1-111, 1-109, 1-107, 1-233 (1-233 kasetinis)	kompl.	1	9900,00	9900,00
5 pirkimo dalies bendra siūloma kaina su PVM:					11979,00
6.	Oro kondicionieriai su pristatymu, sumontavimu ir paleidimu:				
6.1	patalpose, kurių inventoriniai Nr. 2-62, 2-63, 1-89, 1-85, 1-83, 1-81	kompl.	1	5732,00	5732,00
6 pirkimo dalies bendra siūloma kaina su PVM:					6935,72
7.	Oro kondicionieriai su pristatymu, sumontavimu ir paleidimu:				
7.1.	patalpose, kurių inventoriniai Nr. 1-21, 1-20, 1-19	kompl.	1	2990,00	2990,00

7 pirkimo dalies bendra siūloma kaina su PVM:

3617,90

Pastabos:

- 1) Bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
- 2) *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

I pasiūlymo kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam paslaugų pirkimo sutarties vykdymui.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

4. Prekių atitikties lentelių pildymas (užpildyti tik siūlomas pirkimo dalis):

4.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojo siūlomos prekės techninis pasas ir/ar instrukcija/aprašymas ar kita techninė dokumentacija, papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa reikalinga informacija apie siūlomą prekę. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma*, kuri patvirtina siūlomos prekės atitikimą reikalaujamos charakteristikoms. Tiekėjas, gamintojo dokumentuose turi grafiškai (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklini, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametras (lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina.

4.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia dokumentų skaitmenines kopijas apie siūlomos prekės atitikimą energijos vartojimo efektyvumo reikalavimams: ekologinio ženklo *European Ecolabel*, gamintojo techninio dokumento arba kitą lygiavertį energijos vartojimo efektyvumo įrodymą.

4.3. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, standartą ar kt., privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė, standartas ar kiti sprendiniai yra lygiaverčiai ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4.4. Teikdamas siūlomos prekės aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“ ar pan., o privalo aiškiai apibūdinti siūlomos prekės charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.

1 PIRKIMO DALIES PREKĖS ATITIKTIES LENTELĖ

(patalpų inventoriniai Nr. 3-69, 3-68)

5 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Prekės aprašymas pagal reikalaujamas charakteristikas (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo
----------	---------------------------------------	---------------	--

			dokumentus ir juose sužymėti vietas, nurodant reikalavimo atitikimo numerį) (pildo tiekėjas)
Bendrieji parametrai		<i>(tiekejas privalo įrašyti siūlomos prekės firminį pavadinimą ir gamintoją)</i>	
1.	Oro kondicionierių komplektas (kiekis)	Montuojama Multi-split sistema, t.y. vidiniai blokal su 1 išoriniu bloku	1- Gree -GWHD(18)NK 600 2- Gree -GWH09QCXB-K6DNC2F/I 17 psl. 1-punktas
2.	Būklė	Nauja, neeksplotuota, nevienetinis ir neeksperimentinis gaminys	Nauja 1-punktas
3.	Tipas	Sieninis	Sieninis Gree 2-GWH09QCXB-K6DNC2F/I
4.	Vidinės dalies šaldymo galia	ne mažiau kaip 2,2 kW	2,7-kW
5.	Vidinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 2,5 kW	2,8 kW
6.	Išorinės dalies šaldymo galia	ne mažiau kaip 4,5 kW	5,3 kW
7.	Išorinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 5,0 kW	5,65 kW
8.	Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas)	ne mažiau kaip A++/A+	A++/A+
9.	Šaldymo SEER koeficientas	ne mažiau kaip 6,0	7,2
10.	Šildymo SCOP koeficientas	ne mažiau kaip 4,0	4,2
11.	Lauko temperatūros diapazonas ne prastesnis kaip:	šaldymas nuo -10 iki +40°C; šildymas nuo -15 iki +20 °C	-20C iki +43°C -22C iki +24°C
12.	Vidinės dalies korpuso spalva	Balta	Balta
13.	Valdymas	Distancinis valdymo pultas	Distancinis
14.	Šaltnešis	R32 arba lygiavertis	R32
15.	Vidinės dalies oro cirkuliacija	nuo 200 m3/h	Nuo 250m3/h
16.	Kompresoriaus tipas	Inverteris arba lygiavertio tipo	Inverteris
17.	Maitinimo įtampa	220v; 50Hz	220V; 50Hz
18.	Įrangai atliekamas profilaktinis aptarnavimas	Ne rečiau kaip kas 12 mėnesių	Ne rečiau kaip 12 mėn.
19.	Įrangai ir atliktiems darbams suteikiama garantija	Ne trumpesnė nei 36 mėnesių	36 mėn.

2 PIRKIMO DALIES PREKĖS ATITIKTIES LENTELĖ
(patalpų inventoriniai Nr. 2-180, 2-45, 1-4)

9 psl.
6 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Prekės aprašymas pagal reikalaujamas charakteristikas (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėti vietas, nurodant reikalavimo atitikimo numerį) (pildo tiekėjas)
Bendrieji parametrai		<i>(tiekejas privalo įrašyti siūlomos prekės firminį pavadinimą ir gamintoją)</i>	
1.	Oro kondicionierių komplektas (kiekis)	Kiekvienai patalpai montuojamas atskiras vidinis ir išorinis blokal, t.y. 3 vidiniai blokal ir 3 išoriniai	1- Gree 3vnt. - GWH09AGA-K6DNA 1A/O-A/I 9 psl. 1-punktas
2.	Būklė	Nauja, neeksplotuota, nevienetinis ir neeksperimentinis gaminys	Naujas
3.	Tipas	Sieninis	2- Sieninis GREE GWH09AGA-K6DNA 9 psl. 1-punktas

4.	Vidinės dalies šaldymo galia	ne mažiau kaip 2,2 kW	2,5
5.	Vidinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 2,5 kW	2,8
6.	Išorinės dalies šaldymo galia	ne mažiau kaip 2,2 kW	2,5
7.	Išorinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 2,6 kW	2,8
8.	Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas)	ne mažiau kaip A++/A+	A++/A+++
9.	Šaldymo SEER koeficientas	ne mažiau kaip 6,0	6,5
10.	Šildymo SCOP koeficientas	ne mažiau kaip 4,0	4,0
11.	Lauko temperatūros diapazonas ne prastesnis kaip:	šaldymas nuo -10 iki +40°C; šildymas nuo -15 iki +20 °C	-15C iki +43°C -15C iki +24 °C
12.	Vidinės dalies korpuso spalva	Balta	Balta
13.	Valdymas	Distancinis valdymo pultas	Distancinis
14.	Šaltnešis	R32 arba lygiavertis	R32
15.	Vidinės dalies oro cirkuliacija	nuo 200 m3/h	250 m3/h
16.	Kompresoriaus tipas	Inverteris arba lygiaverčio tipo	Inverteris
17.	Maitinimo įtampa	220v; 50Hz	220v; 50Hz
18.	Įrangai atliekamas profilaktinis aptarnavimas	Ne rečiau kaip kas 12 mėnesių	Ne rečiau kaip kas 12 mėnesių
19.	Įrangai ir atliktiems darbams suteikiama garantija	Ne trumpesnė nei 36 mėnesių	36 mėn.

3 PIRKIMO DALIES PREKĖS ATITIKTIES LENTELĖ
(patalpų inventoriniai Nr. 2-9, 2-8, 2-7, 2-6, 2-5)

80 psl. 17 psl.
7 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Prekės aprašymas pagal reikalaujamas charakteristikas (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėti vietas, nurodant reikalavimo atitikimo numerį) (pildo tiekėjas)
Bendrieji parametrai		<i>(tiekėjas privalo įrašyti stulomos prekės firminį pavadinimą ir gamintoją)</i>	
1.	Oro kondicionierių komplektas (kiekis)	Montuojama VRF dvivamzdė sistema arba lygiaverčio tipo; kiekvienai patalpai montuojami atskiri 5 vidiniai blokai sujungti su 1 išoriniu bloku	Gree ① VRF-GMV5-GMV- 80 psl. 17 psl. ② 120VL/C-X ③ GWH09QCXB 17 psl. 17 psl.
2.	Būklė	Nauja, neeksploatuota, nevienetinis ir neeksperimentinis gaminys	Naujas
3.	Tipas	Sieninis	Gree-GWH09QCXB
4.	Vidinės dalies šaldymo galia	ne mažiau kaip 2,2 kW	2,7kW
5.	Vidinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 2,5 kW	2,8kW
6.	Išorinės dalies šaldymo galia	ne mažiau kaip 11,0 kW	12,00kW
7.	Išorinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 13,0 kW	14,00kW
8.	Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas)	ne mažiau kaip A++/ A+	A++/ A
9.	Šaldymo SEER koeficientas	ne mažiau kaip 6,0	6,87
10.	Šildymo SCOP koeficientas	ne mažiau kaip 4,0	4,66
11.	Lauko temperatūros diapazonas ne prastesnis kaip:	šaldymas nuo -5 iki +40°C; šildymas nuo -15 iki +20 °C	-10 iki +52°C -15 iki +27°C
12.	Vidinės dalies korpuso spalva	Balta	Balta
13.	Valdymas	Distancinis valdymo pultas	Distancinis
14.	Šaltnešis	R32 arba lygiavertis	R32

15.	Vidinės dalies oro cirkuliacija	nuo 200 m3/h	nuo 200 m3/h
16.	Kompresoriaus tipas	Inverteris arba lygiaverčio tipo	Inverteris
17.	Įrangai atliekamas profilaktinis aptarnavimas	Ne rečiau kaip kas 12 mėnesių	Ne rečiau kaip kas 12 mėnesių
18.	Įrangai ir atliktiems darbams suteikiama garantija	Ne trumpesnė nei 36 mėnesių	36 mėn.

4 PIRKIMO DALIES PREKĖS ATITIKTIES LENTELĖ
(patalpų inventoriniai Nr. 2-122, 2-121, 2-120, 2-119, 2-118, 2-110, 2-111, 2-112, 2-113, 2-117 (2-117 koridorius- 2vnt.)

80% 12 psl.
8 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Prekės aprašymas pagal reikalaujamas charakteristikas (kartu pateikiamos nuorodos į pridamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėti vietas, nurodant reikalavimo atitikimo numerį) (pildo tiekėjas)
Bendrieji parametrai		<i>(tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės firminį pavadinimą ir gamintoją)</i>	
1.	Oro kondicionierių komplektas (kiekis)	Montuojama VRF dvivamzdė sistema arba lygiaverčio tipo; kiekvienai patalpai montuojama atskirų 11 vidinių blokų sujungtų su 1 išoriniu bloku	Gree 1- VRF-GMV5-GMV-280VL/C-X 2- GWH09QCXB 3- GWH12QCXB
2.	Būklė	Nauja, neeksploatuota, nevienetinis ir neeksperimentinis gaminy	Naujas
3.	Tipas	Sieninis	Gree GWH12QCXB
4.	Koridoriaus vidinės dalies šaldymo galia	ne mažiau kaip 3,2 kW	3,5
5.	Koridoriaus vidinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 3,5 kW	3,67
6.	Vidinės dalies šaldymo galia	ne mažiau kaip 2,2 kW	2,7
7.	Vidinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 2,5 kW	2,5
8.	Išorinės dalies šaldymo galia	ne mažiau kaip 28,0 kW	28,00
9.	Išorinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 30,0 kW	30,00
10.	Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas)	ne mažiau kaip A++/ A+	A++/ A+
12.	Šaldymo SEER koeficientas	ne mažiau kaip 6,0	6,87
13.	Šildymo SCOP koeficientas	ne mažiau kaip 4,0	4,66
14.	Lauko temperatūros diapazonas ne prastesnis kaip:	šaldymas nuo -5 iki +40°C; šildymas nuo -15 iki +20 °C	šaldymas nuo -5 iki +52°C; šildymas nuo -15 iki +27 °C
15.	Vidinės dalies korpuso spalva	Balta	Balta
16.	Valdymas	Distancinis valdymo pultas	Distancinis
17.	Šaltnešis	R32 arba lygiavertis	R32
18.	Vidinės dalies oro cirkuliacija	nuo 200 m3/h	nuo 200 m3/h
19.	Kompresoriaus tipas	Inverteris arba lygiaverčio tipo	Inverteris
19.	Korpusas	Atsparus korozijai	Atsparus korozijai
20.	Įrangai atliekamas profilaktinis aptarnavimas	Ne rečiau kaip kas 12 mėnesių	Ne rečiau kaip kas 12 mėnesių
21.	Įrangai ir atliktiems darbams	Ne trumpesnė nei 36 mėnesių	36 mėn.

60 psl. 5-punkt
17 psl. 1-punkt
17 psl. 2-punkt

suteikiama garantija	
----------------------	--

5 PIRKIMO DALIES PREKĖS ATITIKTIES LENTELĖ
(patalpų inventoriniai Nr. 2-84, 2-202, 2-77, 2-76, 1-122, 1-111, 1-109, 1-107, 1-233 (1-233 kasetinis))

9 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Prekės aprašymas pagal reikalaujamas charakteristikas (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėti vietas, nurodant reikalavimo atitikimo numerį) (pildo tiekėjas)
Bendrieji parametrai		<i>(tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės firminį pavadinimą ir gamintoją)</i>	
1.	Oro kondicionierių komplektas (kiekis)	Prieš montuojant 2-76 patalpoje demontuojamas esamas kondicionierius; 1-233 patalpoje montuojamas keturių krypčių kasetinis kondicionierius; montuojama VRF dvivamzdė sistema arba lygiavertio tipo; kiekvienai patalpai montuojami atskiri 9 vidiniai blokai sujungti su 1 išoriniu bloku	① Gree VRF-GMV5-GMV-280VL/C-X 20 psl. 5 punktas
2.	Būklė	Nauja, neeksploatuota, nevienetinis ir neeksperimentinis gaminys	Naujas
3.	Tipas	Sieninis - 8 vnt.	② Sieninis Gree GWH09QCXB 17 psl. 1 punkt
4.	Tipas	Kasetinis -1 vnt.	③ Kasetinis Gree GMW ND45T 24 psl. 1 punkt
5.	Kasetinio vidinės dalies šaldymo galia	ne mažiau kaip 4,5 kW	4,5 kW 3-punktas
6.	Kasetinio vidinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 5,0 kW	5,0 kW
7.	Vidinės dalies šaldymo galia	ne mažiau kaip 2,2 kW	2,7 kW
8.	Vidinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 2,5 kW	2,8 kW
9.	Išorinės dalies šaldymo galia	ne mažiau kaip 23,0 kW	28,00 kW
10.	Išorinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 25,0 kW	25,00 kW
11.	Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas)	ne mažiau kaip A++/ A+	A++/ A+
12.	Šaldymo SEER koeficientas	ne mažiau kaip 6,0	6,87
13.	Šildymo SCOP koeficientas	ne mažiau kaip 4,0	4,66
14.	Lauko temperatūros diapazonas ne prastesnis kaip:	šaldymas nuo -5 iki +40°C; šildymas nuo -15 iki +20 °C	šaldymas nuo -5 iki +40°C; šildymas nuo -15 iki +20 °C
15.	Vidinės dalies korpuso spalva	Balta	Balta
16.	Valdymas	Distancinis valdymo pultas	Distancinis
17.	Šaltnešis	R32 arba lygiavertis	R32
18.	Vidinės dalies oro cirkuliacija	nuo 200 m3/h	nuo 200 m3/h
19.	Kasetinės vidinės dalies oro cirkuliacija	nuo 600 m3/h	nuo 600 m3/h
20.	Kompresoriaus tipas	Inverteris arba lygiavertio tipo	Inverteris
21.	Korpusas	Atsparus korozijai	Atsparus korozijai
22.	Įrangai atliekamas profilaktinis aptarnavimas	Ne rečiau kaip kas 12 mėnesių	Ne rečiau kaip kas 12 mėnesių
23.	Įrangai ir atliktiems darbams suteikiama garantija	Ne trumpesnė nei 36 mėnesių	36 mėn.

6 PIRKIMO DALIES PREKĖS ATITIKTIES LENTELĖ
(patalpų inventoriniai Nr. 2-62, 2-63, 1-85, 1-83, 1-81)

10 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Prekės aprašymas pagal reikalaujamas charakteristikas (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėti vietas, nurodant reikalavimo atitikimo numerį) (pildo tiekėjas)
Bendrieji parametrai		<i>(tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės firminį pavadinimą ir gamintoją)</i>	
1.	Oro kondicionierių komplektas (kiekis)	Montuojama VRF dvivamzdė sistema arba lygiaverčio tipo; kiekvienai patalpai montuojami atskiri 6 vidiniai blokai sujungti su 1 išoriniu bloku	Gree ① YRF-GMV5-GMV-140VL/C-X
2.	Būklė	Nauja, neeksploatuota, nevienetinis ir neeksperimentinis gaminy	Naujas
3.	Tipas	Sieninis	② Sieninis Gree GWH09QCXB
4.	Vidinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 2,2 kW	2,7 kW
5.	Vidinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 2,5 kW	2,8 kW
6.	Išorinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 14,0 kW	14,00 kW
7.	Išorinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 16,0 kW	16,50 kW
8.	Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas)	ne mažiau kaip A++	A++
9.	Šaldymo SEER koeficientas	ne mažiau kaip 6,0	7,2
10.	Šildymo SCOP koeficientas	ne mažiau kaip 4,0	4,45
11.	Lauko temperatūros diapazonas ne prastesnis kaip	šaldymas nuo -5 iki +40°C; šildymas nuo -15 iki +20 °C	šaldymas nuo -5 iki +52°C; šildymas nuo -15 iki +27 °C
12.	Vidinės dalies korpuso spalva	Balta	Balta
13.	Valdymas	Distancinis valdymo pultas	Distancinis
14.	Šaltnešis	R32 arba lygiavertis	R32
15.	Vidinės dalies oro cirkuliacija	nuo 200 m3/h	nuo 200 m3/h
16.	Kompresoriaus tipas	Inverteris arba lygiaverčio tipo	Inverteris
17.	Korpusas	Atsparus korozijai	Atsparus korozijai
18.	Įrangai atliekamas profilaktinis aptarnavimas	Ne rečiau kaip kas 12 mėnesių	Ne rečiau kaip kas 12 mėnesių
19.	Įrangai ir atliktiems darbams suteikiama garantija	Ne trumpesnė nei 36 mėnesių	36 mėn.

7 PIRKIMO DALIES PREKĖS ATITIKTIES LENTELĖ
(patalpų inventoriniai Nr. 1-21, 1-20, 1-19)

11 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Prekės aprašymas pagal reikalaujamas charakteristikas (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėti vietas, nurodant reikalavimo atitikimo numerį) (pildo tiekėjas)
Bendrieji parametrai		<i>(tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės firminį pavadinimą ir gamintoją)</i>	
1.	Oro kondicionierių	Montuojama VRF dvivamzdė sistema	Gree

	komplektas (kiekis)	arba lygiavertio tipo; kiekvienai patalpai montuojami atskiri 3 vidiniai blokai sujungti su 1 išoriniu bloku	1-GWHD 24 NK600(LCLH)
2.	Būklė	Nauja, neeksploatuota, nevienetinis ir neeksperimentinis gaminys	Naujas
3.	Tipas	Sieninis	2-Sieninis Gree GWH09QCB
4.	Vidinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 2,2 kW	2,7 kW
5.	Vidinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 2,5 kW	2,5 kW
6.	Išorinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 7,0 kW	7,1 kW
7.	Išorinės dalies šildymo galia	ne mažiau kaip 8,0 kW	8,6 kW
8.	Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas)	ne mažiau kaip A++	ne mažiau kaip A++
9.	Šildymo SEER koeficientas	ne mažiau kaip 6,0	7,2
10.	Šildymo SCOP koeficientas	ne mažiau kaip 4,0	4,2
11.	Lauko temperatūros diapazonas ne prastesnis kaip:	šaldymas nuo -5 iki +40°C; šildymas nuo -15 iki +20 °C	šaldymas nuo -15 iki +43°C; šildymas nuo -22 iki +24 °C
12.	Vidinės dalies korpuso spalva	Balta	Balta
13.	Valdymas	Distancinis valdymo pultas	Distancinis
14.	Šaltnešis	R32 arba lygiavertis	R32
15.	Vidinės dalies oro cirkuliacija	nuo 200 m3/h	nuo 200 m3/h
16.	Kompresoriaus tipas	Inverteris arba lygiavertio tipo	Inverteris
17.	Korpusas	Atsparus korozijai	Atsparus korozijai
18.	Įrangai atliekamas profilaktinis aptarnavimas	Ne rečiau kaip kas 12 mėnesių	Ne rečiau kaip kas 12 mėnesių
19.	Įrangai ir atliktiems darbams suteikiama garantija	Ne trumpesnė nei 36 mėnesių	Ne trumpesnė nei 36 mėnesių

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija*:

12 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

*Pastaba. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (katna) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja 60 d.

direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Andrius Bliužas
(Vardas ir pavardė)

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI KONDICIONIERIAI „PULAR“




- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 6,1;
- energijos efektyvumo klasė A++/A+++;
- šildymas iki -15 °C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki -15 °C lauko oro temperatūros;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
- G10 Inverter technologija;
- savaitinė diagnostika;
- sieninis valdymo pultas XK76 komplektuojamas papildomai. Kaina 141,75 EUR su PVM.
- garantija 3 m.

YAP1F7

(Wi-Fi)

Komplektuojamas
papildomai

XK76


↓ *Chetelė 12*

Išorinė dalis			GWH09AGA-K6DNA1A/O	GWH12AGB-K6DNA1A/O	GWH18AGD-K6DNA1A/O	GWH24AGD-K6DNA1A/O
Vidinė dalis			GWH09AGA-K6DNA1A/I	GWH12AGB-K6DNA1A/I	GWH18AGD-K6DNA1A/I	GWH24AGD-K6DNA1A
Galia nom. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	2,5 (0,5-3,25)	3,2 (0,9-3,6)	4,6 (1,0-5,3)	6,2 (1,8-6,7)
	šildymas	kW	2,8 (0,5-3,5)	3,4 (0,9-4,0)	5,2 (1,0-5,8)	6,5 (1,3-7,2)
Elektrinė galia nom. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	0,72 (0,15-1,3)	0,991 (0,122-1,3)	1,355 (0,42-1,7)	1,631 (0,15-2,1)
	šildymas	kW	0,75 (0,14-1,5)	0,916 (0,22-1,5)	1,34 (0,42-1,8)	1,645 (0,22-2,2)
Maksimali srovė	vėsinimas	A	3,2	4,4	6	7,5
	šildymas	A	3,2	4	5,8	7,6
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	6,5/4,0	6,1/5,1	6,6/5,1	7,0/5,3
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP		W/W	3,47/3,73	3,23/3,71	3,39/3,88	3,47/3,95
Metinis elektros energijos suvartojimas	vėsinimas	kWh	135	184	264	350
	šildymas	kWh	714	769	988	1290
Oro kiekis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	m³/h	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	910/850/780/740/700/650/610	1050/950/800/750/700/650/600
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	38/36/34/32/28/25/24	41/37/35/33/30/26/24	42/38/35/33/31/29/28	46/42/40/38/36/32/25
	išorinė dalis	dB(A)	51	51	52	57
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	260x704x185	260x779x185	311x982x221	311x982x221
	išorinė dalis	mm	550x732x330	550x732x330	596x848x320	646x912x373
Svoris vidinė / išorinė dalis		kg	7,5 / 25	8 / 25	13,5 / 33	13,5 / 44
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Min./maks. vamzdžio ilgis		m	3 / 15	3 / 15	3 / 25	3 / 25
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10	10	10	10
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsinimas	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	šildymas	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
	vidinė dalis	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg/m	0,5 / 5,0	0,55 / 5,0	0,75 / 5,0	1,15 / 5,0
Freono papildymo kiekis		g/m	16	16	16	16
Elektros tiekimas / įvedamas prie dalies		V-Ph-Hz	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ømm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Įvado laidas		Ømm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Automatinis išjungėjas		A	10	10	16	16
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			670,25	623,97	822,31	1107,44
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			690,00	755,00	995,00	1340,00
Didmeninė kaina, EUR be PVM			299,00	309,00	443,00	546,00
Didmeninė kaina, EUR su PVM			361,79	373,89	536,03	680,66
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM			494,71	530,37	698,97	941,32
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM			596,50	641,75	845,75	1139,00

INVERTERINĖS „MULTI-SPLIT“ TIPO SISTEMOS IŠORINĖS DALYS „FREE MATCH“



- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,3;
- energijos efektyvumo klasė A++/A+;
- šildymas iki -22 °C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki -20 °C lauko oro temperatūros;
- galimybė prie vienos išorinės dalies prijungti iki 5-ų vidinių dalių;
- tylus darbo režimas;
- „DC Inverter“ tipo kompresorius;
- garantija 3 m.


5 ventiliatorių 11 ventiliatorių

Išorinė dalis			GWHD(18) NK600(LCLH)	GWHD(24) NK600(LCLH)	GWHD(28) NK600(LCLH)	GWHD(36) NK600(LCLH)	GWHD(42) NK600(LCLH)
Derinys			1:2	1:3	1:4	1:4	1:5
Galia nom. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	5,3 (2,14-5,8)	7,1 (2,3-9,2)	8,0 (2,3-11,0)	10,6 (2,3-12)	12,1 (2,6-15,2)
	šildymas	kW	5,65 (2,58-6,5)	8,6 (2,8-9,2)	9,5 (2,8-10,25)	12 (3,0-14,0)	13 (3,0-15,5)
Elektrinė galia	vėsinimas	kW	1,45	1,95	2,3	3,1	3,45
	šildymas	kW	1,3	2,2	2,65	3,2	3,5
Maksimali srovė	vėsinimas	A	6,43	8,65	10,2	14	16
	šildymas	A	5,77	9,76	11,76	13	15
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	7,2/4,2	7,1/4,3	7,2/4,2	7,2/4,0	7,2/4,0
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP		W/W	3,58/4,52	3,78/3,86	3,77/4,32	3,53/3,95	3,56/4,08
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)		dB(A)	54	58	58	60	60
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)		mm	550x745x300	654x889x340	654x889x340	826x1020x427	826x1020x427
Svoris		kg	34,5	52	55,5	79	80
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"x2	1/4"x3	1/4"x4	1/4"x4	1/4"x5
	dujos	coliai	3/8"x2	3/8"x3	3/8"x4	3/8"x4	3/8"x5
Minimalus vamzdžio ilgis		m	3	3	3	3	3
Maksimalus vamzdžio ilgis iki tolimiausios vidinės dalies		m	10	20	20	25	25
Maksimalus (suminis) vamzdžio ilgis		m	20	60	70	75	75
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10	10	20	20	20
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsinimas	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	šildymas	°C	-22~24	-22~24	-22~24	-20~24	-20~24
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg/m	1,05 / 10	1,8 / 30	2 / 40	2,75 / 40	2,75 / 40
Freono papildymo kiekis		g/m	20	20	20	20	20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies		V-Ph-Hz	220-1-50 / Išorinės	220-1-50 / Išorinės	220-1-50 / Išorinės	220-1-50 / Išorinės	220-1-50 / Išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ø mm²	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Įvado laidas		Ø mm²	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x4,0	3x4,0
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			962,81	1450,41	1495,87	2095,04	2305,79
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			1165,00	1755,00	1810,00	2535,00	2790,00
Didmeninė kaina, EUR be PVM			529,55	797,73	822,73	1152,27	1268,18
Didmeninė kaina, EUR su PVM			640,75	965,25	995,50	1394,25	1534,50
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM			818,39	1232,85	1271,49	1780,79	1959,92
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM			990,25	1491,75	1538,50	2154,75	2371,50

INVERTERINĖS „MULTI-SPLIT“ TIPO SISTEMOS VIDINĖS SIENINĖS DALYS „FREE MATCH“



- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 5,7;
- energijos efektyvumo klasė A++/A+++;
- efektyviai šildo iki -25°C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki -15°C lauko oro temperatūros;
- išorinės dalies apsauga nuo užšalimo;
- +8°C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- sieninis valdymo pultas XK76 komplektuojamas papildomai
Kaina 141,75 EUR su PVM.
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
- garantija 3 m.



Komplektuojamas papildomai



XK75

Vidinė dalis			GWH09QCB-K6DNC2F/I	GWH12QCB-K6DNC2F/I	GWH18QDXD-K6DNC2I/I	GWH24QEXF-K6DNC2I/I
Galia norm. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	2,7 (0,45-3,5)	3,5 (0,7-4,0)	5,2 (1,26-6,6)	7,0 (1,93-8,85)
	šildymas	kW	2,8 (0,45-4,2)	3,67 (0,8-4,5)	5,3 (1,12-6,8)	7,4 (1,8-10,63)
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	41/37/35/ 32/29/26/24	42/38/35/ 32/30/28/26	45/43/41/ 38/35/34/31	48/45/42/ 39/37/36/33
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	275x790x200	292x866x209	380x1038x305	325x1078x410
Svoris		kg	9	10,5	13,5	16,5
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			185,95	210,74	243,80	376,03
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			225,00	255,00	295,00	455,00
Didmeninė kaina, EUR be PVM			117,15	132,77	153,59	236,90
Didmeninė kaina, EUR su PVM			141,75	160,65	185,85	286,85
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM			158,06	179,13	207,23	319,63
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM			191,25	216,75	250,75	386,75