

## ORO KONDICIONIERIŲ IR JŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI / TECHNICAL REQUIREMENTS FOR CONDITIONERS AND THEIR FITTINGS EQUIPMENT

Eil. Nr. / Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.	Psl. Nr./ Pg. No
1.	Statybos techniniai reglamentai, standartai / STANDARDS				
	Kondicionierių ir jų jungiamųjų dalių įrangų charakteristikos turi tenkinti / The characteristics of conditioners and their fittings must fit requirements of	STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ / „Structure design“	Atitinka	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 3 Eurovent.pdf; Priedas Nr. 4 Energetinė klasė.jpg; Priedas Nr. 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 8_ISO9001and14001.pdf; Priedas Nr. 12_EU deklaracija.pdf	1-2;1-4;1-2;1;1-2;1-4;1-7;1-4;
		STR 2.01.01(1-6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai“ / „Essential building requirements“	Atitinka	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 3 Eurovent.pdf; Priedas Nr. 4 Energetinė klasė.jpg; Priedas Nr. 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 8_ISO9001and14001.pdf; Priedas Nr. 12_EU deklaracija.pdf	1-2;1-4;1-2;1;1-2;1-4;1-7;1-4;
		STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ / „Impacts and loads“	Atitinka	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 3 Eurovent.pdf; Priedas Nr. 4 Energetinė klasė.jpg; Priedas Nr. 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 8_ISO9001and14001.pdf; Priedas Nr. 12_EU deklaracija.pdf	1-2;1-4;1-2;1;1-2;1-4;1-7;1-4;
		STR 2.05.01:2013	Atitinka	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 3 Eurovent.pdf; Priedas Nr. 4 Energetinė	1-2;1-4;1-2;1;1-2;1-4;1-7;1-4;

Eil. Nr. / Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr. / Annex name or No.	Psl. Nr. / Pg. No
		„Pastatų energetinio naudingumo projektavimas“ / „Energy efficiency in buildings design“		klasė.jpg; Priedas Nr. 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 8_ISO9001and14001.pdf; Priedas Nr. 12_EU deklaracija.pdf	
		RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ / „Climatology in construction“	Atitinka	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 3 Eurovent.pdf; Priedas Nr. 4 Energetinė klasė.jpg; Priedas Nr. 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 8_ISO9001and14001.pdf; Priedas Nr. 12_EU deklaracija.pdf	1-2;1-4;1-2;1;1-2;1-4;1-7;1-4;
		LST EN ISO 60529/A1+AC „Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) / „Degrees of protection provided by enclosures (IP code)“	Atitinka	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 3 Eurovent.pdf; Priedas Nr. 4 Energetinė klasė.jpg; Priedas Nr. 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 8_ISO9001and14001.pdf; Priedas Nr. 12_EU deklaracija.pdf	1-2;1-4;1-2;1;1-2;1-4;1-7;1-4;
2.	Reikalavimai sistemai ir aplinkos sąlygos / System requirements and ambient conditions				
2.1	Mikroklimato palaikymas pagal nustatytus parametrus / Microclimate parameter settings	Automatinis / Automatic	Automatinis	Priedas Nr. 5 Funkcijos.pdf; Priedas Nr. 11 pulto instrukcija_2020.pdf	1; 1-20
2.2	Kompresorius / The compressor	Invertorinis / Inverter	Invertorinis	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf;	1-2;1-4;1-2;1-4;
2.3	Įrangos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip / Equipment efficiency class at least:	A+	A++	Priedas Nr. 4 Energetinė klasė.jpg; Priedas Nr. 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf;	1;1-2;1-4;

Eil. Nr. / Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr. / Annex name or No.	Psl. Nr. / Pg. No
2.4	Vidinio bloko eksploatavimo sąlygos / The indoor unit operating conditions	Uždaroje patalpoje / Indoor	Viduje	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 3 Eurovent.pdf; 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf;	1-2;1-4;1-2;1-2;1-4;
2.5	Išorinio bloko eksploatavimo sąlygos / The outdoor unit operating conditions	Atvirame ore / Outdoor	Lauke	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 3 Eurovent.pdf; 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf;	1-2;1-4;1-2;1-2;1-4;
2.6	Metinis vidutinis oro drėgnumas ne žemesnis % / The annual average humidity %	90	Atitinka		
2.7	Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė / The maximum operating ambient temperature	+45 °C	+46 °C	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 3 Eurovent.pdf; 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf;	1-2;1-4;1-2;1-2;1-4;
2.8	Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė / The minimum operating ambient temperature	-35 °C	-35 °C	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 3 Eurovent.pdf; 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf;	1-2;1-4;1-2;1-2;1-4;
2.9	Veikimas šaldymo režime kai lauko temperatūra / Operation in cooling mode when the outdoor temperature	nuo -5 °C iki +45 °C	nuo -15 °C iki +46 °C	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 3 Eurovent.pdf; 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf;	1-2;1-4;1-2;1-2;1-4;
2.10	Kondicionavimo sistemos sertifikavimas / System Certification	„Eurovent“ sertifikatas / „Eurovent“ certificate	taip	Priedas Nr. 3 Eurovent.pdf	1-2
2.11	Šaltnešio tipas / Coolant type	Freonas R410A markės arba analogas / Freon R410A brand or analog	R32 analogas	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 3 Eurovent.pdf; 6 Koeficientai (SRK-ZR-	1-2;1-4;1-2;1-2;1-4;

Eil. Nr. / Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr. / Annex name or No.	Psl. Nr. / Pg. No
				W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf;	
3.	Sistemos išorinis blokas / External block				
3.1	Vamzdžių sistema / Pipe system	Dviejų vamzdžių / Two pipes	taip	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf;	1-2;1-4;1-2;1-4;
3.2	Ventiliatorių sukimosi greitis / The fan rotation speed	Reguliuojamas / Adjustable	taip	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf;	1-2;1-4;1-2;1-4;
3.3	Kompresoriaus montavimas / Compressor mounting	Antivibracinės atramos / Anti-vibration supports	taip	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf;	1-2;1-4;1-2;1-4;
3.4	Automatinis kompresoriaus galingumo reguliavimas / Compressor automatic output control	Pagal poreikį / According to the need	taip	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf;	1-2;1-4;1-2;1-4;
3.5	Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas EER aušinimo režime ne žemesnis / Energy efficiency ratio EER in cooling mode not less than	3,2;	Ne žemesnis	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf;	1-2;1-4;1-2;1-4;
3.6	Atitirpinimo funkcija / Defrost	Automatinė / Automatic	taip	Priedas Nr. 5 Funkcijos.pdf; Priedas Nr. 11 pulto instrukcija_2020.pdf	1; 1-20
3.7	Savidiagnostikos funkcija ( sistema sugeba testuoti atsirandančius gedimus, tiksliai numatyti gedimo pobūdį) / Self-diagnosis function (the system is able to test the failure to predict exact type of the fault)	Automatinė / Automatic	taip	Priedas Nr. 5 Funkcijos.pdf; Priedas Nr. 11 pulto instrukcija_2020.pdf	1; 1-20
4	Kondicionavimo sistemos vidinis blokas / Conditioning system indoor unit				

Eil. Nr. / Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr. / Annex name or No.	Psl. Nr. / Pg. No
4.1	Maksimalus triukšmo lygis minimaliu greičiu / Maximum noise level on minimum speed	35 dBA	19 dBA	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 12_EU deklaracija.pdf	1-2;1-4;1-2;1-4;
4.2	Maksimalus triukšmo lygis maksimaliu greičiu / Maximum noise level on maximum speed	50 dBA	48 dBA	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 12_EU deklaracija.pdf	1-2;1-4;1-2;1-4;1-4
4.3	Oro srauto krypties keitimo funkcija / Changing of air flow direction	Automatinė / Automatic	taip	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 12_EU deklaracija.pdf	1-2;1-4;1-2;1-4;1-4
4.4	Oro srauto reguliavimo galimybė ir programavimas / Air flow control and the possibility of programming	Automatinis / Automatic	taip	Priedas Nr. 1 (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 2 (SRK-ZS-W).pdf; Priedas 6 Koeficientai (SRK-ZR-W).pdf; Priedas Nr. 7 Koeficientai (SRK-ZS-W).pdf; Priedas Nr. 12_EU deklaracija.pdf	1-2;1-4;1-2;1-4;1-4
4.5	Sistemos nuotolinis valdymas / System remote control	MODBUS protokolai / MODBUS protocol	Yra galimybė		
5	Konstrukcijos vidinio ir išorinio blokų montavimui / Construction of the inner and outer mounting blocks				
5.1	Vidinis ir išorinis kondicionieriaus blokai turi būti montuojami ant laikančiųjų konstrukcijų / Indoor and outdoor air conditioner units must be mounted on the load-bearing structures	pagal konstrukcijų gamintojo rekomendacijas / According to the manufacturer's of constructions recommendations	taip		
5.2	Lauko bloko tvirtinimo konstrukcijai / Outdoor unit mounting structure provides anti-vibration gaskets	Numatomos antivibracinės tarpinės / According to the manufacturer's recommendations	taip		
6	Varinės šaltnešio vamzdžio sistemos / Copper refrigerant piping system				



Eil. Nr. / Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr. / Annex name or No.	Psl. Nr. / Pg. No
6.1	Varinis kondicionavimo sistemoms vamzdynas / Copper-conditioning piping systems	Skirtas dirbti su R410A (arba analogišku) klasės šaltnešiu / Designed to work with R410A (or equivalent) grade refrigerant	taip		
6.2	Vamzdynai turi būti	Izoliuoti antikondensacine uždary porų izoliacija	taip		
6.3	Vamzdynus izoliuojančios antikondensacinės uždary porų izoliacijos storis ne mažesnis (m) / Pipes anticondensation insulating of closed cell with minimum thickness of (m)	0,06 m.	taip		
7.	Elektros kabeliai įrangos maitinimui / Power supply cables equipment				
7.1	Patalpų viduje turi būti naudojami savaime gęstantys kabeliai ne žemesnės kaip / Inside the premises to be used in flame-retardant cables not less than	"C" klasės / „C“ class	taip		
7.2	Kabelių atsparumas ilgalaikiai temperatūrai / Cable long-term temperature resistance	≥ 70 °C	taip		
8.	Plastikiniai vamzdžiai kabelių montavimui / Plastic pipes for cable installation				
8.1	Plastikiniai vamzdžiai elektros kabelių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų / Plastic pipes for electric cable protection from mechanical damage	PE arba PVC / PE or PVC	taip		
9.	Plastikiniai instaliaciniai kanalai / Plastic channels for installation				
9.1	Kanalai komplektuojami su dangčiu ir fasoninėmis detalėmis (kampais, sujungimo detalėmis, laikikliais ir kt.) pagaminti / Channels, equipped with a lid and molded parts (fittings) made of	Degimo nepalaikančio ir nuodingų dūmų neišskiriančio plastiko / Made of extinguishing and nontoxic smoke plastics	taip		

Eil. Nr. / Seq. No.	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material		
			Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier's proposal documents	
				Priedo pavadinimas ar Nr. / Annex name or No.	Psl. Nr. / Pg. No
10.	Sistemos užpildymas šaltnešiu / Filling of coolant				
10.1	Sistemos užpildymas šaltnešiu turi būti: / System coolant filling.	Gamyklinis / Factory filled	taip		
10.2	Šaltnešio papildymas / Coolant addition	Kai to reikalauja gamintojas po sistemos sandarumo patikrinimo ir vakuumavimo / When required by the manufacturer after the leak check and vacuuming	taip		
10.3	Sistemos šaltnešis / Coolant	Freonas R410A markės arba analogas / R410A (or equivalent) grade refrigerant	R32		
Pastabos/ Notes:					
<div>1. Tiekėjas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems LST EN, LST EN ISO standartams ir ISO sertifikatams/ The supplier may follow the standards and certificates equivalent to LST EN, LST EN ISO standards and ISO certificates specified in these requirements</div> <div>2. Dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions;</div>					
Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the supplier to justify required parameter of the equipment:					
<div>a. Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment's manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment;</div> <div>b. Sertifikato kopija/ copy of the certificate;</div> <div>Gamintojo atitikties deklaracija/ Manufacturer's declaration of conformity.</div>					