

## PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
<b>1. Šalto vandens apskaitos prietaisai DN15, DN20;</b>		<b>B-Meters GSD8-I</b>		
1.1.	Standartai	LST EN ISO 4064-1:2017 arba lygiavertis;	Taip	ISO 4064 Atitikties deklaracija EN
1.2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo. Darbinėje terpėje galimi chloro junginiai;	Taip	Tiekėjo deklaracija EN
1.3.	Darbinė aplinka	Oras/vanduo. Darbinėje aplinkoje galimi veiksniai, sukeliantys medžiagų koroziją;	Taip	Tiekėjo deklaracija EN
1.4.	Leistina darbinės terpės temperatūra	T30, T50;	T30, T50;	EB tipo tyrimo sertifikatas GSD8
1.5.	Slėgio klasė (didžiausias leidžiamas slėgis)	MAP 16 (16 bar);	MAP 16	EB tipo tyrimo sertifikatas GSD8
1.6.	Diametras	DN15; DN20;	DN15; DN20;	EB tipo tyrimo sertifikatas GSD8
1.7.	Metrologinė klasė (Q3/Q1)	R=100;	R=100	Tiekėjo deklaracija EN
1.8.	Ilgis	DN15 L – 80 mm; DN15 L – 110 mm; DN20 L – 130 mm;	DN15 L – 80 mm; DN15 L – 110 mm; DN20 L – 130 mm;	EB tipo tyrimo sertifikatas GSD8
1.9.	Aukštis	Ne didesnis kaip 90 mm;	Ne didesnis kaip 90 mm;	Tiekėjo deklaracija EN
1.10.	Atgalinis srautas	Leidžiamas, parodomas, bet nematuojamas. Tiekėjas turi nurodyti ar	Leidžiamas, parodomas, bet nematuojamas. Apskaitos prietaisas neskirtas matuoti	Tiekėjo deklaracija EN

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
<b>1. Šalto vandens apskaitos prietaisai DN15, DN20;</b>		<b>B-Meters GSD8-I</b>		
		vandens skaitiklis yra skirtas matuoti atbulinį srautą. Jei apskaitos prietaisas neskirtas matuoti atbulinį srautą, bet jam esant, apskaitos prietaisas turi jį parodyti;	atbulinį srautą, bet jam esant jį parodo.	
1.11.	Apskaitos prietaiso montavimo pozicija	Apskaitos prietaisas gali būti montuojamas horizontaliai arba vertikalčiai (nurodant montavimo poziciją H ir/arba V);	Taip	Tiekėjo deklaracija EN
1.12.	Apsaugos klasė	Ne mažesnė kaip IP65;	Taip	Tiekėjo deklaracija EN
1.13.	Prijungimo prie tinklo būdas	Srieginis (išorinis);	Taip	Tiekėjo deklaracija EN
1.14.	Ilgalaikio darbo srautas	DN15 Q3<2.5m3/h; DN20 Q3<4,0m3/h;	Taip	EB tipo tyrimo sertifikatas GSD8
1.15.	Skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas	360°;	Taip	Tiekėjo deklaracija EN
1.16.	Garantinis laikotarpis	24 mėn.;	Taip	Tiekėjo deklaracija EN
1.17.	Preliminarus kiekis	DN15 L – 80 mm - 28 000 vnt. DN15 L- 110 mm – 66 000 vnt. DN20 L – 130 mm – 4000 vnt.;	Taip	