

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius
2022 m. rugpjūčio 1 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

- 1.1. Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – **Perkantysis subjektas**) Garliavos katilinėje, adresu S. Lozoraičio g. 17A Garliava, Kauno rajonas (toliau – **Objektas**), mazuto įrenginių išvalymas ir atliekų išvežimas (BVPŽ kodas – 90913200-2; toliau – **Paslaugos**).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

- 2.1. Nutraukus mazuto deginimą Objekte, priimtas sprendimas išvalyti nenaudojamus mazuto ūkio įrenginius (preliminarios įrenginių charakteristikos įvardintos 3 (trečiame) skyriuje).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

- 3.1. Objekte yra:
- 3.1.1. senosios mazutinės nulinė talpa su mazuto priėmimo anga;
 - 3.1.2. naujosios mazutinės priėmimo aikštelė, kurioje įrengtos 3 (trys) mazuto priėmimo angos su nutekėjimo latakais, mazuto priėmimo talpa. Mazutas iš priėmimo talpos kanalais teka į tarpinę šachtą, o iš jos į nulinę talpą.
 - 3.1.3. Taip pat ojekte yra viena kilnojama 12m³ tūrio mazuto talpa (stovinti šalia mazuto priėmimo aikštelės), bei stacionarus 200m³ tūrio rezervuaras.
- 3.2. Talpose, latakuose, supylimo angose ir rezervuare yra mazuto, dumblo ir vandens likučių (bendras kiekis apie 37 m³).
- 3.3. Objekte esančių įrenginių, minimų 3.1.1. punkte preliminaros charakteristikos:

Lentelė Nr.1 Mazuto išpylimo aikštelė su 3 (trimis) išpylimo angomis ir nubėgimo latakais

Parametras	Mato vnt.	Reikšmė
Išpylimo angos matmenys	cm	60x57x70
Konstrukcija	-	Gelžbetonis
Mazuto ir priemaišų kiekis	m ³	0,1 (visose angose)
Valomas plotas	m ²	7 (visų angų)
Nubėgimo latakai	m, Ø	16, 20 (visose angose)

Lentelė Nr. 2 Mazuto priėmimo (iš supylimo angų) talpa

Parametras	Mato vnt.	Reikšmė
Talpa	m ³	220
Plotis	m	1

Ilgis	m	20
Gylis	m	1,1
Konstrukcija	-	Gelžbetonis
Mazuto ir priemaišų kiekis	m ³	0,2
Valomas plotas	m ²	42

Lentelė Nr. 3 Tarpinė šachta

Parametras	Mato vnt.	Reikšmė
Plotis	m	1
Ilgis	m	1
Konstrukcija	-	Plienas
Dumblo (ar kitų atliekų) kiekis	m ³	0,7
Valomas plotas	m ²	5

Lentelė Nr. 4 Naujosios mazutinės nulinė talpa

Parametras	Mato vnt.	Reikšmė
Talpa	m ³	25
Plotis	m	3
Ilgis	m	3
Gylis	m	2,7
Konstrukcija	-	Plienas
Mazuto ir priemaišų kiekis	m ³	21,5
Valomas plotas	m ²	50

Lentelė Nr. 5 Senosios mazutinės nulinė talpa

Parametras	Mato vnt.	Reikšmė
Talpa	m ³	52
Plotis	m	6,6
Ilgis	m	4,9
Gylis	m	1,7
Konstrukcija	-	Plienas
Mazuto ir priemaišų kiekis	m ³	24,3
Valomas plotas	m ²	100

Lentelė Nr. 6 Senosios mazutinės priėmimo anga

Parametras	Mato vnt.	Reikšmė
Talpa	m ³	1,2
Skersmuo	m	1
Gylis	m	1,7
Konstrukcija	-	Plienas
Mazuto ir priemaišų kiekis	m ³	0,9
Valomas plotas	m ²	100

Lentelė Nr. 7 Kilnojama plieninė mazuto talpa

Parametras	Mato vnt.	Reikšmė
Talpa	m ³	12
Plotis	m	1,8
Ilgis	m	5,6
Gylis	m	1,2
Konstrukcija	-	Plienas
Mazuto ir priemaišų kiekis	m ³	11
Valomas plotas	m ²	38

Lentelė Nr. 8 Mazuto rezervuaras

Parametras	Mato vnt.	Reikšmė
Talpa	m ³	200
Skersmuo	m	6,63
Aukštis	m	5,98
Konstrukcija	-	Plienas
Mazuto ir priemaišų kiekis	m ³	1
Valomas plotas	m ²	160

- 3.4. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi atvykti į Objektą su Perkančiuoju subjektu suderintu laiku ir atlikti visų įrenginių apžiūrą tam, kad tinkamai įsivertintų apimtis.
- 3.5. Vykdamas mazuto rezervuaro valymo darbus (Lentelė Nr.8), darbai bus atliekami ir aukštyje.
- 3.6. Vykdamas senosios mazutinės nulinės talpos valymą, reikės demontuoti ir viduje esančius senus vamzdžius, kuriuos Tiekėjas turės išgabenti iš Objekto kaip ir kitas atliekas.

4. REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI TIEKĖJAS

- 4.1. Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga vykdant Paslaugas:

- 4.1.1. išrašas iš Atliekų tvarkytojų valstybės registro (surinkimui (S1), vežimui (S2), atliekų apdorojimas turi būti vykdomas vienu ar keliais D1-D10, D12-D13 ir/ar R1-R12 atliekų tvarkymo veiklos kodais;
- 4.1.2. turėti bent vieną specialistą, turintį pavojingų atliekų tvarkymo kvalifikacijos pažymėjimą;
- 4.1.3. turėti bent vieną vairuotoją, turintį pavojingų kovinių vežimo keliais (ADR) vairuotojo pažymėjimą;
- 4.1.4. turėti bent vieną darbininką, turintį teisę dirbti šuliniuose;
- 4.1.5. turėti bent vieną specialistą, turintį teisę vykdyti darbus aukštyje;
- 4.1.6. turėti bent vieną specialistą, turintį teisę vadovauti darbanms aukštyje.

5. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

- 5.1. Tiekėjas yra atsakingas už savo darbuotojų, vykdančių Paslaugas, aprūpinimą technologinėmis, techninėmis, asmeninės apsaugos, higienos, apsaugos ir (ar) kitomis priemonėmis, reikalingomis Paslaugoms atlikti. Visa Tiekėjo naudojama techninė ir technologinė įranga turi būti saugi ir tinkama naudoti, o už jų tinkamą naudojimą atsakingas Tiekėjas.
- 5.2. Perkantysis subjektas perduos Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą. Kol zona neperduota, Tiekėjas gali vykdyti tik pasirengimo (įrangos atsivežimo) darbus.
- 5.3. Visos Paslaugų atlikimo metu susidariusios atliekos, Tiekėjo sąskaita privalo būti išgabentos ir perduotos atliekų tvarkytojams arba sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka ir Perkančiajam subjektui pateikti dokumentai, įrodantys, kad atliekos sutvarkytos tinkamai (GPAIS lydraščių kopijos ar kt.).
- 5.4. Visi įrenginiai, išvardinti 3 (trečiame) skyriuje turės būti išvalyti.
- 5.5. Esant poreikiui ir technologinėms galimybėms Perkantysis subjektas numato suteikti Tiekėjui teisę Paslaugų atlikimo vietoje, teisės aktų nustatyta tvarka prisijungti / naudotis elektros energija, vandeniu, kanalizacija ar kitais Paslaugų atlikimui reikalingai resursais. Už sunaudotus resursus Tiekėjas sumokės pagal apskaitos prietaisų rodmenis. Prieš pradėdamas darbus Rangovas įsirengia elektros energijos apskaitos prietaisus, apskaitančius sunaudotą elektros energiją ir vandens apskaitos prietaisus.
- 5.6. Už bet kokią Perkančiajam subjektui priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingo Paslaugų suteikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui priklausančio sugadinto turto defektus reikia pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis ir (ar) sąskaita taip, kad būtų atstatyta ar pagerinta ankstesnė turto būklė.
- 5.7. Paslaugų suteikimo užbaigimu laikomas Tiekėjo ir Perkančiojo subjekto atstovų pasirašytas darbų priėmimo–perdavimo aktas.
- 5.8. Už Paslaugų atlikimo kokybę atsakingas Tiekėjas.

6. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI PO PASLAUGŲ ATLIKIMO

- 6.1. Darbų priėmimo-perdavimo aktas.
- 6.2. Dokumentai, įrodantys, kad atliekos sutvarkytos tinkamai (GPAIS lydraščių kopijos ar kt.).

7. PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAS IR VIETA

- 7.1. Paslaugų atlikimo vieta – S.Lozoraičio g. 17A, Garliava, Kauno raj.
- 7.2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo datos, Tiekėjas turės pateikti Paslaugų vykdymo grafiką.
- 7.3. Paslaugos visiems Objektams turės būti baigtos per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties sudarymo datos.