

2015 m. sausio 23 d.

DĖL NV - (NR. 3651) ŪKININKO SODYBOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ, RIMKŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DARBŲ PIRKIMO

2015 m. sausio 22 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjų klausimų dėl 2015 m. sausio 16 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto NV - (Nr. 3651) ūkininko sodybos elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Rimkų k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., darbų pirkimo (toliau – Pirkimas) techninio projekto. Pateikiame atsakymus į gautus klausimus:

1. Klausimai:

a) Ar galima tarp taškų A - B per Toleikių kapinyną įrengti uždaro perėjimo darbus?

Kasant atviru būdu su archeologiniais tyrinėjimais sąmatos kaina išauga dvigubai.

b) Trasa eina tiesiai per Toleikių kapinyną. Ar būtų galimybė kapinyno ir kapinių ribose maksimaliai tiesti uždaru būdu? Ten trasos atkarpa apie 260 m. Taip sumažėtų sąnaudos, nes kasant atvirai pagal projektą, bus labai didelės sąnaudos archeologijai, daug radinių. Reikėtų trasos trajektorijoje ištirti 3 plotus 2x5m (po 10 kv. m.), tuomet juos būtų galima panaudoti kaip prieduobes.

1. Atsakymas:

Prašome vadovautis techniniame projekte numatytais sprendiniais, nes šie sprendiniai suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniu padaliniu. Keičiant techninio projekto sprendinius, reikalinga suderinti techninį projektą, bet tai negarantuoja, kad nebebus reikalaujama atlikti archeologinių tyrinėjimų.