

2015 m. sausio 21 d.

DĖL NV - (NR. 3651) ŪKININKO SODYBOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ, RIMKŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DARBŲ PIRKIMO

2015 m. sausio 16-21 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjų klausimų dėl 2015 m. sausio 16 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto NV - (Nr. 3651) ūkininko sodybos elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., darbų pirkimo (toliau – Pirkimas) techninio projekto. Pateikiame atsakymus į gautus klausimus:

1. Klausimai:

- a) Prašome nurodyti, kokio gamintojo yra MT PK-120.
- b) Kokio gamintojo yra MT PK-120 pastotė?

1. Atsakymas:

Paaiškiname, kad MT PK-120 gamintoja yra Uždaroji akcinė bendrovė "Armetlina", Mt-10/0,4-250.

2. Klausimas:

Trasos schemoje kryptinio gręžimo yra 202 metrai, žiniaraštyje yra tik 101 metras, prašome paaiškinti, kiek kryptinio gręžimo reikia įsivertinti.

2. Atsakymas:

Paaiškiname, kad trasos schemoje kabelio klojimo vamzdyje uždaru būdu yra 101 m, nuoroda brėžinyje 11447-XX-TDP-E.B-1 lapas 1 iš 4 yra HDPE vamzdyje d-125 L-1234 m. Iš jų s-125mmm L-101m įrengiama uždaru būdu.

3. Klausimas:

Prašome paaiškinti, ar rezervinėje vietoje yra numatyta montuoti 10 kV galios skyriklį, ar 10 kV pilnai komplektuotą narvelį? Jeigu numatytas galios skyriklis, ar galima bus siūlyti pilnai sukomplektuotą narvelį?

3. Atsakymas:

Paaiškiname, kad rezervinėje vietoje numatyta sumontuoti 10 kV narvelį su galios skyrikliu. Siūlyti sukomplektuotą narvelį galima.