




1	2	3	4
8.	Futeruotė	<p>Ant karnizų 10-35 mm storio nuodegų, pelenų sluoksnis;</p>  <p>Karnizo denginio pavienių čerpių suirimas (nutrupėjimai);</p>  <p>Mūro siūlių suirimas iki 80 mm gylio;</p> 	<p>Nuplauti futeruotės mūro paviršių aukšto slėgio vandens srove. Išplautas, išvalytas, išpūstas suspaustu oru mūro siūles užpildyti remontiniu skiediniu torkretavimo būdu.</p>