




1	2	3	4
8.	Futeruotė	<p>Futeruotės mūro išlinkiai iki 160 mm;</p>  <p>Kiauryminiai plyšiai užmūrytų dūmtakių angų viršuje;</p>  <p>Išgriuvęs skiriamosios sienelės mūras 2,5 m²;</p> 	<p>Užmūryti plyšius dūmtakių angose, atstatyti išgriuvusią skiriamąją sienelę.</p>