




1	2	3	4
8.	Futeruotė	<p>Itrūkiai dūmtakių futeruotės apsauginėje dangoje iki 20 mm pločio;</p>  <p>Ant dūmtraukio perdangos 12-100 mm nuodegų, pelenų, statybinio laužo sluoksnis.</p>  	<p>Išplautus, išvalytus, išpūstus suspaustu oru mūro siūles užpildyti remontiniu skiediniu torkretavimo būdu.</p> <p>Išvalyti nuodegas, pelenus, statybinių laužą.</p>