

AB Vilniaus šilumos tinklai

PASIŪLYMAS DĖL ELEKTROTECHNINIŲ PREKIŲ PIRKIMO**2022 11 22 Nr.1**

(Data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB Taiklu
---	------------

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ¹	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdytų sutartį)
1.	UAB Makveža	Naudojimasis prekybos vietomis, prekių sandėliavimas/atsiėmimas	5%
2.			
...			

¹ Tiekėjas privalo nurodyti, kokias pirkimo sutarties dalis ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kainos nurodomos užpildant pateiktas lenteles:

Nr.	Prekės	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	1 vnt. kaina EUR PVM	ito be EUR PVM (3x4)	Viso kaina EUR PVM (3x4)
	1	2	3	4		5
1	KABELIAI					
1.1	Varinis galios kabelis 450/750V apvalus, klojamas žemėje, patalpų viduje ir išorėje, leistina laidininko išilimo temperatūra t =70°C. Kabelis CYKY arba lygiavertis, kabelio gyslų skaičius ir skersmuo: 3x1.5mm2.	m.	1500	0,57		855
1.2	Varinis galios kabelis 450/750V apvalus, klojamas žemėje, patalpų viduje ir išorėje, leistina laidininko išilimo temperatūra t =70°C. Kabelis CYKY arba lygiavertis, kabelio gyslų skaičius ir skersmuo: 3x2.5mm2.	m.	1500	0,87		1305
1.3	Varinis galios kabelis 450/750V apvalus, klojamas žemėje, patalpų viduje ir išorėje, leistina laidininko išilimo temperatūra t =70°C. Kabelis CYKY arba lygiavertis, kabelio gyslų skaičius ir skersmuo: 5x1.5mm2.	m.	400	0,91		364
1.4	Varinis galios kabelis 450/750V apvalus, klojamas žemėje, patalpų viduje ir išorėje, leistina laidininko išilimo temperatūra t =70°C. Kabelis CYKY arba lygiavertis, kabelio gyslų skaičius ir skersmuo: 4x4,0mm2.	m.	500	1,81		905

1.5	Viengyslis instaliacinis laidas 450/750V. Laidas H07VU arba lygiavertis, kabelio gyslų skaičius ir skersmuo: 1x1,5mm ² . Kabelio izoliacijos spalva juoda.	m.	400	0,19	76
1.6	Viengyslis instaliacinis laidas 450/750V. Laidas H07VU arba lygiavertis, kabelio gyslų skaičius ir skersmuo: 1x2,5mm ² . Kabelio izoliacijos spalva juoda.	m.	400	0,27	108
1.7	Viengyslis instaliacinis laidas 450/750V. Laidas H07VU arba lygiavertis, kabelio gyslų skaičius ir skersmuo: 1x4,0mm ² . Kabelio izoliacijos spalva juoda.	m.	500	0,42	210
1.8	Viengyslis instaliacinis laidas 450/750V. Laidas H07VU arba lygiavertis, kabelio gyslų skaičius ir skersmuo: 1x6,0mm ² . Kabelio izoliacijos spalva geltona/žalia (įžeminimo laidininko spalva).	m.	500	0,60	300
1.9	Viengyslis instaliacinis laidas 450/750V. Laidas H07VU arba lygiavertis, kabelio gyslų skaičius ir skersmuo: 1x10,0mm ² . Kabelio izoliacijos spalva geltona/žalia (įžeminimo laidininko spalva).	m.	300	0,99	297
2	INSTALIACIJOS MEDŽIAGOS				
2.1	Kabelių lovelių sistemos instaliuojamos lauke. Lovys: ilgis L=3 m, plotis B=100 mm, aukštis H=60 mm, lovelio skardos storis t=0,75 mm su sujungimais ir dangčiais. Antikorozinė danga turi atitikti naudojimui C4 aplinkoje, karšto cinkavimo.	vnt.	20	60,90	1218
2.2	Kabelių lovelių sistemos instaliuojamos lauke. Lovys: ilgis L=3 m, plotis B=200 mm, aukštis H=60 mm, lovelio skardos storis t=0,75 mm su sujungimais ir dangčiais. Antikorozinė danga turi atitikti naudojimui C4 aplinkoje, karšto cinkavimo.	vnt.	10	90,15	901,5
2.3	Kabelių lovelių sistemos instaliuojamos lauke. Lovys: ilgis L=3 m, plotis B=600 mm, aukštis H=110 mm, lovelio skardos storis t=1,5 mm su sujungimais ir dangčiais. Antikorozinė danga turi atitikti naudojimui C4 aplinkoje, karšto cinkavimo.	vnt.	20	347,55	6951

2.4	Kabelių lovelių sistemos instaliuojamos patalpoje. Lovys: ilgis L=3 m, plotis B=100 mm, aukštis H=60, lovelio skardos storis t=0,75 mm su sujungimais ir dangčiais. Antikorozinė danga turi atitikti naudojimui C2 aplinkoje, karšto cinkavimo.	vnt.	50	40,35	2017,5
-----	---	------	----	-------	--------

2.5	Kabelių lovelių sistemos instaliuojamos patalpoje. Lovys: ilgis L=3 m, plotis B=200 mm, aukštis H=60 mm, lovelio skardos storis t=0,75 mm su sujungimais ir dangčiais. Antikorozinė danga turi atitikti naudojimui C2 aplinkoje, karšto cinkavimo.	vnt.	20	53,40	1068
2.6	Kabelių lovelių sistemos instaliuojamos patalpoje. Lovys: ilgis L=3 m, plotis B=600 mm, aukštis H=110 mm, lovelio skardos storis t=1,5 mm su sujungimais ir dangčiais. Antikorozinė danga turi atitikti naudojimui C2 aplinkoje, karšto cinkavimo.	vnt.	10	287,85	2878,5
3	MODULINIAI APARATAI				
3.1	Moduliniai automatiniai išjungikliai, trijų polių, montuojami ant 35mm pločio DIN bėgelio; atjungimo geba 25 kA, su papildomu moduliniu automatinio išjungiklio padėties signalizacijos kontaktu. Atjungimo charakteristika C, vardinė srovė 20 A.	vnt.	100	77,22	7722
3.2	Moduliniai automatiniai išjungikliai, trijų polių, montuojami ant 35mm pločio DIN bėgelio; atjungimo geba 25 kA, su papildomu moduliniu automatinio išjungiklio padėties signalizacijos kontaktu. Atjungimo charakteristika C, vardinė srovė 25 A.	vnt.	100	74,42	7442
3.3	Moduliniai automatiniai išjungikliai, trijų polių, montuojami ant 35mm pločio DIN bėgelio; atjungimo geba 25 kA, su papildomu moduliniu automatinio išjungiklio padėties signalizacijos kontaktu. Atjungimo charakteristika C, vardinė srovė 63 A.	vnt.	100	89,6	8960

3.4	Moduliniai automatiniai išjungikliai, trijų polių, montuojami ant 35mm pločio DIN bėgelio; atjungimo geba 25 kA, su papildomu modulinio automatinio išjungiklio padėties signalizacijos kontaktu. Atjungimo charakteristika C, vardinė srovė 100 A.	vnt.	50	137	6850
3.5	Moduliniai automatiniai išjungikliai, trijų polių, montuojami ant 35mm pločio DIN bėgelio; atjungimo geba 25 kA, su papildomu modulinio automatinio	vnt.	50	155,00	7750

	išjungiklio padėties signalizacijos kontaktu. Atjungimo charakteristika C, vardinė srovė 125 A.				
3.6	Moduliniai automatiniai išjungikliai, trijų polių, montuojami ant 35mm pločio DIN bėgelio; atjungimo geba 25 kA, su papildomu modulinio automatinio išjungiklio padėties signalizacijos kontaktu. Atjungimo charakteristika D, vardinė srovė 20 A.	vnt.	20	83,22	1664,4
3.7	Moduliniai automatiniai išjungikliai, trijų polių, montuojami ant 35mm pločio DIN bėgelio; atjungimo geba 25 kA, su papildomu modulinio automatinio išjungiklio padėties signalizacijos kontaktu. Atjungimo charakteristika K, vardinė srovė 20 A.	vnt.	20	83,22	1664,4
3.8	Moduliniai automatiniai išjungikliai, trijų polių, montuojami ant 35mm pločio DIN bėgelio; atjungimo geba 25 kA, su papildomu modulinio automatinio išjungiklio padėties signalizacijos kontaktu. Atjungimo charakteristika K, vardinė srovė 25 A.	vnt.	20	83,22	1664,4
3.9	Moduliniai automatiniai išjungikliai, trijų polių, montuojami ant 35mm pločio DIN bėgelio; atjungimo geba 25 kA, su papildomu modulinio automatinio išjungiklio padėties signalizacijos kontaktu. Atjungimo charakteristika K, vardinė srovė 63 A.	vnt.	15	120,22	1803,3

3.10	Moduliniai automatiniai išjungikliai, trijų polių, montuojami ant 35mm pločio DIN bėgelio; atjungimo geba 25 kA, su papildomu modulinio automatinio išjungiklio padėties signalizacijos kontaktu. Atjungimo charakteristika K, vardinė srovė 100 A.	vnt.	10	311,00	3110
3.11	Moduliniai automatiniai išjungikliai, trijų polių, montuojami ant 35mm pločio DIN bėgelio; atjungimo geba 25 kA, su papildomu modulinio automatinio išjungiklio padėties signalizacijos kontaktu. Atjungimo charakteristika K, vardinė srovė 125 A.	vnt.	10	393,60	3936
3.12	Kontakatoriai, vardinė įtampa 400AC, valdymo įtampa 220-230AC. AF16-00-10 arba lygiavertis; AC3 darbo	vnt.	20	8,20	164

	rėžimas; vardinė srovė 16 A; 3 jėgos kontaktai; papildomas signalizacijos N.O/N.C kontaktas.				
3.13	Kontakatoriai, vardinė įtampa 400AC, valdymo įtampa 220-230AC. AF30-00-10 arba lygiavertis; AC3 darbo rėžimas; vardinė srovė 30 A; 3 jėgos kontaktai; papildomas signalizacijos N.O/N.C kontaktas.	vnt.	20	11,50	230
3.14	Kontakatoriai, vardinė įtampa 400AC, valdymo įtampa 220-230AC. A300-30-22 arba lygiavertis; AC3 darbo rėžimas; vardinė srovė 300 A; 3 jėgos kontaktai; papildomas signalizacijos N.O/N.C kontaktas.	vnt.	10	193,00	1930
3.15	Kontakatoriai, vardinė įtampa 400AC, valdymo įtampa 220-230AC. A400-30-22 arba lygiavertis; AC3 darbo rėžimas; vardinė srovė 400 A; 3 jėgos kontaktai; papildomas signalizacijos N.O/N.C kontaktas.	vnt.	5	211,00	1055
4	LEMPOS				
4.1	Žemos įtampos kaitrinė lemputė, įtampa 36 V, E27	vnt.	300	0,25	75
5	ŠVIESTUVAI				

5.1	LED tipo patalpų šviestuvai, įtampa 230V, galia 2x20W, tvirtinamas prie lubų arba sienos, apsaugos laipsnis IP 65, lempučių lizdo tipas G13, lempučių skaičius šviestuve 2 vnt., šviestuvo gaubto medžiaga skaidrus plastikas, šviestuvo korpuso medžiaga polikarbonatas, šviestuvo korpuso spalva pilka.	vnt.	200	15,20	3040
6.	ĮRANKIAI				
6.1	Akumuliatorinis suktuvas - gręžtuvas, sūkių skaičius tuščia eiga ne mažiau 1900 aps/min, greičių skaičius - 2, maksimalus sukimo momentas ne mažiau 63 Nm, griebtuvo skersmuo ne mažiau 13 mm, akumuliatoriaus tipas: Li-ion, akumuliatoriaus talpa, ne mažiau 5000 mAh, akumuliatoriaus įtampa ne mažiau 18 V.	vnt.	5	220,00	1100
7.	MATAVIMO PRIETAISAI				
7.1	Skaitmeninis įtampos indikatorius, nuotolinė įtampa nuo 12 V iki 690 V, kintamoji įtampa nuo 12 iki 690 V,	vnt.	4	4,27	17,08
	varža nuo 1 iki 100 Ω, maitinimas baterijomis, LCD ekranas, garsinis signalizatorius.				
Bendra kaina Eur be PVM				79632,08	
PVM (pildoma, jei taikoma) *				16722,74	
Pasiūlymo kaina EUR su PVM²				96354,82	

* Pasiūlymo kaina, EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina, EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

*** Pasiūlymo kaina naudojama pasiūlymų palyginimui.

4. KITA INFORMACIJA

SVARBU! Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti užpildytą Techninės specifikacijos 1 priedą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

² Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.

Eil.Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paaikškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali
	1	2	3	4
1.				
2.				
...				

Vadovaudamiesi Bendrųjų sąlygų 7.13.2 punktu neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančių dokumentų. Su jais AB Vilniaus šilumos tinklai gali susipažinti***:

Eil.Nr.	Pirkimo pavadinimas ir numeris	Dokumento pavadinimas
	1	2
1.		
2.		
...		

***Pildoma, jei AB Vilniaus šilumos tinklai jau turi atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus; 3) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis; 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- 5) savo pasiūlymo galiojimą užtikrinsiu netesybomis – bauda, kurios suma nurodyta Specialiųjų sąlygų 6.1 punkte.
- 6) nėra aplinkybių dėl kurių Perkantysis subjektas galėtų atmesti Mūsų paraišką / pasiūlymą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 58 straipsnio 4¹ dalies 1-4 punktais:
 - a. 1) tiekėjas, jo subteikėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys **nėra** juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytoje sąrašo nurodytose valstybėse ar teritorijose;
 - b. 2) tiekėjas, jo subteikėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys **nėra** fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytoje sąrašo nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;
 - c. 3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė **nėra** ar paslaugos **neteikiamos** iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytoje sąrašo nurodytų valstybių ar teritorijų;
 - a. 4) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimo, patvirtinančio, kad 4.1.ir 4.2. punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;
- 1) Mums žinoma, kad dokumentų, įrodančių atitiktį PĮ 58 straipsnio 4¹ dalies nuostatų 1, 2 ir 3 punktui gali būti prašoma tik iš potencialaus laimėtojo, t. y. nustačius pasiūlymų eilę, iki laimėtojo nustatymo.

(Tiekējo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)