

PRIEDAS NR. 10
TRIŠALIO SUSITARIMO SU SUBRANGOVU FORMA

Pastaba – susitarimo turinys negali būti keičiamas, išskyrus informacijos įrašymą arba patikslinimą pilkai pažymėtose vietose

TRIŠALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU
DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR. ____

[data, vieta]

[Užsakovo pavadinimas] (**Užsakovas**), atstovaujamas **[pareigos, vardas, pavardė]**, veikiančio pagal **[atstovavimo pagrindas]**,

[Rangovo pavadinimas] (**Rangovas**), atstovaujamas **[pareigos, vardas, pavardė]**, veikiančio pagal **[atstovavimo pagrindas]**), ir

[Subrangovo pavadinimas] (**Subrangovas**), atstovaujamas **[pareigos, vardas, pavardė]**, veikiančio pagal **[atstovavimo pagrindas]**,

visi kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdami į tai, kad:

- (A) Užsakovas ir Rangovas sudarė Sutartį;
- (B) Rangovas perdavė Subrangovui dalį Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;
- (C) Subrangovas pateikė Užsakovui prašymą tiesiogiai atsiskaityti su juo už Darbus;
- (D) Užsakovo prievolės sumokėti už Darbus terminas pagal Sutarties sąlygų 16.2.10 punktą yra **[15 kalendorinių dienų]** nuo Rangovo sąskaitos faktūros gavimo dienos;
- (E) delspinigiai už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį yra **[0,04]** % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną;

sudaro šį Susitarimą:

1. Susitarimo objektas

1.1. Užsakovas įsipareigoja Susitarime nurodytomis sąlygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu už atliktus Darbus.

1.2. Šiuo Susitarimu yra įgyvendinamos Sutarties sąlygos. Jokios šio Susitarimo nuostatos neturi būti aiškinamos kaip pakeičiančios Sutarties sąlygas arba joms prieštaraujančios.

2. Sąvokos

2.1. Šiame Susitarime didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

2.1.1. **Susitarimas** – šis Trišalis susitarimas su Subrangovu dėl tiesioginio atsiskaitymo;

2.1.2. **Sutartis** – **20** m. ____ d. Statybos rangos sutartis Nr. ____, kurią sudarė Užsakovas ir Rangovas dėl **[Sutarties pavadinimas]**;

2.1.3. **Darbai** – darbai ir (arba) paslaugos, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal Sutartį ir kurių vykdymą (teikimą) perdavė Subrangovui;

2.1.4. **Atliktų darbų aktas** – dokumentas, kurį Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktą formą ir kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus pagal Sutartį per ataskaitinį laikotarpį, jų kiekius bei vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

2.1.5. **Pažyma apie atliktų darbų vertę** – dokumentas, kurį Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktą formą ir kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų pagal Sutartį per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties vykdymo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį.

3. Atsiskaitymų tvarka

3.1. Kai Subrangovas atlieka ataskaitinio laikotarpio Darbus, Rangovas privalo patikrinti Subrangovo atliktus Darbus ir į ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktą įtraukti tinkamai atliktus Darbus.

3.2. Atliktų darbų akto pagrindu Rangovas privalo pagal Sutarties reikalavimus parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę, joje išskirti Subrangovui mokėtiną sumą ir pateikti Subrangovui pasirašyti (arba gauti atskirą Subrangovo rašytinį patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinios sumos dydžio). Subrangovui mokėtina suma turi būti nurodyta eurai be PVM ir turi būti išskirta mokėtina Subrangovui PVM suma bei atvirkštinio apmokestinimo PVM suma (jeigu taikoma).

3.3. Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę (su Subrangovo rašytiniu patvirtinimu, jeigu reikalingas), Užsakovas privalo per Sutartyje nustatytą terminą pasirašyti Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų vertę ir grąžinti juos Rangovui arba pateikti Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą pateiktiems dokumentams ar jų daliai. Užsakovas turi teisę atsakyti pasirašyti Pažymą apie atliktų darbų vertę, be kita ko, dėl to, kad joje nurodyta Subrangovui mokėtina suma nesutampa su Subrangovo patvirtinimu arba jeigu Rangovas nevykdo šio Susitarimo 3.10 punkto.

3.4. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir per Sutartyje nustatytą terminą pateikti Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą visai mokėtinai sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę. Subrangovas neturi teisės išrašyti sąskaitų faktūrų už Darbus tiesiogiai Užsakovui.

3.5. Užsakovo prievolė sumokėti už Darbus atsiranda tik įvykus visoms aukščiau aprašytoms sąlygoms, kurių paskutinią turi būti gavimas Rangovo sąskaitos faktūros.

3.6. Tuo momentu, kai atsiranda Užsakovo prievolė sumokėti už Darbus, laikoma, kad Subrangovas ir Rangovas įgyja solidarią reikalavimo teisę gauti iš Užsakovo, o Rangovas ir Užsakovas įgyja solidarią prievolę sumokėti Subrangovui apmokėjimą už Darbus, lygų Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytai Subrangovui mokėtinai sumai.

3.7. Užsakovas privalo per Sutartyje nustatytą terminą nuo Rangovo sąskaitos faktūros gavimo pervesti:

3.7.1. Subrangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą šiame Susitarime;

3.7.2. likusią Rangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Sutartyje.

3.8. Po to, kai Užsakovas sumoka Subrangovui Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytą Subrangovui mokėtiną sumą arba jos dalį, Užsakovo prievolė, lygi sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia, taip pat pasibaigia Rangovo prievolė Subrangovui, lygi sumokėtos sumos dydžiui.

3.9. Nei Subrangovas, nei Rangovas neturi teisės reikalauti įvykdyti Užsakovo prievolę pagal Susitarimo 3.7 punktą, kol nesuėjo prievolės įvykdymo terminas.

3.10. Tuo atveju, jeigu Užsakovas Subrangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, per klaidą perveda į Rangovo banko sąskaitą, Rangovas privalo nedelsdamas sumokėti šią sumą Subrangovui ir pateikti Užsakovui tokio sumokėjimo įrodymus.

3.11. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovo solidariajam reikalavimui visus atsikirtimus, kylančius iš Užsakovo ir Rangovo teisinių santykių, tarp jų – sulaikyti mokėjimus, daryti įskaitymus pagal Sutartį, tokius kaip įskaityti Rangovo grąžintiną avansą, Rangovo mokėtiną netesybą, Rangovo mokėtiną Užsakovo išlaidų kompensacijas, sumažinti Sutarties kainą (bet tuo neapsiribojant). Tokiu atveju Užsakovas privalo informuoti Subrangovą apie Rangovui pareikštus atsikirtimus ir jų piniginę sumą ir tuomet Subrangovas nebegali reikalauti, kad Užsakovas vykdytų jam mokėjimo prievolę tokiai pačiai sumai.

3.12. Visi mokejimai pagal Susitarimą atliekami eurais. Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra daromi gavėjo sąskaita.

3.13. Už pavėluotus mokėjimus pagal Susitarimą mokančioji Šalis privalo sumokėti gaunančiajai Šaliai Sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, nurodytus Susitarimo preambulėje.

3.14. Rangovo nemokumas ar bankroto bylos iškėlimas nepanaikina Subrangovo solidarios reikalavimo teisės, kylančios iš šio Susitarimo.

4. Užsakovo reikalavimo teisė į Subrangovą

Šiuo Susitarimu Užsakovas įgyja tokią pačią reikalavimo teisę į Subrangovą dėl jo atliktų Darbų kokybės ir defektų šalinimo, kokią turi Rangovas.

5. Šalių pareiškimai ir garantijos

5.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitoms Šalims, kad:

5.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal įsteigimo valstybės įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris nėra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra suteiktas joks specialus statusas, kuris Šalies galimybes vykdyti savo prievoles siėtų su specialių leidimų, sutikimų gavimu ar tam tikrų sąlygų įvykdymu;

5.1.2. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Susitarimo sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

5.1.3. sudarydama Susitarimą, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų, kitų pavaldomų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

5.1.4. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Susitarimą; Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Susitarimą, nepažeidžia Šalies įstatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Susitarimą jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

5.1.5. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui; nė viena iš Susitarime nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Susitarimą tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Susitarime, ir vykdyti iš Susitarimo kylančius įsipareigojimus;

5.1.6. Susitarimas sudaromas vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui;

5.1.7. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

6. Nenugalima jėga (force majeure)

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Susitarimą neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Susitarimo sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos.

6.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Susitarime numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas.

6.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitoms Šalims raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip 7 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitoms Šalims atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

6.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitoms Šalims žalą, kurią šios patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

6.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

6.6. Nenugalimos jėgos aplinkybės nesudaro pagrindo nė vienai Šaliai nutraukti Susitarimą.

7. Ginčų nagrinėjimo tvarka

7.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Susitarimo arba susiję su Susitarimu, pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų.

7.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, įsiskandama pretenziją kitos Šalies vadovui su kopija trečiajai Šaliai. Pretenzijoje turi būti nurodyta, kad ji teikiama pagal šį straipsnį.

7.3. Šalys turi nedelsdamos suteikti visų Šalių vadovams visą informaciją, kurios nagrinėjant ginčą, gali prireikti Šalių vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą kilusiame ginče.

7.4. Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas bus privalomas Šalims ir Šalys privalės nedelsdamos jį vykdyti.

7.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos Šalių vadovų derybos, Šalys privalo bandyti išspręsti ginčą mediacijos būdu.

7.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą, išsiųsdama atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų), su kopija trečiajai Šaliai. Šalys turi raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros.

7.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą nesusitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia ginčo mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalys raštu susitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba jei Šalis nevykdo Šalių sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šio Susitarimo arba susijęs su juo, ar jo pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme.

7.8. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Susitarimą arba sustabdyti jų vykdymą.

8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar taikomi teisės aktai numato, jog Šalys turi pateikti viena kitai pranešimus, prašymus, reikalavimus ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti įforminti raštu, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siunčiami kitoms Šalims elektroniniu paštu, nurodytu šiame Susitarime, arba turi būti pasirašyti ranka ir įteikti kitoms Šalims asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tų Šalių adresais, nurodytais šiame Susitarime.

8.2. Visais kitais einamaisiais Susitarimo vykdymo klausimais Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiškais ir asmeniniais failais, tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito dokumento siuntėją bei išsiuntimo laiką ir turi būti technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga.

8.3. Jeigu Šalis raštu praneša kitoms Šalims apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kitos Šalys gauna tokį pranešimą, jos visus remiantis Susitarimu siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kitos Šalys negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

8.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, prašymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiškus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumento gavimo, jeigu pačiame dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalys gali pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja kitą Šalį, nurodydama priežastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentą arba laišką.

8.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

8.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad gavėjas jį gavo kitą darbo dieną. Darbo diena laikoma bet kuri metų diena, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir Lietuvos valstybines šventes.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Susitarimas laikomas sudarytu ir įsigalioja, kai jį pasirašo visos Šalys (kai jį pasirašo paskutinioji Šalis), įskaitant kai Šalių atstovai Susitarimą pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais.

9.2. Šis Susitarimas negali būti nutrauktas tol, kol Rangovas turi reikalavimo teises į Subrangovą dėl jo atliktų Darbų kokybės ir defektų šalinimo.

9.3. Susitarimo sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.4. Susitarimas jo galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamas tik visų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.5. Jeigu teismas pripažįsta bet kurią iš šio Susitarimo nuostatų negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos Susitarimo nuostatos lieka pilnai galioti. Bet kuri šio Susitarimo nuostata, kuri yra pripažinta tik dalinai negaliojančia ar neįgyvendinama, galioja tiek, kiek ji nėra pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama. Tokiu atveju Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo minėtoji nuostata Šalių būtų nedelsiant pakeista nauja teisės aktų reikalavimus atitinkanti nuostata, pagal turinį, prasmę

ir tikslą kaip galima artimesne tokiai negaliojančiai ar neįgyvendinamai nuostatai.

9.6. Nuo šio Susitarimo sudarymo dienos Šalys privalo viena kitai pateikti operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti šį Susitarimą ar sąlygoti jo pažeidimą.

9.7. Susitarimas sudaromas trimis egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimo autentiškumas patvirtinamas ant kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Susitarimas pasirašomas Šalių vadovų (arba jų įgaliotų atstovų) kvalifikuotais elektroniniais parašais.

9.8. Šalys savo parašais ant Susitarimo patvirtina, kad Susitarimą atidžiai perskaitė, išsiaiškino ir suprato jo turinį ir pasekmes bei priėmė jį kaip atitinkantį jų ketinimus ir tikslus.

10. Šalių kontaktiniai duomenys

[Užsakovo pavadinimas]

Registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[...]

Atstovo mob. tel. [...]

Atstovo el. p. [...]

Banko sąskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[Rangovo pavadinimas]

Registruota [registro pavadinimas], registro tvarkytojas – [registro tvarkytojo pavadinimas]

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[...]

Atstovo mob. tel. [...]

Atstovo el. p. [...]

Banko sąskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[Subrangovo pavadinimas]

Registruota [registro pavadinimas], registro tvarkytojas – [registro tvarkytojo pavadinimas]

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[...]

Atstovo mob. tel. [...]

Atstovo el. p. [...]

Banko sąskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardė]

[pareigos / atstovavimo pagrindas]

[vardas, pavardė]

[pareigos / atstovavimo pagrindas]

[vardas, pavardė]

[pareigos / atstovavimo pagrindas]

**PRIEDAS NR. 11
SUSITARIMO FORMA**

SUSITARIMAS

Susitarimo data		Susitarimo Nr.	
Sutarties pavadinimas			
Sutarties data		Sutarties Nr.	
Užsakovas			
Rangovas			
Susitarimo pagrindas:	[Nurodomi Sutarties sąlygų punktai arba Įstatymų straipsniai (punktai)]		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) [...]		
Sutarties kaina po Susitarimo	[...] EUR [Įrašoma Sutarties kaina, atsižvelgiant į jos pakeitimus pagal šį Susitarimą, jeigu tokie daromi]		
Darbų terminai po Susitarimo	[...] [Įrašomi Darbų terminai, atsižvelgiant į jų pakeitimus pagal šį Susitarimą, jeigu tokie daromi]		
Susitarimo priedai:			

Šalių atstovų parašai

PDFfill PDF Editor with Free Writer and Tools

PASIŪLYMO DĖL ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ ADRESU STUDENTŲ G. 39, VILNIUS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ

2022-11-25

(data)

Vilnius

(vieta)

VĮ Registrų centrai

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Caverion Lietuva“, Skersinės g. 9, LT – 08449, Vilnius, Tel. +37052738200, info.lt@caverion.com, Įmonės kodas: 211495540.
Tiekėjo kolegialus valdymo ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi)	Kolegialus valdymo organas yra Valdyba: Priežiūros (stebėtojų) organo neturi
Tiekėją kontroliuojantis juridinis ar fizinis asmuo (nurodoma jeigu turi)	
Asmuo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau kaip 50 % nuosavybės teisės (pildo tiekėjas - juridinis asmuo, subjektas ar organizacija)	
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	-
Asmens, įgalioto pasirašyti pasiūlymą, vardas ir pavardė	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERĮ

(pildoma, pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

Eil. Nr.	Tiekėjų grupės partnerio pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Tiekėjų grupės partnerį kontroliuojantis juridinis asmuo ir (ar) fizinis asmuo ir (ar)	Asmuo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti partneriui, aprašymas	Partnerio tiekiamų Prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje
----------	---	--	--	---	--

		kolegialus valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi)	kaip 50 % nuosavybės teisių (pildo juridinis asmuo, subjektas ar organizacija)		EUR su PVM
1.					
2.					

3. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi pagal VPI 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė	Ūkio subjektą kontroliuojantis juridinis asmuo ir (ar) fizinis asmuo ir (ar) kolegialus valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi)	Asmuo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių (pildo juridinis asmuo, subjektas ar organizacija)	Nuoroda į pirkimo dokumentų sąlygą (nurodomas pirkimo dokumentas ir jo punktas), kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus
						EUR su PVM
1.		Fizinis asmenys - akcininkai: Kolegialaus valdymo organo ir priežiūros organo neturi.		3 priedas 3.3. punktas	Projektavimas	100.000,00
2.						

4. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Subtiekėją kontroliuojantis juridinis asmuo ir (ar) fizinis asmuo ir (ar) kolegialus valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi)	Asmuo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių (pildo juridinis asmuo, subjektas ar organizacija)	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, perduodama vykdyti subtiekėjui
					EUR su PVM
1.					
2.					

5. INFORMACIJA APIE SPECIALISTUS, KURIAIS BUS REMIAMASI ĮRODINĖJANT TIEKĖJO KVALIFIKACIJĄ IR VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ, TAČIAU JIE NĖRA TIEKĖJO AR TIEKĖJO PASITELKIAMO (-Ų) ŪKIO SUBJEKTO (-Ų) DARBUOTOJAI PASIŪLYMO PATEIKIMO METU, BET LAIMĖJIMO ATVEJU BŪTŲ ĮDARBINTI (kvazisubtiekėjai)

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė
1		

6. PASIŪLYMO KAINA

6.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

6.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti

visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą).

6.3. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Mato vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Administracinių pastatų adresu Studentų g. 39, Vilnius kapitalinio remonto darbai	Vnt.	1	11 389 236	11 389 236
2.	Administracinių pastatų adresu Studentų g. 39, Vilnius kapitalinio remonto darbų darbo projekto parengimas	Vnt.	1	156 976	156 976
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					11 546 212
PVM (pildoma, jei taikoma)					2 424 704,52
Pasiūlymo kaina EUR su PVM					13 970 916,52

2.4. Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: Trylika milijonų devyni šimtai septyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai šešiolika EUR, 52ct.

2.5. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

7. PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Susipažinę su pasiūlymų vertinimo kriterijais (Pirkimo sąlygų 6 priedas) siūlome:

Eil. Nr.	Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką	Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas)
1	2	3
1.	Darbams taikomi Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai	<i>Pasirinkti (pabraukti):</i> <u>Taiko</u> /Netaiko

8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė);			
2.	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subiekčių ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas);			
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekčiai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;	1	Ne	
4.	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD (XML formatu)“ Error! Reference source not found.. *Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra).	14 14	Ne Ne	
5.	Tiekėjo deklaracija (Pirkimo sąlygų 8 priedas).	4	Ne	
6.	Darbams taikomi Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai (jeigu taikoma) (Pirkimo sąlygų 6 priedas).	2	Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Egidijus Šydeikis

(Vardas, pavardė)

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Vardas, pavardė	Funkcijos vykdant sutartį	Kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (SPSC)	Darbo teikimo tiekėjui teisinė forma
	Ypatingojo statinio statybos vadovas	36482	Darbo sutartis
	Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas: - statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; - statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; - statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas.	35061	Darbo sutartis
	Ypatingojo statinio projekto vadovas	33679	Susitarimas
	Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas: - statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; - procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; - statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas;	29307	Darbo sutartis
	Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas: - statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;	30838	Darbo sutartis

**ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ ADRESU STUDENTŲ G. 39, VILNIUS KAPITALINIO
REMONTO DARBAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Šiuo pirkimu siekiama nupirkti „Mokslo paskirties pastatų (un.nr.1096-0034-6047 ir 1096-0034-6036) Studentų g. 39, Vilniuje, paskirties keitimo į administracinius pastatus, kapitalinio remonto projektas“ darbo projekto parengimą ir remonto darbus.

1. Bendrieji objekto duomenys

- 1.1. **Statytojas (Užsakovas):** VĮ Registrų centras.
- 1.2. **Rangovas:** Darbų viešojo pirkimo laimėtojas.
- 1.3. **Techninio projekto rengėjas (Projekto rengėjas):**
- 1.4. **Projektas:** Mokslo paskirties pastatų (Un.Nr.1096-0034-6047 ir 1096-0034-6036), Studentų g. 39, Vilniuje, paskirties keitimo į administracinius pastatus, kapitalinio remonto projektas.
- 1.5. **Projekto stadija:** Techninis projektas.
- 1.6. **Pastato unikalūs numeriai** Nr.1096-0034-6047 ir 1096-0034-6036.
- 1.7. **Žemės sklypas** yra Vilniaus senojo miesto iš priemiesčių archeologinėje vietovėje. Sklypas patenka į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį.
- 1.8. **Rangovas2:** Užsakovo rangovas, kuris atlieka darbus, nesusijusius su šio pirkimo Darbais kitame pastate (Un.Nr.1096-0034-6058.) kuris yra susijęs dalimi pastato konstrukcijų.

1. Susiję statiniai.

Sklype esantis trečias unikalus pastatas, valdomas VĮ Registrų centras, nebus remontuojamas šios pirkimo sutarties darbų apimtyje, tačiau yra susijęs su remontuojamu pastatu bendromis gelžbetonio konstrukcijomis, taip pat pastamuose darbuose yra inžinerinės sistemos, kurios bus susijusios aparatinio lygmeniu su minėto trečiojo pastato inžinerinėmis sistemomis ir vykdant rangos darbus gali reikėti atlikti sąsajoms sukurti reikalingus darbus (daugiausiai elektrotechnikos, pastato valdymo automatikos).

2. Papildomi reikalavimai

- 2.1. Prieš pasirašant pirkimo sutartį, Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymo sąmatinius skaičiavimus, t.y. Įkainotų veiklų sąrašą (IVS) bei lokalines sąmatas, Lokalinės sąmatos turi atitikti IVS darbų veiklas (etapus), o sąmatinių skaičiavimų lokalinėse sąmatose įtraukti darbai savo turiniu turi atitikti IVS darbų veiklose (etapuose) nurodytus darbus ir jų apimtis. Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti IVS ir lokaliųjų sąmatų.
- 2.2. Visos statybinės atliekos tampa Rangovo nuosavybe. Tiekėjas pasiūlyme turi įsivertinti atliekų pridavimo mokestį atliekų tvarkymo centrui. Atlikus darbus Tiekėjas Užsakovui privalės pateikti pažymą (nurodant atliekų kiekį, svorį, perdavimo data) apie atliekų pristatymą į atliekų tvarkymo centrą.
- 2.3. Įrengiant statybvietę užtikrinti apsaugą, įrengiant mažiausiai tris vaizdo kameras lauke su tiesioginiu statybvietės teritorijos stebėjimu ir įrašymu visą parą. Suteikiant nuotolinę prieigą prie tiesioginio stebėjimo ir įrašų Užsakovui. Įrašai saugomi suderintą su Užsakovu laikotarpį.

3. **Rangovas parengs darbo projektą (toliau – Darbo projektas).** Jame detalizuojami Projekto sprendiniai ir pagal juos atliekami statybos darbai. Darbo projekto rengimo metu su Užsakovu ir Projekto rengėju yra derinamos visos interjero medžiagos, spalviniai sprendimai. Visose darbo projekto dalyse priimami gaminių medžiagiškumo ir įrangos parinkimo sprendimai yra derinami su Užsakovo skirtais specialistais ir, kiek tai būtina, Projekto rengėjo atstovais, einamųjų susirinkimų metu arba susirašinėjant elektroniniu paštu. Rangovas įvykdys Projekto sprendinių reikalavimus, Darbo projekte nurodys Projekto rengėją, informuos Projekto rengėją apie techninio projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto projektuotojas atsako už parengto

darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį Projekto sprendiniams bei visiems reglamentuojantiems teisės aktams. Darbo projektą, pritardamas statyti, pasirašo techninis prižiūrėtojas.

4. **Atliekamų darbų tikslas** – atlikti kapitalinio remonto darbus numatytuose objektuose: išardyti numatytas pastato vidaus pertvaras, dalį gelžbetoninių konstrukcijų, demontuoti radijo perdavimo laidus nuo stogo, demontuoti elektros ir silpnų srovių sistemas, demontuoti esamas vėdinimo sistemas, demontuoti ventkamas, demontuoti šildymo, vandentiekio sistemas, sanprietaisus, apšvietimo prietaisus, pakabinamas lubas, nuardyti esančias stogo dangas, paruošti teritoriją įrengimo darbams. Atliekas išvežti į atliekų surinkimo punktus. Įrengti patalpas ir teritoriją. Darbai bus vykdomi pagal Darbo projekte nurodytus konkrečius sprendimus.
5. **Rangovas** neturi įsivertinti baldų ir buitinės įrangos (tokios kaip šaldytuvai, kavos aparatai ir kt.), tačiau visa kita įranga turi būti įvertinta.
6. Paruošiamieji statybos darbai gali būti atliekami **paraleliai su Darbo projekto rengimu**.
7. Rangovui bus **perduodama visa statybvietė** (t.y. abu pastatai ir numatyta teritorija) vienu kartu pilna apimtimi (t.y. statybvietė nebus perduodama dalimis) ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.
8. **Esant poreikiui Rangovas** turės atnaujinti prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir kitus Darbo projekto rengimui reikalingus dokumentus (pvz: topografinius tyrinėjimus).
9. **Rangovas**, esant poreikiui, privalo įsivertinti ir apmokėti geologinius tyrimus, reikalingus darbo projekto parengimui.
10. **Rangovas**, atlikdamas numatytus sklype žemės judinimo darbus, vadovaujasi PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“.
11. **Rangovas** turės vykdyti statybos užbaigimo procedūras apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Statytojo vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, ir kitoms būtinoms institucijoms), gauti pažymą, gauti statybos užbaigimo aktą ir jį apmokėti.
12. **Rangovui** pavedama užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, statinių kadastro duomenų bylas, visus tyrimus, matavimus, dokumentus reikalingus statybos užbaigimo procedūroms vykdyti.
13. **Rangovas** įpareigojamas užnūžinti statybvietės teritoriją, įskaitant:
 - Geodezinių koordinacių, reperų, raudonųjų linijų užnūžėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas;
 - Inžinerinių tinklų ir susijusių komunikacijų užnūžėjimą statybvietėje.
14. **Rangovas** visiems rangos metu įrengtiems įrenginiams parengs instrukcijas lietuvių kalba. Instrukcijos turi būti tikslios ir aiškios.
15. **Statybvietės priėmimo - perdavimo** metu fiksuojami šildymo, elektros ir vandens skaitiklių rodmenys. Rangovas statybos remonto darbų metu apmoka šildymo, elektros ir vandens sąnaudas pagal Užsakovo pateiktas sąskaitas faktūras. Sąskaitos išrašomos pagal Vilniaus vandenų, Vilniaus šilumos tinklų ir elektros tiekėjo išrašytas sąskaitas.
16. Darbų metu gali iškilti poreikis naudoti Rangovo2 statybvietę arba leisti panaudoti Rangovui2 statybvietę. Atsakomybių **ribos tokiu atveju nustatomos pasirašant susitarimą**.
17. **Rangovas** perėmęs statybvietę nedelsdamas, iki rangos darbų pradžios įrengia sandarias atitvaras tarp savo darbų ribos pastate ir gretimame pastate esančio duomenų centro. Pertvaros įrengiamos cokoliniame, pirmame ir antrame aukštuose. Pertvaros įrengiamos su užpildu iš 15 cm akmens vatos garso izoliacinio sluoksnio ir iš abiejų pusių po vieną 25 mm storio orientuotų medienos skiedrų plokštės sluoksnį. Perimetras sandarinamas akrilu.
18. Šiuo pirkimu perkančioji organizacija **neperka Apsauginės signalizacijos ir Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinės įrangos**.

Tačiau, perkančioji organizacija reikalauja, kad gaisro aptikimo ir signalizavimo, apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo sistemos, duomenų linijomis, vykdant TCP/IP komunikaciją, turi būti apjungtos į tarpusavyje suderintą ir integruotą vienoje programinėje aplinkoje sistemą, per užsakovui priklausančiuose objektuose turima programinę įrangą „ATS8610“, interaktyviam valdymui ir grafiniam atvaizdavimui.

Techninio projekto techninėje specifikacijoje numatomi magnetinių kortelių skaitytuvai ne prastesnių parametrų kaip perkančiosios organizacijos objektuose naudojami gamintojo „STid“, „ARCSA/ BT“ modelio ar lygiaverčiai, veikiantys ir (arba) suderinami su perkančiosios organizacijos naudojamomis gamintojo „STid“, „CCTW670“ modelio magnetinėmis kortelėmis.

19. Suprojektuota balsinių pranešimų sistema neprivalo atitikti EN54 standartą. Stiprintuvui ir kitiems įrenginiams, kurie nurodyti techninėje įrenginio specifikacijoje, EN54 standartas taikomas.

Šiuo pirkimu perkančioji organizacija **neperka** projekto dalyje „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas,, numatytos automatinės teritorijos laistymo sistemos. Neperkamos visos kiekų žiniaraščio (21-06)–TP–VN–Ž-4 eilutės išskyrus 9 (vamzdynas pastato viduje). Šis vamzdynas baigiasi pastato fasaduose įrengiant 4 laistymo čiaupus.

Perkančioji organizacija **neperka** Projekto dalyje „Šildymas - vėdinimas ir oro kondicionavimas (dokumentas (21-06) – TP – ŠVOK – AR) numatyto papildomo apvyniojimo minkšto lakštinio plieno lakštais ir nudažant juos specialiais dažais. Ortakiams numatyta izoliacija turi būti parenkama tokia, kurią būtų galima nudažyti.

20. Projekto bylų korekcijos:

Buvusi redakcija	Nauja redakcija
(21-06)–TP–PVA–TS	
1.2. Automatizacijos serveris Skirtas automatizuojamų sistemų integracijai. Komunikacija: - viena 10/100 Ethernet jungtis - dvi RS485 jungtys - viena USB servo jungtis Techniniai duomenys: - maitinimo įtampa 24Vdc - darbinė temperatūra (0..50)°C - santykinė oro drėgmė 95% (be kondensacijos) - apsaugos klasė IP20 - montuojamas ant DIN bėgelio Palaikomi protokolai: - BACnet - LonWorks - Modbus Galimybė prijungti išplėtimo modulius.	1.2. Automatizacijos serveris Siekiant homogeniško valdymo, pastato valdymo įrenginių infrastruktūra turi integruotis į esamą (DC dalyje) automatizacijos centrinių serverių IP protokolais. Įrenginių duomenų mainai su centriniu serveriu gali būti vykdomi protokolais: - BACnet - LonWorks - Modbus Turi būti atsižvelgta į darbo projekto metu suprojektuotus BMS įrenginius, atitinkamai išplėsta esamo BMS serverio licencija.
1.3. Ethernet komutatorius, 24 portų Skirtas automatizuojamų sistemų integracijai. 24 RJ45 jungtys - maitinimo įtampa 24Vdc - darbinė temperatūra (0..50)°C - apsaugos klasė IP30 - montuojamas ant DIN bėgelio	1.3. Ethernet komutatorius, 24 portų Ethernet komutatorius parenkamas pagal ER dalyje pateiktas technines specifikacijas.
(21-06)–TP–GSS_TS	
I.J. Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė įranga:	Panaikinta

- SQL duomenų bazė; - aparatinė įranga prijungiama per Ethernet prievadą; - leidžia prijungti iki ne mažiau 25 apsaugos-jeigos, gaisro ir vaizdo įrašymo įrenginių; - su galimybe pridėti papildomų įrenginių licenzijas; - neribojamas nuotolinių klientinių darbo vietų skaičius; - leidžia įkelti žemėlapius su pastato planais, palaiko skirtingo detalumo lygių patalpų brėžinius; - interaktyvių piktogramų, atitinkančių sistemos prietaisus (detektorius, modulius), išdėstymas žemėlapiuose ir jų būsenos atvaizdavimas realiu laiku; - automatiniai žemėlapių perjungimai į aktyvintos piktogramos (dėl pavojaus ar trikties įvykio); - įvestų instrukcijų pateikimas operatoriui įvykių metu; - pilnai lituanizuota vartotojo sąsaja; - protokoliniame lygmenyje suderinama su to paties gamintojo integruota apsaugos – jeigos kontrolės sistemos, gaisro signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos aparatine įranga.	
(21-06)–TP-GSS_SŽ	
Kiekių žiniaraščio 7 punktas: Montažinė bazė su izoliatoriumi I.P. vnt. 552	Kiekių žiniaraščio 7 punktas: Montažinė bazė I.P. vnt. 524 Kiekių žiniaraščio 8 punktas: Montažinė bazė su izoliatoriumi I.P. vnt. 28
12. Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė įranga I.R. vnt. 1	Panaikinta
(21-06)–TP-AS_TS	
APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA NUO ĮSILAUŽIMO Papildyta	APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA NUO ĮSILAUŽIMO Darbo projekto rengimo metu, bus galima koreguoti techninį projektą, išnaudojant abiejų centralių abi magistralės jungiamiems moduliams ir apsaugos pulteliams. Atkreiptinas dėmesys, kad centralių pirmos magistralės pirmieji adresai rezervuojami durų valdikliams.
PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA Papildyta	PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA <...> Darbo projekto rengimo metu, bus galima koreguoti techninį projektą, išnaudojant abiejų centralių abi magistralės jungiamiems moduliams ir apsaugos pulteliams. Atkreiptinas dėmesys, kad centralių pirmos magistralės pirmieji adresai rezervuojami durų valdikliams. <...>
I.A. Judesio detektorius:	I.A. Judesio detektorius: - sertifikuota ES šalyse pagal EN50131-1 reikalavimus ir užtikrinanti Grade3 apsaugos klasės

- sertifikuota ES šalyse pagal EN50131-1 reikalavimus ir užtikrinanti Grade3 apsaugos klasės sistemos veikimo sąlygas. - apsauga nuo uždengimo; - išmanus tamperis; - tūrinė kontrolės zona – ne mažesnė nei 9 m; - matymo kampas – ne mažesnis kaip 850; - apsauga nuo apkrovos; - suveikimo atmintis; - maitinimo įtampa – 9.0 – 15.0 VDC; - darbo temperatūra – nuo -10°C iki +50°C;	sistemos veikimo sąlygas. - apsauga nuo uždengimo; - išmanus tamperis; - tūrinė kontrolės zona – ne mažesnė nei 9 m; - matymo kampas – ne mažesnis kaip 850; - apsauga nuo apkrovos; - suveikimo atmintis;
I.B. Vidaus sirena: - veikimo įtampa 10 – 14 VDC; - garsumas ne mažiau 108 dB (1 m atstumu); - su sabotazo kontaktu; - skirta naudoti vidinėse patalpose; - sertifikuota pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).	I.B. Vidaus sirena: - garsumas ne mažiau 108 dB (1 m atstumu); - su sabotazo kontaktu; - skirta naudoti vidinėse patalpose; - sertifikuota pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).
I.C. Lauko sirena: - veikimo įtampa 13 – 14 VDC; - garsumas ne mažiau 120 dB (1 m atstumu); - su gintarine blykste; - sirenos garso dažnis 1800 – 2800 Hz; - blykstės dažnis ne mažiau 60 blyksnių/min; - su sabotazo kontaktais nuo atidarymo ir nuėmimo; - įstatomas 7Ah talpos akumulatorius; - nuo drėgmės pilnai apsaugota elektroninė dalis; - pasirenkamas aktyvavimo signalo lygis; - išorinis nerūdiyančio plieno gaubtas; - darbo temperatūra nuo -25°C iki +55°C; - sertifikuota pagal EN50131-1 GR3 (3-ą apsaugos klasę).	I.C. Lauko sirena: - veikimo įtampa 13 – 14 VDC; - garsumas ne mažiau 120 dB (1 m atstumu); - su gintarine blykste; - sirenos garso dažnis 1800 – 2800 Hz; - blykstės dažnis ne mažiau 60 blyksnių/min; - su sabotazo kontaktais nuo atidarymo ir nuėmimo; - įstatomas ne mažiau 7Ah talpos akumulatorius; - nuo drėgmės pilnai apsaugota elektroninė dalis; - išorinis nerūdiyančio plieno gaubtas; - sertifikuota pagal EN50131-1 GR3 (3-ą apsaugos klasę).
I.K. 8 spindulių išplėtimo modulis: - 8 spindulių, plečiamas iki ne mažiau 32 (prijungiant papildomų jėgimų plokštes); - montuojamas su maitinimo šaltiniu – 13.75 +/- 2% VDC ir ne mažiau kaip 2A; - metalinis korpusas su transformatoriumi; - 8 atviro kolektoriaus išėjimai, plečiama iki ne mažiau 16 išėjimų; - ne mažiau kaip 1-as išėjimas sirenos prijungimui; - maksimalus atstumas iki apsaugos pulto ne mažiau 1,5 km; - nuolat kontroliuojamas ryšys su visais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės; - darbo temperatūra nuo 0°C iki +50°C; - akumulatoriaus iki 18 Ah talpos prijungimas ir pakrovimas. - metalinis korpusas su transformatoriumi ne didesnis nei 320x450x90 mm (PxAxG); - dinaminis akumuliatorių talpos tikrinimas;	I.K. 8 spindulių išplėtimo modulis: - 8 spindulių, plečiamas iki ne mažiau 32 (prijungiant papildomų jėgimų plokštes); - montuojamas su maitinimo šaltiniu – 13.75 +/- 2% VDC ir ne mažiau kaip 2A; - metalinis korpusas su transformatoriumi; - ne mažiau kaip 1-as išėjimas sirenos prijungimui; - nuolat kontroliuojamas ryšys su visais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės; - akumulatoriaus iki 18 Ah talpos prijungimas ir pakrovimas. - metalinis korpusas su transformatoriumi ne didesnis nei 320x450x90 mm (PxAxG); - dinaminis akumuliatorių talpos tikrinimas; - kenkimo kontaktai nuo atidarymo ir nuėmimo; - sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).

- kenkimo kontaktai nuo atidarymo ir nuėmimo; I.M. GSM modulis (komunikatorius): - komunikacinis modulis, skirtas duomenų perdavimui belaidžiais GSM tinklais skaitmeninių arba balsinių pranešimų perdavimui; - įvykių perdavimas standartiniais Contact ID, SIA protokolais; - SMS perdavimas; - maitinimas 10 – 15 Vdc @ 0.3 A; - jungiamas tiesiogiai į centralės vidinę	Panaikinta
I.O. Stiklo dūžio detektorius: - tipas – akustinis, su garso spektro analizatoriumi; - trys kontrolės zonos, maksimalus detekcijos nuotolis ne mažiau 9m ir ne mažesniu nei 165° kampu; - minimalūs kontroliuojamo lango išmatavimai 0.4x0.4m; - aptinkamas mikrofono angos uždengimas, aktyvuojamas atskiras relinis išėjimas; - skirtas paprastam, grūdintam, laminuotam ir armuotam stiklui; - gali būti montuojamas ant sienos arba ant lubų; - maitinimo įtampa 7 – 30 VDC, naudojama srovė iki 12 mA; - darbo temperatūrų diapazonas nuo +5° iki +40°C; - sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).	I.O. Stiklo dūžio detektorius: - tipas – akustinis, su garso spektro analizatoriumi; - trys kontrolės zonos, maksimalus detekcijos nuotolis ne mažiau 9m ir ne mažesniu nei 165° kampu; - minimalūs kontroliuojamo lango išmatavimai 0.4x0.4m; - aptinkamas mikrofono angos uždengimas, aktyvuojamas atskiras relinis išėjimas; - skirtas paprastam, grūdintam, laminuotam ir armuotam stiklui; - gali būti montuojamas ant sienos arba ant lubų; - sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).
I.R. Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė įranga: - MS SQL (angl. Structured Query Language) duomenų bazė; - neribojamas nuotolinių klientinių darbo vietų skaičius; - galimybė įkelti žemėlapius su pastatų planais; - interaktyvių piktogramų, atitinkančių sistemos prietaisus (detektorius, modulius), išdėstymas žemėlapiuose ir jų būsenos atvaizdavimas realiu laiku; - automatiniai žemėlapių perjungimai į aktyvintos piktogramos (dėl pavojaus ar trikties įvykio); - įvestų instrukcijų pateikimas operatoriui įvykių metu; - pilnai lituanizuota; - protokoliniame lygmenyje suderinama su to paties gamintojo integruota apsaugos ir patekimo kontrolės sistemomis; - protokoliniame lygmenyje suderinama su gaisro signalizacijos centrale; - palaikyti privalomosios grįžties (angl. Antipassback) funkciją;	Panaikinta

- programinė įranga turi veikti vmware virtualizacijos platformoje; - programinė įranga turi gebėti veikti tiek virtualioje platformoje, tiek dedikuotame serveryje;	
I.S. Duomenų magistralės izoliatorius/kartotuvas: - maitinimo įtampa 10.5 – 13.8 VDC; - izoliuojamoji įtampa 1500V; - maksimalus atstumas iki apsaugos pulto ne mažiau kaip 1,5 km; - darbo temperatūra apatinė riba ne aukštesnė kaip 0°C, viršutinė riba ne žemesnė kaip +50°C; - tik plokštė, įrengiamas centralės korpuse arba atskiroje dėžutėje.	I.S. Duomenų magistralės izoliatorius/kartotuvas: - maitinimo įtampa 10.5 – 13.8 VDC; - izoliuojamoji įtampa 1500V; - maksimalus atstumas iki apsaugos pulto ne mažiau kaip 1,5 km; - tik plokštė, įrengiamas centralės korpuse arba atskiroje dėžutėje.
II.F. Komutatorius 10/100/1000 Mbit/s, 24 jungtys: Palaiko IPv4, IPv6 protokolus, turi hardware Layer3 Static routing suderinamumą; 24 portų „Gigabit Ethernet“ su PoE+; 2 „SFP +“ lizdai, skirti „10G Uplinks“ suderinami su „S4x“ serijos SFP+; 2X 10Gigabit stacking ports komutatorių sujungimui į vieną „stack'ą“ (iki 16 komutatorių); Galimybė sujungti iki 16 komutatorių iš viso 384 gigabitinių portų ir 32 10G portų; Statinio maršrutizavimo palaikymas; Vidinė pralaidumo juosta - 128 Gbps non-blocking switch fabric; Srauto valdymas - IEEE 802.3x Pause Frame for Full- Duplex, Back pressure for Half- Duplex; Komutatoriaus valdymo sąsaja - Console, Web, Telnet, SNMP 1,2,3, SSH/SSL secure access; Virtualių tinklų VLAN,– ne mažiau 200, 802.1Q Tagged-based VLAN; Kokybės kontrolė Quality of Service (QoS) - Traffic classification based, Strict priority and WRR, 4-level priority for switching - Port Number, - 802.1p priority, - DS/TOS field in IP Packet; 16K MAC adresų lentelė; Patobulinta duomenų perdavimo saugumo kontrolė ARP protokolo ligmenyje (Dynamic ARP inspection), paketų blokavimas su neteisingu MAC adresu; Pažangus SFP diagnostikos mechanizmas, stebėti realaus laiko SFP ir SFP + siųstuvų parametrus, tokius kaip optinė išėjimo galia, optinio jėgimo galia, temperatūra, lazerio šališkumo srovė ir siųstuvo- imtuvo maitinimo įtampa;	II.F. Komutatorius 10/100/1000 Mbit/s, 24 jungtys: Palaiko IPv4, IPv6 protokolus, turi hardware Layer3 Static routing suderinamumą; 24 portų „Gigabit Ethernet“ su PoE+; 2 „SFP +“ lizdai, skirti „10G Uplinks“ suderinami su „S4x“ serijos SFP+; 2X 10Gigabit stacking ports komutatorių sujungimui į vieną „stack'ą“ (iki 16 komutatorių); Galimybė sujungti iki 16 komutatorių iš viso 384 gigabitinių portų ir 32 10G portų; Statinio maršrutizavimo palaikymas; Vidinė pralaidumo juosta - 128 Gbps non-blocking switch fabric; Srauto valdymas - IEEE 802.3x Pause Frame for Full- Duplex, Back pressure for Half- Duplex; Komutatoriaus valdymo sąsaja - Console, Web, Telnet, SNMP 1,2,3, SSH/SSL secure access; Virtualių tinklų VLAN,– ne mažiau 200, 802.1Q Tagged-based VLAN; Kokybės kontrolė Quality of Service (QoS) - Traffic classification based, Strict priority and WRR, 4-level priority for switching - Port Number, - 802.1p priority, - DS/TOS field in IP Packet; 16K MAC adresų lentelė; Patobulinta duomenų perdavimo saugumo kontrolė ARP protokolo ligmenyje (Dynamic ARP inspection), paketų blokavimas su neteisingu MAC adresu; Pažangus SFP diagnostikos mechanizmas, stebėti realaus laiko SFP ir SFP + siųstuvų parametrus, tokius kaip optinė išėjimo galia, optinio jėgimo galia, temperatūra, lazerio šališkumo srovė ir siųstuvo- imtuvo maitinimo įtampa; Palaiko didelio našumo „Gigabit IEEE 802.3af PoE“ (iki 15,4 W) ir „IEEE 802.3at PoE +“ (iki 30 W) visuose prievaduose;

Palaiko didelio našumo „Gigabit IEEE 802.3af PoE“ (iki 15,4 W) ir „IEEE 802.3at PoE +“ (iki 30 W) visuose prievaduose; Turi tvarkarasčio lentelę, kuri leidžia kiekvieną pajungtą prietaisą paleisti iš naujo (perkrauti) tam tikru laiku; Montavimo į spintą aukštis, ne daugiau – 1U; Maitinimas - Įtampa 100 - 240 AC; PoE galios biudžetas – ne mažiau 360W; Bendra naudojama galia ne daugiau 500W; Naudojimo temperatūra: - 20°C iki + 70°C, santykinė drėgme iki 95% (be kondensato)	Turi tvarkarasčio lentelę, kuri leidžia kiekvieną pajungtą prietaisą paleisti iš naujo (perkrauti) tam tikru laiku; Montavimo į spintą aukštis, ne daugiau – 1U; Maitinimas - Įtampa 100 - 240 AC; PoE galios biudžetas – ne mažiau 360W; Bendra naudojama galia ne daugiau 500W;
II.J. Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys su ne mažiau kaip su 90TB duomenų talpykla (128 kanalų): Operacinė sistema – Linux; Realaus laiko „full HD“ įrašymas; Montavimas į 19" spinta; Aukštis iki 3U; Įrašo technologija: ne blogiau RAID 5; Diskų talpa ne mažiau 90 TB; Du maitinimo šaltiniai (dubliuojamas maitinimas „PSU redundancy“); Kamerų kanalai – ne mažiau 128; Pralaidumas vienam kanalui – ne mažiau 16 Mbps; Bendras pralaidumas – ne mažiau 576 Mbps arba ne mažiau 128 kamerų; IP audio in – ne mažiau 128; Analog audio in – 1; Analog audio out– 1; Palaikomi suspaudimo standartai - ne blogiau H.264, H.265; Palaikomi vaizdo perdavimo standartai - Onvif, RTSP Custom Protocols; Atitikimas standartams - CE, cUL, FCC, RCM, REACH, RoHS, UL, WEEE; Tiesioginių srautų peržiūra – ne mažiau 256; Atkuriamų srautų peržiūra – ne mažiau 256 ; SATA sąsajos – ne mažiau 16; Įrašymo režimai – aliarmas, įvykis, rankinis, pagreitintas, sulėtintas; Dvigubo srauto įrašymas (kanalai) – ne mažiau 128; Galimybė pajungti išorinę duomenų saugyklą; Kietųjų diskų grupavimas; „Karštas“ kietųjų diskų keitimas.; Atidaromas priekinis skydelis; Automatinis archyvavimas; Tinklo sąsajos plokštė (NIC) - ne mažiau 8 (4x RJ45; 4x SFP);	II.J. Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys su ne mažiau kaip su 90TB duomenų talpykla (128 kanalų): Operacinė sistema – Linux; Realaus laiko „full HD“ įrašymas; Montavimas į 19" spinta; Aukštis iki 3U; Įrašo technologija: ne blogiau RAID 5; Diskų talpa ne mažiau 90 TB; Du maitinimo šaltiniai (dubliuojamas maitinimas „PSU redundancy“); Kamerų kanalai – ne mažiau 128; Pralaidumas vienam kanalui – ne mažiau 16 Mbps; Bendras pralaidumas – ne mažiau 576 Mbps arba ne mažiau 128 kamerų; IP audio in – ne mažiau 128; Analog audio in – 1; Analog audio out– 1; Palaikomi suspaudimo standartai - ne blogiau H.264, H.265; Palaikomi vaizdo perdavimo standartai - Onvif, RTSP Custom Protocols; Atitikimas standartams - CE, cUL, FCC, RCM, REACH, RoHS, UL, WEEE; Tiesioginių srautų peržiūra – ne mažiau 256; Atkuriamų srautų peržiūra – ne mažiau 256 ; SATA sąsajos – ne mažiau 16; Įrašymo režimai – aliarmas, įvykis, rankinis, pagreitintas, sulėtintas; Dvigubo srauto įrašymas (kanalai) – ne mažiau 128; Galimybė pajungti išorinę duomenų saugyklą; Kietųjų diskų grupavimas; „Karštas“ kietųjų diskų keitimas.; Atidaromas priekinis skydelis; Automatinis archyvavimas; Tinklo sąsajos plokštė (NIC) - ne mažiau 8 (4x RJ45; 4x SFP); Tinklo sąsajos plokštės (NIC) tipas - RJ-45 10/100/1000 Mbps savaime prisitaikanti Ethernet sąsaja;

Tinklo sąsajos plokštės (NIC) tipas - RJ-45 10/100/1000 Mbps savaime prisitaikanti Ethernet sąsaja; NIC režimas – Apkrovos balansavimas, kelių adresų režimas, tinklo perkrovos valdymas; DNS palaikymas - DDNS, ezDDNS, No- IP; HTTPS palaikymas; USB lizdai – ne mažiau 4; Serijos portas – RS-232; Aliarminiai įėjimai – ne mažiau 16; Aliarminiai išėjimai – ne mažiau 8; Darbinė įtampa – 100-240 VAC; Naudojimo temperatūra: - 10°C to + 55°C, santykinė drėgme 10 - 95%;	NIC režimas – Apkrovos balansavimas, kelių adresų režimas, tinklo perkrovos valdymas; DNS palaikymas - DDNS, ezDDNS, No- IP; HTTPS palaikymas; USB lizdai – ne mažiau 4; Serijos portas – RS-232; Aliarminiai įėjimai – ne mažiau 16; Aliarminiai išėjimai – ne mažiau 8; Darbinė įtampa – 100-240 VAC;
III.B. Keturių – aštuonių durų valdiklis: - standartiniame režime valdomų durų kiekis ne mažesnis kaip 4; - išplėstiniame režime (IP komunikacija) valdomų durų kiekis ne mažesnis kaip 8; - prijungiamų kortelių skaitytuvų skaičius ne mažesnis kaip 8; - įėjimai (spinduliai) ant plokštės, kurie gali būti naudojami patekimo funkcijoms vykdyti arba kaip apsaugos spinduliai ne mažiau nei 8; - įėjimų (spindulių) kiekis, kurį galima išplėsti magistralės išplėtimo moduliais ne mažesnis kaip 32; - ne mažiau kaip 4 reliniai išėjimai ant plokštės durų valdymui standartiniame režime; - ne mažiau kaip 8 papildomi išėjimai prijungiant išėjimų išplėtimo modulius durų valdymui išplėstiniame režime; - užtikrinti funkcijas kiekvienoms durims – galiojanti kortelė, negaliojanti kortelė, per ilgai atidarytos durys; - išėjimas sirenai; - palaikomi duomenų protokolai – OSDP, wiegand; - USB prievadas ant plokštės; - Ethernet (IP) prievadas tiesioginiam prijungimui prie stebėsenos programos per kompiuterinį tinklą; - autonominis veikimas nutrūkus ryšiui su Pultu; - vidinė įvykių atmintis; - komplektuojama su maitinimo šaltiniu – 13.75 +/- 2% VDC ir ne mažiau kaip 3A; - kenkimo kontaktai nuo atidarymo ir nuėmimo; - metalinis korpusas su transformatoriumi ne didesnis nei 410x600x120 mm (PxAxG) - galimas atstumas iki apsaugos pulto ne mažesnis kaip 1,5 km; - nuolat kontroliuojamas ryšys su visais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės;	III.B. Keturių – aštuonių durų valdiklis: - standartiniame režime valdomų durų kiekis ne mažesnis kaip 4; - išplėstiniame režime (IP komunikacija) valdomų durų kiekis ne mažesnis kaip 8; - prijungiamų kortelių skaitytuvų skaičius ne mažesnis kaip 8; - įėjimai (spinduliai) ant plokštės, kurie gali būti naudojami patekimo funkcijoms vykdyti arba kaip apsaugos spinduliai ne mažiau nei 8; - įėjimų (spindulių) kiekis, kurį galima išplėsti magistralės išplėtimo moduliais ne mažesnis kaip 32; - ne mažiau kaip 4 reliniai išėjimai ant plokštės durų valdymui standartiniame režime; - ne mažiau kaip 8 papildomi išėjimai prijungiant išėjimų išplėtimo modulius durų valdymui išplėstiniame režime; - užtikrinti funkcijas kiekvienoms durims – galiojanti kortelė, negaliojanti kortelė, per ilgai atidarytos durys; - išėjimas sirenai; - palaikomi duomenų protokolai – OSDP v2; - USB prievadas ant plokštės; - Ethernet (IP) prievadas tiesioginiam prijungimui prie stebėsenos programos per kompiuterinį tinklą; - autonominis veikimas nutrūkus ryšiui su Pultu; - vidinė įvykių atmintis; - komplektuojama su maitinimo šaltiniu – 13.75 +/- 2% VDC ir ne mažiau kaip 3A; - kenkimo kontaktai nuo atidarymo ir nuėmimo; - metalinis korpusas su transformatoriumi ne didesnis nei 410x600x120 mm (PxAxG) - galimas atstumas iki apsaugos pulto ne mažesnis kaip 1,5 km; - nuolat kontroliuojamas ryšys su visais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės; - nuolat kontroliuojamas ryšys su visais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės; - apsaugos klasė ne prastesnė nei IP31;

- nuolat kontroliuojamas ryšys su visais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės; - apsaugos klasė ne prastesnė nei IP31; - darbo temperatūra – nuo 0°C iki +50°C; - ne mažiau kaip dviejų 26 Ah akumuliatorių prijungimas ir pakrovimas; - dinaminis akumuliatorių talpos tikrinimas;	- ne mažiau kaip dviejų 26 Ah akumuliatorių prijungimas ir pakrovimas; - dinaminis akumuliatorių talpos tikrinimas;
(21-06)–TP-ER_SŽ	
2.Ant sienos pakabinamas garsiakalbis 5W/100V III.A. vnt. 70	2. Ant sienos pakabinamas garsiakalbis III.A. vnt. 70
(21-06)–TP-ER_TS	
III.A. Ant sienos pakabinamas garsiakalbis 5W/100V: Galia: 15W Transformatoriaus atšakos: 15W-7,5W-16Ω Jautrumas: 86dB (1W/1m) Dažnių juosta: 200Hz-20kHz Matmenys: 145mm x 107mm x 98mm	III.A. Ant sienos pakabinamas garsiakalbis: Galia: 10 W - 5 W - 2,5 W; Jautrumas: ne mažesnis kaip 86 dB (1W/1m); Dažnių juosta: 200Hz-20kHz; Sertifikuotas pagal EN54-24 standartą.
I.S. Modulis SFP+ 10GBase-SR (LC), MM OM3: - SFP+ moduliai turi būti montuojami į komutatorius; - 850nm VDCL lazeris ir PIN fotodetektorius; - Optiniai Multi Mode linijai iki 300m (OM3, 50/125); - DDM nuotolinio monitoringo palaikymas; - 'karšto pakeitimo' galimybė; - Žemas EMI lygis, puiki apsauga nuo elektrostatiinių iškrovų; - Atitikimas RoHS. Palaikomi standartai: - 10G Ethernet; - 10GFibre Channel.	I.S. Modulis SFP+ 10GBase-SR (LC), MM OM3: - SFP+ moduliai turi būti montuojami į komutatorius; - Optiniai Multi Mode linijai tinkantys projekte nurodytiems atstumams; Palaikomi standartai: - 10G Ethernet; - 10G Fibre Channel.
I.R. WiFi bevielio tinklo "prieigos taškas" (Access point): - Įrenginio tipas: prieigos taškas (AP); - Linijinė kodavimo technologija: OFDMA; - Duomenų perdavimo protokolai: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax; - Dažnių juostos: 2.4 GHz, 5 GHz; - Kodavimo algoritmas: AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, EAP-SIM, EAP-FAST; - Autentifikavimo būdas: MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAPSIM; - Palaikomi standartai: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6; - Antenos: vidinės; - IoT palaikymas: taip;	I.R. WiFi bevielio tinklo "prieigos taškas" (Access point): - Įrenginio tipas: prieigos taškas (AP); - Duomenų perdavimo protokolai: 802.11b/g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax; - Dažnių juostos: 2.4 GHz, 5 GHz; - Kodavimo-saugos standartai: IEEE 802.11i, WPA2, WPA3, AES; - Autentifikavimo būdas: Radius, IEEE 802.1x, Autentifikavimas per WEB portalą, EAP-TLS, EAP-TTLS arba MSCHAPv2, PEAP v0 arba EAP-MSCHAPv2, PEAP v1 arba EAP-GTC; - Antenos: vidinės; - Jungtys: 1 x ≥1GBase-T – RJ-45, 1 x management – RJ-45, 1 x USB 2.0; - Power Over Ethernet (PoE) palaikymas; - WiFi bevielio tinklo "prieigos taškas" turi būti skirtas montuoti viduje; - Programinė įranga: su integruotu bevieliu kontrolieriu.

- Jungtys: 1 x $\geq 1\text{GBase-T}$ – RJ-45, 1 x management – RJ-45, 1 x USB 2.0; - Power Over Ethernet (PoE) palaikymas: UPOE; - WiFi bevielio tinklo "prieigos taškas" turi būti skirtas montuoti viduje; - Programinė įranga: su integruotu bevieliu kontrolieriu. - Įrenginys ir programinė įranga turi būti registruota pas gamintoją galutinio vartotojo vardu ir turėti 5 metų gamintojo naujumo garantiją.	- Įrenginys ir programinė įranga turi būti registruota pas gamintoją galutinio vartotojo vardu ir turėti 5 metų gamintojo naujumo garantiją. - Turi būti užtikrinamas naudotojų mobilumas perjungiant prie suplanuotų bevielio ryšio taškų - Bevielio ryšio taškai turi turėti centralizuoto valdymo priemones, kurios turės būti pateiktos ir kurių konfigūracija turės būti suderinta su perkančiąja organizacija - Bevielio ryšio taškai turi turėti saugos mechanizmus: MAC filtravimo, SSID paslėpimo, kenkėjiškų atakų aptikimo, tarpusavio naudotojų komunikacijos blokavimą, atsparumą pasiklausymo atakoms belaidžiam tinkle; - Bevielio ryšio taškas turi užtikrinti ne prastesnį nei 10Mbps įeinantį ir išeinantį srautą kiekvienam prie jo prisijungusiam naudotojui
I.B. 48 jungčių komutatorius: - Komutatoriaus tipas: valdomas, stekuojamas; - Montavimas: Rackmount tipo; - Forma: 1U; - Jungtys: 48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W; 1 x tinklo modulis su 4 x 10 Gigabit SFP+; 1 x management (LAN) RJ-45; 1 x console RJ-45; - PoE palaikymas: PoE+; - PoE palaikoma galia: 1440 W; - Pralaidumas su stekavimu: 160 Gbps; - Palaikomi standartai: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz; - Maršrutizavimo protokolai: OSPF, RIP, IS-IS, RIP-1, RIP-2, EIGRP, HSRP, VRRP, PIM-SM, EIGRP for IPv6, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, Policy-based routing (PBR), RIPng, MSTP; - Nuotolinio valdymo protokolai: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NETCONF, RESTCONF; - Maitinimas: vidinis maitinimo šaltinis; - Instaliuotų maitinimo šaltinių skaičius: 2 vnt. (maitinimo dubliavimas); - Maitinimo įtampa: AC 230 V (60 Hz); - Valdymo RJ-45-to-DB9 kabeliukas sujungimui su kompiuteriu, USB-C adaptor, USB adaptor – 1 vnt.; - Įrenginys ir programinė įranga turi būti registruota pas gamintoją galutinio vartotojo vardu ir turėti 5 metų gamintojo naujumo garantiją;	I.B. 48 jungčių komutatorius: - Komutatoriaus tipas: valdomas; - Montavimas: Rackmount tipo; - Forma: 1U; - Jungtys: 48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+; 1 x tinklo modulis su 4 x 10 Gigabit SFP+; 1 x management (LAN) RJ-45; 1 x console RJ-45; - PoE palaikymas: PoE+; - PoE palaikoma galia: nemažiau 1200 W, bet ne mažesnė nei reikalinga aptarnauti visą jungiamą PoE maitinimą naudojančią įrangą; - Pralaidumas: nemažiau 120 Gbps; - Palaikomi standartai: IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP, IEEE 802.1Q VLAN Tagging; DHCP, DHCP relay, IPv4 statinis maršrutizavimas, TACACS+ ir/arba TACACS, prieigos ribojimas pagal ACL - Nuotolinio valdymo protokolai: CLI, GUI, SSHv2, MIB, SSL, SNMPv3, SFlow ir/arba NetFlow - Maitinimas: vidinis maitinimo šaltinis; - Instaliuotų maitinimo šaltinių skaičius: 2 vnt. (maitinimo dubliavimas); - Maitinimo įtampa: AC 230 V (60 Hz); - Pateikiamas kartu su reikalingais valdymo kabeliais/adapteriais prijungimo prie kompiuterio USB arba RJ45 LAN lizdu; - Įrenginys ir programinė įranga turi būti registruota pas gamintoją galutinio vartotojo vardu ir turėti 5 metų gamintojo naujumo garantiją;
(21-06)–TP-ER_AR	
BALSINIŲ PRANEŠIMŲ SISTEMA	BALSINIŲ PRANEŠIMŲ SISTEMA

Projektuojama balsinių pranešimų sistema. Mikrofono pagalba į balsinių pranešimų centrą, kuri sumontuota 1-61.1 patalpoje komutacinėje spintoje Nr.3, žmogus gali informuoti personalą apie įvykius. Balsinių pranešimų centralė 500W/100V yra 8 zonų ir su pranešimų moduliu – perduoda garsinį pranešimą į garsiakalbius, kurie projektuojami tik bendrojo naudojamo patalpose.	Projektuojama balsinių pranešimų sistema. Mikrofono pagalba į balsinių pranešimų centrą, kuri sumontuota 1-61.1 patalpoje komutacinėje spintoje Nr.3, žmogus gali informuoti personalą apie įvykius. Balsinių pranešimų centralė 500W/100V yra 8 zonų ir su pranešimų moduliu – perduoda garsinį pranešimą į garsiakalbius, kurie projektuojami tik bendrojo naudojamo patalpose. Balsinio pranešimo sistema neprivalo ir nereikalaujama, kad atitiktų EN54 standarto reikalavimus, tačiau atskiroms jos dalims (garsiakalbiai, stiprintuvas, mikrofonas ir kt.) toks reikalavimas taikomas;
(21-06)-TP-SA-MŽ	
Kiekių žiniaraštis 3. 22.1 Koriano stalviršis praustuvų san. mazguose įleidimui Vnt/ m2 20/18.60	3. 22.1 Dirbtinio akmens stalviršis praustuvų san. mazguose įleidimui Vnt/ m2 20/18.60
Techninių specifikacijų žiniaraštis 22.1 KORIANO STALVIRŠIS	Techninių specifikacijų žiniaraštis 22.1 DIRBTINIO AKMENS STALVIRŠIS.
22.1 Koriano stalviršis. Koriano stalviršis praustuvų san. mazguose įleidimui	22.1 Dirbtinio akmens stalviršis. Dirbtinio akmens stalviršis praustuvų san. mazguose įleidimui. Prieš pasirenkant iš konkretaus gamintojo suderinti su statytoju ir projekto architektu.
1.1.2 KILIMINĖ GRINDŲ DANGA Papildyta	1.1.2 KILIMINĖ GRINDŲ DANGA Kiliminė danga turi būti ne žemesnė, kaip žemiau nurodyta charakteristikų:
(21- 06)-TP-SP – TS	
5.ARDYMO DARBAI Tvarkant aplinką, sujungiant naujas dangas su esamomis dangomis, atsiradę statybinės atliekos, išardyti statybos produktai turi būti išvežami į tam skirtus statybinių atliekų utilizavimo arba perdirbimo punktus. Rangovas sprendžia savo nuožiūra į kokį jam priimtinausią tai medžiagai skirtą sąvartyną, nesirenkant artimiausio. Vežimas atliekamas 30 km atstumu. Konkreti vieta sprendžiama, rangos metu rangovo ir užsakovo sutarimu.	5.ARDYMO DARBAI Tvarkant aplinką, sujungiant naujas dangas su esamomis dangomis, atsiradę statybinės atliekos, išardyti statybos produktai turi būti išvežami į tam skirtus statybinių atliekų utilizavimo arba perdirbimo punktus. Rangovas sprendžia savo nuožiūra į kokį jam priimtinausią tai medžiagai skirtą sąvartyną, nesirenkant artimiausio. Vežimas atliekamas ne didesniu nei 30 km atstumu. Konkreti vieta sprendžiama, rangos metu rangovo ir užsakovo sutarimu.
7.3. Suolų įrengimas Medinių suolų įrengimas lauke su atlošu. Matmenys: 202 x 68 x 84 175 kg;	7.3. Suolų įrengimas Medinių suolų įrengimas lauke su atlošu. Matmenys: 202 x 68 x 84 cm (galima iki 5% paklaida) 175 kg;
7.5. Rūkomasis Parenkamas kaip gaminys, pilnai sukomplektuotas naudojimui, matmenis tikslinti parinkus tikslų gamintoją(derinti su užsakovu) Ilgis- 3000mm; Plotis- 1370mm; Aukštis- 2300mm;	7.5. Rūkomasis Parenkamas kaip gaminys, pilnai sukomplektuotas naudojimui, matmenis tikslinti parinkus tikslų gamintoją(derinti su užsakovu) Ilgis- 3000mm; Plotis- 1370mm; Aukštis- 2300mm; (galima iki 2% paklaida)
7.6. Uždaros dviračių stoginės(4vnt.sujungtos į bendrą sistemą) į uždara kompleksą ne mažiau kaip 55 vietų dviračiams.	7.6. Uždaros dviračių stoginės(4vnt.sujungtos į bendrą sistemą) į uždara kompleksą ne mažiau kaip 55 vietų dviračiams.

Stoginės konstrukcija iš cinkuoto ir dažyto plieno, pagal RAL paletę (spalvą derinti DP stadijoje). Grūdinto stiklo sienelės. Profiliuotos skardos horizontalus stogas. Ankeriuojama į pagrindą. Lietaus vandens nutekėjimas per galinę koją. Pilnai uždara, sienelių išdėstymas iš visų išorinių keturių pusių, su rakinamomis durimis, korteline sistema. Įrengiamos stebėjimo kameros. Sniego apkrova: 200 kg/m² 1vnt. matmenys: 4195 x 2165 x 2800(h) mm Parenkamas kaip gaminys, pilnai sukomplektuotas naudojimui, matmenis tikslinti parinkus tikslų gamintoją (derinti su užsakovu)	Stoginės konstrukcija iš cinkuoto ir dažyto plieno, pagal RAL paletę (spalvą derinti DP stadijoje). Grūdinto stiklo sienelės. Profiliuotos skardos horizontalus stogas. Ankeriuojama į pagrindą. Lietaus vandens nutekėjimas per galinę koją. Pilnai uždara, sienelių išdėstymas iš visų išorinių keturių pusių, su rakinamomis durimis, korteline sistema. Įrengiamos stebėjimo kameros. Sniego apkrova: ne mažesnė nei 200 kg/m² 1vnt. matmenys: 4195 x 2165 x 2800(h) mm (galima iki 2% paklaida). Parenkamas kaip gaminys, pilnai sukomplektuotas naudojimui, matmenis tikslinti parinkus tikslų Gamintoją (derinti su užsakovu)
9. Vėliavos stiebas Vėliavos stiebas 8 m su išorinių vėliavos pakėlimu: vėliava pakeliama virvės pagalba, o vėliavos pakėlimo lynas yra stiebo išorėje. 8 metrų stiebas atlaiko iki 47 m/s vėją, tai įrodo atlikti testai. Vėliavos stiebo 8 m aprašymas: spalva: balta svoris: 27 kg; skersmuo stiebo viršuje: 65 mm; skersmuo ties stiebo pagrindu: 120 mm; aukštis iki virvės laikiklio: 1500 mm; plieninio vamzdžio ilgis stiebo viduje: 660 mm; stiklo pluošto sienelės storis: 3 mm; pamato gylis turi būti 800 mm, o skersmuo 300 mm; maksimalus vėliavos plotas: 6 m². stovas pilnai sukomplektuotas su: kūgio formos (siaurėjantis) vėliavos stiebas; viršūnė (sidabrinis svogūnas); viršūnės antgalis; virvė; virvės tvirtinimo laikiklis; karabinai; betonavimo detalės;	9. Vėliavos stiebas Vėliavos stiebas 8 m su išorinių vėliavos pakėlimu: vėliava pakeliama virvės pagalba, o vėliavos pakėlimo lynas yra stiebo išorėje. 8 metrų stiebas atlaiko iki 47 m/s vėją. Vėliavos stiebo 8 m aprašymas: spalva: balta svoris: 27 kg; skersmuo stiebo viršuje: 65 mm; skersmuo ties stiebo pagrindu: 120 mm; aukštis iki virvės laikiklio: 1500 mm; plieninio vamzdžio ilgis stiebo viduje: 660 mm; stiklo pluošto sienelės storis: 3 mm; pamato gylis turi būti 800 mm, o skersmuo 300 mm; maksimalus vėliavos plotas: 6 m²; (matmenims galima iki 2% paklaida) stovas pilnai sukomplektuotas su: kūgio formos (siaurėjantis) vėliavos stiebas; viršūnė (sidabrinis svogūnas); viršūnės antgalis; virvė; virvės tvirtinimo laikiklis; karabinai; betonavimo detalės;
(21– 06)-TP-E-TS	
1.3. Reikalavimai ARĮ valdikliui 45. BR2032 ličio jonų – įkraunama. Gyvavimo laikas – 4 metai.	1.3. Reikalavimai ARĮ valdikliui 45. Baterijos tipas: ARĮ privalo turėti vidinę bateriją, tarnavimo laikas ≥3 metai
5.2 Įleidžiamas šviestuvas PANOS EVO R200L 15W LED830 LDO FAL WH, Zumtobel (Austrija) 16 W, IP20 <...> Galingumas: 15W <...> Spalvinė temperatūra: 3000K	5.2 Įleidžiamas šviestuvas PANOS EVO R200L 15W LED830 LDO FAL WH, Zumtobel (Austrija) 16 W, IP20 arba lygiavertis <...> Galingumas: ≤20W <...> Spalvinė temperatūra: 3000K ±10%
5.3 Paviršinis šviestuvas AMP S 4600-840 PC WB LDO, Zumtobel (Austrija) <...> Galingumas: 36W <...> Spalvinė temperatūra: 3000K	5.3 Paviršinis šviestuvas AMP S 4600-840 PC WB LDO, Zumtobel (Austrija) arba lygiavertis <...> Galingumas: ≤40W <...> Spalvinė temperatūra: 3000K ±10%

5.4 Pakabinamas šviestuvas ARKEON DK DOUBLE EMISSION, Esse-ci (Italija) <...> Galingumas: 69W <...>Spalvinė temperatūra: 3000K	5.4 Pakabinamas šviestuvas ARKEON DK DOUBLE EMISSION, Esse-ci (Italija) arba lygiavertis <...> Galingumas: ≤80W <...>Spalvinė temperatūra: 3000K ±10%
5.5 Paviršinis šviestuvas BLACK FOSTER SURF 5 FLOOD 3000K NT, Arkos Light (Ispanija) <...> Galingumas: 11W <...>Spalvinė temperatūra: 3000K	5.5 Paviršinis šviestuvas BLACK FOSTER SURF 5 FLOOD 3000K NT, Arkos Light (Ispanija) arba lygiavertis <...> Galingumas: ≤15W <...>Spalvinė temperatūra: 3000K ±10%
5.6 Paviršinis šviestuvas Lipo60-S, Halla (Čekija) <...> Galingumas: 30W <...>Spalvinė temperatūra: 3000K	5.6 Paviršinis šviestuvas Lipo60-S, Halla (Čekija) arba lygiavertis <...> Galingumas: ≤40W <...>Spalvinė temperatūra: 3000K ±10%
5.7 Paviršinis šviestuvas HALL LED CEILING EVO MINI, Esse-ci (Italija) <...> Galingumas: 9W <...>Spalvinė temperatūra: 3000K	5.7 Paviršinis šviestuvas HALL LED CEILING EVO MINI, Esse-ci (Italija) arba lygiavertis <...> Galingumas: ≤15W <...>Spalvinė temperatūra: 3000K ±10%
5.9 Prožektorius TWIST FLOOD, Simes (Italija) <...> Galingumas: 42W <...>Spalvinė temperatūra: 3000K	5.9 Prožektorius TWIST FLOOD, Simes (Italija) arba lygiavertis <...> Galingumas: ≤50W <...>Spalvinė temperatūra: 3000K ±10%
5.10 Parko tipo šviestuvai <...> Galingumas: 40W <...>Spalvinė temperatūra: 3000K	5.10 Parko tipo šviestuvai <...> Galingumas: ≤50W <...>Spalvinė temperatūra: 3000K ±10%
5.11 Gatvės apšvietimo šviestuvai <...> Galingumas: 62W <...>Spalvinė temperatūra: 4000K	5.11 Gatvės apšvietimo šviestuvai <...> Galingumas: ≤70W <...>Spalvinė temperatūra: 4000K ±10%
Pirkimo dokumentai ir Sutarties specialioji dalis	
Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	Atsisakyta papildomos statinio garantinio termino trukmės
Sutarties Specialiosios dalies 10.1. punktas: 7 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbo projektas gali būti rengiamas lygiagrečiai su parengiamaisiais statybų aikštelės darbais. Galimas 2 mėnesių darbų atlikimo termino pratęsimas (priežastys nurodytos 11.2. p.).	Sutarties Specialiosios dalies 10.1. punktas: 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbo projektas gali būti rengiamas lygiagrečiai su parengiamaisiais statybų aikštelės darbais. Galimas 1 mėnesio darbų atlikimo termino pratęsimas (priežastys nurodytos Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 11.2. p.).
Sutarties Specialiosios dalies 14.2. punktas: Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma: 7 proc.	Sutarties Specialiosios dalies 14.2. punktas: Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma: 5 proc.
Sutarties Specialiosios dalies 14.3. punktas: Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas: 10 proc.	Sutarties Specialiosios dalies 14.3. punktas: Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas: 5 proc.

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Administracinių pastatų adresu Studentų g. 39 Vilnius, kapitalinio remonto darbai

Eilės Nr.	Darbu/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbu atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valutai] bei PVM [Pildo rangovas]			Darbu kaina, [EUR] bei PVM [Pildo rangovas]
		I mėnuo	II mėnuo		
	Visi darbai pagal projekto dalį: „Sklypo sutvarkymas (Sklypo planas), Bylos žymuo: (21-06)-TP-SP				
1					
	Visi darbai pagal projekto dalį: „Architektūra, Bylos žymuo: (21-06)-TP-SA				
2					
	Visi darbai pagal projekto dalį: „Statinio konstrukcijos, Bylos žymuo: (21-06)-TP-SK				
3					
	Visi darbai pagal projekto dalį: „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas, Bylos žymuo: (21-06)-TP-VN				
4					
	Visi darbai pagal projekto dalį: „Sildymas-vėdinimas ir oro kondicionavimas“, Bylos žymuo: (21-06)-TP-ŠVOK				
5					
	Visi darbai pagal projekto dalį: „Šilumos gamyba, Bylos žymuo: (21-06)-TP-ŠG				
6					
	Visi darbai pagal projekto dalį: „Elektrotechnika, Bylos žymuo: (21-06)-TP-E				
7					
	Visi darbai pagal projekto dalį: „Elektroniniai ryšiai (Telekomunikacijos), Bylos žymuo: (21-06)-TP-ER				
8					
	Visi darbai pagal projekto dalį: „Apsauginė signalizacija, Bylos žymuo: (21-06)-TP-AS				
9					
	Visi darbai pagal projekto dalį: „Gaisro aptikimas ir signalizavimas, Bylos žymuo: (21-06)-TP-GSS				
10					
	Visi darbai pagal projekto dalį: „Procesų valdymas ir automatizacija, Bylos žymuo: (21-06)-TP-PVA				
11					
	Darbo projektas				
12					
	Statybvietės aprėngimas, informacinio stendo įrengimas, įėjimo posto įrengimas, elektros, vandens ir šilumos siuntimas. Laikinių patalpų įrengimas.				
13					
	Projektavimo ir inžinerinės paslaugos: inžinerinių tinklų išdėdymų ir nuotraukų parengimas, laboratoriniai tyrimai. Statybos užbaigimo procedūros ir su tuo susijusios paslaugos.				
14					
	Sutikslų valymas iš patalpų, transportavimas, utilizavimas.				
15					
	Bendra kaina (be PVM) :				
	PVM 21 % :				
	Bendra kaina (su 21 %PVM) :				

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kainą turi atitikti pateiktų jos sudėtinų dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skaičių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- projekte pateikiami darbų kiekių žiniosraščiai yra tik orientaciniai, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotą veiklų sąrašą įrengtos sistemos (mažgal, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertaukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tiksline jų paskirtį.

Fiziniai asmenys - akcininkai:	
Kolegialaus valdymo organo ir prižiūros organo neturi.	

Eil. Nr.	Ūkio subjekto juridinio asmens pavadinimas, kodas <i>arba</i> fizinio asmens vardas ir pavardė	Ūkio subjektą kontroliuojantis juridinis asmuo ir (ar) fizinis asmuo ir (ar) kolegialus valdymo organas ir (ar) priežiūros organas <i>(nurodoma jeigu turi)</i>	Asmuo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių <i>(pildo juridinis asmuo, subjektas ar organizacija)</i>	Nuoroda į pirkimo dokumentų sąlygą <i>(nurodomas pirkimo dokumentas ir jo punktas), kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais</i>	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus EUR su PVM
1.		Fiziniai asmenys - akcininkai: Kolegialaus valdymo organo ir priežiūros organo neturi.		3 priedas 3.1. punktas	Projektavimas	100.000,00

Priedas Nr. ... prie 20.. m. d.

UŽSAKOVAS: VĮ "Registru Centras"

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokėtojo kodas, registro tvarkytojas)

RANGOVAS: UAB "....."

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokėtojo kodas, registro tvarkytojas)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. ...

Data

STATYBOS PAVADINIMAS:

(Statybos pavadinimas, adresas)

RANGOS SUTARTIS:

(Sutarties Nr., sudarymo data)

[illegible]

5. ...	...									
6	Visi darbai pagal projekto dalį: 'Šildymas-vėdinimas ir oro kondicionavimas', Bylos žymuo: (21-06)-TP-	-	-	-	-	#	-	-	-	-
6.1.	...									
6. ...	...									
7	Visi darbai pagal projekto dalį: „Elektrotechnika,, Bylos žymuo: (21-06)-TP-E	-	-	-	-	#	-	-	-	-
7.1.	...									
7. ...	...									
8	Visi darbai pagal projekto dalį: „Elektroniniai ryšiai (Telekomunikacijos),, Bylos žymuo: (21-06)-TP-	-	-	-	-	#	-	-	-	-
8.1.	...									
8. ...	...									
9	Visi darbai pagal projekto dalį: „Apsauginė signalizacija,, Bylos žymuo: (21-06)-TP-	-	-	-	-	#	-	-	-	-
9.1.	...									
9. ...	...									
10	Visi darbai pagal projekto dalį: „Gaisro aptikimas ir signalizavimas,, Bylos žymuo: (21-06)-TP-	-	-	-	-	#	-	-	-	-
10.1.	...									
10. ...	...									
11	Visi darbai pagal projekto dalį: 'Procesų valdymas ir automatizacija,, Bylos žymuo: (21-06)-TP-	-	-	-	-	#	-	-	-	-
11.1.	...									
11. ...	...									
12	Darbo projektas	-	-	-	-	#	-	-	-	-
13	Statybvietės aptvenimas, informacinio stendo įrengimas, įeigos posto įrengimas, elektros, vandens ir šildymo	-	-	-	-	#	-	-	-	-

14	Projektavimo ir inžinerinės paslaugos: inžinerinių tinklų išpildomųjų nuotraukų parengimas, laboratoriniai tyrimai.	-	-	-	-	#	-	-	-	-
15	Šiukšlių valymas iš patalpų, transportavimas, utilizavimas.	-	-	-	-	#	-	-	-	-
IŠ VISO:		-	-	-	-	#	-	-	-	-

Viso apmokėti (suma žodžiais):

UŽSAKOVAS:

....

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20.. m. mėn. ... d.

A.V.

RANGOVAS:

.....

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20.. m. mėn. ... d.

A.V.

SUDERINTA:

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

(pareigos, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., parašas)

20.. m. _____ mėn. ____ d.

A.V.

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

UŽSAKOVAS:
VĮ "Registrų Centras"
(monės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokesčio kodas, registro įvairtybos)
UAB "....."
(monės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokesčio kodas, registro įvairtybos)
RANGOVAS:

Data

STATYBOS PAVADINIMAS:
 RANGOS SUTARTIS: ...
 RANGOS SUTARTIES TERMINAI:

[illegible]

9	Visi darbai pagal projekto dalį: „Apsauginė signalizacija,, Bylos žymuo: (21-06)-TP-AS	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Visi darbai pagal projekto dalį: „Apsauginė signalizacija,, Bylos žymuo: (21-06)-TP-AS	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Visi darbai pagal projekto dalį: „Apsauginė signalizacija,, Bylos žymuo: (21-06)-TP-AS	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Visi darbai pagal projekto dalį: „Gaisrinė sauga,, Bylos žymuo: (21-06)-TP-GS	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Darbo projektas	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Statybvietės aptvėrimas, informacinio stendo įrengimas, įeigos posto įrengimas, elektros, vandens ir šildymo sąnaudos. Laikinių patalpų įrengimas.	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Projektavimo ir inžinerinės paslaugos: inžinerinių tinklų išplidimų nuotraukų parengimas, laboratoriniai tyrimai. Statybos užbaigimo procedūros ir su tuo susijusios paslaugos.	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Šiukslių valymas iš patalpų, transportavimas, utilizavimas.	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IŠ VISO:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Viso apmokėti (suma žodžiais):

UŽSAKOVAS:

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
..... m. mėn. ... d.
A.V.

RANGOVAS:

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
20.. m. mėn. ... d.
A.V.

SUDERINTA:

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

.....
(pareigos, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., parašas)
20.. m. mėn. ... d.
A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės įmonė Registrų Centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Administracinių pastatų adresu Studentų g. 39 Vilnius, kapitalinio remonto darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-27 Nr. ST-454 (5.7 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Urbanavičius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-23 09:38
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-23 09:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 14:45 - 2024-08-07 14:45
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Sydeikis Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-27 14:57
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-28 00:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-28 10:35 - 2023-06-27 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-27 15:24
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-27 15:24
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-31 13:42 - 2023-12-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	10
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties bendroji dalis.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties priedas Nr. 10 Trisalio_susitarimo_su_Subrangovu_forma.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties priedas Nr. 11 Susitarimo_formadocx.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties priedas Nr. 5 Rangovo pasiūlymas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties priedas Nr. 7 Specialistu sarasas.pdf

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties priedas Nr. 2 Aiskinamasis rastas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties priedas Nr. 4 Ikainotas veikos sarasas.docx.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties priedas Nr. 6 Ukio subjektu sarasas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties priedas Nr. 8 atliktu darbu aktu formos.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties priedas Nr. 9 atliktu darbu aktu formos.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221215.l
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-01-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-01-16 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-