

Sutarties 2023 m. vasario 9 d. Nr. *SLT-525*
priedas Nr.1

MEDIENOS GRANULIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. UŽSAKOVAS	Alytaus rajono Pivašiūnų gimnazija
2. DARBŲ APIMTYS	Granulės Alytaus rajone bus perkamos pagal faktinį įstaigos poreikį ir finansines galimybes. Preliminarus metinis įstaigos medienos granulių kiekis 209 t. (<i>įrašyti konkretaus pirkėjo kiekį</i>) t. Prekių tiekimas turės būti vykdomas 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo, su galimybe šį laikotarpį pratęsti dar 12 mėnesių. Pirkėjas numato, kad 12 mėnesių Prekių užsakymo laikotarpiu nupirktas Prekių kiekis negali būti mažesnis nei 30 procentų preliminarus metinio Prekių kiekio. Pirkėjas prekių užsakymo 12 mėnesių laikotarpiu gali užsakyti ir nupirkti iki 50 procentų didesnę kiekį medienos granulių nei nurodytas metinis preliminarus kiekis. Vienkartinis granulių pristatymo kiekis ne mažiau 2 tonų ir ne daugiau 10 tonų. Granulės pristatomos didmaišiuose po 1000 kg, tiekėjo transportu. Po užsakymo pateikimo per 5 darbo dienas granulės turi būti pristatytos į užsakiusios įstaigos nurodytas patalpas (su iškrovimo paslauga). Granulėms taikomi reikalavimai ir savybės: 1. Medienos granulės turi būti šviesios spalvos, be lakų, klijų ir kitų cheminių priemaišų. Pateikti medienos granulių atitikties ir tinkamumo naudoti įvertinimo dokumentus; 1.2. Energetinė vertė 19,085 MJ/kg; 1.3. Pelenų kiekis 0,7 proc.; 1.4. Drėgmė 7,0 proc.; 1.5. Granulių tankis 620 kg/kub. metrą; 1.6. Granulių diametras 6 mm; 1.7. Granulių ilgis 30 mm; 1.8. Azoto kiekis 0,2 proc.; 1.9. Sieros kiekis 0,02 proc.
3. MEDIENOS GRANULĖS TURI ATITIKTI ŠIUOS STANDARTUS	DIN plus standartas (Europos standartas EN 14961-2 reikalavimai) arba lygiavertis standartas