

TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Vardinė tinklo įtampa	kV	110	
2.	Operatyvinė įtampa	V	= 110	
3.	Operatyvinės srovės šaltinis: 110 V, 250 Ah akumuliatorių baterija	kompl.	1	
4.	110 kV jungtuvas	3-fazis kompl.	2	
5.	110 kV skyriklis su įžeminimo peiliais iš vienos pusės	3-fazis kompl.	6	
6.	110 kV srovės matavimo transformatorius	vnt.	6	
7.	110 kV įtampos matavimo transformatorius	vnt.	6	
8.	110 kV viršįtampių ribotuvas	vnt.	12	
9.	Saulės fotovoltinės elektrinės sistema	kompl.	1	
10.	Pilnai sukomplektuotas 0,4 kV dviejų sekcijų kintamosios srovės savųjų reikmių skydas su ARĮ	kompl.	1	
11.	Pilnai sukomplektuotas dviejų sekcijų nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas	kompl.	1	
12.	Relinės apsaugos ir automatikos sistema	kompl.	1	
13.	Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo sistema	kompl.	1	
14.	Apskaitos ir matavimų sistema	kompl.	1	
15.	Telekomunikacijų įrenginių sistema	kompl.	1	
16.	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema	kompl.	1	
17.	Apsauginės signalizacijos sistema	kompl.	1	

Statinio projekto vadovas:

V. Džervus

Atestato Nr. 35286

vardas, pavardė

parašas

kvalifikacijos atestato Nr., data

ED2201-XX-RTP-BD-T1.AR

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
26	26	0