



PLANAS ALT. +0.00

1 : 100

PATALPŲ EKSPLIKACIJA +0.00

PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PATALPOS PLOTAS m ²	PATALPŲ KATEGORIJA PAGAL SPROGIMO IR GAISRO PAVOJŲ	PATALPŲ TEMPERATŪRA °C	PASTABOS
1-01	ABSORBCINIŲ ŠILUMOS SIURBLIŲ PATALPA	189.42 m ²	Eg	10	
L1	LAIPTINĖ	16.37 m ²			NEŠILDOMA

ŽYMĖJIMAI

2	LIETVAMZDIS DN100 (SU ELEKTRINIŲ PAŠILDYMU)
6	METALINIAI APSAUGINIAI STULPELIAI
7	METALINĖS KOPĖČIOS (700MM) SU POILSIO AIKŠTELE PATEKIMUI ANT STOGO
10	TURĖKLAS 1100MM
11	SAUSVAMZDIS DN80
12	TRAPAS DN110

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	SANDWICH TIPO PLOKŠTĖ
	Priešgaisrinė EI 45 atsparumo ugniai užtvara
	Priešgaisrinė RE 20 atsparumo ugniai užtvara
	Priešgaisrinė REI 30 atsparumo ugniai užtvara
	Miltelinis 4 kg gesintuvas
	Fotoluminescencinis evakuacijos krypties ženklas
	Evakuacijos kelias

PASTABOS

	GRINDŲ LYGIS +0.00 ATITINKA ABSOLIUTINĘ ALTITUDĘ +101.25
1	VISI MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, JEI NENURODYTA KITAIP
2	VISI AUKŠČIAI PATEIKTI METRAIS, JEI NENURODYTA KITAIP
3	KONSTRUKCINIUS SPRENDINIUS ŽIŪR. SK DALYJE
4	INŽINERINIUS SPRENDINIUS ŽIŪR. KARTU SU INŽINERINIŲ DALIŲ BRĖŽINIAIS
5	DETALIŲ BRĖŽINIUS ŽIŪR. SK-01 BYLOJE, B-09 LAPE



0	2021-06-10	STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZEI IR STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	SWECO UAB „Sweco Lietuva“	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS ABSORBCINIAIS ŠILUMOS SIURBLIAIS STATINIŲ ELEKTRINĖS G. 2, VILNIAUS M. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01. ABSORBCINIŲ ŠILUMOS SIURBLIŲ PASTATAS
		DOKUMENTO PAVADINIMAS PLANAS ALT. +0.00 1 : 100
LT	STATYTOJAS UŽSAKOVAS AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI	DOKUMENTO ŽYMUO 20184-01-TP-GS.B-02
		LAPAS 1
		LAPŲ 1