



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



PASTABA:
0,4/0,23 kV automatiniai jungikliai numatyti su papildomais kontaktais. Numatyti 2 gnybtai vieno bendro signalo nuo automatinio jungiklio papildomų kontaktų perdavimui į PVA dalį (signalas - „Gedimas“).

0	2021-06-30	STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ IR STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „Sweco Lietuva“		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS ABSORBCINIAIS ŠILUMOS SIURBLIAIS STATINIŲ ELEKTRINĖS G. 2, VILNIAUS M. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 ABSORBCINIŲ ŠILUMOS SIURBLIŲ PASTATAS	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			AVJS-1 (24SAC01GH001) SKYDO SCHEMA	0
LT	STATYTOJAS UŽSAKOVAS	AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI	DOKUMENTO ZYMUO	LAPAS LAPŲ
			20184-01-TP-E-01.B-12	1 1