

polių skaičiaus. Rangovo parengta polių bandymų programa turi būti suderinta su DP SK PDV.

- Poliai bendram darbui aprišami polių galvenomis (rostverkais). Betonas C30/37 XC2 armuoti S500 klasės armatūra.
- Cokolinės plokštės – monolitinės gelžbetoninės, prie kolonų tvirtinamos virinant armatūros lankstinius. Cokolinių plokščių betonas C30/37 XC3, armatūra S500.
- Grindys ant grunto - monolitinė gelžbetoninė plokštė 200mm storio armuota dviem S500 armatūros tinklais.
- Kolonos – plieninės iš valcuotų dvitėjinių profilių, plieno klasė S355. Koroziskumo kategorija C3.
- Tarpaukštinė perdanga – alt.: +5.030 įrengiama monolitinė g/b plokštė, armuota S500 klasės armatūra ir atremta ant metalinio laikančio karkaso (HEA tipo sijų).
- Denginį laikančios konstrukcijos – plieninės sijos iš valcuotų dvitėjinių profilių ir santvaros iš uždarytų vamzdinių profilių, plieno klasės S355. Koroziskumo kategorija C3.
- Vidinės nelaikančios sienos - "sandwich" tipo horizontaliai montuojamomis plokštėmis su mineralinės vatos užpildu.
- Ryšiai - iš uždarytų vamzdinių profilių, varžtais tvirtinami prie kolonų ir sijų, plieno klasė S355. Koroziskumo kategorija C3.
- Denginys - profiliuoti laikančiojo pakloto plieniniai lakštai, remiami ant denginio sijų ir santvarų. Profiliuoto pakloto koroziskumo kategorija C3. Profiliuoto pakloto įrengimo brėžinius, mazgus, išklotines ir skaičiavimus rengia, detalizuoja ir neša atsakomybę Rangovo arba Užsakovo pasirinktas profiliuoto pakloto gamintojas ar projektuotojas.
- Pastato sienos uždengtos "sandwich" tipo horizontaliai montuojamomis plokštėmis su IPN užpildu. Stogas – sutapdintas, iš dviejų sluoksnių prilydomosios bituminės-polimerinės dangos, apšiltintas akmens vata.

## **02 Kondensacinis dūmų ekonomizeris su priklausiniais**

- Pamatai – gręžtiniai CFA tipo poliai Ø400mm ir Ø300 iš betono C25/30 XC2 armuoti S500 klasės armatūra.
- Poliai bendram darbui aprišami polių galvenomis (rostverkais). Betonas C30/37 XC3 armuoti S500 klasės armatūra.
- Kolonos – plieninės iš valcuotų dvitėjinių profilių, plieno klasė S355. Koroziskumo kategorija C3.
- Sijos/santvaros – plieninės iš valcuotų dvitėjinių profilių ir santvaros iš valcuotų dvitėjinių ir uždarytų vamzdinių profilių, plieno klasės S355. Koroziskumo kategorija C3.
- Ryšiai - iš uždarytų vamzdinių profilių, varžtais tvirtinami prie kolonų ir sijų, plieno klasė S355. Koroziskumo kategorija C3