

Drėgnio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-1:2015

Objektas

Kitos paskirties (absorbcinių šilumos siurblių) pastatas ir kitos paskirties inžinerinis statinys Elektrinės g. 2, Vilniuje

Gręžinio Nr.	Gylis, m	Biukso masė su gruntu, g	Biukso masė su sausu gruntu, g	Biukso masė, g	w, %
2	4,2 - 4,4	73,40	69,79	20,30	0,073
2	7,4 - 7,6	93,40	83,77	22,18	0,156

Data : 2021-02-10

Atliko :