

# Rupių grunto gamtinio tankio nustatymas pagal ISO 17892-2:2014

Objektas:	Kitos paskirties (absorbcinių šilumos siurblių) pastatas ir kitos paskirties inžinerinis statinys Elektrinės g. 2, Vilniuje				Priedas Nr.	10	
-----------	---	--	--	--	-------------	----	--

  

Žiedo parametrai:		
Žiedo aukštis:	40,00	mm
Žiedo skersmuo:	40,00	mm
Žiedo tūris:	50,27	cm <sup>3</sup>
Žiedo masė:	48,5	g

  

Tankio apskaičiavimas:		
$\rho = m / V$		
$\rho$ -	tankis	Mg/m <sup>3</sup>
m -	masė	g
V -	tūris	cm <sup>3</sup>

  

Gręžinio Nr.	Bandinio gylis, m	Grunto pavadinimas	Natūralaus grunto ir biukso masė, g	Biukso masė, g	Grunto masė m, g	V, cm <sup>3</sup>	$\rho$ , Mg/m <sup>3</sup>
2	4,2-4,4	SaM	105,12	20,41	84,71	50,27	<b>1,69</b>
2	7,4-7,6	SaP	110,23	19,65	90,58	50,27	<b>1,80</b>

  

Data:	2021-02-10
Atliko:	_____
Patikrino:	_____